

РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка/
DECISION for participants ranking and nominating contractor for public procurement order№ 76-EP-20-HM-D-3/P2/ 11.06 2020г.

На основание чл. 181, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад за класиране на участниците от дата 10.06. 2020г. на комисия, назначена със Заповед № 1 на дата 22.04.2020 г. за провеждане на обществена поръчка за възлагане чрез Публично състезание № 76-EP-20-HM-D-3, с предмет: „Доставка на трифазен електромер с измерване на профила на товара - х5А за контролно мерене EVN-ЕСО“, открита с Решение № 76-EP-20-HM-D-3/P1/20.03.2020 г.

Pursuant to Art. 106, par. 6 of the PPA, and the results of ranking of applicants created on 10.06. 2020, by commission nominated on date 22.04.2020 for conducting Public competition № 76-EP-20-HM-D-Z, with subject: "Delivery of three-phase electricity meter with load profile measurement - x5A for control measurement EVN-ESO", announced with 76-EP-20-HM-D-Z/R1/20.03.2020

1. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата: / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:

1.1. **Първо място / First place – „Ланг“ ООД , гр.София/**“Lang” OOD, Sofia

2. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно/ Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

2.1. **„Ланг“ ООД , гр.София/**“Lang” OOD, Sofia

3. Възложителят, на основание 107, т. 2, буква "а" от ЗОП отстранява от участие в настоящата обществена поръчка следните участници със следните мотиви: / The Contracting entity pursuant to art. 107, item 2(a) of the PPA excluded from participation in this procurement the following participants due to the following grounds:

Фирма Фродексим Трейд ООД, гр. София е отстранена от процедурата, със следните мотиви:

Несъответствие 1: Предложената мостра не съответства на техническите описания в заявлението за участие, а именно: Монтирана е допълнителна плоча на гърба, с която размерите на електромера се увеличават.

Същата не е описана никъде в техническата документация..

Несъответствие 2: Предложената мостра не съответства на т. 6.1.2.2 от Техническа спецификация 22/07–02–BG от 20.02.2007 г., а именно: Сканиращите глави хващат лъжливи импулси от метрологичните диоди при разстояния <10см.

Изискване на възложителя: Съгласно Техническа спецификация 22/07–02–BG от 20.02.2007 г., т. 6.1.2.2 - Трябва да съществува възможност за точно изпитване на електромера на място с помощта на преносим прибор и с подходяща индикаторна глава.

Несъответствие 3: Предложената мостра не съответства на т. 6.4 от Техническа спецификация 22/07–02–BG от 20.02.2007., а именно: Възможно е нулиране на регистри, профили и логове само със софтуерна команда.

Изискване на възложителя: Съгласно Техническа спецификация 22/07–02–BG от 20.02.2007 г., т. 6.4 - Трябва да е налице възможност за нулиране на броячите, което да става с помощта на софтуер за параметризиране и на хардуерен ключ в електромера.

Несъответствие 4: Предложената мостра не съответства на т. 7.1 от Техническа спецификация 22/07–02–BG от 20.02.2007 г., а именно: Последната неделя на ок-томври часовникът не се връща с -60 минути в 04:00.

Изискване на възложителя: Съгласно Техническа спецификация 22/07-02-BG от 20.02.2007 г., т. 7.1 - Вътрешният часовников превключвател разполага с пълен календар (дата и час) с превключване на лятно/зимно време и за почивните дни. Европейски стандарт: (да се вземат пред вид специфичните за България моменти на превключване).

Несъответствие 5: Предложената мостра не съответства на т. 6 в Таблица 1 от Техническото предложение, а именно: Липсва драйвер за устройство MetCom MCS301 за ZFA-F, версия 10.24, която в момента се използва от ЕР Юг.

The company Frodexim Trade OOD, Sofia was excluded from the procedure for the following reasons:

Discrepancy 1: The proposed sample does not correspond to the technical descriptions in the application for participation, namely: An additional plate on the backside is mounted, increasing the dimensions of the electric meter.

The plate is not described anywhere in the technical documentation.

Discrepancy 2: The proposed sample does not correspond to item 6.1.2.2 of Technical Specification 22/07-02-BG of 20.02.2007, namely: The scanning heads catch false im-pulses from the metrological diodes at distances of <10cm.

Requirement of the Contracting entity: According to Technical specification 22/07-02-BG of 20.02.2007, item 6.1.2.2 - It must be possible to accurately test the electric meter on site by means of a portable instrument and with an appropriate indicator head.

Discrepancy 3: The proposed sample does not correspond to item 6.4 of Technical Specification 22/07-02-BG of 20.02.2007, namely: It is possible to reset registers, profiles, and logs using software command only.

Requirement of the Contracting entity: According to Technical specification 22/07-02-BG of 20.02.2007, item 6.4 - It must be possible to reset the counters using parameterization software and a hardware key in the electric meter.

Discrepancy 4: The proposed sample does not correspond to item 7.1 of Technical Specification 22/07-02-BG of 20.02.2007, namely: For the last Sunday of October the clock does not switch by -60 minutes at 04:00.

Requirement of the Contracting entity: According to Technical specification 22/07-02-BG of 20.02.2007, i.e. 7.1 - The internal clock switch has a full calendar (date and time) with daylight saving/winter time and weekend switching. European standard: (to take into account the specific for Bulgaria moments of switching).

Discrepancy 5: The proposed sample does not correspond to item 6 in Table 1 of the Technical proposal, namely: Missing driver for MetCom MCS301 device for ZFA-F, version 10.24, which is currently used by ЕР Юг.

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение./Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници/ Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес/ This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address:

https://old.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20_EP_76.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

AS: Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

Здравко Огнянов Братоев
/Изп. Член на СД/
Zdravko Ognyanov Bratоеv
/Executive member of the BoD/

Александър Сипек
/Зам.Председател на СД/
Alexander Sipek
/Deputy Chairman of the BoD /

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД