



EVN

Разяснения по условия на обществена поръчка

До

Лица, проявяващи интерес към обществена поръчка, провеждана чрез събиране на оферти с обява 55-TP-18-TE-D-3 с предмет: „Доставка на 11588 литра ново турбинно масло“

На вниманието на:

Заинтересованите лица

Относно: Разяснения по условия на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с писмено поискано разяснение по условията на обществена поръчка, провеждана чрез събиране на оферти с обява 55-TP-18-TE-D-3 с предмет: „Доставка на 11588 литра ново турбинно масло“, входирано с входящ № 184/31.01.2018 г. на основание чл. 189 от ЗОП, приложени разяснения по поставените въпроси:

Въпрос 1:

В образеца „Техническо предложение“ сте посочили, че в случай на предлагане на турбинно масло, различно от Cepsa Turbinas EP 46, но еквивалентно на него, участникът е необходимо да представи документ за съвместимост с понастоящем използваното масло (в случая Cepsa Turbinas EP 46), потвърден от производителя на маслото. Това Ваше изискване води до появата на две допълнителни стъпки за участниците, които не предлагат продукта Cepsa Turbinas EP 46, а именно:

1. Осигуряване на проба от маслото Cepsa Turbinas EP 46, която да бъде изпитана с предложеното от участника масло

2. Технологично време за осъществяване на изпитването на съвместимост

Относно т.1 е считаме, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ трябва да осигури проба (образец) от маслото Cepsa Turbinas EP 46 за всички участници, които възнамеряват да предложат аналогичен продукт.

Относно т.2 – Стандартът ASTM D 7155 – Стандартен тест за оценка съвместимостта на смеси от турбинни масла, определя следните параметри за изпитване:

- Продължителност – 168 часа (7 дни)
- Температура - 65°C

Предвид краткият срок за подготовка на документите (26.01.2018-02.02.2018) и липсата на проба(образец) за осъществяване на изпитване за съвместимост, считаме че е невъзможно за участниците, предлагащи аналогични масла да участват в тази обществена поръчка, без да бъдат декласирани.

Разяснение:

1. Относно т.1 осигуряване на проба

Проба от зареденото в момента турбинно масло вече е изпращана до заинтересованото лице в рамките на месец Януари 2018.

Възможно е осигуряване на повторна проба на ново масло Cepsa EP 46 след изрично поискване.



2. Относно т.2 изпитване за съвместимост

Поради възникнала авария към настоящия момент е налице изразена спешност от осъществяване на доставка на ново турбинно масло.

Удължаването на срока за подаване на оферти по обществената поръчка би повишило риска от невъзможност за адекватна реакция в случай на усложняване на ситуацията, което от своя страна би довело до значителни загуби за Възложителя от непроизводство на топлинна и електрическа енергия

С уважение,

С уважение,

Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Експерт „Снабдяване,
управление на базата и автопарка“

Експерт „Енергопроизводство“