



До

Лица, проявяващи интерес към
Квалификационна система
№ С-16-ЕР-МР-Д-42

На вниманието на:

Заинтересованите лица

Лице за контакт: Румен Богданов

Тел. номер: 0700-1-7777, в. 44015

Относно: Разяснения относно документация за участие в квалификационна система

Уважаеми Госпожи и Господа,

Във връзка с писмено поискани разяснения по документация за участие в квалификационна система № С-16-ЕР-МР-Д-42, с предмет: „Доставка на стълбове дървени за въздушни линии Номинално напрежение 0,4kV и 20kV“ и на основание т. 2.2. от документ „Описание на квалификационната система“, част от документацията за участие, приложени отговори на поставените въпроси:

Въпрос:

Допуска ли се импрегнацията на стълбовете вместо с Креозотно масло да бъде с друг импрегнант, например Импралит КДС, който е екологично по-чист и е на водна основа при положение, че се запазват всички механични качества, както и тези касаещи устойчивост на влага, UV лъчи и други атмосферни влияния, посочени в документацията, или условието за използване на Креозотно масло е задължително?

Отговор:

Изискването за използване на Креозотно масло е задължително, в съответствие с Техническо описание EVN EP EAD – ТО 63/04, Издание: 01.09.2016., неразделна част от документацията. Не се допуска използването на друг импрегнант.

Изготвил:

Румен Богданов

Сътрудник в отдел Снаб

Костадин Тъков

Сътрудник в отдел Мреж

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

ата и автопарка

ество

