

План за поддръжка на частично и/или частично изтегдадни системи и инсталации, които подлежат на сервизно техническо обслужване в рамките на гаранционния срок - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

	Система и/или инсталация	Период за обслужване	Изискване	Действия	Материали и/или консумативи	Удостоверяване	
			1	2	3	4	5
1	ВИК инсталация - площацкови и страдни мрежи		Съгласно изискването на производителя и сервизиращата фирма, поддържаща гараницията на изделиетата.	На всеки дванадесет месец : оглед на водопроводната и канализационна инсталация и провека на съръжениета и оборудването към тях.		Съставяне на протокол с констатациите от извършен оглед и водене на дневник.	
2	Силнотокови инсталации	12,36	Съгласно Наредба № 16-С/11.08.02.2008г. За техническа експлоатация на енергообзаведдането.	На всеки дванадесет месец : оглед на силовите инсталации и проверка съоръженията към тях; На всеки тринадесет и шест месеца : проверка на контур фаза защитен проводник на заземителната инсталация.		Съставяне на протокол с констатациите от извършен оглед и водене на дневник.	
3	Слаботокови инсталации:						
3.1	Пожароизвестителна инсталация	1	Съгласно Наредба №812/13-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите.	На всеки един месец : оглед на инсталацията и проверка на съоръженията към нея.			
3.2	Система за контрол на достъпа	3	Съгласно изискването на производителя и сервизиращата фирма, поддържаща гараницията на изделиетата.	На всеки три месеци : оглед на инсталацията и проверка на съоръженията към нея.			
3.3	Сигнално-охранителна система-окабеляване	12	Съгласно изискването на производителя и сервизиращата фирма, поддържаща гараницията на изделиетата.	На всеки дванадесет месец : оглед на инсталацията и проверка на съоръженията към нея.			
3.4	Система за видеонаблюдение-окабеляване	12	Съгласно изискването на производителя и сервизиращата фирма, поддържаща гараницията на изделиетата.	На всеки три месеци : оглед на инсталацията и проверка на съоръженията към нея.			
3.5	Структурно-кабелна система	3	Съгласно Наредба №812/13-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите.	На всеки дванадесет месец : поверка на пожарогасителите.			
3.6	Пожарна безопасност	12		На всеки дванадесет месец : поверка на пожарогасителите.			

План за поддръжка на частично или изградени системи и инсталации, които подлежат на сервизно техническо обслужване в рамките на гаранционния срок - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

	Система и/или инсталация	Период за обслужване	Изискване	Действие	Материали и/или консумативи	Удостоверяване
					4	5
4	Страдна ОВК инсталация	1;3;6;12	Съгласно изискването на производителя и сервизиращата фирма, поддържаща гарантията на изделията.	На всеки месец - поддържане на вентилационни камери На всеки три месеца - почистване на филтри на вентилаторен конектор на директно изпарение за стеннен монтаж от сплит система На всеки шест месеца - почистване на филтри на вентилаторни конектори касетъчен тип На всеки дванадесет месеца - профилактика на вентилаторен конектор на директно изпарение за стеннен монтаж от сплит система	Филтърна материя за вентилационни камери	Водене на дневник за извършена профилактика

Указания за оформяне на документа:

Колона 1 - записва се периодът на извършване на периодичното обслужване в брой месеци

Колона 2 - описва се според кое изискване се извършила проверката - номативна уредба, изискване на производители, др.

Колона 3 - описват се дейностите, които трябва да се извършият за поддържане на системата/инсталацията в нормално работоспособно състояние

Колона 4 - описват се материалите и/или консумативите, които се влагат при обслужването

Колона 5 - описва се по какъв начин се удостоверява извършеното обслужване - протокол, дневник, др.

