

ПРОТОКОЛ за разглеждане на техническите предложения

Днес, 01.02.2017 в 10:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 06.01.2017, в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	
Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД	

Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за изпълнение на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 488-EP-16-MP-D-3 с предмет: Доставка на електромерни табла U0/U 0,6/1 kV, по обособени позиции, открита с Решение № 488-EP-16-MP-D-3/P01 от 06.12.2016 по квалификационна система № C-16-EP-MP-D-21, с предмет: Доставка на електромерни табла U0/U 0,6/1 kV, по обособени позиции, на всеки участник относно съответствието му с техническите спецификации и изискванията на възложителя

При проверката комисията констатира следното:

1. Участник Интеркомплекс ООД, за обособена позиция 1

Оферта с вх. № 12871/22.12.2016

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 1.

2. Участник Интеркомплекс ООД, за обособена позиция 2

Оферта с вх. № 12872/22.12.2016

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 2.

3. Участник Интеркомплекс ООД, за обособена позиция 3

Оферта с вх. № 12873/22.12.2016

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 3.

4. Участник Интеркомплекс ООД, за обособена позиция 4

Оферта с вх. № 12874/22.12.2016

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 4.

5. Участник Интеркомплекс ООД, за обособена позиция 5

Оферта с вх. № 12875/22.12.2016

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 5.

6. Участник Интеркомплекс ООД, за обособена позиция 6

Оферта с вх. № 12876/22.12.2016

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 6

7. Участник Интеркомплекс ООД, за обособена позиция 7

Оферта с вх. № 12877/22.12.2016

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 7.

8. Участник Интеркомплекс ООД, за обособена позиция 8

Оферта с вх. № 12878/22.12.2016

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 8.

9. Участник Интеркомплекс ООД, за обособена позиция 9

Оферта с вх. № 128791/22.12.2016

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 9.

10. Участник Интеркомплекс ООД, за обособена позиция 10

Оферта с вх. № 12880/22.12.2016

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 10.

11. Участник Интеркомплекс ООД, за обособена позиция 11

Оферта с вх. № 12881/22.12.2016

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 11.

12. Участник Интеркомплекс ООД, за обособена позиция 12

Оферта с вх. № 12882/22.12.2016

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 12.

13. Участник Интеркомплекс ООД, за обособена позиция 13**Оферта с вх. № 12883/22.12.2016**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 13.

14. Участник Интеркомплекс ООД, за обособена позиция 14**Оферта с вх. № 12884/22.12.2016**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 14.

15. Участник Интеркомплекс ООД, за обособена позиция 15**Оферта с вх. № 12885/22.12.2016**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 15.

16. Участник Интеркомплекс ООД, за обособена позиция 16**Оферта с вх. № 12886/22.12.2016**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 16.

17. Участник Интеркомплекс ООД, за обособена позиция 17

Оферта с вх. № 12887/22.12.2016

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 17.

18. Участник Интеркомплекс ООД, за обособена позиция 18

Оферта с вх. № 12888/22.12.2016

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 18.

19. Участник Интеркомплекс ООД, за обособена позиция 19

Оферта с вх. № 12889/22.12.2016

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 19.

20. Участник Интеркомплекс ООД, за обособена позиция 20

Оферта с вх. № 12890/22.12.2016

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 20.

21. Участник Интеркомплекс ООД, за обособена позиция 21

Оферта с вх. № 12891/22.12.2016

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 21.

22. Участник Инженеринг ЕАД, за обособена позиция 1

Оферта с вх. № 52/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 1.

23. Участник Инженеринг ЕАД, за обособена позиция 2

Оферта с вх. № 53/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 2.

24. Участник Инженеринг ЕАД, за обособена позиция 3

Оферта с вх. № 54/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 3.

25. Участник Инженеринг ЕАД, за обособена позиция 4

Оферта с вх. № 55/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 4.

26. Участник Инженеринг ЕАД, за обособена позиция 5

Оферта с вх. № 56/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 5.

27. Участник Инженеринг ЕАД, за обособена позиция 6

Оферта с вх. № 57/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 6

28. Участник Инженеринг ЕАД, за обособена позиция 7

Оферта с вх. № 58/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 7.

29. Участник Инженеринг ЕАД, за обособена позиция 8

Оферта с вх. № 59/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 8.

30. Участник Инженеринг ЕАД, за обособена позиция 9

Оферта с вх. № 60/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 9.

31. Участник Инженеринг ЕАД, за обособена позиция 10

Оферта с вх. № 61/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 10.

32. Участник Инженеринг ЕАД, за обособена позиция 11

Оферта с вх. № 62/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 11.

33. Участник Инженеринг ЕАД, за обособена позиция 12

Оферта с вх. № 63/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 12.

34. Участник Инженеринг ЕАД, за обособена позиция 13

Оферта с вх. № 64/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 13.

35. Участник Инженеринг ЕАД, за обособена позиция 14

Оферта с вх. № 65/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 14.

36. Участник Инженеринг ЕАД, за обособена позиция 15

Оферта с вх. № 66/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 15.

37. Участник Инженеринг ЕАД, за обособена позиция 16

Оферта с вх. № 67/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 16.

38. Участник Инженеринг ЕАД, за обособена позиция 17

Оферта с вх. № 68/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 17.

39. Участник Инженеринг ЕАД, за обособена позиция 18**Оферта с вх. № 69/04.01.2017**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 18.

40. Участник Инженеринг ЕАД, за обособена позиция 19**Оферта с вх. № 70/04.01.2017**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 19.

41. Участник Инженеринг ЕАД, за обособена позиция 20**Оферта с вх. № 72/04.01.2017**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 20.

42. Участник Инженеринг ЕАД, за обособена позиция 21**Оферта с вх. № 73/04.01.2017**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 21.

43. Участник Алекс-Евгени Кременлиев ЕТ, за обособена позиция 1

Оферта с вх. № 78/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 1.

44. Участник Алекс-Евгени Кременлиев ЕТ, за обособена позиция 2

Оферта с вх. № 80/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 2.

45. Участник Алекс-Евгени Кременлиев ЕТ, за обособена позиция 3

Оферта с вх. № 81/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 3.

46. Участник Алекс-Евгени Кременлиев ЕТ, за обособена позиция 4

Оферта с вх. № 82/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 4.

47. Участник Алекс-Евгени Кременлиев ЕТ, за обособена позиция 5

Оферта с вх. № 83/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 5.

48. Участник Алекс-Евгени Кременлиев ЕТ, за обособена позиция 6

Оферта с вх. № 84/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 6.

49. Участник Алекс-Евгени Кременлиев ЕТ, за обособена позиция 7

Оферта с вх. № 85/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 7.

50. Участник Алекс-Евгени Кременлиев ЕТ, за обособена позиция 8

Оферта с вх. № 86/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 8.

51. Участник Алекс-Евгени Кременлиев ЕТ, за обособена позиция 9

Оферта с вх. № 87/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 9.

52. Участник Алекс-Евгени Кременлиев ЕТ, за обособена позиция 10**Оферта с вх. № 88/04.01.2017**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 10.

53. Участник Алекс-Евгени Кременлиев ЕТ, за обособена позиция 11**Оферта с вх. № 89/04.01.2017**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 11.

54. Участник Алекс-Евгени Кременлиев ЕТ, за обособена позиция 12**Оферта с вх. № 91/04.01.2017**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 12.

55. Участник Алекс-Евгени Кременлиев ЕТ, за обособена позиция 13**Оферта с вх. № 92/04.01.2017**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 13.

56. Участник Алекс-Евгени Кременлиев ЕТ, за обособена позиция 14

Оферта с вх. № 93/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 14.

57. Участник Алекс-Евгени Кременлиев ЕТ, за обособена позиция 15

Оферта с вх. № 94/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 15.

58. Участник Алекс-Евгени Кременлиев ЕТ, за обособена позиция 16

Оферта с вх. № 95/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 16.

59. Участник Алекс-Евгени Кременлиев ЕТ, за обособена позиция 17

Оферта с вх. № 96/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 17.

60. Участник Алекс-Евгени Кременлиев ЕТ, за обособена позиция 18

Оферта с вх. № 97/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 18.

61. Участник Алекс-Евгени Кременлиев ЕТ, за обособена позиция 19

Оферта с вх. № 98/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 19.

62. Участник Алекс-Евгени Кременлиев ЕТ, за обособена позиция 20

Оферта с вх. № 99/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 20.

63. Участник Алекс-Евгени Кременлиев ЕТ, за обособена позиция 21

Оферта с вх. № 100/04.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 21.

64. ВИБ-Изоматик ООД, за обособена позиция 1

Оферта с вх. № 136/05.01.2017

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

64.1. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: *„Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“* е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по **БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014.**

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 1.

65. ВИБ-Изоматик ООД, за обособена позиция 3

Оферта с вх. № 162/05.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката, както и приложената мостра не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

65.1. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: *„Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“* е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по **БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014.**

65.2. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 5 като отговор на изискванията на Възложителя: *„Към офертата за участие представени ли са мостри на изисканите в поканата типоразмери табла? *Таблата отговарят ли на всички конкретни характеристики и параметри, посочени в цитираната по-горе Техническа спецификация? - „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06““* е посочил „ДА“ като отговор и на двата въпроса.

При прегледа на приложените от Участника мостри, Комисията констатира, че така приложената мостра на табло електромерно ТЕПО, типоразмер (А+) е с монтиран кабелен джоб. Съгласно изискване на Възложителя посочено в т. 6.2 от документ „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06“ електромерните табла типоразмер (А+) следва да бъдат с монтирана конзола, посредством която да бъдат вкопани в земята. Комисията единодушно счита, че приложената мостра НЕ изпълнява гореописаните изисквания на Възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 3.

66. ВИБ-Изоматик ООД, за обособена позиция 4

Оферта с вх. № 163/05.01.2017

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

66.1. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по **БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5**, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по **БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014.**

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 4.

67. ВИБ-Изоматик ООД, за обособена позиция 5

Оферта с вх. № 164/05.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката, както и приложената мостра не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

67.1. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по **БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5**, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по **БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014.**

67.2. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 5 като отговор на изискванията на Възложителя: „Към офертата за участие представени ли са мостри на изисканите в поканата типоразмери табла? *Таблата отговарят ли на всички конкретни характеристики и параметри, посочени в цитираната по-горе Техническа спецификация? - „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06“ е посочил „ДА“ като отговор и на двата въпроса.

При прегледа на приложените от Участника мостри, Комисията констатира, че така приложената мостра на табло електромерно ТЕПО, типоразмер (А+) е с монтиран кабелен джоб. Съгласно изискване на Възложителя посочено в т. 6.2 от документ „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06“ електромерните табла типоразмер (А+) следва да бъдат с монтирана конзола, посредством която да бъдат вкопани в земята. Комисията единодушно счита, че приложената мостра НЕ изпълнява гореописаните изисквания на Възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 5.

68. ВИБ-Изоматик ООД, за обособена позиция 6

Оферта с вх. № 165/05.01.2017

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

68.1. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: *„Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“* е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по **БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014.**

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 6.

69. ВИБ-Изоматик ООД, за обособена позиция 7

Оферта с вх. № 166/05.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката, както и приложената мостра не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

69.1. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: *„Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“* е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по **БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014.**

69.2. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 5 като отговор на изискванията на Възложителя: *„Към офертата за участие представени ли са мостри на изискваните в поканата типоразмери табла? *Таблата отговарят ли на всички конкретни характеристики и параметри, посочени в цитираната по-горе Техническа спецификация? - „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06““* е посочил „ДА“ като отговор и на двата въпроса.

При прегледа на приложените от Участника мостри, Комисията констатира, че така приложената мостра на табло електромерно ТЕПО, типоразмер (А+) е с монтиран кабелен джоб. Съгласно изискване на Възложителя посочено в т. 6.2 от документ „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06“ електромерните табла типоразмер (А+) следва да бъдат с монтирана конзола, посредством която да бъдат вкопани в земя-

та. Комисията единодушно счита, че приложената мостра НЕ изпълнява гореописаните изисквания на Възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 7.

70. ВИБ-Изоматик ООД, за обособена позиция 8

Оферта с вх. № 167/05.01.2017

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

70.1. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: *„Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“* е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по **БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014.**

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 8.

71. ВИБ-Изоматик ООД, за обособена позиция 9

Оферта с вх. № 168/05.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката, както и приложената мостра не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

71.1. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: *„Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“* е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по **БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014.**

71.2. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 5 като отговор на изискванията на Възложителя: *„Към офертата за участие представени ли са мостри на изискваните в поканата типоразмери табла? *Таблата отговарят ли на всички конкретни характеристики и параметри, посочени в цитираната по-горе Техническа спецификация? - „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06““* е посочил „ДА“ като отговор и на двата въпроса.

При прегледа на приложените от Участника мостри, Комисията констатира, че така приложената мостра на табло електромерно ТЕПО, типоразмер (Б+) няма монтирана конзола. Съгласно изискване на Възложителя посочено в т. 6.2 от документ „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06“ електромерните табла типоразмер (Б+) следва да бъдат с монтирана конзола, посредством която да бъдат вкопани в земята. Комисията единодушно счита, че приложената мостра НЕ изпълнява гореописаните изисквания на Възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 9.

72. ВИБ-Изоматик ООД, за обособена позиция 10

Оферта с вх. № 169/05.01.2017

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

72.1. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: *„Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“* е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по **БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014.**

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 10.

73. ВИБ-Изоматик ООД, за обособена позиция 11

Оферта с вх. № 170/05.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката, както и приложената мостра не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

73.1. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: *„Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“* е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по **БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014.**

73.2. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 5 като отговор на изискванията на Възложителя: *„Към офертата за участие представени ли са мостри на изискваните в поканата типоразмери таб-*

ла? *Таблата отговарят ли на всички конкретни характеристики и параметри, посочени в цитираната по-горе Техническа спецификация? - „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06“ е посочил „ДА“ като отговор и на двата въпроса.

При прегледа на приложените от Участника мостри, Комисията констатира, че така приложената мостра на табло електромерно ТЕПО, типоразмер (Б+) няма монтирана конзола. Съгласно изискване на Възложителя посочено в т. 6.2 от документ „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06“ електромерните табла типоразмер (Б+) следва да бъдат с монтирана конзола, посредством която да бъдат вкопани в земята. Комисията единодушно счита, че приложената мостра НЕ изпълнява гореописаните изисквания на Възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 11.

74. ВИБ-Изоматик ООД, за обособена позиция 12

Оферта с вх. № 171/05.01.2017

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

74.1. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по **БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5**, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по **БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014.**

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 12.

75. ВИБ-Изоматик ООД, за обособена позиция 13

Оферта с вх. № 172/05.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката, както и приложената мостра не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

75.1. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по **БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5**, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по **БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014.**

75.2. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 5 като отговор на изискванията на Възложителя: „Към офертата за участие представени ли са мостри на изисканите в поканата типоразмери табла? *Таблата отговарят ли на всички конкретни характеристики и параметри, посочени в цитираната по-горе Техническа спецификация? - „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06“ е посочил „ДА“ като отговор и на двата въпроса.

При прегледа на приложените от Участника мостри, Комисията констатира, че така приложената мостра на табло електромерно ТЕПО, типоразмер (Б+) няма монтирана конзола. Съгласно изискване на Възложителя посочено в т. 6.2 от документ „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06“ електромерните табла типоразмер (Б+) следва да бъдат с монтирана конзола, посредством която да бъдат вкопани в земята. Комисията единодушно счита, че приложената мостра НЕ изпълнява гореописаните изисквания на Възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 13.

76. ВИБ-Изоматик ООД, за обособена позиция 14

Оферта с вх. № 173/05.01.2017

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

76.1. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по **БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5**, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по **БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014.**

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 14.

77. ВИБ-Изоматик ООД, за обособена позиция 15

Оферта с вх. № 174/05.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката, както и приложената мостра не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

77.1. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по **БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5**, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към пре-

доставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по **БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014.**

77.2. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 5 като отговор на изискванията на Възложителя: „Към офертата за участие представени ли са мостри на изискваните в поканата типоразмери табла? *Таблата отговарят ли на всички конкретни характеристики и параметри, посочени в цитираната по-горе Техническа спецификация? - „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06““ е посочил „ДА“ като отговор и на двата въпроса.

При прегледа на приложените от Участника мостри, Комисията констатира, че така приложената мостра на табло електромерно ТЕПО, типоразмер (Б+) няма монтирана конзола. Съгласно изискване на Възложителя посочено в т. 6.2 от документ „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06“ електромерните табла типоразмер (Б+) следва да бъдат с монтирана конзола, посредством която да бъдат вкопани в земята. Комисията единодушно счита, че приложената мостра НЕ изпълнява гореописаните изисквания на Възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 15.

78. ВИБ-Изоматик ООД, за обособена позиция 16
Оферта с вх. № 175/05.01.2017

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

78.1. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по **БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5**, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към доставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по **БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014.**

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 16.

79. ВИБ-Изоматик ООД, за обособена позиция 17
Оферта с вх. № 176/05.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката, както и приложената мостра не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

79.1. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя:

„Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по **БДС ЕН 61439-1 и БДС ЕН 61439-5**, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по **БДС ЕН 60439-1 и БДС ЕН 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014.**

79.2. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 5 като отговор на изискванията на Възложителя: „Към офертата за участие представени ли са мостри на изискваните в поканата типоразмери табла? *Таблата отговарят ли на всички конкретни характеристики и параметри, посочени в цитираната по-горе Техническа спецификация? - „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06““ е посочил „ДА“ като отговор и на двата въпроса.

При прегледа на приложените от Участника мостри, Комисията констатира, че така приложената мостра на табло електромерно ТЕПО, типоразмер (Б+) няма монтирана конзола. Съгласно изискване на Възложителя посочено в т. 6.2 от документ „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06“ електромерните табла типоразмер (Б+) следва да бъдат с монтирана конзола, посредством която да бъдат вкопани в земята. Комисията единодушно счита, че приложената мостра НЕ изпълнява гореописаните изисквания на Възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 17.

80. ВИБ-Изоматик ООД, за обособена позиция 18

Оферта с вх. № 177/05.01.2017

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

806.1. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по **БДС ЕН 61439-1 и БДС ЕН 61439-5**, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по **БДС ЕН 60439-1 и БДС ЕН 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014.**

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 18.

81. ВИБ-Изоматик ООД, за обособена позиция 19

Оферта с вх. № 178/05.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката, както и приложената мостра не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

81.1. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по **БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5**, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по **БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014.**

81.2. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 5 като отговор на изискванията на Възложителя: „Към офертата за участие представени ли са мостри на изисканите в поканата типоразмери табла? *Таблата отговарят ли на всички конкретни характеристики и параметри, посочени в цитираната по-горе Техническа спецификация? - „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06““ е посочил „ДА“ като отговор и на двата въпроса.

При прегледа на приложените от Участника мостри, Комисията констатира, че така приложената мостра на табло електромерно ТЕПО, типоразмер (Б+) няма монтирана конзола. Съгласно изискване на Възложителя посочено в т. 6.2 от документ „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06“ електромерните табла типоразмер (Б+) следва да бъдат с монтирана конзола, посредством която да бъдат вкопани в земята. Комисията единодушно счита, че приложената мостра НЕ изпълнява гореописаните изисквания на Възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 19.

82. ВИБ-Изоматик ООД, за обособена позиция 20

Оферта с вх. № 179/05.01.2017

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

82.1. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по **БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5**, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по **БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014.**

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 20.

83. ВИБ-Изоматик ООД, за обособена позиция 21

Оферта с вх. № 180/05.01.2017

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката, както и приложената мостра не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

83.1. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по **БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5**, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по **БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5**, които стандарти са отменени на **17.12.2014**.

83.2. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 5 като отговор на изискванията на Възложителя: „Към офертата за участие представени ли са мостри на изискваните в поканата типоразмери табла? *Таблата отговарят ли на всички конкретни характеристики и параметри, посочени в цитираната по-горе Техническа спецификация? - „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06““ е посочил „ДА“ като отговор и на двата въпроса.

При прегледа на приложените от Участника мостри, Комисията констатира, че така приложената мостра на табло електромерно ТЕПО, типоразмер (Б+) няма монтирана конзола. Съгласно изискване на Възложителя посочено в т. 6.2 от документ „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06“ електромерните табла типоразмер (Б+) следва да бъдат с монтирана конзола, посредством която да бъдат вкопани в земята. Комисията единодушно счита, че приложената мостра НЕ изпълнява гореописаните изисквания на Възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 21.

Комисията извърши визуален преглед на мострите, представени от всеки един от участниците, провери окомплектовката на мострите, извърши проверка на диапазоните, които те покриват, както и съответствието на технологията на монтиране на мострите с тази, записана в Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06, Издание: 01.06.2014.

Мострите останаха с неразрушена цялост, като те ще бъдат върнати, както следва:

- на участниците, които не са определени за Изпълнител - в срок до 10 дни от сключването на договора с избрания за Изпълнител участник или от прекратяване на процедурата;
- на участника, определен за Изпълнител - след изтичане на срока на действие на договора