

ПРОТОКОЛ за разглеждане на техническите предложения

Днес, 18.04.2017 в 10:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена на дата 15.02.2017г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Георги Стойнов	Ангел Тикларов	Радостин Стамов
Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД		

Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за изпълнение на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 627-EP-16-MP-D-3 с предмет: „Доставка на Автоматични прекъсвачи НН, по позиции“, открита с Решение № 627-EP-16-MP-D-3/P01 от 30.01.2017г., по квалификационна система № С-16-EP-MP-D-44 с предмет: „Доставка на Автоматични прекъсвачи НН, по позиции“, на всеки участник относно съответствието му с техническите спецификации и изискванията на възложителя

При проверката комисията констатира следното:

1. Участник ВИВ - ИЗОМАТИК ООД, гр.София**1.1. Оферта от ВИВ - ИЗОМАТИК ООД, по обособена позиция 1- Автоматични прекъсвачи НН 100 А, с вх. № 1775 от 14.02.2017г.;**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническата спецификация и изискванията на възложителя. При разглеждане на офертата комисията направи следните заключения:

1.1.1. В своето техническото предложение, както и в приложение 1 към техническото си предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач НН 100 А е с производител General Electric, но не е посочен типа на предлагания Автоматичен прекъсвач НН 100 А. Приложения в офертата протокол за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947 е за Автоматичен прекъсвач НН 160 А, тип Record Plus FEN 160 с производител General Electric.

Комисията приема, че предложението на участника е за доставка на Автоматичен прекъсвач НН 160 А тип Record Plus FEN 160 с производител General Electric.

1.1.2. В своето техническото предложение участникът е посочил, че предлагания от него продукт притежава сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947, изготвени от акредитирана изпитателна лаборатория, или еквивалентен орган, като следва да приложи тези документи, вкл. копие от акредитацията на изпитващия орган.

Офертата на участника не съдържа копие от акредитацията на изпитващия орган. От приложения в офертата протокол за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947 е видно, че лабораторията извършила изпитанията е DEKRA Certification B.V. Комисията извърши проверка в сайта на лабораторията и установи, че издалата сертификата лаборатория притежава акредитация за извършване на изисканите изпитания, обществено достъпен на следния сайт: http://www.dekra-certification.com/en/c/document_library/get_file?uuid=7ecc5832-4539-48e3-b817-cb5a53554b35&groupId=4801493

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 1- Автоматични прекъсвачи НН 100 А“, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 1- Автоматични прекъсвачи НН 100 А.**

1.2. Оферта от ВИБ - ИЗОМАТИК ООД, по обособена позиция 2- Автоматични прекъсвачи НН 160 А, с вх. № 1783 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническата спецификация и изискванията на възложителя. При разглеждане на офертата комисията направи следните заключения:

1.2.1. В своето техническото предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач НН 160 А е с производител General Electric, но не е посочен типа на предлагания Автоматичен прекъсвач НН 160 А. Аналогично в приложение 1 към техническото си предложение също не е посочил типа на предлагания Автоматичен прекъсвач НН 160 А. Приложения в офертата протокол за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947 е за Автоматичен прекъсвач НН 160 А, тип Record Plus FEN 160 с производител General Electric.

Комисията приема, че предложението на участника е за доставка на Автоматичен прекъсвач НН 160 А тип Record Plus FEN 160 с производител General Electric.

1.2.2. В своето техническото предложение участникът е посочил, че предлагания от него продукт притежава сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947, изготвени от акредитирана изпитателна лаборатория, или еквивалентен орган, като следва да приложи тези документи, вкл. копие от акредитацията на изпитващия орган.

Офертата на участника не съдържа копие от акредитацията на изпитващия орган. От приложения в офертата протокол за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947 е видно, че лабораторията извършила изпитанията е DEKRA Certification B.V. Комисията извърши проверка в сайта на лабораторията и установи, че издалата сертификата лаборатория притежава акредитация за извършване на изисканите изпитания, обществено достъпен на следния сайт: http://www.dekra-certification.com/en/c/document_library/get_file?uuid=7ecc5832-4539-48e3-b817-cb5a53554b35&groupId=4801493

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 2- Автоматични прекъсвачи НН 160 А“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 2- Автоматични прекъсвачи НН 160 А**.

1.3. Оферта от ВИБ - ИЗОМАТИК ООД, по обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250 А, с вх. № 1782 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническата спецификация и изискванията на възложителя. При разглеждане на офертата комисията направи следните заключения:

1.3.1. В своето техническото предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач НН 250 А е с производител General Electric, но не е посочен типа на предлагания Автоматичен прекъсвач НН 250 А. Аналогично в приложение 1 към техническото си предложение също не е посочил типа на предлагания Автоматичен прекъсвач НН 250 А, както и производителя. Приложения в офертата протокол за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947 е за Автоматичен прекъсвач НН 250 А, тип Record Plus FEN 250 с производител General Electric.

Комисията приема, че предложението на участника е за доставка на Автоматичен прекъсвач НН 250 А тип Record Plus FEN 250 с производител General Electric.

1.3.2. В своето техническото предложение участникът е посочил, че предлагания от него продукт притежава сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947, изготвени от акредитирана изпитателна лаборатория, или еквивалентен орган, като следва да приложи тези документи, вкл. копие от акредитацията на изпитващия орган.

Офертата на участника не съдържа копие от акредитацията на изпитващия орган. От приложения в офертата протокол за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947 е видно, че лабораторията извършила изпитанията е DEKRA Certification B.V. Комисията извърши проверка в сайта на

лабораторията и установи, че издалата сертификата лаборатория притежава акредитация за извършване на изисканите изпитания, обществено достъпен на следния сайт: http://www.dekra-certification.com/en/c/document_library/get_file?uuid=7ecc5832-4539-48e3-b817-cb5a53554b35&groupId=4801493

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250 А“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250 А**.

1.4. Оферта от ВИВ - ИЗОМАТИК ООД, по обособена позиция 4- Автоматични прекъсвачи НН 630 А, с вх. № 1779 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническата спецификация и изискванията на възложителя. При разглеждане на офертата комисията направи следните заключения:

1.4.1. В своето техническото предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач НН 630 А е с производител General Electric, но не е посочен типа на предлагания Автоматичен прекъсвач НН 630 А. Аналогично в приложение 1 към техническото си предложение също не е посочил типа на предлагания Автоматичен прекъсвач НН 630 А. Приложения в офертата протокол за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947 е за Автоматичен прекъсвач НН 630 А, тип Record Plus FEN 630 с производител General Electric.

Комисията приема, че предложението на участника е за доставка на Автоматичен прекъсвач НН 630 А тип Record Plus FEN 630 с производител General Electric.

1.4.2. В своето техническото предложение участникът е посочил, че предлагания от него продукт притежава сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947, изготвени от акредитирана изпитателна лаборатория, или еквивалентен орган, като следва да приложи тези документи, вкл. копие от акредитацията на изпитващия орган.

Офертата на участника не съдържа копие от акредитацията на изпитващия орган. От приложения в офертата протокол за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947 е видно, че лабораторията извършила изпитанията е DEKRA Certification B.V. Комисията извърши проверка в сайта на лабораторията и установи, че издалата сертификата лаборатория притежава акредитация за извършване на изисканите изпитания, обществено достъпен на следния сайт: http://www.dekra-certification.com/en/c/document_library/get_file?uuid=7ecc5832-4539-48e3-b817-cb5a53554b35&groupId=4801493

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 4- Автоматични прекъсвачи НН 630 А“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 4- Автоматични прекъсвачи НН 630 А**.

1.5. Оферта от ВИВ - ИЗОМАТИК ООД, по обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1250 А, с вх. № 1785 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. При разглеждане на офертата комисията направи следните заключения:

В своето техническото предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач НН 1250 А е с производител General Electric, но не е посочен типа на предлагания Автоматичен прекъсвач НН 1250 А. Аналогично в приложение 1 към техническото си предложение също не е посочил типа на предлагания Автоматичен прекъсвач НН 1250 А. Приложения в офертата протокол за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947 е за Автоматичен прекъсвач НН 1250 А, тип Record Plus FKN 1250 с търговска марка GE и производител BTICINO S.p.a.

Комисията приема, че предложението на участника е за доставка на Автоматичен прекъсвач НН 1 250 А тип Record Plus FKN 1250 с търговска марка General Electric и производител BTICINO S.p.a.

Несъответствия:

1.5.1. В своето техническото предложение участникът е посочил, че предлагания от него продукт притежава сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947, изготвени от акредитирана изпитателна лаборатория, или еквивалентен орган, като следва да приложи тези документи, вкл. копие от акредитацията на изпитващия орган.

Офертата на участника не съдържа копие от акредитацията на изпитващия орган, съответно не е посочена в описа на документите в офертата.

Като взе предвид описаното по-долу в т.1.5.2. несъответствие комисията прецени, че не е необходимо да извършва допълнителна проверка за наличие на акредитация на лабораторията издала сертификата за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947.

1.5.2. Съгласно изискването посочено в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г., прекъсвачи с номинален ток 1250 А трябва да имат възможност за допълнителни настройки на електронната защита.

Съгласно попълненото от участника приложение 1 към техническото предложение, предложението прекъсвач Record Plus FKN 1250 е с електронна защита тип SMR1e. От приложения към офертата каталог не е видно дали електронната защита тип SMR1e за прекъсвачи с номинален ток 1250 А има възможност за допълнителни настройки на защитата.

Комисията приема, че няма приложено доказателство за наличие на възможност за допълнителна настройка на електронната защита тип SMR1e, при прекъсвач Record Plus FKN 1250.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А“,** като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **не допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А.**

1.6. Оферта от ВИБ - ИЗОМАТИК ООД, по обособена позиция 6- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А при t. 65° C, с вх. № 1784 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. При разглеждане на офертата комисията направи следните заключения:

В своето техническото предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач НН 1250 А при t. 65° C е с производител General Electric, но не е посочен типа на предлагания Автоматичен прекъсвач НН 1250 А при t. 65° C. Аналогично в приложение 1 към техническото си предложение също не е посочил типа на предлагания Автоматичен прекъсвач НН 1250 А при t. 65° C. Приложения протокол за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947 е за Автоматичен прекъсвач тип МА630 – 1600ES с производител BTICINO S.p.a.

Комисията приема, че предложението на участника е за доставка на Автоматичен прекъсвач НН 1250 А при t. 65° C е прекъсвач тип МА630 – 1600ES с производител BTICINO S.p.a.

Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

1.6.1. В своето техническото предложение участникът е посочил, че предлагания от него продукт притежава сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947, изготвени от акредитирана изпитателна лаборатория, или еквивалентен орган, като следва да приложи тези документи, вкл. копие от акредитацията на изпитващия орган.

Офертата на участника не съдържа копие от акредитацията на изпитващия орган, съответно не е посочена в описа на документите в офертата.

Като взе предвид описаните по-долу в т.1.6.2. и т.1.6.3. несъответствия комисията прецени, че не е необходимо да извършва допълнителна проверка за наличие на акредитация на лабораторията издала сертификата за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947.

1.6.2. Съгласно изискването посочено в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г., прекъсвачи с номинален ток 1250 А при t. 65° C трябва да имат възможност за допълнителни настройки на електронна защита.

В своето техническото предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач НН 1250 А при t. 65° C е с производител General Electric, но не е посочен типа на предлагания Автоматичен прекъсвач НН 1250 А при t. 65° C. Аналогично в приложение 1 към техническото си предложение също е посочил, че типа на защитата е тип SMR1e, но не и типа на предлагания Автоматичен прекъсвач НН 1250 А при t. 65° C. От приложения към офертата каталог не е видно дали електронна защита тип SMR1e за прекъсвачи тип МА630 – 1600ES с производител BTICINO S.p.a. предложен за участие по обособена поз.6 има възможност за допълнителни настройки на защитата.

Комисията приема, че няма приложено доказателство за наличие на възможност за допълнителна настройка на електронната защита тип SMR1e, при МА630 – 1600ES с производител BTICINO S.p.a.

1.6.3. Съгласно изискването посочено в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г., автоматични прекъсвачи с номинален ток 1250 А при t. 65° C трябва да бъдат в състояние да понесат 100% номинален ток при температура 65°С.

В своето техническото предложение участникът е приложил протокол от типово изпитание на Автоматичен прекъсвач НН 1 250 А при t. 65° C, с производител BTICINO тип МА 630-1600 ES. От приложения протокол е видно, че посочения прекъсвач е изпитан при 40°С.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 6- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А при t. 65° C**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **не допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 6- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А при t. 65° C**.

2. Участник ЕЛЕКТРИС ЕООД, гр.София

2.1. Оферта от ЕЛЕКТРИС ЕООД, по обособена позиция 1- Автоматични прекъсвачи НН 100 А, с вх. № 1795 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

2.1.1. Предложения за доставка Автоматични прекъсвачи НН 100 А, тип ВС 160 NT 305-100-D с производител OEZ s.r.o., не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г. изискване за настройка на термомангнитната защита - Претоварване, $I_r 0,7 \div 1,0$ пъти номиналния ток.

Предложения от участника Автоматични прекъсвачи НН 100 А, тип ВС 160 NT 305-100-D с производител OEZ s.r.o. е с възможност за настройка на термомангнитната защита - Претоварване $I_r 0,8 \div 1,0$ пъти номиналния ток.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 1- Автоматични прекъсвачи НН 100 А”**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **не допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 1- Автоматични прекъсвачи НН 100 А**.

2.2. Оферта от ЕЛЕКТРИС ЕООД, по обособена позиция 2- Автоматични прекъсвачи НН 160 А, с вх. № 1796 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

2.2.1. Предложения за доставка Автоматични прекъсвачи НН 160 А, тип ВС 160 NT 305-160-D с производител OEZ s.r.o., не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г. изискване за настройка на термомангнитната защита - Претоварване, $I_r 0,7 \div 1,0$ пъти номиналния ток.

Предложения от участника Автоматични прекъсвачи НН 100 А, тип ВС 160 NT 305-160-D с производител OEZ s.r.o. е с възможност за настройка на термомангнитната защита - Претоварване $I_r 0,8 \div 1,0$ пъти номиналния ток.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 2- Автоматични прекъсвачи НН 160 А“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **не допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 2- Автоматични прекъсвачи НН 160 А**.

2.3. Оферта от ЕЛЕКТРИС ЕООД, по обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250 А, с вх. № 1798 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

2.3.1. Предложения за доставка Автоматични прекъсвачи НН 250 А, тип BD 250 NE 305+SE-BD-0250-MTV8 с производител OEZ s.r.o., не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г. изискване за настройка на електронна защита - Късо съединение, $I_{sd} 2 \div 10$ пъти тока на настройка I_r .

Предложения от участника Автоматични прекъсвачи НН 250 А, тип BD 250 NE 305+SE-BD-0250- MTV8 с производител OEZ s.r.o. е с възможност за настройка на електронна защита - Късо съединение, $I_{sd} 0,35 \div 2,5$ пъти тока на настройка I_r .

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250 А“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **не допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250 А**.

2.4. Оферта от ЕЛЕКТРИС ЕООД, по обособена позиция 4- Автоматични прекъсвачи НН 630 А, с вх. № 1799 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

2.4.1. Предложения за доставка Автоматични прекъсвачи НН 630 А, тип ВН 630 NE 305+SE-BH-0630-MTV8 с производител OEZ s.r.o., не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г. изискване за настройка на електронна защита - Късо съединение, $I_{sd} 2 \div 10$ пъти тока на настройка I_r .

Предложения от участника Автоматични прекъсвачи НН 630 А, тип ВН 630 NE 305+SE-BH-0630- MTV8 с производител OEZ s.r.o. е с възможност за настройка на електронна защита - Късо съединение, $I_{sd} 0,8 \div 7,0$ пъти тока на настройка I_r .

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 4- Автоматични прекъсвачи НН 630 А“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **не допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 4- Автоматични прекъсвачи НН 630 А**.

2.5. Оферта от ЕЛЕКТРИС ЕООД, по обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А, с вх. № 1800 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А**.

3. Участник ТИЛКОМ ООД, гр.София

3.1. Оферта от ТИЛКОМ ООД, по обособена позиция 1- Автоматични прекъсвачи НН 100 А, с вх. № 1775 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

3.1.1. Липсва Опис на документите в офертата, съгласно изисканото съдържание на офертата в съответствие с поканата за оферта.

3.1.2. Предложения за доставка Автоматични прекъсвачи НН 100 А, тип ВС 160 NT 305-100-D с производител OEZ s.r.o., не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г. изискване за настройка на термомангнитната защита - Претоварване, $I_r 0,7 \div 1,0$ пъти номиналния ток.

Предложения от участника Автоматични прекъсвачи НН 100 А, тип ВС 160 NT 305-100-D с производител OEZ s.r.o. е с възможност за настройка на термомангнитната защита - Претоварване $I_r 0,8 \div 1,0$ пъти номиналния ток.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 1- Автоматични прекъсвачи НН 100 А“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **не допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 1- Автоматични прекъсвачи НН 100 А**.

3.2. Оферта от ТИЛКОМ ООД, по обособена позиция 2- Автоматични прекъсвачи НН 160 А, с вх. № 1783 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

3.2.1. Липсва Опис на документите в офертата, съгласно изисканото съдържание на офертата в съответствие с поканата за оферта.

3.2.2. Предложения за доставка Автоматични прекъсвачи НН 160 А, тип ВС 160 NT 305-160-D с производител OEZ s.r.o., не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC

28/04 от 01.08.2015г. изискване за настройка на термомангнитната защита - Претоварване, $I_r 0,7 \div 1,0$ пъти номиналния ток.

Предложения от участника Автоматични прекъсвачи НН 100 А, тип ВС 160 NT 305-160-D с производител OEZ s.r.o. е с възможност за настройка на термомангнитната защита - Претоварване $I_r 0,8 \div 1,0$ пъти номиналния ток.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 2- Автоматични прекъсвачи НН 160 А“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **не допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 2- Автоматични прекъсвачи НН 160 А**.

3.3. Оферта от ТИЛКОМ ООД, по обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250 А, с вх. № 1782 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

3.3.1. Липсва Опис на документите в офертата, съгласно изисканото съдържание на офертата в съответствие с поканата за оферта.

3.3.2. Предложения за доставка Автоматични прекъсвачи НН 250 А, тип BD 250 NE 305+SE-BD-0250-MTV8 с производител OEZ s.r.o., не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г. изискване за настройка на електронна защита - Късо съединение, $I_{sd} 2 \div 10$ пъти тока на настройка I_r .

Предложения от участника Автоматични прекъсвачи НН 250 А, тип BD 250 NE 305+SE-BD-0250- MTV8 с производител OEZ s.r.o. е с възможност за настройка на електронна защита - Късо съединение, $I_{sd} 0,35 \div 2,5$ пъти тока на настройка I_r .

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250 А“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **не допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250 А**.

3.4. Оферта от ТИЛКОМ ООД, по обособена позиция 4- Автоматични прекъсвачи НН 630 А, с вх. № 1779 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

3.4.1. Липсва Опис на документите в офертата, съгласно изисканото съдържание на офертата в съответствие с поканата за оферта.

3.4.2. Предложения за доставка Автоматични прекъсвачи НН 630 А, тип ВН 630 NE 305+SE-BH-0630-MTV8 с производител OEZ s.r.o., не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г. изискване за настройка на електронна защита - Късо съединение, $I_{sd} 2 \div 10$ пъти тока на настройка I_r .

Предложения от участника Автоматични прекъсвачи НН 630 А, тип ВН 630 NE 305+SE-BH-0630- MTV8 с производител OEZ s.r.o. е с възможност за настройка на електронна защита - Късо съединение, $I_{sd} 0,8 \div 7,0$ пъти тока на настройка I_r .

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 4- Автоматични прекъсвачи НН 630 А“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **не допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 4- Автоматични прекъсвачи НН 630 А**.

3.5. Оферта от ТИЛКОМ ООД, по обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А, с вх. № 1785 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. При разглеждане на офертата комисията направи следните заключения:

В своето техническото предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач НН 1250 А е с производител ABB Sace S.p.a., но не е посочен типа на предлагания Автоматичен прекъсвач НН 1250 А. Аналогично в приложение 1 към техническото си предложение също не е посочил типа на предлагания Автоматичен прекъсвач НН 1250 А. Приложения в офертата протокол за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947 е за Автоматичен прекъсвач НН 1250 А, тип Tmax T7 1250 - електронна защита PR231/P LS/I 1250A с производител ABB Sace S.p.a.

Комисията приема, че предложението на участника е за доставка на Автоматичен прекъсвач НН 1250 А тип Tmax T7 1250 - електронна защита PR231/P LS/I 1250A с производител ABB Sace S.p.a.

Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

3.5.1. В своето техническото предложение участникът е посочил, че предлагания от него продукт притежава сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947, изготвени от акредитирана изпитателна лаборатория, или еквивалентен орган, като следва да приложи тези документи, вкл. копие от акредитацията на изпитващия орган.

Офертата на участника не съдържа копие от акредитацията на изпитващия орган, съответно не е посочена в опис на документите в офертата.

Като взе предвид описаните по-долу в т.3.5.2. и т.3.5.3 несъответствия комисията прецени, че не е необходимо да извършва допълнителна проверка за наличие на акредитация на лабораторията издала сертификата за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947.

3.5.2. Липсва Опис на документите в офертата, съгласно изисканото съдържание на офертата в съответствие с поканата за оферта.

3.5.3. Съгласно изискването посочено в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г., прекъсвачи с номинален ток 1250 А трябва да имат възможност за следните допълнителни настройки на електронна защита:

tr – времезакъснение при бавнодействащата защита – $0,5 \div 20''$.

tsd – времезакъснение при бързодействащата защита – $0,1'' \div 0,4''$.

Ii – праг на моменталната защита (срещу късо съединение) – $2 \div 15 I_n$.

Предложения от участника Автоматични прекъсвачи НН 1250 А, тип Tmax T7 1250 с производител ABB Sace S.p.a. е с възможност за следните настройки на електронна защита PR231/P LS/I 1250A/ :

tr – времезакъснение при бавнодействащата защита – $3,0 \div 12''$.

tsd – времезакъснение при бързодействащата защита – $0,1'' \div 0,25''$.

Ii – праг на моменталната защита (срещу късо съединение) – $1 \div 10 I_n$.

Предложения за доставка Автоматични прекъсвачи НН 1250 А, тип Tmax T7 1250 с производител ABB Sace S.p.a., не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г. изискване за допълнителни настройки на електронна защита.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **не допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А.**

3.6. Оферта от ТИЛКОМ ООД, по обособена позиция 6- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А при t. 65° С, с вх. № 1784 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. При разглеждане на офертата комисията направи следните заключения:

В своето техническото предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач НН 1250 А е с производител ABB Sace S.p.a., но не е посочен типа на предлагания Автоматичен прекъсвач НН 1250 А. Аналогично в приложение 1 към техническото си предложение също не е посочил типа на предлагания Автоматичен прекъсвач НН 1250 А. Приложения в офертата протокол за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947 е за Автоматичен прекъсвач НН 1250 А, тип Tmax T7 1250 - електронна защита PR231/P LS/I 1250A с производител ABB Sace S.p.a.

Комисията приема, че предложението на участника е за доставка на Автоматичен прекъсвач НН 1250 А тип Tmax T7 1250 - електронна защита PR231/P LS/I 1250A с производител ABB Sace S.p.a.

Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

3.6.1. В своето техническото предложение участникът е посочил, че предлагания от него продукт притежава сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947, изготвени от акредитирана изпитателна лаборатория, или еквивалентен орган, като следва да приложи тези документи, вкл. копие от акредитацията на изпитващия орган.

Офертата на участника не съдържа копие от акредитацията на изпитващия орган, съответно не е посочена в описа на документите в офертата.

Като взе предвид описаните по-долу в т.3.6.2. и т.3.6.3 несъответствия комисията прецени, че не е необходимо да извършва допълнителна проверка за наличие на акредитация на лабораторията издала сертификата за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947.

3.6.2. Липсва Опис на документите в офертата, съгласно изисканото съдържание на офертата в съответствие с поканата за оферта.

3.6.3. Съгласно изискването посочено в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г., прекъсвачи с номинален ток 1250 А при t. 65° С трябва да имат възможност за следните допълнителни настройки на електронна защита:

tr – времезакъснение при бавнодействащата защита – $0,5 \div 20''$.

tsd – времезакъснение при бързодействащата защита – $0,1'' \div 0,4''$.

Ii – праг на моменталната защита (срещу късо съединение) – $2 \div 15 I_n$.

Предложения от участника Автоматични прекъсвачи НН 1250 А, тип Tmax T7 1250 с производител ABB Sace S.p.a. е с възможност за следните настройки на електронна защита PR231/P LS/I 1250A/ :

tr – времезакъснение при бавнодействащата защита – $3,0 \div 12''$.

tsd – времезакъснение при бързодействащата защита – $0,1'' \div 0,25''$.

Ii – праг на моменталната защита (срещу късо съединение) – $1 \div 10 I_n$.

Предложения за доставка Автоматични прекъсвачи НН 1250 А, тип Tmax T7 1250 с производител ABB Sace S.p.a., не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г. изискване за допълнителни настройки на електронна защита.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 6- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А при t. 65° С“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **не допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 6- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А при t. 65° С.**

4. Участник ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ ЕООД, гр.София

4.1. Оферта от ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ ЕООД, по обособена позиция 1- Автоматични прекъсвачи НН 100 А, с вх. № 1816 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

4.1.1. Предложението на участника е за доставка на Автоматични прекъсвачи НН 100 А, тип PN 250 NE -100А с производител GACIA Electrical Appliance Co. Ltd. В приложение 1 към техническото си предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач НН 100 А, тип PN 250 NE -100А е с механична износоустойчивост (к.ц.) = 10000 цикъла. В офертата си участникът е приложил и декларация от производителя, че Автоматичен прекъсвач НН 100 А, тип PN серия 100А е с механична износоустойчивост 10000 цикъла. В приложения към офертата каталог е записано, че прекъсвач тип PN 250 NE -100А е с механична износоустойчивост 10000 цикъла.

Същевременно от данните в каталога публикуван на сайта на производителя http://www.gacia.com.cn/products/PN_MCCB_SERIES/ е видно, че прекъсвач тип PN 250 NE -100А е с механична износоустойчивост 8500 к.ц.

На база на констатираните различия между декларираните от кандидата данни и данните от сайта на производителя на предлаганото изделие, Комисията приема, че в предложението си участникът не е доказал категорично, че предложението за доставка Автоматични прекъсвачи НН 100 А, тип PN 250 NE -100А с производител GACIA Electrical Appliance Co. Ltd е с механична износоустойчивост 10000 цикъла. Комисията счита, че предложението от участника Автоматични прекъсвачи НН 100 А, тип PN 250 NE -100А не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г. изискване за механична износоустойчивост (к.ц.) ≥ 10000 .

4.1.2. Предложението на участника е за доставка на Автоматични прекъсвачи НН 100 А, тип PN 250 NE -100А с производител GACIA Electrical Appliance Co. Ltd. В приложение 1 към техническото си предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач НН 100 А, тип PN 250 NE -100А е с работно напрежение 690V. В приложения към офертата каталог е записано, че прекъсвач тип PN 250 NE -100А е с работното напрежение е 690V.

Същевременно от данните в каталога публикуван на сайта на производителя http://www.gacia.com.cn/products/PN_MCCB_SERIES/ е видно, че прекъсвач тип PN 250 NE -100А е с работно напрежение 400V/415V

Комисията счита, че в предложението си участникът не е доказал категорично, че предложението за доставка Автоматични прекъсвачи НН 100 А, тип PN 250 NE -100А с производител GACIA Electrical Appliance Co. Ltd е с работно напрежение 690V. Комисията приема, че предложението от участника Автоматични прекъсвачи НН 100 А, тип PN 250 NE -100А не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г. изискване за работно напрежение 690V.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 1- Автоматични прекъсвачи НН 100 А“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **не допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 1- Автоматични прекъсвачи НН 100 А.**

4.2. Оферта от ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ ЕООД, по обособена позиция 2- Автоматични прекъсвачи НН 160 А, с вх. № 1817 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

4.2.1. Предложението на участника е за доставка на Автоматични прекъсвачи НН 160 А, тип PN 250 NE -160А с производител GACIA Electrical Appliance Co. Ltd. В приложение 1 към техническото си предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач НН 160 А, тип PN 250 NE -160А е с механична износоустойчивост (к.ц.) = 8000 цикъла. В офертата си участникът е приложил и декларация от производителя, че Автоматичен прекъсвач НН 160 А, тип PN серия 160А е с механична износоустойчивост 8000 цикъла. В приложения към офертата каталог е записано, че прекъсвач тип PN 250 NE -160А е с механична износоустойчивост 8000 цикъла.

Същевременно от данните в каталога публикуван на сайта на производителя http://www.gacia.com.cn/products/PN_MCCB_SERIES/ е видно, че прекъсвач тип PN 250 NE -160А е с механична износоустойчивост 7000 к.ц.

На база на констатираните различия между декларираните от кандидата данни и данните от сайта на производителя на предлаганото изделие, Комисията приема, че в предложението си участникът не е доказал категорично, че предложени за доставка Автоматични прекъсвачи НН 160 А, тип PN 250 NE -160А с производител GACIA Electrical Appliance Co. Ltd е с механична износоустойчивост 8000 цикъла. Комисията счита, че предложени от участника Автоматични прекъсвачи НН 160 А, тип PN 250 NE -160А не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г. изискване за механична износоустойчивост (к.ц.) ≥ 8000.

4.2.2. Предложението на участника е за доставка на Автоматични прекъсвачи НН 160 А, тип PN 250 NE -160А с производител GACIA Electrical Appliance Co. Ltd. В приложение 1 към техническото си предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач НН 160 А, тип PN 250 NE -160А е с работно напрежение 690V. В приложения към офертата каталог е записано, че прекъсвач тип PN 250 NE -160А е с работното напрежение е 690V.

Същевременно от данните в каталога публикуван на сайта на производителя http://www.gacia.com.cn/products/PN_MCCB_SERIES/ е видно, че прекъсвач тип PN 250 NE -160А е с работно напрежение 400V/415V

Комисията счита, че в предложението си участникът не е доказал категорично, че предложени за доставка Автоматични прекъсвачи НН 160 А, тип PN 250 NE -160А с производител GACIA Electrical Appliance Co. Ltd е с работно напрежение 690V. Комисията приема, че предложени от участника Автоматични прекъсвачи НН 160 А, тип PN 250 NE -160А не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г. изискване за работно напрежение 690V.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 2- Автоматични прекъсвачи НН 160 А“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **не допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 2- Автоматични прекъсвачи НН 160 А**.

4.3. Оферта от ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ ЕООД, по обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250 А, с вх. № 1818 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

4.3.1. Предложението на участника е за доставка на Автоматични прекъсвачи НН 250 А, тип PN 250 NE -250А с производител GACIA Electrical Appliance Co. Ltd. В приложение 1 към техническото си предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач НН 250 А, тип PN 250 NE -250А е с механична износоустойчивост (к.ц.) = 8000 цикъла. В офертата си участникът е приложил и декларация от производителя, че Автоматичен прекъсвач НН 250 А, тип PN серия 250А е с механична износоустойчивост 8000 цикъла. В приложения към офертата каталог е записано, че прекъсвач тип PN 250 NE -250А е с механична износоустойчивост 8000 цикъла.

Същевременно от данните в каталога публикуван на сайта на производителя http://www.gacia.com.cn/products/PN_MCCB_SERIES/ е видно, че прекъсвач тип PN 250 NE -250A е с механична износоустойчивост 7000 к.ц.

На база на констатираните различия между декларираните от кандидата данни и данните от сайта на производителя на предлаганото изделие, Комисията приема, че в предложението си участникът не е доказал категорично, че предложението за доставка Автоматични прекъсвачи НН 250 А, тип PN 250 NE -250A с производител GACIA Electrical Appliance Co. Ltd е с механична износоустойчивост 8000 цикъла. Комисията счита, че предложението от участника Автоматични прекъсвачи НН 250 А, тип PN 250 NE -250A не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г. изискване за механична износоустойчивост (к.ц.) ≥ 8000 .

4.3.2. Предложението на участника е за доставка на Автоматични прекъсвачи НН 250 А, тип PN 250 NE -250A с производител GACIA Electrical Appliance Co. Ltd. В приложение 1 към техническото си предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач НН 250 А, тип PN 250 NE -250A е с работно напрежение 690V. В приложения към офертата каталог е записано, че прекъсвач тип PN 250 NE -250A е с работното напрежение е 690V.

Същевременно от данните в каталога публикуван на сайта на производителя http://www.gacia.com.cn/products/PN_MCCB_SERIES/ е видно, че прекъсвач тип PN 250 NE -250A е с работно напрежение 400V/415V

Комисията счита, че в предложението си участникът не е доказал категорично, че предложението за доставка Автоматични прекъсвачи НН 250 А, тип PN 250 NE -250A с производител GACIA Electrical Appliance Co. Ltd е с работно напрежение 690V. Комисията приема, че предложението от участника Автоматични прекъсвачи НН 250 А, тип PN 250 NE -250A не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г. изискване за работно напрежение 690V.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250 А“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **не допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250 А**.

4.4. Оферта от ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ ЕООД, по обособена позиция 4- Автоматични прекъсвачи НН 630 А, с вх. № 1819 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

4.4.1. Предложението на участника е за доставка на Автоматични прекъсвачи НН 630 А, тип PN 630 NE -630A с производител GACIA Electrical Appliance Co. Ltd. В приложение 1 към техническото си предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач НН 630 А, тип PN 630 NE -630A е с механична износоустойчивост (к.ц.) = 5000 цикъла. В офертата си участникът е приложил и декларация от производителя, че Автоматичен прекъсвач НН 630 А, тип PN серия 630A е с механична износоустойчивост 5000 цикъла. В приложения към офертата каталог е записано, че прекъсвач тип PN 630 NE -630A е с механична износоустойчивост 5000 цикъла.

Същевременно от данните в каталога публикуван на сайта на производителя http://www.gacia.com.cn/products/PN_MCCB_SERIES/ е видно, че прекъсвач тип PN 630 NE -630A е с механична износоустойчивост 4000 к.ц.

На база на констатираните различия между декларираните от кандидата данни и данните от сайта на производителя на предлаганото изделие, Комисията приема, че в предложението си участникът не е доказал категорично, че предложението за доставка Автоматични прекъсвачи НН 630 А, тип PN 630 NE -630A с производител GACIA Electrical Appliance Co. Ltd е с механична износоустойчивост 5000 цикъла. Комисията счита, че предложението от участника Автоматични прекъсвачи НН 630 А, тип PN 630 NE -

630A не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г. изискване за механична износоустойчивост (к.ц.) ≥ 5000 .

4.4.2. Предложението на участника е за доставка на Автоматични прекъсвачи HH 630 A, тип PN 630 NE -630A с производител GACIA Electrical Appliance Co. Ltd. В приложение 1 към техническото си предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач HH 630 A, тип PN 630 NE -630A е с работно напрежение 690V. В приложения към офертата каталог е записано, че прекъсвач тип PN 630 NE -630A е с работното напрежение е 690V.

Същевременно от данните в каталога публикуван на сайта на производителя http://www.gacia.com.cn/products/PN_MCCB_SERIES/ е видно, че прекъсвач тип PN 630 NE -630A е с работно напрежение 400V/415V

Комисията счита, че в предложението си участникът не е доказал категорично, че предложението за доставка Автоматични прекъсвачи HH 630 A, тип PN 630 NE -630A с производител GACIA Electrical Appliance Co. Ltd е с работно напрежение 690V. Комисията приема, че предложението от участника Автоматични прекъсвачи HH 630 A, тип PN 630 NE -630A не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г. изискване за работно напрежение 690V.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 4- Автоматични прекъсвачи HH 630 A“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **не допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 4- Автоматични прекъсвачи HH 630 A**.

4.5. Оферта от ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ ЕООД, по обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи HH 1 250 A, с вх. № 1820 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

4.5.1. Предложението на участника е за доставка на Автоматични прекъсвачи HH 1250 A, тип PN 1600 NE -1250A с производител GACIA Electrical Appliance Co. Ltd. В приложение 1 към техническото си предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач HH 1250 A, тип PN 1600 NE -1250A е с механична износоустойчивост (к.ц.) = 3000 цикъла. В офертата си участникът е приложил и декларация от производителя, че Автоматичен прекъсвач HH 1250 A, тип PN серия 1250A е с механична износоустойчивост 3000 цикъла. В приложения към офертата каталог е записано, че прекъсвач тип PN 1600 NE -1250A е с механична износоустойчивост 3000 цикъла.

Същевременно от данните в каталога публикуван на сайта на производителя http://www.gacia.com.cn/products/PN_MCCB_SERIES/ е видно, че прекъсвач тип PN 1600 NE -1250A е с механична износоустойчивост 2500 к.ц.

На база на констатираните различия между декларираните от кандидата данни и данните от сайта на производителя на предлаганото изделие, Комисията приема, че в предложението си участникът не е доказал категорично, че предложението за доставка Автоматични прекъсвачи HH 1250 A, тип PN 1600 NE -1250A с производител GACIA Electrical Appliance Co. Ltd е с механична износоустойчивост 3000 цикъла. Комисията счита, че предложението от участника Автоматични прекъсвачи HH 1250 A, тип PN 1600 NE -1250A не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г. изискване за механична износоустойчивост (к.ц.) ≥ 3000 .

4.5.2. Предложението на участника е за доставка на Автоматични прекъсвачи HH 1250 A, тип PN 1600 NE -1250A с производител GACIA Electrical Appliance Co. Ltd. В приложение 1 към техническото си предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач HH 1250 A, тип PN 1600 NE -1250A е с работно напрежение 690V. В приложения към офертата каталог е записано, че прекъсвач тип PN 1600 NE -1250A е с работното напрежение е 690V.

Същевременно от данните в каталога публикуван на сайта на производителя http://www.gacia.com.cn/products/PN_MCCB_SERIES/ е видно, че прекъсвач тип PN 1600 NE -1250A е с работно напрежение 400V/415V

Комисията счита, че в предложението си участникът не е доказал категорично, че предложението за доставка Автоматични прекъсвачи НН 1250 А, тип PN 1600 NE -1250A с производител GACIA Electrical Appliance Co. Ltd е с работно напрежение 690V. Комисията приема, че предложението от участника Автоматични прекъсвачи НН 1250 А, тип PN 1600 NE -1250A не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г. изискване за работно напрежение 690V.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **не допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А**.

4.6. Оферта от ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ ЕООД, по обособена позиция 6- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А при t. 65° С, с вх. № 1835 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

4.6.1. Предложението на участника е за доставка на Автоматични прекъсвачи НН 1250 А, тип PN 1600 NE -1250A с производител GACIA Electrical Appliance Co. Ltd. В приложение 1 към техническото си предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач НН 1250 А, тип PN 1600 NE -1250A е с механична износостойчивост (к.ц.) = 3000 цикъла. В офертата си участникът е приложил и декларация от производителя, че Автоматичен прекъсвач НН 1250 А, тип PN серия 1250A е с механична износостойчивост 3000 цикъла. В приложения към офертата каталог е записано, че прекъсвач тип PN 1600 NE -1250A е с механична износостойчивост 3000 цикъла.

Същевременно от данните в каталога публикуван на сайта на производителя http://www.gacia.com.cn/products/PN_MCCB_SERIES/ е видно, че прекъсвач тип PN 1600 NE -1250A е с механична износостойчивост 2500 к.ц.

На база на констатираните различия между декларираните от кандидата данни и данните от сайта на производителя на предлаганото изделие, Комисията приема, че в предложението си участникът не е доказал категорично, че предложението за доставка Автоматични прекъсвачи НН 1250 А, тип PN 1600 NE -1250A с производител GACIA Electrical Appliance Co. Ltd е с механична износостойчивост 3000 цикъла. Комисията счита, че предложението от участника Автоматични прекъсвачи НН 1250 А, тип PN 1600 NE -1250A не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г. изискване за механична износостойчивост (к.ц.) ≥ 3000 .

4.6.2. Предложението на участника е за доставка на Автоматични прекъсвачи НН 1250 А, тип PN 1600 NE -1250A с производител GACIA Electrical Appliance Co. Ltd. В приложение 1 към техническото си предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач НН 1250 А, тип PN 1600 NE -1250A е с работно напрежение 690V. В приложения към офертата каталог е записано, че прекъсвач тип PN 1600 NE -1250A е с работното напрежение е 690V.

Същевременно от данните в каталога публикуван на сайта на производителя http://www.gacia.com.cn/products/PN_MCCB_SERIES/ е видно, че прекъсвач тип PN 1600 NE -1250A е с работно напрежение 400V/415V

Комисията счита, че в предложението си участникът не е доказал категорично, че предложението за доставка Автоматични прекъсвачи НН 1250 А, тип PN 1600 NE -1250A с производител GACIA Electrical Appliance Co. Ltd е с работно напрежение 690V.

4.6.3. Съгласно изискването посочено в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г., автоматични прекъсвачи с номинален ток 1250 А при t. 65° С трябва да бъдат в състояние да понесат 100% номинален ток при температура 65°С.

В своето техническото предложение участникът е приложил протокол от типово изпитание на Автоматичен прекъсвач НН 1 250 А при t. 65° C от където да е видно, че предложението прекъсвач е изпитан при 40°C, а не при 65° C.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 6- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А при t. 65° C“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **не допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 6- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А при t. 65° C**.

5. Участник ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД, гр.Пловдив

5.1. Оферта от ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД по обособена позиция 1- Автоматични прекъсвачи НН 100 А, с вх. № 1823 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническата спецификация и изискванията на възложителя. При разглеждане на офертата комисията направи следните заключения:

5.1.1. В своето техническото предложение участникът е посочил, че предлагания от него продукт притежава сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947, изготвени от акредитирана изпитателна лаборатория, или еквивалентен орган, като следва да приложи тези документи, вкл. копие от акредитацията на изпитващия орган.

Офертата на участника не съдържа копие от акредитацията на изпитващия орган. От приложения в офертата протокол за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947 е видно, че лабораторията извършила изпитанията е „АСАЕ“. Комисията извърши проверка в сайта на лабораторията и установи, че издалата сертификата лаборатория притежава акредитация за извършване на изисканите изпитания, като информацията е обществено достъпен на следния сайт:

<http://www.acaecert.it/en/>

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 1- Автоматични прекъсвачи НН 100 А“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 1- Автоматични прекъсвачи НН 100 А**.

5.2. Оферта от ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД по обособена позиция 2- Автоматични прекъсвачи НН 160 А, с вх. № 1824 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническата спецификация и изискванията на възложителя. При разглеждане на офертата комисията направи следните заключения:

5.2.1. В своето техническото предложение участникът е посочил, че предлагания от него продукт притежава сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947, изготвени от акредитирана изпитателна лаборатория, или еквивалентен орган, като следва да приложи тези документи, вкл. копие от акредитацията на изпитващия орган.

Офертата на участника не съдържа копие от акредитацията на изпитващия орган. От приложения в офертата протокол за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947 е видно, че лабораторията извършила изпитанията е „АСАЕ“. Комисията извърши проверка в сайта на лабораторията и установи, че издалата сертификата лаборатория притежава акредитация за извършване на изисканите изпитания, като информацията е обществено достъпен на следния сайт:

<http://www.acaecert.it/en/>

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 2- Автоматични прекъсвачи НН 160 А“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 2- Автоматични прекъсвачи НН 160 А**.

5.3. Оферта от ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД по обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250 А, с вх. № 1825 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническата спецификация и изискванията на възложителя. При разглеждане на офертата комисията направи следните заключения:

5.3.1. В своето техническото предложение участникът е посочил, че предлагания от него продукт притежава сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947, изготвени от акредитирана изпитателна лаборатория, или еквивалентен орган, като следва да приложи тези документи, вкл. копие от акредитацията на изпитващия орган.

Офертата на участника не съдържа копие от акредитацията на изпитващия орган. От приложения в офертата протокол за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947 е видно, че лабораторията извършила изпитанията е „АСАЕ“. Комисията извърши проверка в сайта на лабораторията и установи, че издалата сертификата лаборатория притежава акредитация за извършване на изисканите изпитания, като информацията е обществено достъпен на следния сайт:

<http://www.acaecert.it/en/>

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250 А“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250 А**.

5.4. Оферта от ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД по обособена позиция 4- Автоматични прекъсвачи НН 630 А, с вх. № 1826 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката съответства на техническата спецификация и изискванията на възложителя. При разглеждане на офертата комисията направи следните заключения:

5.4.1. В своето техническото предложение участникът е посочил, че предлагания от него продукт притежава сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947, изготвени от акредитирана изпитателна лаборатория, или еквивалентен орган, като следва да приложи тези документи, вкл. копие от акредитацията на изпитващия орган.

Офертата на участника не съдържа копие от акредитацията на изпитващия орган. От приложения в офертата протокол за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947 е видно, че лабораторията извършила изпитанията е „АСАЕ“. Комисията извърши проверка в сайта на лабораторията и установи, че издалата сертификата лаборатория притежава акредитация за извършване на изисканите изпитания, като информацията е обществено достъпен на следния сайт:

<http://www.acaecert.it/en/>

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 4- Автоматични прекъсвачи НН 630 А“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 4- Автоматични прекъсвачи НН 630 А**.

5.5. Оферта от ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД по обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А, с вх. № 1828 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

5.5.1. В своето техническото предложение участникът е посочил, че предлагания от него продукт притежава сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947, изготвени от акредитирана изпитателна лаборатория, или еквивалентен орган, като следва да приложи тези документи, вкл. копие от акредитацията на изпитващия орган.

Офертата на участника не съдържа копие от акредитацията на изпитващия орган, съответно не е посочена в описа на документите в офертата.

Като взе предвид описаните по-долу в т.5.5.2. несъответствия комисията прецени, че не е необходимо да извършва допълнителна проверка за наличие на акредитация на лабораторията издала сертификата за успешно издържана „типова проверка“ по EN 60947.

5.5.2. Съгласно изискването посочено в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г., прекъсвачи с номинален ток 1250 А трябва да имат възможност за следните допълнителни настройки на електронна защита:

tr – времезакъснение при бавнодействащата защита – $0,5 \div 20''$.

li – праг на моменталната защита (срещу късо съединение) – $2 \div 15 \text{ In}$.

Предложения от участника Автоматични прекъсвачи НН 1250 А, тип Tmax T7 1250 с производител ABB Sace S.p.a. е с възможност за следните настройки на електронна защита PR232/P LS/I 1250A :

tr – времезакъснение при бавнодействащата защита – $3,0 \div 18''$.

li – праг на моменталната защита (срещу късо съединение) – $1,5 \div 12 \text{ In}$.

Предложения за доставка Автоматични прекъсвачи НН 1250 А, тип Tmax T7 1250 (PR232/P LS/I 1250A) с производител ABB Sace S.p.a., не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP AD – TC 28/04 от 01.08.2015г. изискване за допълнителни настройки на електронна защита.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **не допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А**.

6. Участник ФИЛКАБ АД, гр.Пловдив

6.1. Оферта от ФИЛКАБ АД по обособена позиция 1- Автоматични прекъсвачи НН 100 А, с вх. № 1836 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 1- Автоматични прекъсвачи НН 100 А“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 1- Автоматични прекъсвачи НН 100 А**.

6.2. Оферта от ФИЛКАБ АД по обособена позиция 2- Автоматични прекъсвачи НН 160 А, с вх. № 1837 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 2- Автоматични прекъсвачи НН 160 А“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 2- Автоматични прекъсвачи НН 160 А**.

6.3. Оферта от ФИЛКАБ АД по обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250 А, с вх. № 1838 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250 А“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250 А**.

6.4. Оферта от ФИЛКАБ АД по обособена позиция 4- Автоматични прекъсвачи НН 630 А, с вх. № 1839 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 4- Автоматични прекъсвачи НН 630 А“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 4- Автоматични прекъсвачи НН 630 А**.

6.5. Оферта от ФИЛКАБ АД по обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А, с вх. № 1840 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А**.

6.6. Оферта от ФИЛКАБ АД по обособена позиция 6- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А при t. 65° С, с вх. № 1841 от 14.02.2017г.;

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция 6- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А при t. 65° С“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата по **обособена позиция 6- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А при t. 65° С**.

ПРОТОКОЛ за отваряне на ценови предложения и теглене на жребий

Днес, 21.04.2017г. в 14:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 15.02.2017г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Гео		

Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Комисията се събра със задача да отвори ценовите предложения и чрез жребий да определи поредността на провеждане на преговорите с допуснатите до този етап участници, в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 627-EP-16-MP-D-3 с предмет: „Доставка на Автоматични прекъсвачи НН, по позиции“, открита с Решение № 627-EP-16-MP-D-3 /P01 от 30.01.2017г. по квалификационна система № С-16-EP-MP-D-44 с предмет „Доставка на Автоматични прекъсвачи НН, по позиции“

На заседанието на комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП:

- ☐ Не присъства/ха участник/ци или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;
- ☒ Присъстваха участник/ци в процедурата или техни упълномощени представители;
- ☐ Присъстваха представител/и на средствата за масово осведомяване.

Присъстващите лица (в случай че има такива) се вписаха в Присъствен списък, неразделна част от настоящия Протокол.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване финансовите предложения на всеки от участниците.

След това председателят на комисията пристъпи към теглене на жребий за определяне поредността на провеждане на преговори на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП.

Всеки присъстващ участник изтегли по 1 бр. плик. За всеки един от участниците, които не присъстват на заседанието на комисията, председателят на комисията изтегли по един плик. Чрез жребий, на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП и във връзка с гореописаните правила за провеждане на жребий, е определена поредността на провеждане на преговорите с допуснатите до този етап участници, както следва:

по обособена позиция 1 - Автоматични прекъсвачи НН 100 А,

№/	Участник
1	"ИНТЕРКОМПЛЕКС" ООД
2	"ФИЛКАБ" АД
3	"ВИВ – ИЗОМАТИК" ООД

по обособена позиция 2 - Автоматични прекъсвачи НН 160 А,

№/	Участник
1	"ВИВ – ИЗОМАТИК" ООД
2	"ИНТЕРКОМПЛЕКС" ООД
3	"ФИЛКАБ" АД

по обособена позиция 3 - Автоматични прекъсвачи НН 250 А,

№/	Участник
1	"ИНТЕРКОМПЛЕКС" ООД
2	"ФИЛКАБ" АД
3	"ВИВ – ИЗОМАТИК" ООД

по обособена позиция 4 - Автоматични прекъсвачи НН 630 А,

№/	Участник
1	"ИНТЕРКОМПЛЕКС" ООД
2	"ФИЛКАБ" АД
3	"ВИВ – ИЗОМАТИК" ООД

по обособена позиция 5 - Автоматични прекъсвачи НН 1250 А,

№/	Участник
1	"ЕЛЕКТРИС" ЕООД
2	"ФИЛКАБ" АД

по обособена позиция 6 - Автоматични прекъсвачи НН 1250 А при t. 65° С,

№/	Участник
1	"ФИЛКАБ" АД

С определянето поредността на провеждане на преговори приключи публичната част на заседанието. Присъстващите лица (ако има такива) напуснаха залата.

След определяне поредност на провеждане на преговорите, комисията изготви следния график за провеждане на преговори с всеки от участниците в процедурата:

по обособена позиция 1 - Автоматични прекъсвачи НН 100 А,

№/	Участник	Дата на преговори	Начален час на преговори
1	"ИНТЕРКОМПЛЕКС" ООД	02.05.2017г.	09:00
2	"ФИЛКАБ" АД	02.05.2017г.	10:00
3	"ВИВ – ИЗОМАТИК" ООД	02.05.2017г.	11:00

по обособена позиция 2 - Автоматични прекъсвачи НН 160 А,

№/	Участник	Дата на преговори	Начален час на преговори
1	"ВИВ – ИЗОМАТИК" ООД	02.05.2017г.	11:45
2	"ИНТЕРКОМПЛЕКС" ООД	02.05.2017г.	12:30
3	"ФИЛКАБ" АД	02.05.2017г.	13:45

по обособена позиция 3 - Автоматични прекъсвачи НН 250 А,

№/	Участник	Дата на преговори	Начален час на преговори
1	"ИНТЕРКОМПЛЕКС" ООД	02.05.2017г.	09:15
2	"ФИЛКАБ" АД	02.05.2017г.	10:15
3	"ВИВ – ИЗОМАТИК" ООД	02.05.2017г.	11:15

по обособена позиция 4 - Автоматични прекъсвачи НН 630 А,

№/	Участник	Дата на преговори	Начален час на преговори
1	"ИНТЕРКОМПЛЕКС" ООД	02.05.2017г.	09:30
2	"ФИЛКАБ" АД	02.05.2017г.	10:30
3	"ВИВ – ИЗОМАТИК" ООД	02.05.2017г.	11:30

по обособена позиция 5 - Автоматични прекъсвачи НН 1250 А,

№/	Участник	Дата на преговори	Начален час на преговори
1	"ЕЛЕКТРИС" ЕООД	02.05.2017г.	12:00
2	"ФИЛКАБ" АД	02.05.2017г.	13:00

по обособена позиция 6 - Автоматични прекъсвачи НН 1250 А при t. 65° С,

№/	Участник	Дата на преговори	Начален час на преговори
1	"ФИЛКАБ" АД	02.05.2017г.	13:15

СПИСЪК на присъстващи лица при отваряне на ценови предложения и теглене на жребий

по процедура на договаряне с предварителна покана за участие
№ 627-EP-16-MP-D-3
Предмет: „Доставка на Автоматични прекъсвачи НН, по позиции“

Система № С-16-EP-MP-D-44
Предмет: „Доставка на Автоматични прекъсвачи НН, по позиции“

Условия при отваряне на ценови предложения: 21.04.2017г. в 14:00 часа в сграда, находяща се в град
Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37

Таблица 1 - Присъствие			
№	1. Участник (наименование на участника); 2. Средство за масово осведомяване (наименование)	Представител на участник/средство за масово осведомяване (три имена)	Подпис
1	ПМ Електроникс ЕООД	Петър Борисов Ари	Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
2			
3			
4			
5			

1. Позиция 1 - Автоматични прекъсвачи НН 100 А

Таблица 2 - Жребий/ присъстващи лица обособена позиция 1 - Автоматични прекъсвачи НН 100 А			
№	Участник (наименование на участника)	Изтеглен билет №	Подпис
1			
2			
3			

Таблица 3 - Жребий/ неприсъстващи лица обособена позиция 1 - Автоматични прекъсвачи НН 100 А		
№	Участник (наименование на участника)	Изтеглен билет №
1	ВчВ ООД	3
2	Интеркомплекс ООД	1
3	Фикаб АД	2

Забележка: Таблица 3 се попълва от председателя на комисията.

2. Позиция 2 - Автоматични прекъсвачи НН 160 А

Таблица 4 - Жребий/ присъстващи лица позиция 2 - Автоматични прекъсвачи НН 160 А			
№	Участник (наименование на участника)	Изтеглен билет №	Подпис
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—

Таблица 5 - Жребий/ неприсъстващи лица позиция 2 - Автоматични прекъсвачи НН 160 А		
№	Участник (наименование на участника)	Изтеглен билет №
1	ВчВ Изоматик ООД	1
2	Интеркомплекс ООД	2
3	Фикаб АД	3

Забележка: Таблица 5 се попълва от председателя на комисията.

3. Позиция 3 - Автоматични прекъсвачи НН 250 А

Таблица 6 - Жребий/ присъстващи лица позиция 3 - Автоматични прекъсвачи НН 250 А			
№	Участник (наименование на участника)	Изтеглен билет №	Подпис
1			
2			
3			

Таблица 7 - Жребий/ неприсъстващи лица позиция 3 - Автоматични прекъсвачи НН 250 А		
№	Участник (наименование на участника)	Изтеглен билет №
1	В и В Изматък ООД	3
2	Интеркомпекс ООД	1
3	Флаккб АД	2

Забележка: Таблица 7 се попълва от председателя на комисията.

4. Позиция 4 - Автоматични прекъсвачи НН 630 А

Таблица 8 - Жребий/ присъстващи лица позиция 4 - Автоматични прекъсвачи НН 630 А			
№	Участник (наименование на участника)	Изтеглен билет №	Подпис
1			
2			
3			

Таблица 9 - Жребий/ неприсъстващи лица позиция 4 - Автоматични прекъсвачи НН 630 А		
№	Участник (наименование на участника)	Изтеглен билет №
1	В.В. Изоматик дод	3
2	Интеркомпакс дод	1
3	Финкас АД	2

Забележка: Таблица 9 се попълва от председателя на комисията.

5. позиция 5 - Автоматични прекъсвачи НН 1250 А

Таблица 10 - Жребий/ присъстващи лица позиция 4 - Автоматични прекъсвачи НН 1250 А			
№	Участник (наименование на участника)	Изтеглен билет №	Подпис
1	—	—	—
2	—	—	—

Таблица 11 - Жребий/ неприсъстващи лица позиция 5 - Автоматични прекъсвачи НН 1250 А		
№	Участник (наименование на участника)	Изтеглен билет №
1	Електро КООД	1
2	Финкас АД	2

Забележка: Таблица 11 се попълва от председателя на комисията.

6. Позиция 6 - Автоматични прекъсвачи НН 1250 А при t. 65° С

Таблица 12 - Жребий/ присъстващи лица позиция 6 - Автоматични прекъсвачи НН 1250 А при t. 65° С			
№	Участник (наименование на участника)	Изтеглен билет №	Подпис
1	—	—	—

Таблица 13 - Жребий/ неприсъстващи лица		
позиция 6 - Автоматични прекъсвачи НН 1250 А при t. 65° С		
№	Участник (наименование на участника)	Изтеглен билет №
1	Филкаб АД	1

Забележка: Таблица 13 се попълва от председателя на комисията.

С вписването си в настоящия Списък, присъстващите лица удостоверяват, че пред тях е извършен жребий за определяне поредността на провеждане на преговори, както и потвърждават, определената поредност.