

РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка

№ 474-EP-16-MP-Д-З/РЗ/ 23.12.2016г.

I. На основание чл. 22, ал. 8 от ЗОП Възложителят **ОТМЕНЯ** Решение № 474-EP-16-MP-Д-З/РЗ/21.12.2016г., поради допуснати технически грешки, които не могат да бъдат отстранени.

II. На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад за класиране на участниците от дата 10.12.2016г. на комисия, назначена на дата 16.11.2016г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 474-EP-16-MP-Д-З, с предмет: „Доставка на арматура за въздушни линии 20kV“ по квалификационна система № С-16-EP-MP-Д-20, с предмет: „Доставка на арматура за въздушни линии 20kV“, открита с преписка 00143-2016-0038

1. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата:

1.1. Първо място - Кобра 01 ООД, гр. София

2. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно:

2.1. Кобра 01 ООД, гр. София

3. Включеният в квалификационната система участник "Тилком" ООД, гр. София, не представи първоначална оферта, след изпратена от Възложителя и потвърдена от участника покана с изходящ номер на Възложителя 8825 от 04.11.2016г.

4. След разглеждане на техническото предложение, представилият първоначална оферта участник Макрис-ГПХ ООД, гр. София, не бе допуснат до по-нататъшно участие в процедурата, като мотивите за това са:

4.1. Участникът не отговаря на изискванията на Техническо описание EVN EP EAD – ТО 18/00 (Издание 28.03.2007), респективно на минимални изисквания на Възложителя, посочени в т. 1 и т. 5 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1, а именно:

Възложителят изисква: Комплекта на носещата клема да включва:

- шарнирна ос /нит/ ф16 и дължина 65mm комплектована с шайба и β-шплент. β-шплента да бъде изработен от неръждаема стомана с d-2.5mm.
- шарнирна ос /нит/ ф16 и дължина 75mm комплектована с шайба и β-шплент. β-шплента да бъде изработен от неръждаема стомана с d-2.5mm.

Участникът представя: Мостра, която включва болтове вместо нитове, които са с размер, непозволяващ монтаж на изолатор „ухо-ухо“ или „ухо-кратунка“.

4.2. Участникът не отговаря на изискванията на Техническо описание EVN EP EAD – ТО 23/00 (Издание 28.03.2007), респективно на минимални изисквания на Възложителя, посочени в т. 1 и т. 5 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1, а именно:

Възложителят изисква: „Пеперуда“ - изработена от стомана горещо поцинкована с размери: дебелина 5mm; ширина 40mm; височина 100mm и разстояние между центровете на отворите/ф16/ за шарнирите /нитовете/ 60mm.

Участникът представя мостра „Пеперуда“ - изработена от стомана горещо поцинкована с размери: дебелина 5mm; ширина 48mm; височина 110mm и разстояние между центровете на отворите/ф16/ за шарнирите /нитовете/ 60mm, т.е. мострата е с ширина и височина неотговаряща на изискванията на възложителя. Възложителят не изисква прорез на материала, от който е изработена пеперудата. Участникът представя мостра с прорез на материала, който не е упоменат и не се изисква в техническото описание.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан.

5. След разглеждане на техническото предложение, представилият първоначална оферта участник Динамо-Севлиево, гр. Севлиево, не бе допуснат до по-нататъшно участие в процедурата, като мотивите за това са:

5.1. Не са изпълнени изискванията на т. 2 от Минимални изисквания на Възложителя, посочени в Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1 – участникът е посочил отговор „Да“, но не е приложил изискващите се за предлаганите продукти сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61284; БДС EN ISO 1461 и БДС 4723, упоменати в съответното техническо описание, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен.

5.2. Не са изпълнени изискванията на т. 3 от Минимални изисквания на Възложителя, посочени в Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1 – участникът е посочил отговор „Да“, но не е приложил изискващият се валиден сертификат ISO 9000 или еквивалентен.

5.3. Не са изпълнени изискванията на т. 4 от Минимални изисквания на Възложителя, посочени в Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1 – участникът е посочил отговор „Да“, но не е приложил изискващият се екземпляр на наръчник за осигуряване на качеството с указания за технологията, по която се прави това, на български, немски или английски език.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан.

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес:

[https://www.evn.bg/Za-](https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/16_EP_474_Armatura_VL_20_kV.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile)

[nas/BuyersProfile/16_EP_474_Armatura_VL_20_kV.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile](https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/16_EP_474_Armatura_VL_20_kV.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Костадин Петров Величков
/ Изп. Член на СД /



Гочо Димитров Чемширов
/ Зам. председател на СД /