



## Разяснения по условия на обществена поръчка

### До

Лица, проявяващи интерес към обществена поръчка, провеждана чрез процедура на договаряне с предварителна покана № 393-EP-18-CE-C-3, с предмет: „Изграждане на Административна сграда за Диспечерски център - гр. Пловдив“

**На вниманието на:** Заинтересованите лица

*Относно: Разяснения по условия на обществена поръчка*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с писмено поискани разяснения по условията на обществена поръчка на договаряне с предварителна покана № 393-EP-18-CE-C-3, с предмет: „Изграждане на Административна сграда за Диспечерски център - гр. Пловдив“, входирани с входящи номера 4948 от 27.05.2019г., и 4982 от 28.05.2019г., на основание чл. 33 от ЗОП, приложени разяснения по поставените въпроси:

**Въпрос 1:** Моля да ни предоставите точна количествена сметка на видовете пътни знаци и необходимите стълбове!

**Разяснение:**

Възложителят е предоставил количествена сметка на пътните знаци. Тъй като временната организация ще се осъществява само в обекта и не е необходимо съгласуване с други институции, задължение на участниците е да си предвидят необходимите видове знаци и стълбове.

**Въпрос 2:** Ако участникът установи пропуски в количествената сметка, как те да бъдат отразени в ценовото му предложение?

**Разяснение:**

Възложителят е предоставил коректно изготвена количествена сметка и участниците трябва да се придържат към нея.

**Въпрос 3:** В ценовото предложение по част ВИК РАБОТИ има несъответствие в посочените водопроводни тръби по вид, модел и стандарт:

В позиции 212,215,216,217,218,219,220,221,222,223 и 224:

„Доставка и монтаж на сграден водопровод от PP тръби Ф... с AI вложка... производство на фирма „PipeLife“ модел „RADOPRESS“, отговарящи на стандарт БДС EN15874.....“

Моделът „RADOPRESS“ не съответства на материала полипропилен PP и на стандарт БДС EN15874

Моля уточнете вида на тръбите.

**Разяснение:**

Има грешка в посоченият модел „RADOPRESS“. Вида на тръбите, посочен от Възложителя в предоставената количествена сметка, е полипропиленови PP с AI вложка, отговарящи на стандарт БДС EN15874 или еквивалент.

**Въпрос 4:** Може ли да се използват полипропиленови PP тръби стъклофибър, вместо PP тръби с AI вложка?

**Разяснение:**

Да, може да се използват полипропиленови PP тръби със стъклофибърна вложка, в случай че отговорят на изисквания от Възложителя стандарт, а именно БДС EN15874 или еквивалент.

Решението за откриване на обществена поръчка, Обявлението за обществена поръчка и документацията за участие, както и всички приложения към нея, относно обществена поръчка на договаряне с

предварителна покана № 393-EP-18-CE-C-3, с предмет: „Изграждане на Административна сграда за Диспечерски център - гр. Пловдив“, са общодостъпни, безплатни и са публикувани на Профила на купувача на Възложителя на следния адрес:

[https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/18\\_ER\\_393\\_Admin\\_sgrada\\_Dispecherski\\_centar.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile](https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/18_ER_393_Admin_sgrada_Dispecherski_centar.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile)

С уважение,

