

До

Лица, проявяващи интерес към процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка № 055-TP-15-TE-Д-З открита с решение за публикуване № 055-TP-15-TE-Д-З /Р1/ (дата Решение АОП) и публикувано обявление № (номер обявление АОП) / (дата обявление АОП)

На вниманието на:

Заинтересованите лица

Лице за контакт: Гургана Димитрова

Тел. номер: 0700-1-7777, в. 43322

Относно: Разяснения относно документация за участие в процедура

Уважаеми Госпожи и Господа,

Във връзка с писмено поискани разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка № 055-TP-15-TE-Д-З, с предмет „ Доставка на резервни части за спомагателни съоръжения за нова когенерация за EVN България Топлофикация ЕАД ” и на основание Чл.29, ал.1 от ЗОП, приложени отговори на поставените въпроси:

Въпрос 1:

- В позиция номер 3 от обособена позиция номер 10 е зададен компонент с описание PSSu BP 1/8S с номер за поръчка 312601. На номер за поръчка 312 601 отговаря компонент с описание PSSu BP 1/8C, на компонент с описание PSSu BP 1/8S отговаря номер за поръчка 312 600. Моля да уточните кой компонент трябва да се включва в обособена позиция номер 10.
- За позиции, които представляват аксесоар към други позиции и нямат собствена документация и сертификати, но са упоменати в техническата документация за позициите, за които те са аксесоар, как трябва да се оформи документацията?

Отговор:

- За цитираната обособена позиция 10, номер 3, моля PSSu BP 1/8S да се чете PSSu BP 1/8C с поръчков номер 312601. Причината за разминаването е печатна грешка
- Съгласно Технически изисквания, чл. 2, се изискват документ за произход и сертификат за качество или съответствие. В случай че аксесоарите нямат собствен сертификат се допуска вместо тях да се приложи сертификат на главния продукт, на който те са опции.

Въпрос 2:

- Във връзка с процедура за доставка на резервни части, бихме искали да ни предоставите допълнителна информация относно позиция номер 7 - резервни части за електропроводи, марка AUMA.
- Моля да ни изпратите Z- номерата на позиция 1 и позиция 3, тъй като без тях производителят не може да разпознае частите.

Отговор:

- По отношение на частите на AUMA, съгласно обособена Позиция №7 - Резервни части за електроприводи:

EVN България
ул. „Христо Г. Данов“ № 37
4000 Пловдив
България

Тел.: +359 (0) 7001 7777
Факс: +359 (0) 32 99 00 10
e-mail: info@evn.bg
www.evn.bg

Информацията е съгласно Приложение 1

- Относно допълнителната информация по поз.3, 4 и 5 на същата обособена позиция, номерата са: AM 01.1 - 13128278 - блок, SAR 07.1 - 13119376 - задвижка, LE - 13158456 – преобразувател

Въпрос 3:

- Относно сензора на БАЛЛУФ ГМБХ, бихме искали да отбележим, че според нас точния тип е BTL5-P1-M0100-B-S32, с кратко означение BTL0156, а не BTL006J, както е указано.
- В обхвата на евентуална доставка се включват самия сензор и кратка инструкция за експлоатация, но не се включват никакви допълнителни елементи или устройства за настройка или експлоатация.

Така ли е?

Отговор:

- В обособена Позиция №13 - Резервен магнестрикционен преобразувател:
поръчков No: BTL5-P1-M01000-B-S32 кат. No: BTL006J да се чете:
поръчков No: BTL5-P1-M0100-B-S32 кат. No: BTL0156
Причината за грешката е разминаване на документацията от производителя с реално инсталирания датчик.
- Допълнителни крепежни елементи или преобразуватели, опции към описания продукт, не са обект на обособена позиция 13.

Приложение 1.



С Информацията е заличена
съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

България

Ръководел отдел „Снабдяване, Управление на базата и автопарка“

ЕВН България
ул. „Христо Г. Данов“ № 37
4000 Пловдив
България

Тел.: +359 (0) 7001 7777
Факс: +359 (0) 32 99 00 10
e-mail: info@evn.bg
www.evn.bg

Съхраняване на данни

Последиците от използването на данни са: данни за данни, данни за данни, данни за данни

Страница 2 от 2

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД