


- ЛЕГЕНДА
- — новопроектиран топлопровод безканално полагане
 - — съществуващ топлопровод безканално полагане

ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ СТЕНА



1. КРАЙНА КАПА /ЗАГЛУШКА/
2. ГУМЕН МАНШОН
3. СМАЗОЧНА ЛЕНТА
4. ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗОЛИРАНА ТРЪБА

Забележки:

1. Топлопроводът да се изпълни по технологията за безканално полагане на предварително хидро- и топлоизолирани тръби P235 GH EN10216-2 или EN10217-2 със сертификат тип 3.1 EN 10204.
2. В местата с подземни съоръжения, изкопните работи да се извършват ръчно.
3. Да се спазват стриктно всички изисквания на фирмата производител.
4. При строителство, изкопът да се нивелира по кота дъно-тръба.
5. След завършване на монтажните работи, тръбите да се засипят с пясъчен слой с посочената във вертикалния разрез на изкопа, дебелина. Насипва се баластра.
6. Преди зариване на трасето, да се покани представител на ЕВН България Топлофикация ЕАД -Пловдив, за външен оглед и освидетелстване, както и представител на служба "Подземен кадастър" за заснемане.
7. Строителни и монтажни работи в изкопи с вертикални стени да се извършват в съответствие с чл.2 и чл.3 от Приложение 1 към Наредба 2 от 22.03.2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
8. ПРИ ВРЯЗВАНЕТО ПОД НАЛЯГАНЕ ДА СЕ ИЗПЪЛНИ ПЪРВО ВРЯЗВАНЕТО В ТОЧКА Т.3-10-1В /връщача/.



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЕВН България Топлофикация ЕАД.



СЪГЛАСУВАЛИ:

Част: ПБЗ	инж. Ж.Костов	
Част: Геодезия	инж. С.Стоянов	
Част: Констр.	инж. В.Джевизов	
Част: ВОД	инж. И.Гайдаров	



ЕТ "ХЕЛИОДОМ" - гр.Пловдив

ул."Иван Радославов"4 тел./факс: 032/26-26-88

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "ЕВН България Топлофикация" ЕАД - гр.Пловдив

ОБЕКТ: Присъединителен топлопровод за топлоснабдяване сграда ПБЗН на ул."Преслав"33-гр.Пловдив

Чертеж: Монтажен план		Част: ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ
		Фаза III
Проектант	инж.Ж.Костов	Лист 2
Проектант	инж.К.Костова	Мащаб М 1:100
Р-л фирма	инж.Ж.Костов	Дата: 03.2018