


ТИПОВ ДЕТАЙЛ
ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ НА ИЗКОПА



Dy	Dтр	Дизол	K	D	E
mm	mm	mm	m	m	mm
65	76,1	140	1,05	0,65	150
150	168,3	250	1,40	0,80	200

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЕВН България Топлофикация ЕАД

СЪГЛАСУВАЛИ:

Част: ПБЗ	инж. Ж.Костов	
Част: Геодезия	инж. С.Стоянов	
Част: Констр.	инж. В.Джевизов	
Част: ВОД	инж. Й.Гайдаров	

ЕТ "ХЕЛИОДОМ" - гр.Пловдив

ул. "Иван Радославов" 4 тел./факс 032/26-26-88

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "ЕВН България Топлофикация" ЕАД - гр.Пловдив

ОБЕКТ: Присъединителен топлопровод за топлоснабдяване сграда ПБЗН на ул. "Преслав" 33 - гр.Пловдив

Чертеж: Строителен план		Част: ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ
		Фаза: ТП
Проектант	инж. Ж.Костов	Лист 3
Проектант	инж. К.Костова	Мащаб М 1:100
Р-л фирма	инж. Ж.Костов	Дата: 03.2018

Забележки:

1. Топлопроводът да се изпълни по технологията за безканално полагане на предварително хидро- и топлоизолирани тръби P235 GH EN10216-2 или EN10217-2 със сертификат тип 3.1 EN 10204.
2. В местата с подземни съоръжения, изкопните работи да се извършват ръчно.
3. Да се спазват стриктно всички изисквания на фирмата производител.
4. При строителство, изкопът да се нивелира по кота дъно-тръба.
5. След завършване на монтажните работи, тръбите да се засипят с пясъчен слой с посочената във вертикалния разрез на изкопа, дебелина. Насипва се баластра.
6. Преди зариване на трасето, да се покани представител на ЕВН България Топлофикация ЕАД - Пловдив, за външен оглед и освидетелстване, както и представител на служба "Подземен кадастър" за заснемане.
7. Строителни и монтажни работи в изкопи с вертикални стени да се извършват в съответствие с чл.2 и чл.3 от Приложение 1 към Наредба 2 от 22.03.2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
8. Тръбите с неопределена дължина са по 12м.

ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД EVN

Топлопреносна мрежа Съгласувал:

СЪГЛАСУВА Име: *М. Жуков*

Дата: 04/2018 Подпис: *[Signature]*

КАДАСТЪР НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСТОЯНОСТ

Регистрационен № 02703

инж. ЖОРО МИТЕВ КОСТОВ

Подпис: *[Signature]*

ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПИП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА