

**РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка/**  
for participants ranking and nominating contractor for public procurement order

№ 490-EP-16-MP-Д-3/ПЗ/ 03.02.2017г.

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад за класиране на участниците от дата 01.02.2017г. на комисия, назначена на дати 07.12.2016г. и 12.12.2016г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 490-EP-16-MP-Д-3, с предмет: „Доставка на кабелни гарнитури 10 kV и 20 kV, по позиции: Позиция I – Термосвиваема технология; Позиция II - Студеносвиваема технология; Позиция III – Адаптери“, по квалификационна система № С-16-EP-MP-Д-17, с предмет: „Доставка на кабелни гарнитури 10 kV и 20 kV, по позиции: Позиция I – Термосвиваема технология; Позиция II - Студеносвиваема технология; Позиция III – Адаптери“, открита с преписка № 00143-2016-0034 / Pursuant to Art. 106, par. 6 of the PPA, and the results of ranking of applicants created on 01.02.2017, by commission nominated on date 07.12.2016 и 12.12.2016 for conducting procedure of negotiating to conduct an agreement with preliminary calls for participation № 490-EP-16-MP-Д-3, with subject: "Delivery of cable fittings 10 kV and 20 kV in according positions: Position I – Heat shrinkable technology; Position II – Cold shrinkable technology; Position III - Adapters", to qualification system № С-16-EP-MP-Д-17, subject: "Delivery of cable fittings 10 kV and 20 kV in according positions: Position I – Heat shrinkable technology; Position II – Cold shrinkable technology; Position III - Adapters", announced with 00143-2016-0034.

**1. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата за Позиция II - Студеносвиваема технология:** / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined for Position II – Cold shrinkable technology:

- 1.1. **Първо място / First place – ТРЕЙД ГРУП 2000 ЕООД, гр. София / TREID GRUP 2000 EOOD, Sofia**
- 1.2. **Второ място / Second place – АСМ ООД, гр. София / ACM OOD, Sofia**

**2. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка, за Позиция II - Студеносвиваема технология, се определя класираният на първо място участник, а именно/** Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, for Position II – Cold shrinkable technology, namely:

- 2.1. **ТРЕЙД ГРУП 2000 ЕООД, гр. София / TREID GRUP 2000 EOOD, Sofia**

**3. Отстранени участници/** Removed participants:

3.1. **Включеният в квалификационната система участник "МАКРИС-ГПХ" ООД, гр. София, не представи първоначална оферта, след изпратена от Възложителя и потвърдена от участника покана с изходящ номер на Възложителя 9193 от 21.11.2016г./** The participant "MAKRIS-GPH" OOD Sofia included in the qualification system did not submit an initial offer after a sent by the Contracting authority and confirmed by the participant invitation with outgoing number of the Contracting authority 9193/21.11.2016

3.2. **След разглеждане на техническото предложение, представилият първоначална оферта участник "ВАК 02" ООД, гр. София, не бе допуснат до участие в преговори, като мотивите за това са:**

Представените мостри не отговарят на минимални изисквания на възложителя, посочени в т. 5 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица № 1, а именно: Възложителят изисква към офертата да бъдат представени мостри от следните типове кабелни гарнитури студеносвиваема технология:

- Муфа кабелна, к-т с винтов съединител с откъсващи се глави, к-т за една фаза, студеносвиваема за сечение 95-300мм<sup>2</sup>
- Крайна муфа (глава) закрит монтаж, к-т с херметични винтови кабелни обувки с откъсващи се глави, к-т за три фази, студеносвиваема за сечение 70 – 240 мм<sup>2</sup>
- Крайна муфа (глава) открит монтаж, к-т с херметични винтови кабелни обувки с откъсващи се глави, к-т за три фази, студеносвиваема за сечение 300 - 400 мм<sup>2</sup>

Участникът представя мостри от следните типове кабелни гарнитури студеносвиваема технология:

- Муфа кабелна, к-т с винтов съединител с откъсващи се глави, к-т за една фаза, студеносвиваема за сечение 300-400мм<sup>2</sup>
- Крайна муфа (глава) закрит монтаж, к-т с херметични винтови кабелни обувки с откъсващи се глави, к-т за три фази, студеносвиваема за сечение 120 – 240 мм<sup>2</sup>
- Крайна муфа (глава) открит монтаж, к-т с херметични винтови кабелни обувки с откъсващи се глави, к-т за три фази, студеносвиваема за сечение 70 - 150 мм<sup>2</sup>

Предвид гореизложеното, Възложителят отстранява участника от процедурата, на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП, поради представяне на оферта/мостри, които не отговарят на предварително обявените условия на поръчката, посочени в Покана за представяне на оферта, Техническо предложение и Техническа спецификация EVN EP EAD - 32/07, Издание: 01.06.2016.

**Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./** After consideration of the technical offer, the participant „VAK-02” OOD, Sofia who submitted an initial offer was not allowed to further participation in the negotiations and the reasons for this are:

The samples provided do not comply with the minimum requirements of the contracting authority referred to in item 5 of the Technical quotation, Technical parameters, Table No. 1, namely:

The contracting authority requires samples of the following types of cold shrink cable accessories to be provided with the tender:

- Cable joint, kit with screw coupling with tear-off heads, single-phase kit, cold shrink for 95-300mm<sup>2</sup> cross-section
- End cap (head) indoor installation, kit with sealed screw cable lugs with tear-off heads, three-phase kit, cold shrink for 70-240 mm<sup>2</sup> cross-section
- End cap (head) outdoor installation, kit with sealed screw cable lugs with tear-off heads, three-phase kit, cold shrink for 300-400 mm<sup>2</sup> cross-section

The tenderer provided samples of the following types of cold shrink cable accessories:

- Cable joint, kit with screw coupling with tear-off heads, single-phase kit, cold shrink for 300-400mm<sup>2</sup> cross-section
- End cap (head) indoor installation, kit with sealed screw cable lugs with tear-off heads, three-phase kit, cold shrink for 120-240 mm<sup>2</sup> cross-section
- End cap (head) outdoor installation, kit with sealed screw cable lugs with tear-off heads, three-phase kit, cold shrink for 70-150mm<sup>2</sup> cross-section

In view of the above, the Contracting authority excluded the tenderer from the procedure pursuant to art. 107, item 2 of PPA due to provision of a tender/samples, which do not meet the originally announced tendering conditions, specified in the Invitation for provision of the tender, Technical quotation and Technical specification EVN EP EAD 32/07, Issue: 01.06.2016.

The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

3.3. След разглеждане на техническото предложение, представилият първоначална оферта участник "ФИЛКАБ" АД, гр. Пловдив, не бе допуснат до участие в преговори, като мотивите за това са:

Крайните муфи /глави/ за монтиране на открито не отговарят на изискванията на точка 6.2. от Техническа спецификация EVN EP EAD - 32/07, Издание: 01.06.2016, респективно на минимални изисквания на възложителя, посочени в т. 1 и т. 5 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица № 1, а именно:

Възложителят изисква, съгласно точка 6.2. от Техническа спецификация EVN EP EAD - 32/07, Издание: 01.06.2016, крайните муфи /глави/ за монтиране на открито да бъдат за напрежение Uo/U 20/35kV.

Участникът представя мостра на крайна муфа /глава/ за монтиране на открито, предназначена за диапазон на напрежение по-малък от този, изискан от възложителя, а именно за напрежение 24kV.

Предвид гореизложеното, Възложителят отстранява участника от процедурата, на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП, поради представяне на оферта/мостри, които не отговарят на предварително обявените условия на поръчката, посочени в Покана за представяне на оферта, Техническо предложение и Техническа спецификация EVN EP EAD - 32/07, Издание: 01.06.2016.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./ After consideration of the technical offer, the participant „FILKAB“ AD, Plovdiv who submitted an initial offer was not allowed to further participation in the negotiations and the reasons for this are:

The end caps (heads) for outdoor installation do not meet the requirements of item 6.2 of Technical specification EVN EP EAD - 32/07, Version: 01.06.2016, respectively of the minimum requirements of the Contracting authority referred to in item 1 and item 5 of the Technical quotation, Technical Parameters, Table No. 1, namely:

The Contracting authority requires pursuant to item 6.2 of Technical specification EVN EP EAD - 32/07, Version: 01.06.2016, the end caps /heads/ for outdoor installation to be for Uo/U 20/35kV voltage.

The tenderer provided a sample of an end cap /head/ for outdoor installation, intended for a voltage rate lower than that required by the contracting authority, namely for 24kV voltage.

In view of the above, the Contracting authority excluded the tenderer from the procedure pursuant to art. 107, item 2 of PPA due to provision of a tender/samples, which do not meet the originally announced tendering conditions, specified in the Invitation for provision of the tender, Technical quotation and Technical specification EVN EP EAD - 32/07, Issue: 01.06.2016.

The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

3.4. След разглеждане на техническото предложение, представилият първоначална оферта участник "КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. Бургас, не бе допуснат до участие в преговори, като мотивите за това са:

Не са представени мостри, изискани и отговарящи на минимални изисквания на възложителя, посочени в т. 5 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица № 1, а именно:

Възложителят изисква към офертата да бъдат представени мостри от следните типове кабелни гарнитури студеносвиваема технология:

- Муфа кабелна, к-т с винтов съединител с откъсващи се глави, к-т за една фаза, студеносвиваема за сечение 95-300мм<sup>2</sup>
- Крайна муфа (глава) закрит монтаж, к-т с херметични винтови кабелни обувки с откъсващи се глави, к-т за три фази, студеносвиваема за сечение 70 – 240 мм<sup>2</sup>

- Крайна муфа (глава) открит монтаж, к-т с херметични винтови кабелни обувки с откъсващи се глави, к-т за три фази, студеносвиваема за сечение 300 - 400 мм<sup>2</sup>

Участникът маркира отговор „НЕ“ в т. 5 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1 и прилага писмо към офертата, от което е видно, че в посочения от възложителя в покана с изх. № 9191/21.11.2016г. и потвърден от участника на 22.11.2016г., срок представя мостра на:

- Муфа кабелна, к-т с винтов съединител с откъсващи се глави, к-т за една фаза, студеносвиваема за сечение 95-300мм<sup>2</sup>

и не представя мостри на:

- Крайна муфа (глава) закрит монтаж, к-т с херметични винтови кабелни обувки с откъсващи се глави, к-т за три фази, студеносвиваема за сечение 70 – 240 мм<sup>2</sup>
- Крайна муфа (глава) открит монтаж, к-т с херметични винтови кабелни обувки с откъсващи се глави, к-т за три фази, студеносвиваема за сечение 300 - 400 мм<sup>2</sup>

Предвид гореизложеното, Възложителят отстранява участника от процедурата, на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП, поради представяне на оферта/мостри, които не отговарят на предварително обявените условия на поръчката, посочени в Покана за представяне на оферта, Техническо предложение и Техническа спецификация EVN EP EAD - 32/07, Издание: 01.06.2016.

**Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./** After consideration of the technical offer, the participant „KIMTECH BULGARIA“ OOD, Burgas who submitted an initial offer was not allowed to further participation in the negotiations and the reasons for this are:

There were not provided the requested samples that should comply with the minimum requirements of the Contracting authority referred to in item 5 of the Technical quotation, Technical Parameters, Table No. 1, namely:

The contracting authority requires samples of the following types of cold shrink cable accessories to be provided with the tender:

- Cable joint, kit with screw coupling with tear-off heads, single-phase kit, cold shrink for 95-300mm<sup>2</sup> cross-section
- End cap (head) indoor installation, K-t airtight screw cable lugs with tear-off heads kit, three-phase kit, cold shrink for 70-240 mm<sup>2</sup> cross-section
- End cap (head) outdoor installation, kit with sealed screw cable lugs with tear-off heads, three-phase kit, cold shrink for 300-400 mm<sup>2</sup> cross-section

The tenderer marked "No" in answer to item 5 of the Technical quotation, Technical Parameters, Table No. 1 and attached a letter to the tender from which it is evident that within the deadline, specified by the Contracting authority in the invitation to tender with outgoing No. 9191/21.11.2016 and confirmed by the tenderer on 22.11.2016, the tenderer provided a sample of:

- Cable joint, kit with screw coupling with tear-off heads, single-phase kit, cold shrink for 95-300mm<sup>2</sup> cross-section

and did not provided samples of:

- End cap (head) indoor installation, kit with sealed screw cable lugs with tear-off heads, three-phase kit, cold shrink for 70-240 mm<sup>2</sup> cross-section
- End cap (head) outdoor installation, kit with sealed screw cable lugs with tear-off heads, three-phase kit, cold shrink for 300-400 mm<sup>2</sup> cross-section

In view of the above, the Contracting authority excluded the tenderer from the procedure pursuant to art. 107, item 2 of PPA due to provision of a tender/samples, which do not meet the originally announced tendering conditions, specified in the Invitation for provision of the tender, Technical quotation and Technical specification EVN EP EAD - 32/07, Issue: 01.06.2016.

The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

**Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение.** /Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision

**На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници** / Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.

**Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес: [https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/16\\_EP\\_490\\_KG\\_10kV\\_20kV.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile](https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/16_EP_490_KG_10kV_20kV.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile)**

This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address:

[https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/16\\_EP\\_490\\_KG\\_10kV\\_20kV.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile](https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/16_EP_490_KG_10kV_20kV.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile)

## ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ASSIGNER

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

**Костадин Петров Величков**

**/Изп. Член на СД/**

Kostadin Petrov Velichkov

/Executive member of the BoD/



**Роналд Брехелмахер**

**/Председател на СД/**

Ronald Brechelmacher

/Chairman of the BoD/