

РЕШЕНИЕ за прекратяване на обществена поръчка

№ 449-EP-16-MP-Д-З/Р21 23.12.2016.

На основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад от дата 22.12.2016 на комисия, назначена със заповед №1/ 02.12.2016 г., възложителят „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД прекратява процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 449-EP-16-MP-Д-З с предмет: „Доставка на разпределителни табла ниско напрежение“ по квалификационна система № С-16-EP-MP-Д-16 с предмет: „Доставка на разпределителни табла ниско напрежение, включваща: Табло НН до 400kVA; Табло НН до 800kVA; Табло НН до 1000kVA ; Табло НН до 1250kVA; Съединителен модул табло НН – 1250А; Съединителен модул табло НН – 2000А; Рамка метална за табло НН“, обявена в АОП с преписка 00143-2016-0040, поради установени нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

Допуснатото нарушение е свързано с нееднозначното посочване на техническите изискванията в следните документи: Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 37/02 (Издание 01.08.2015) и образец на Техническо предложение, част от покана за представяне на оферта с изх. № 8952/ 10.11.2016 г.

В т.1.3.4 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 37/02 (Издание 01.08.2015) е записан следния текст: „Разпределителното съоръжение за ниско напрежение трябва да бъде изпълнено като открито съоръжение, с осигурена защита при допир, съгласно действащите БДС стандарти, БДС EN, IEC, CENELEC както и DIN/VDE-стандартите и предписанията. Разпределителното табло – 0,4 kV трябва да бъде конструирано съгласно БДС EN 60439, съответно БДС EN 61439, като се имат предвид и предпоставките, свързани с комплектният трансформаторен пост с ограничени възможности за вентилация.“

В т.2 от образца на Техническо предложение, неразделна част от поканата за представяне на оферта, е поставен следния въпрос: „Притежават ли предлаганите от участника продукти сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги.“

Възложителят счита, че двата текста водят до заблуждение участниците в процедурата относно допустимостта на представяне на сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 60439. Допуснатото нарушение не може да се отстрани без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

След направена справка в Българския институт за стандартизация е установено, че БДС EN 61439-1:2009 заменя и отменя БДС EN 60439-1:1999/A1:2006 на 2014-12-17. Т.е. стандарт БДС EN 60439 е отменен преди създаването на квалификационна система № С-16-EP-MP-Д-16, както и преди стартирането на настоящата процедура на договаряне с предварителна покана за участие по квалификационна система.

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес:

https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/16_EP-402-vodosnabdyavane.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Костадин Петров
/Изп. Член на СД/

/Зам.-Председател на СД/

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД