

ВХОД

NYU 5x10mm<sup>2</sup> om IPT550  
3g

проход

Скара перфорирана СП100  
H=монтаж 4,0Скара перфорирана СП100  
H=монтаж 4,01x130  
2gСкара перфорирана СП100  
H=монтаж 4,01x130  
2gСкара перфорирана СП100  
H=монтаж 4,01x130  
2gСкара перфорирана СП100  
H=монтаж 4,01x8  
АО1x100  
1g 3,2Скара перфорирана СП100  
H=монтаж 4,0

проход

Скара перфорирана СП100  
H=монтаж 4,0Скара перфорирана СП100  
H=монтаж 4,01x130  
2g1x130  
2g1x130  
2gСкара перфорирана СП100  
H=монтаж 4,01x8  
АО1x100  
1g 3,2Скара перфорирана СП100  
H=монтаж 4,0

проход

Скара перфорирана СП100  
H=монтаж 4,0Скара перфорирана СП100  
H=монтаж 4,01x130  
2gСкара перфорирана СП100  
H=монтаж 4,01x130  
2g1x130  
2gСкара перфорирана СП100  
H=монтаж 4,01x8  
АОСкара перфорирана СП100  
H=монтаж 4,0Скара перфорирана СП100  
H=монтаж 4,0

проход

- \* Осветителни и силови инсталации на ниво  $\pm 0,00$  ще се изпълняват с кабели NYU изтеглени в PVC гофрирани тръби открито на скоби или скари със съответната арматура за скрит монтаж
- \*\* След изтегляне на проводниците и гъвкавите пластмасови тръби през стените всички отвори да се запълнят с негорим материал осигуряващ огнеустойчивост 1,5h
- \*\*\* Връзките да се изпълняват в осветителните тела и в разклонителни кутии изравнени с
- \*\*\*\* Линиите на осветителните инсталации да се изтеглят на 20 см. от тавана на помещението и с вертикални отклонения към ключове и др.
- \*\*\*\*\* При преминаване покрай комини и дърво под линиите да се полага негорим подложка с дебелина 5 mm

Общ. и Публ. изд. на проектна документация  
Отдел: "Технически" на "Електроразпределение Ю" ЕООД  
СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ  
сериал № 142, от 0, т. 1 от 2/Т  
Протокол на ЕОУТ № 21-Ч  
Гл. експерт: "ЕН" инж. Т. Маринова  
гр. Пловдив 03-01-2020 г.

Съгласували:

Арх.: арх. Д. Джугаланов

Конструкции: инж. Б. Куков

ВиК: инж. Н. Петров

ПБ: инж. В. Пешев

инител:  
"ИНТЕКС" ООД

Възложител:

"Електроразпределение Ю" ЕООД

Нова сграда за складови нужди в  
УПИ - XXIII - производствена  
дейност, кв.9 по плана на ЮИЗ-IV  
и V част - гр. Пловдив с идент. по  
КК 56784.536.129

Проектант: инж. Е. Киров

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ  
Регистрационен № 02862  
инж. ЕМИЛ  
ВЛАДИМИРОВ КИРОВ  
Подпис: [подпис]  
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПТП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Чертеж:	Част: Електрическа
Осветителни и	Фаза: РП
Силови	Лист: 1 / 3
инсталации на	Мащаб: 1 : 50
кота $\pm 0,00$	Дата: септ. 2019 г.