

План за поддръжка на цялостно и/или частично изградени системи и инсталации, които подлежат на сервизно техническо обслужване в рамките на гаранционния срок - ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Система и/или инсталация	Период за обслужване	Изяскване	Дейности	Материли и/или консумативи	Удостоверяване
ВМК инсталация	1	2	3	4	5
1	12	Съгласно изискването на производителя и сервизиращата фирма, поддържаща гаранцията на издепелитя	На всеки дванадесет месеца: оглед на водопроводната и канализационна инсталация и проверка на съоръженията и оборудването към тях		Съставяне на протокол с констатациите от извършен оглед
2	12;36	Съгласно Наредба № 16-116/08.02.2006г. За техническа експлоатация на енергооборудването.	На всеки дванадесет месеца: оглед на силовите инсталации и проверка съоръженията към тях, проверка на заземлението на мълниезащитата На всеки тридесет и шест месеца: проверка на контур фаза защитен проводник на заземителната инсталация.		Съставяне на протокол с констатациите от извършен оглед и водене на дневник
3	1	Съгласно Наредба №8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите.	На всеки един месец: оглед на инсталацията и проверка на съоръженията към нея		Съставяне на протокол с констатациите от извършен оглед и водене на дневник
3.1	1	Съгласно Наредба №8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите.	На всеки един месец: оглед на инсталацията и проверка на съоръженията към нея		Съставяне на протокол с констатациите от извършен оглед и водене на дневник
3.2	3	Съгласно изискването на производителя и сервизиращата фирма, поддържаща гаранцията на издепелитя.	На всеки три месеца: оглед на инсталацията и проверка на съоръженията към нея.		Съставяне на протокол с констатациите от извършен оглед
3.3	12	Съгласно изискването на производителя и сервизиращата фирма, поддържаща гаранцията на издепелитя.	На всеки дванадесет месеца: оглед на инсталацията и проверка на съоръженията към нея		Съставяне на протокол с констатациите от извършен оглед
3.4	12	Съгласно изискването на производителя и сервизиращата фирма, поддържаща гаранцията на издепелитя.	На всеки три месеца: оглед на инсталацията и проверка на съоръженията към нея		Съставяне на протокол с констатациите от извършен оглед
3.5	3	Съгласно изискването на производителя и сервизиращата фирма, поддържаща гаранцията на издепелитя.	На всеки дванадесет месеца: проверка изправността на пожарогасителите.		Съставяне на протокол с констатациите от извършен оглед
3.6	12	Съгласно изискването на производителя и сервизиращата фирма, поддържаща гаранцията на издепелитя.	На всеки един месец: оглед на инсталацията и проверка на съоръженията към нея		Съставяне на протокол с констатациите от извършен оглед
3.7	12	Съгласно Наредба №8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите.	На всеки дванадесет месеца: проверка изправността на пожарогасителите.		Съставяне на протокол с констатациите от извършен оглед
Страдно ОВК инсталация	1; 3; 12	2	3	4	5
		Съгласно изискването на производителя и сервизиращата фирма, поддържаща гаранцията на издепелитя.	На всеки месец - почистване на филтрите на енерговъзстановяващите рекуперативни блокове и V образните въздушни филтри на вентилационната инсталация. На всеки три месеца - почистване на филтрите на вентилационните конектори и на топловъздушната завеса на входна зона на инсталацията за централна климатизация, почистване на филтрите компресорните термомоплени агрегати на директно изпарение, сплит - системи на климатизацията на ТК. На всеки дванадесет месеца - почистване на водните филтри на циркуляционните помпи на ОВ инсталацията, почистване на тръбен спол между външно и вътрешно тило на компресорните термомоплени агрегати на директно изпарение, сплит - системи на климатизацията на ТК. На всеки дванадесет месеца - подмяна на филтърна материя на: енерговъзстановяващите рекуперативни блокове и V образните въздушни филтри на вентилационната инсталация; вентилационните конектори и на топловъздушната завеса на входна зона на инсталацията за централна климатизация; компресорните термомоплени агрегати на директно изпарение, сплит - системи на климатизацията на ТК	Филтърна материя за: енерговъзстановяващите рекуперативни блокове и V образните въздушни филтри на вентилационната инсталация; на топловъздушната завеса на входна зона на инсталацията за централна климатизация; компресорните термомоплени агрегати на директно изпарение, сплит - системи на климатизацията на ТК.	Съставяне на протокол с констатациите от извършен оглед и водене на дневник за извършена профилактика

Указания за оформно на документа:

Колона 1 - заслвва се периода на извършване на периодичното обслужване в брой месеци

Колона 2 - описва се според кое изискване се извършва проверката - номативна уредба, изискване на производителя, др

Колона 3 - описват се дейностите, които трябва да се извършат за поддръжане на системата/инсталацията в нормално работоспособно състояние

Колона 4 - описват се материалите и/или консумативите, които се влагат при обслужването

Колона 5 - описва се по какъв начин се удостоверява извършеното обслужване - протокол, дневник, др