


ЗАБЕЛЕЖКА: L – дължина на заземителната връзка
D – диаметър на отвора = 13.5 mm

заземителна връзка към В.О.	2	ПВА2-185	Гъвкав меден проводник 185 кв.мм, с жълто-зелена изолация	1
	1		Калайдисана кабелна обувка, пресова, за меден проводник 185 кв.мм	2
заземителна връзка към задвижка	2	ПВА2-35	Гъвкав меден проводник 35 кв.мм, с жълто-зелена изолация	1
	1		Калайдисана кабелна обувка, пресова, за меден проводник 35 кв.мм	2
заземителна връзка към съоръжение	2	ПВА2-50	Гъвкав меден проводник 50 кв.мм, с жълто-зелена изолация	1
	1		Калайдисана кабелна обувка, пресова, за меден проводник 50 кв.мм	2
No		Tun	Описание	K- cmba

СЪГЛАСУВАЛИ

Част	Име	Погпис
Технологична (Вторична комутация)	инж. Гълъбова	
Строително-конструктивна	инж. Стойчев	
Геодезия	инж. Божинов	
ПБЗ	инж. Тодорова	
Пожарна безопасност	инж. Стойчев	
Възложител		



Договор No.:
Contract No.:
4028/2012

Обект: Подстанция 110/20kV "Лаута", гр.Пловдив
Object: Substation 110/20kV "Lauta", Plovdiv

Клиент: "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД
Customer: EVN Bulgaria

Checked:

Подобект: Ново изводно поле в ОРУ 110 kV

Ръководител проект:
Project Manager:

Раздел:
Section: A1

Том:
Part: 1

Subobject: New outgoing feeder 110 kV

				Date	10.01.2013	Гъвкави заземителни връзки Flexible earthing connections	No.
				Drawn	Седмаков		005. 04
				Designer	Седмаков		
				Approved	Todorova		
				Формат: Format:	A4		
E	Сменен тип на измервателните тр-ри от дата 30.10.2015	03.11.2015	ILchev	Фаза: Работен проект	Част: Първична комутация	Sheet	4
E	Changed type of measuring transformers from date 30.10.2015	03.11.2015	ILchev	Phase: Detailed design	Part: Primary connections		4
Rev.	Забележка	Дата	Име	Масштаб: Scale:	Име на файла: Filename:		
				-	463A 01W 005 04 4 - E		

DT: 20151106\1049-2 \\server_21-46 Projects\46project\463\01\01W\Revision E\463A 01W 005 04 4 - E.dwg