

Подстанция „Лаута” 110/20 kV

Част: "План за безопасност и здраве"

Количествена сметка

ЗАБЕЛЕЖКА: В част “Строително конструктивна” на проекта не е предвидено да се укрепват изкопите, тъй като те ще се изпълняват следвайки естествения откос на земните маси. При изпълнението на изкопите техническият ръководител и бригадирът са длъжни да следят за устойчивостта на откосите. Те могат да дават разпореждане за укрепване на изкопите само след съгласуване с проектанта (член 2, точки 2.2 и 2.3 от Приложение №1 към член 2 алинея 2 от НАРЕДБА №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително – монтажни работи (ДВ брой 98 от 2004г.).

№	Наименование	Тип	Мярка	Количество	Доставка
I. Част "ДОСТАВКА НА ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА"					
1	Доставка, монтаж и демонтаж на строителен фургон		бр.	1	
2	Доставка, монтаж и демонтаж на контейнер за технологични отпадъци		бр.	1	

3	Доставка, монтаж и демонтаж на метален парапет (сгъваема бариера тип „Хармоника” съгласно каталог на фирма „Трафик пътна сигнализация”, 2005г.),		бр.	5	
4	Доставка, монтаж и демонтаж на жълта сигнална лента за обезопасяване на изкоп		м	75	
5	Доставка, монтаж и демонтаж на сигнална лампа, комплект със стойка по каталог на „Трафик пътна сигнализация”		бр.	4	
6	Доставка, монтаж и демонтаж на дървени пръчки с диаметър 10mm и дължина 300mm за закрепване на сигнален флаг		бр.	10	
7	Доставка, монтаж и демонтаж на червен сигнален флаг		бр.	10	
8	Доставка, монтаж и демонтаж на стойка за предупредителна табела по каталог на „Трафик пътна сигнализация”		бр.	3	
9	Доставка, монтаж и демонтаж на предупредителна табела за обозначение на изкоп		бр.	3	
10	Доставка, монтаж и демонтаж на шлангов кабел за номинално напрежение 0,6/1 kV, тип ШКПТ, със сечение 3x2,5 mm ²		м	100	
11	Доставка, монтаж и демонтаж на табло за временно електрозахранване на строителната площадка		бр.	2	
12	Доставка, монтаж и демонтаж на спомагателни материали за направа на временна електроинсталация: щепсели; лустер – клеми; изолационна лента черна.		бр. бр. бр.	10 20 5	
13	Доставка, монтаж и демонтаж на кабелни превръзки, 1000 бр. в пакет		пак.	1	
14	Извозване на земя и строителни отпадъци (разстояние 20 км),		m ³	90	

Съгласували		
Част	Име	Подпис
Технологична (Първична комутация)	инж. Седмаков	
Технологична (Вторична комутация)	инж. Шехов	
Строително-конструктивна	инж. Стойчев	
Геодезия	инж. Божинов	
Пожарна безопасност	инж. Стойчев	
Възложител	“ЕВН България Електроразпределение” ЕАД	