

Подстанция „Лаута” 110/20 kV

Част: "Пожарна безопасност"

Количествена сметка

№	Наименование	Тип	Мярка	Количество	Доставка
Съществуващо противопожарно оборудване:					
1	Прахов пожарогасител, клас на праха ВС, 12kg	-	бр.	1	-
2	Пожарогасител с въглероден диоксид, 5kg	-	бр.	2	-
3	Противопожарно одеяло, с размери 1,5/1,5m, тежък тип	-	бр.	1	-
4	Возим пожарогасител с прах, 100kg	-	бр.	1	-

Съгласували		
Част	Име	Подпис
Технологична (Първична комутация)	инж. Седмаков	
Технологична (Вторична комутация)	инж. Шехов	
Строително-конструктивна	инж. Стойчев	
Геодезия	инж. Божинов	
ПБЗ	инж. Тодорова	
Възложител	“ЕВН България Електроразпределение”ЕАД	