



EVN

До

Лица, проявяващи интерес към процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка № 222-EP-16-НО-С-3 открита с решение за публикуване №222-EP-16-НО-С-3-Р1/14.04.2016г. и публикувано обявление №729576 от 14.04.2016г., преписка №00143-2016-0029

На вниманието на:

Заинтересованите лица

Лице за контакт: Йовчо Йовчев

Тел. номер: +359 32 303623, факс: 032/278500,

Относно: Разяснения относно документация за участие в процедура

Уважаеми Госпожи и Господа,

Във връзка с писмено поискани разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка № 222-EP-16-НО-С-3, с предмет „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия - гр.Пловдив, по обособени позиции“ и на основание Чл.29, ал.1 от ЗОП, в сила до 14.04.2016 г. (чл.33 от ЗОП, в сила от 15.04.2016 г.), приложени отговори на поставените въпроси:

Въпрос 1:

Правилно ли разбираме, че включването на трансформатора в експлоатация се извършва от Възложителя, като Изпълнителя има задължение да изпрати само техник за първо пускане в действие и участие в 72 часовите проби – съгласно т.4.1., стр. 3 от документ „Техническа спецификация, за обособена позиция №4“?

Отговор:

Определеният за Изпълнител на обособена позиция №4 трябва да изпрати техник, в качеството му на член на комисия за провеждане на 72 часовите проби при експлоатационни условия на трансформатора, съгласно описаното в т.4.1., стр. 3 от документ „Техническа спецификация, за обособена позиция №4“.

Въпрос 2:

Правилно ли ни е разбирането, че задълженията на Изпълнителя по обособена позиция №4, са дейностите отбелязани в точките 25, 26 и 27 на документ „График за Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия - гр.Пловдив, по обособени позиции“?

Отговор:

Определеният за Изпълнител на обособена позиция №4 има задълженията, които са посочени в точки 25, 26 и 27 на документ „График за Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия - гр.Пловдив, по обособени позиции.“

EVN България
ул. „Христо Г. Данов“ № 37
4000 Пловдив
България

Тел.: +359 (0) 7001 7777
Факс: +359 (0) 32 99 00 10
e-mail: info@evn.bg
www.evn.bg

Процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка Ver. 2*01 07 2014

Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД!

Въпрос 3:

Ще разрешите ли да се използва Стъпален регулатор производство на „Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България“?

Отговор:

Техническото предложение на кандидата трябва изцяло да отговаря на Техническите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие. Разглеждането на направените технически предложения на всеки кандидат е съгласно Закона за обществените поръчки, и се извършва след изтичане срока за получаване на заявления за участие.

**Информацията е заличена
съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД!**



Ръководел отдел „Снабдяване, управление на базата и автопарка“