

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, Издание: 1

Към квалификационна система № С-18-EP-XK-Y-1 с предмет: „Механизирано почистване на просеки по въздушни линии СрН в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение Юг” ЕАД, по обособени позиции”,

I.ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА

1. Местоположение на обекта: На лицензионната територия на Електроразпределение Юг ЕАД

II.ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА

1. Дейности

1.1. Почистване на храсти, рядка и гъста растителност с диаметър до 10 см, механизирано с мулчер

Почистване на просеката от храсти, рядка и гъста растителност с диаметър до 10 см, като почистването ще се извърши механизирано чрез горски мулчер. Отчита се площта, в която е извършено почистване, а не цялата площ на просеката.

Минимална площ за една заявка - 4 дка, като в случай, че Изпълнителят не може да изпълни възложените дейности за един работен ден, същият поема за своя сметка разходите за охрана и/или транспортиране на техниката.

В позицията се включват и разходите необходими за писмено позволително за сеч, в случай, че такова е изискуемо.

1.2. Придвижване на машината на собствен ход

Използва се в случаи, при които машината се придвижва на собствен ход над 200m, но не повече от 1 км без да извършва дейности по почистване.

1.3. Транспорт на машината за механизирано почистване

При всяка заявка се отчита еднократно разстоянието от седалището на КЕЦ до обекта и обратно или от един обект до друг в рамките на КЕЦ, когато разстоянието между обектите е над 1 км.

2. Технически изисквания на използваната техника (горски мулчер)

Да притежава, годна за експлоатация, собствена или наета механизация: горски мулчер, най-малко 1 бр., със следните технически параметри:

Ъгъл на проходимост от 0 ÷ 25°

Клиренс ≥ от 200 мм

3. Технически изисквания към Изпълнителя

Изпълнителят следва да притежава удостоверение /лицензия/ за регистрация на дружеството в публичния регистър на ИАГ, издадено по реда на чл. 241 от ЗГ.

Изпълнителят следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката - минимум 1 лице, което има лесовъдско образование и притежава валидно удостоверение за регистрация в публичния регистър на ИАГ, съгласно чл.235 от ЗГ.

4. Обхват на поръчката

Дейностите се извършват след изпращане на заявка от Възложителя на Изпълнителя, като в заявката се определя обема, времето и мястото на изпълнение.

Приемане на количествата се извършва след завършване на заявката, като между Възложителя и Изпълнителя се попълва Приложение 1 - Приемно-предавателен протокол за механизирано почистване на просеки по въздушни линии.

5. Изисквания за ширина на просеките

Ширината на трасето, което ще се почиства, се определя от Възложителя съгласно Приложение № 1 към чл.7, ал.1, т.1 от Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти (ДВ бр.88/8.10.2004 г.).

Височината на отрязване на растителността трябва да бъде на нивото на земята.

III.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

1. Общи изисквания към персонала и механизацията

Лицата от персонала на Изпълнителя, които ще работят с машината, трябва да притежават необходимата правоспособност и актуални удостоверения за придобита не по-ниска от необходимата изискуема квалификационна група по безопасност, съгласно Правилника за безопасност при работа на неелектрически персонал на територията на електрически съоръжения.

Всички машини и механизирани инструменти трябва да се поддържат в изправност и да се използват само от правоспособни лица. Използването им трябва да е съобразено с изискванията за безопасна работа на съответните инструкции, както и на конкретните изисквания на производителя.

За да пристъпи към почистване на трасето на въздушната линия, Изпълнителят трябва да притежава съгласувателен документ от съответното лесничество, през чиято територия преминава въздушната линия, в случай че такова е изискуемо.

2. Безопасност на труда

При изпълнение работата следва да се спазват стриктно изискванията на Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ), Наредба № 9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи - глава 36, както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

Преди започване на работа Изпълнителят трябва да представи списък на работниците.

С работниците на Изпълнителя предварително трябва да бъде проведен инструктаж по Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ). Инструктажът се извършва от представител на Възложителя. Възложените работи при необходимост ще се изпълняват с наряд и допускане от Възложителя, в присъствието на назначен от него наблюдаващ, чиито разпореждания относно безопасното извършване на работите са задължителни за работещите на обекта.

Изпълнителят е длъжен да предприеме всички мерки за безопасност свързани с спецификата на извършваната дейност.

3. Противопожарна охрана

Работата да се извършва при спазване на Наредба № 30/2003 г. за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари, глава III - Противопожарни мерки и изисквания за опазване на горите от пожари.

Персоналът на Изпълнителя, който ще работи на обекта, трябва да бъде инструктиран в съответствие с изискванията на раздел III от Наредба № 3/1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

Изискванията и предписанията на представителите на съответното лесничество относно конкретни мероприятия по пожарна безопасност са задължителни.

Изпълнителят трябва да осигури наличието на изправни пожарогасители на подходящи места в непосредствена близост до частите от просеката, по които се работи.

Забранява се оставянето на запалими материали под и в близост до електропровода.

Забранява се оставянето и съхранението на горивата за моторните триони под пряко въздействие на слънчевите лъчи.

Забранява се работа с неизправни машини и инструменти.

4. Опазване на околната среда

При приключване на работите персоналът на Изпълнителя трябва да почисти отпадъчните материали, получени при изпълнението на поръчката.

Транспортната техника, напускаща обекта, да се почиства с оглед да не се замърсява пътната мрежа.

Седмичен протокол за механизизирано почистване на просеки по въздушни линии по заявка №

Електропровод:

(при приемане на просека СрН)

ТП:

(при приемане на просека НН)

ВЛ НН:

(при приемане на просека НН)

№	Наименование	Мярка	Дата:				
1	Почистване на храсти, рядка и гъста растителност с диаметър до 10 cm, механизизирано с мулчер	дка					
2	Придвижване на машината на собствен ход	m					
3	Транспорт на машината	km					

Забележка: В цените са включени всички преки и непреки разходи свързани с изпълнението на задачата, като разходи за транспорт, командировъчни разходи, разходи за горива и смазочни материали, обслужване на техниката и т.н., включително прилагане на мерките по безопасността на труда, противопожарна охрана и опазване на околната среда.

Изпълнител:
(Име, подпис)

Възложител:
(Име, подпис)

Седмичен протокол за механизизирано почистване на просеки по въздушни линии по заявка №

Електропровод:

(при приемане на просека СрН)

ТП:

(при приемане на просека НН)

ВЛ НН:

(при приемане на просека НН)

№	Наименование	Мярка	Дата:				
1	Почистване на храсти, рядка и гъста растителност с диаметър до 10 cm, механизизирано с мулчер	дка					
2	Придвижване на машината на собствен ход	m					
3	Транспорт на машината	km					

Забележка: В цените са включени всички преки и непреки разходи свързани с изпълнението на задачата, като разходи за транспорт, командировъчни разходи, разходи за горива и смазочни материали, обслужване на техниката и т.н., включително прилагане на мерките по безопасността на труда, противопожарна охрана и опазване на околната среда.

Изпълнител:
(Име, подпис)

Възложител:
(Име, подпис)