

към процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 705-EP-18-MP-D-3 с предмет: „Доставка на Автоматични прекъсвачи НН, по позиции“, по квалификационна система № -16-EP-MP-D-44 с предмет: „Доставка на Автоматични прекъсвачи НН“, по позиции, обявена в АОП с преписка № 00143-20016-0063
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3- Автоматични прекъсвачи НН 250 А

Настоящият доклад е съставен и предаден на възложителя на: 26.06.2019г.

Състав на комисията, назначена за провеждане на поръчката със заповед от дата:

Номер комисия 1 Дата комисия 2019-03-21

Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Възложител получил и утвърдил доклада на:

Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Покани с изх. № 1822/ 22.02.2019г., за представяне на първоначални оферти са изпратени до всички участници, включени в квалификационната система за обособена позиция 3 - Автоматични прекъсвачи НН 250 А, а именно:

1. „Интеркомплекс“ ООД, гр.Пловдив;
2. „Тилком“ ООД, гр.София;
3. „ВиВ Изоматик“ ООД, гр.София
4. „Електрис“ ЕООД, гр. София;
5. „Филкаб“ АД, гр.Пловдив;
6. „ПМ Електрикал“, ЕООД, гр.София
7. „ЕМИ Електрик“, ЕООД, гр.София

В срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 07.03.2019г., в деловодството на Възложителя са входирани оферти за обособена позиция 3 - Автоматични прекъсвачи НН 250 А, съответно от:

1. „ЕМИ Електрик“, ЕООД, гр.София
2. „ВиВ Изоматик“ ООД, гр.София
3. „ПМ Електрикал“, ЕООД, гр.София
4. „Тилком“ ООД, гр.София;
5. „Филкаб“ АД, гр.Пловдив;
6. „Интеркомплекс“ ООД, гр.Пловдив;

В срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 07.03.2018г., следните участници НЕ са входирали оферти в деловодството на Възложителя.

1. „Електрис“ ЕООД, гр. София;

След отварянето и разглеждането на техническите предложения, които са част от офертната документация комисията установи:

1. Участник „ВиВ Изоматик“ ООД, гр.София
1.1. Оферта от „ВиВ Изоматик“ ООД, по обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250 А, с вх. № 2726 от 20.03.2019г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката и мострата съответстват на техническата спецификация и изискванията на възложителя. Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: Допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250А, с Автоматичен прекъсвач НН, тип TS 250N / ETS 23 /с производител LS.

2. Участник „ПМ Електрикал„ ЕООД, гр.София

2.1. Оферта от „ПМ Електрикал„ ЕООД, по обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250 А, с вх. № 2754 от 20.03.2019г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката и мострата съответстват на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: Допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250А, с Автоматичен прекъсвач НН, тип PN 250 SE с производител GACIA Electrical Appliance Co. Ltd.

3. Участник „Филкаб“ АД, гр.Пловдив

3.1. Оферта от „Филкаб“ АД, по обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250 А, с вх. № 2778 от 20.03.2019г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката и мострата съответстват на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: Допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250А, с Автоматичен прекъсвач НН, тип NSX 250B – Micrologic 2.2 с производител Schneider Electric.

4. Участник „Интеркомплекс“ ООД, гр.Пловдив

4.1. Оферта от „Интеркомплекс“ ООД по обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250 А, с вх. № 2784 от 20.03.2019г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката и мострата съответстват на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: Допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250А, с Автоматичен прекъсвач НН, тип XT4N250 – Ekip LS/I с производител ABB SACE S.p.A.

5. Участник „ЕМИ Електрик„ ЕООД, гр.София

5.1. Оферта от „ЕМИ Електрик„ ЕООД по обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250 А, с вх. № 2719 от 19.03.2019г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката и мострата НЕ съответстват на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

5.1.1. Съгласно изискването посочено в т.5 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 28/05 от 01.10.2018г., прекъсвачи с номинален ток 250А трябва да имат механична износоустойчивост (к.ц.) ≥ 8000 .

Предложението на участника е за доставка на Автоматични прекъсвачи НН 250 А, тип STM6E-250M с производител Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd. В приложение 1 към техническото си предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач НН 250 А, тип STM6E-160M е с механична износоустойчивост (к.ц.) = 8000 цикъла.

Същевременно от данните в каталога публикуван на сайта на производителя Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd е видно, че прекъсвач тип STM6E-250M е с механична износоустойчивост 7000 к.ц.

На база на констатираните различия между декларираните от кандидата данни и данните от сайта на производителя на предлаганото изделие, Комисията приема, че в предложението си участникът не е доказал категорично, че предложението за доставка Автоматичен прекъсвач НН 250 А, тип STM6E-250M с производител Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd е с механична износоустойчивост 8000 цикъла.

Комисията счита, че предложението от участника Автоматични прекъсвачи НН 250 А, тип STM6E-250M не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EP Юг EAD – TC 28/05, Издание: 01.10.2018 изискване за механична износоустойчивост (к.ц.) ≥ 8000 .

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП единодушно реши: НЕ допуска

участника до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250А, с Автоматичен прекъсвач НН, тип STM6E-250M с производител Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd.

6. Участник „Тилком“ ООД, гр.София

6.1. Оферта от „Тилком“ ООД по обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250 А, с вх. № 2767 от 20.03.2019г. Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката и мострата НЕ съответстват на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

6.1.1. Съгласно изискването посочено в т.5 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 28/05 от 01.10.2018г., прекъсвачи с номинален ток 250А да имат възможност за настройка на електронна защита - Късо съединение, Isd 2 ÷ 10 пъти тока на настройка Ig.

Предложения от участника Автоматични прекъсвачи НН 250 А, тип BD 250 NE 305+SE-BD-0250- DTV3 с производител OEZ s.r.o. е с възможност за настройка на електронна защита - Късо съединение, Isd 4 ÷ 8 пъти тока на настройка Ig.

Предложения за доставка Автоматични прекъсвачи НН 250 А, тип BD 250 NE 305+SE-BD-0250- DTV3 с производител OEZ s.r.o., не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EP Юг ЕАД – TC 28/05, Издание: 01.10.2018 изискване за настройка на електронна защита - Късо съединение, Isd 2 ÷ 10 пъти тока на настройка Ig.

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250 А, с Автоматичен прекъсвач НН, тип BD 250 NE 305+SE-BD-0250- DTV3 с производител OEZ s.r.o.

Преговори на: 31.05.2019

Комисията, на основание чл. 67 от Правилника за прилагане на ЗОП, проведе договаряне с поканените след предварителния подбор участници и отговарящи на изисквания на Възложителя. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник са отразени в отделни протоколи, подписани от членовете на комисията и от съответния участник.

При оценката на ценовите предложения на участниците по обособена позиция 3 - Автоматични прекъсвачи НН 250 А, е установено наличие на предложение в офертата на участник „ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ“ ЕООД, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. С писмо с изх.№ 4611 от 03.06.2019г. е изискана обосновка от Участник „ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ“ ЕООД. На 11.06.2019г. в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия със задача да разгледа постъпилата обосновка от участник „ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ“ ЕООД, с вх.№ 5297 от 06.06.2019г. На основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията оцени пълнотата на представената обосновка от „ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ“ ЕООД, разгледа всяко цитирано условие и прецени, че обосновката съдържа обективни обстоятелства по смисъла чл. 72, ал. 2 от ЗОП. Комисията Единодушно взе решение да приеме писмена обосновка на участника.

В резултат, на основание критерий най-ниска цена, комисията предлага следното класиране:

Минимална офертна цена	BGN	84.800,00				
Резултат преговори	BGN	21.600,00	25.47 %			
Минимална крайна ценова оферта	BGN	63.200,00				
Класиране	Доставчик	Дата на оферта	Начална ценова оферта	Крайна ценова оферта	Отстъпка в %	Индекс
01	ПМ ЕЛЕКТРИКАЛ ЕООД	2019-03-20	84.800,00	63.200,00	- 25.47	100.00
02	В И В ИЗОМАТИК ООД СОФИЯ	2019-03-20	104.116,00	77.600,00	- 25.47	122.78
03	ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД	2019-03-20	114.400,00	92.800,00	- 18.88	146.84
04	ФИЛКАБ АД	2019-03-20	120.000,00	104.800,00	- 12.67	165.82
Ценови условия	Твърди цени за срока на действие на договора. Условия на доставка DDP Incoterms 2010, адрес указан от Възложителя за доставка на стоките опаковани, застраховани, обмитени, включително всички такси и стойност на разтоварването им.					

Срок на договора	31.05.2021г. или до усвояване стойността на договора, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.
Срок на изпълнение	30 календарни дни, при капацитет: 15% от оферираниите количества.
Място на изпълнение	Централен склад на "Електроразпределение Юг" ЕАД в гр.Стара Загора.
Неустойки	0,5 % от стойността на неизпълнената част от заявката за доставка за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8 % от стойността на неизпълнената част от заявката за доставка, без включен ДДС.
Плащане	по банков път, без аванс в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни от датата на приемо-предавателен протокол за приемане на действително извършена доставка и получаване на оригинална фактура
Гаранция	Гаранционен срок на доставените изделия 36 месеца от датата на приемопредавателен протокол. Гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността на договора, която се предоставя към момента на сключване на договора, посредством банкова гаранция, за периода на действие на договора + 30 календарни дни, респективно застраховка и/или паричен депозит по сметка на Възложителя, за същия период.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник.