

РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка/ DECISION for participants ranking and nominating contractor for public procurement order

№ 705-EP-18-MP-D-3 /PЗ/ 27.03.2019г.

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад за класиране на участниците от дата 24.03.2019г. на комисия, назначена със Заповед № 1 на дата 21.03.2019г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 705-EP-18-MP-D-3 с предмет: „Доставка на Автоматични прекъсвачи НН, по позиции“, за обособена позиция 3 – Автоматичен прекъсвач НН 250 А, обособена позиция 4 – Автоматичен прекъсвач НН 630 А и обособена позиция 5 – Автоматичен прекъсвач НН 1250 А, по квалификационна система № С-16-EP-MP-D-44 с предмет: „Доставка на Автоматични прекъсвачи НН, по позиции“, открита с преписка № 00143-2016-0063, / Pursuant to Art. 106, par. 6 of the PPA, and the results of ranking of applicants created on 24.03.2019, by commission nominated on date 21.03.2019 for conducting procedure of negotiating to conduct an agreement with preliminary calls for participation № 705-EP-18-MP-D-Z, with subject: "Delivery of automatic circuit breakers low voltage by positions", for Lot 3 - Automatic circuit breakers low voltage 250 A, Lot 4 - Automatic circuit breakers low voltage 630 A and Lot 5 - Automatic circuit breakers low voltage 1250 A, to qualification system № S-16-EP-MP-D-44, subject: "Delivery of automatic switches low voltage by positions", announced with 00143-2016-0063

I. Обособена позиция 3- Автоматични прекъсвачи НН 250 А/ Lot 3 - Automatic circuit breakers low voltage 250 А

1. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата по обособена Поз.3 - Автоматични прекъсвачи НН 250 А/ Considering the procedure awarding criteria "the lowest price", the following ranking of the participants is defined under lot 3 - Automatic circuit breakers low voltage 250 A:

- 1.1. Първо място / First place - „ПМ Електрикал“ ЕООД, гр.София /"PM Electrical" EOOD, Sofia**
- 1.2. Второ място / Second place – „Вив Изоматик“ ООД, гр.София /"ViV Isomatic" OOD, Sofia**
- 1.3. Трето място / Third place - „Интеркомплекс“ ООД, гр.Пловдив/ "Intercomplex" OOD, Plovdiv**
- 1.4. Четвърто място / Fourth place - „Филкаб“ АД, гр.Пловдив/ "Filkab" AD, Plovdiv**

1. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка за обособена Поз.3 - Автоматични прекъсвачи НН 250 А се определя класираният на първо място участник, а именно/ Concerning the ranking of the participants for lot 3, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

- 1.1. „ПМ Електрикал“ ЕООД, гр.София /"PM Electrical" EOOD, Sofia**

2. Отстранени участници / Removed participants:

2.1. До крайния срок за подаване на първоначална оферта посочен в поканата, а именно 16:00 часа на 07.03.2019г., поканения да подаде начална оферта участник

"ЕЛЕКТРИС" ЕООД не е подал оферти по обособена позиция 3, поради което Възложителят на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП го отстранява от участие по обособена позиция 3/ By the deadline for submission of the initial offer mentioned in the invitation, namely 16:00 h on 07.03.2019, the participant invited to submit an initial offer, "ELECTRIS" EOOD has not submitted any offers for lot 3, therefore the Contracting authority on the grounds of Art. 107, item 1 of the PPA removes him from participation in lot 3.

2.2. Възложителят на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП отстранява от участие в настоящата обществена поръчка за обособена Поз.3 - Автоматични прекъсвачи НН 250 А участник „ЕМИ Електрик“ ЕООД, със следните мотиви: Pursuant to art. 107, item 2, letter "a" of the PPA the Contracting entity removed from participation in this public procurement for Lot 3 - Automatic circuit breakers low voltage 250 A, the participant "EMI Electric" EOOD on the following grounds:

2.2.1. Съгласно изискването посочено в т.5 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 28/05 от 01.10.2018г., прекъсвачи с номинален ток 250А трябва да имат механична износоустойчивост (к.ц.) ≥ 8000 . In accordance with the requirement specified in item 5 of Technical specification EVN EP EAD - TC 28/05 of 01.10.2018, circuit breakers with rated current 250A should have the options for the following settings of the mechanical abrasion resistance (hp) ≥ 8000 .

Предложението на участника е за доставка Автоматични прекъсвачи НН 250 А, тип STM6E-250M, с производител Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd. В приложение 1 към техническото си предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач НН 250 А, тип STM6E-250M е с механична износоустойчивост (к.ц.) = 8000 цикъла. Същевременно от данните в каталога публикуван на сайта на производителя Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd е видно, че прекъсвач тип STM6E-250M е с механична износоустойчивост 7000 к.ц./ The participant's proposal is to supply automatic circuit breakers low voltage 250A, type STM6E-250M, manufactured by Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd. In Annex 1 to its technical proposal, the participant indicated that the offered automatic circuit breakers low voltage 250A, type STM6E-250M Circuit Breaker has a mechanical abrasion resistance = 8000 cycles. At the same time, the data in the catalog published on the site of the manufacturer Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd, it appears that a STM6E-250M type breaker has a mechanical wear resistance of 7000 hp.

На база на констатираните различия между декларираните от кандидата данни и данните от сайта на производителя на предлаганото изделие, участникът не е доказал категорично, че предложението за доставка Автоматичен прекъсвач НН 250 А, тип STM6E-250M с производител Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd е с механична износоустойчивост 8000 цикъла./ On the basis of the differences found between the applicant's declared data and the manufacturer's proposed product site, the participant has not conclusively demonstrated that the supply offers automatic circuit breakers low voltage 250A type STM6E-250M with Zhejiang manufacturer Shangtu Electrical Technology Co. Ltd has a mechanical wear resistance 8000 cycles.

Предложението за доставка Автоматичен прекъсвач НН 250 А, тип STM6E-250M с производител Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd, не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 28/05 от 01.10.2018г. изискване за механична износоустойчивост 8000 цикъла/ The automatic circuit breaker low voltage 250 A, type STM6E-250M, manufactured by Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd, offered for delivery,

does not meet the requirement of item 5 of Technical specification EVN EP EAD - TC 28/05 of 01.10.2018 for mechanical wear resistance 8000 cycles.

2.3. Възложителят на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП отстранява от участие в настоящата обществена поръчка за обособена Поз.3 - Автоматични прекъсвачи НН 250 А участник „ТИЛКОМ“ ООД със следните мотиви: Pursuant to art. 107, item 2, letter "a" of the PPA the Contracting entity removed from participation in this public procurement for Lot 3 - Automatic circuit breakers low voltage 250 A, the participant "TILCOM" OOD on the following grounds:

2.3.1. Съгласно изискването посочено в т.5 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 28/05 от 01.10.2018г., прекъсвачи с номинален ток 250А трябва да имат възможност за настройка на електронна защита - Късо съединение, $I_{sd} 2 \div 10$ пъти тока на настройка I_r . In accordance with the requirement specified in item 5 of Technical specification EVN EP EAD - TC 28/04 of 01.08.2015, circuit breaker with rated current 250A should have the options for the following settings of the electronic protection - Short circuit, $I_{sd} 2 \div 10$ times the setting current I_r .

Предложения от участника Автоматични прекъсвачи НН 250 А, тип BD 250 NE 305+SE-BD-0250- DTV3 с производител OEZ s.r.o., е с възможност за настройка на електронна защита - Късо съединение, $I_{sd} 4 \div 8$ пъти тока на настройка I_r . The automatic circuit breakers low voltage 250 A, type BD 250 NE 305+SE-BD-0250- DTV3, manufactured by OEZ s.r.o, is capable of adjusting the electronic protection - Short circuit, $I_{sd} 4 \div 8$ times the setting current I_r .

Предложеният за доставка Автоматичен прекъсвач НН 250 А, тип BD 250 NE 305+SE-BD-0250- DTV3 с производител OEZ s.r.o, не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 28/05 от 01.10.2018г. изискване за настройка на електронна защита - Късо съединение, $I_{sd} 2 \div 10$ пъти тока на настройка I_r . The automatic circuit breaker low voltage 250 A, type BD 250 NE 305+SE-BD-0250- DTV3, manufactured by OEZ s.r.o, offered for delivery, does not meet the requirement of item 5 of Technical specification EVN EP EAD - TC 28/05 of 01.10.2018 for electronic protection - Short circuit, $I_{sd} 2 \div 10$ times the setting current I_r .

II. Обособена позиция 4- Автоматични прекъсвачи НН 630 А/ Lot 4 - Automatic circuit breakers low voltage 630 A

1. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата по обособена Поз.4 - Автоматични прекъсвачи НН 630 А/ Considering the procedure awarding criteria "the lowest price", the following ranking of the participants is defined under lot 4 - Automatic circuit breakers low voltage 630 A:

- 1.1. Първо място / First place - „ПМ Електрикал“ ЕООД, гр.София /"PM Electrical" EOOD, Sofia**
- 1.2. Второ място / Second place – „ВиВ Изоматик“ ООД, гр.София /"ViV Isomatic" OOD, Sofia**
- 1.3. Трето място / Third place - „Интеркомплекс“ ООД, гр.Пловдив/"Intercomplex" OOD, Plovdiv**
- 1.4. Четвърто място / Fourth place - „Филкаб“ АД, гр.Пловдив/ "Filkab" AD, Plovdiv**

2. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка за обособена Поз.4 - Автоматични прекъсвачи НН 630 А се определя класираният на

първо място участник, а именно/ Concerning the ranking of the participants for lot 4, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

2.1. „ПМ Електрикал“ ЕООД, гр.София/ „PM Electrical“ EOOD, Sofia

3. Отстранени участници / Removed participants:

3.1. До крайния срок за подаване на първоначална оферта посочен в поканата, а именно 16:00 часа на 07.03.2019г., поканения да подаде начална оферта участник "ЕЛЕКТРИС" ЕООД не е подал оферти по обособена позиция 4, поради което Възложителят на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП го отстранява от участие по обособена позиция 4/ By the deadline for submission of the initial offer mentioned in the invitation, namely 16:00 h on 07.03.2019, the participant invited to submit an initial offer, "ELECTRIS" EOOD has not submitted any offers for lot 4, therefore the Contracting authority on the grounds of Art. 107, item 1 of the PPA removes him from participation in lot 4.

3.2. Възложителят на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП отстранява от участие в настоящата обществена поръчка за обособена Поз.4 - Автоматични прекъсвачи НН 630 А участник „ЕМИ Електрик“ ЕООД, със следните мотиви:/ Pursuant to art. 107, item 2, letter "a" of the PPA the Contracting entity removed from participation in this public procurement for Lot 4 - Automatic circuit breakers low voltage 630 A, the participant "EMI Electric" EOOD on the following grounds:

3.2.1. Съгласно изискването посочено в т.5 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 28/05 от 01.10.2018г., прекъсвачи с номинален ток 630А трябва да имат механична износоустойчивост (к.ц.) ≥ 5000 / In accordance with the requirement specified in item 5 of Technical specification EVN EP EAD - TC 28/05 of 01.10.2018, circuit breakers with rated current 630A should have the options for the following settings of the mechanical abrasion resistance (hp) ≥ 5000 .

Предложението на участника е за доставка Автоматични прекъсвачи НН 630 А, тип STM6E-630M, с производител Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd. В приложение 1 към техническото си предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач НН 630 А, тип STM6E-630M е с механична износоустойчивост (к.ц.) = 5000 цикъла. Същевременно от данните в каталога публикуван на сайта на производителя Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd е видно, че прекъсвач тип STM6E-630M е с механична износоустойчивост 4000 к.ц./ The participant's proposal is to supply automatic circuit breakers low voltage 630A, type STM6E-630M, manufactured by Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd. In Annex 1 to its technical proposal, the participant indicated that the offered automatic circuit breakers low voltage 630A, type STM6E-630M Circuit Breaker has a mechanical abrasion resistance = 5000 cycles. At the same time, the data in the catalog published on the site of the manufacturer Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd, it appears that a STM6E-630M type breaker has a mechanical wear resistance of 4000 hp.

На база на констатираните различия между декларираните от кандидата данни и данните от сайта на производителя на предлаганото изделие, участникът не е доказал категорично, че предложения за доставка Автоматичен прекъсвач НН 630 А, тип STM6E-630M с производител Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd е с механична износоустойчивост 5000 цикъла./ On the basis of the differences found between the applicant's declared data and the manufacturer's proposed product site, the participant has not conclusively demonstrated that the supply offers automatic circuit breakers low voltage 630A type STM6E-

630M with Zhejiang manufacturer Shangtu Electrical Technology Co. Ltd has a mechanical wear resistance 5000 cycles.

Предложенията за доставка Автоматичен прекъсвач НН 630 А, тип STM6E-630M с производител Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd, не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 28/05 от 01.10.2018г. изискване за механична износоустойчивост 5000 цикъла/ The automatic circuit breaker low voltage 630 A, type STM6E-630M, manufactured by Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd, offered for delivery, does not meet the requirement of item 5 of Technical specification EVN EP EAD - TC 28/05 of 01.10.2018 for mechanical wear resistance 5000 cycles.

3.3. Възложителят на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП отстранява от участие в настоящата обществена поръчка за обособена Поз.4 - Автоматични прекъсвачи НН 630 А участник „ТИЛКОМ“ ООД със следните мотиви:/ Pursuant to art. 107, item 2, letter "a" of the PPA the Contracting entity removed from participation in this public procurement for Lot 4 - Automatic circuit breakers low voltage 630 A, the participant "TILCOM" OOD on the following grounds:

3.3.1. Съгласно изискването посочено в т.5 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 28/05 от 01.10.2018г., прекъсвачи с номинален ток 630А трябва да имат възможност за настройка на електронна защита - Късо съединение, $I_{sd} 2 \div 10$ пъти тока на настройка I_r ./ In accordance with the requirement specified in item 5 of Technical specification EVN EP EAD - TC 28/04 of 01.08.2015, circuit breaker with rated current 630A should have the options for the following settings of the electronic protection - Short circuit, $I_{sd} 2 \div 10$ times the setting current I_r .

Предложенията от участника Автоматични прекъсвачи НН 630 А, тип ВН 630 NE 305+SE-ВН-0630- DTV3 с производител OEZ s.r.o., е с възможност за настройка на електронна защита - Късо съединение, $I_{sd} 4 \div 12,5$ пъти тока на настройка I_r ./ The automatic circuit breakers low voltage 630 A, type ВН 630 NE 305+SE-ВН-0630- DTV3, manufactured by OEZ s.r.o, is capable of adjusting the electronic protection - Short circuit, $I_{sd} 4 \div 12,5$ times the setting current I_r .

Предложенията за доставка Автоматичен прекъсвач НН 630 А, тип ВН 630 NE 305+SE-ВН-0630- DTV3 с производител OEZ s.r.o, не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 28/05 от 01.10.2018г. изискване за настройка на електронна защита - Късо съединение, $I_{sd} 2 \div 10$ пъти тока на настройка I_r ./ The automatic circuit breaker low voltage 630 A, type ВН 630 NE 305+SE-ВН-0630- DTV3, manufactured by OEZ s.r.o, offered for delivery, does not meet the requirement of item 5 of Technical specification EVN EP EAD - TC 28/05 of 01.10.2018 for electronic protection - Short circuit, $I_{sd} 2 \div 10$ times the setting current I_r .

III. Обособена позиция 5- Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А/ Lot 5 - Automatic circuit breakers low voltage 1250 A

1. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата по обособена Поз.5 - Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А/ Considering the procedure awarding criteria "the lowest price", the following ranking of the participants is defined under lot 5 - Automatic circuit breakers low voltage 1250 A:

1.1. Първо място / First place - „ПМ Електрикал“ ЕООД, гр.София/ „PM Electrical“ EOOD, Sofia

1.2. Второ място / Second place - „ВиВ Изоматик“ ООД, гр.София / "ViV Isomatic" OOD, Sofia

1.3. Трето място / Third place - „Тилком“ ООД, гр.София / "Tilcom" OOD, Sofia

1.4. Четвърто място / Forth place - „Филкаб“ АД, гр.Пловдив/ "Filkab" AD, Plovdiv

2. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка за обособена Поз.5 - Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А се определя класираният на първо място участник, а именно/ Concerning the ranking of the participants for lot 5, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

2.1. „ПМ Електрикал ЕООД, гр.София/ „PM Electrical“ EOOD, Sofia

3. Отстранени участници / Removed participants:

3.1. До крайния срок за подаване на първоначална оферта посочен в поканата, а именно 16:00 часа на 07.03.2019г., поканения да подаде начална оферта участник „ЕМИ Електрик“ ЕООД не е подал оферти по обособена позиция 5, поради което Възложителят на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП го отстранява от участие по обособена позиция 5/ By the deadline for submission of the initial offer mentioned in the invitation, namely 16:00 h on 07.03.2019, the participant invited to submit an initial offer, "EMI Electric" EOOD has not submitted any offers for lot 5, therefore the Contracting authority on the grounds of Art. 107, item 1 of the PPA removes him from participation in lot 5.

3.2. До крайния срок за подаване на първоначална оферта посочен в поканата, а именно 16:00 часа на 07.03.2019г., поканения да подаде начална оферта участник "ЕЛЕКТРИС" ЕООД не е подал оферти по обособена позиция 5, поради което Възложителят на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП го отстранява от участие по обособена позиция 5/ By the deadline for submission of the initial offer mentioned in the invitation, namely 16:00 h on 07.03.2019, the participant invited to submit an initial offer, "ELECTRIS" EOOD has not submitted any offers for lot 5, therefore the Contracting authority on the grounds of Art. 107, item 1 of the PPA removes him from participation in lot 5.

3.3. Възложителят на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП отстранява от участие в настоящата обществена поръчка за обособена Поз.5 - Автоматични прекъсвачи НН 1 250 А участник „Интеркомплекс“ ООД, гр.Пловдив със следните мотиви:/ Pursuant to art. 107 item 2, letter "a" of the PPA the Contracting entity removed from participation in this public procurement for Lot 5 - Automatic circuit breakers LV 1250 A, the participant "Intercomplex" OOD, Plovdiv on the following grounds:

3.3.1. Съгласно изискването посочено в т.5 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 28/05 от 01.10.2018г., прекъсвачи с номинален ток 1250 А трябва да имат възможност за следните допълнителни настройките на електронна защита: /In accordance with the requirement specified in item 5 of Technical specification EVN EP EAD - TC 28/05 of 01.10.2018, circuit breakers with rated current 1250A should have the options for the following settings of the electronic protection:

tr – времезакъснение при бавнодействащата защита – $3 \div 12''$ / tr - time delay at short-time protection - $3 \div 12''$.

tsd – времезакъснение при бързодействащата защита – $0,1'' \div 0,4''$ / tsd - time delay at long-time protection - $0.1 \div 0.4''$.

li – праг на моменталната защита (срещу късо съединение) – $2 \div 12 I_n$ / li - threshold of instantaneous protection (against short circuit) - $2 \div 12 I_n$.

Предложения от участника Автоматични прекъсвачи НН 1250 А, тип Tmax T7 1250 с производител ABB SACE S.p.a. е с възможност за следните настройки на електронна защита PR231/P LS/I 1250A: The automatic circuit breaker low voltage 1250A, type Tmax T7 1250, manufactured by ABB SACE S.p.a., offered by the participant, has an option for the following settings of electronic protection PR231/P LS/I 1250A:

tr – времезакъснение при бавнодействащата защита – $3,0 \div 12''$ / tr - time delay at short-time protection - $3.0 \div 12''$.

tsd – времезакъснение при бързодействащата защита – $0,1'' \div 0,25''$ / tsd - time delay at long-time protection - $0.1 \div 0.25''$.

li – праг на моменталната защита (срещу късо съединение) – $1 \div 10 I_n$ / li - threshold of instantaneous protection (against short circuit) - $1 \div 10 I_n$.

Предложения за доставка Автоматични прекъсвачи НН 1250 А, тип Tmax T7 1250 (PR231/P LS/I 1250A) с производител ABB SACE S.p.a., не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 28/05 от 01.10.2018г. изискване за допълнителни настройки на електронна защита The automatic circuit breaker low voltage 1250 A, type Tmax T7 1250 (PR231/P LS/I 1250A), manufactured by ABB SACE S.p.a., offered for delivery, does not meet the requirement of item 5 of Technical specification EVN EP EAD - TC 28/05 of 01.10.2018 for additional settings of electronic protection.

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение. Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address:

https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/18_58P/09.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ASSIGNER

Информацията е заличена
съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Информацията е
заличена съгласно чл.2 и
чл.4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД