

към процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 248-EP-17-MP-D-3, с предмет: „Доставка и монтаж на бетонов комплектен трафопост БКТП-2 с трансформаторна мощност 2x800kVA, 20/0,4kV в мрежата обслужвана от „Електроразпределение Юг“ ЕАД“, по квалификационна система № С-17-EP-MP-D-9, с предмет: „Доставка и монтаж на бетонов комплектен трафопост БКТП-2 с трансформаторна мощност 2x800kVA, 20/0,4kV в мрежата обслужвана от „Електроразпределение Юг“ ЕАД“, обявена в АОП с преписка 00143-2017-0022

Настоящият доклад е съставен и предаден на възложителя на:

13.02.2018г.

Състав на комисията, назначена за провеждане на поръчката със заповед от дата:

Номер комисия 1 Дата комисия 2017-08-28

Румен Богданов

Красимир Калайджиев

Владимир Чалъков

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Възложител получил доклада на:

Костадин Величков

Роналд Брехелмахер

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Покани за представяне на първоначални оферти са изпратени до всички участници, включени в квалификационната система, а именно:

1. Инженеринг ЕАД, гр. Пловдив – покана с изх. № 10736/11.08.2017г.;
2. ПС електрик ООД, гр. Шумен – покана с изх. № 10737/11.08.2017г.;

В срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 25.08.2017г., в деловодството на Възложителя са входирани оферти, съответно от:

1. ПС електрик ООД, гр. Шумен – оферта с вх. № 9234/14.08.2017г.;
2. Инженеринг ЕАД, гр. Пловдив – оферта с вх. № 9661/25.08.2017г.;

След отварянето и разглеждането на техническите предложения, които са част от офертната документация комисията установи:

1. Участник ПС електрик ООД, гр. Шумен
Оферта с вх. № 9234/14.08.2017г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя. Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

2. Участник Инженеринг ЕАД, гр. Пловдив
Оферта с вх. № 9661/25.08.2017г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Мострата съответства на техническите спецификации и изискванията на възложителя. Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на Техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

1. Представеният протокол № АМТР7496 00 от лаборатория „МЕВЕЛ“ не отговаря на изискванията на точка 3.2.1 от Техническа спецификация EP ЮГ EAD TC-35/02, Издание: 21.05.2017, респективно на минимални изисквания на възложителя, посочени в т.1 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1, а именно:

Възложителят изисква:

Съгласно точка 3.2.1 от Техническа спецификация EP ЮГ EAD TC-35/02, Издание: 21.05.2017, респективно съгласно точка 1. от Техническо предложение, възложителят изисква да бъде представен протокол за Комутационни апарати за високо напрежение. Част 1: Общи технически изисквания (IEC 62271-1).

Участникът представя:

Протокол № АМТР7496 00 от лаборатория „МЕВЕЛ“, който е издаден по стандарт № IEC 60694, отменен от 2011-12-16.

2. Представеният протокол № 40-02 от лаборатория „КЕМА“, не отговаря на изискванията на точка 4.7.2 от Техническа спецификация ЕР ЮГ ЕАД ТС-35/02, Издание: 21.05.2017, респективно на минимални изисквания на възложителя, посочени в т.1 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1, а именно:

Възложителят изисква:

Съгласно точка 4.7.2 от Техническа спецификация ЕР ЮГ ЕАД ТС-35/02, Издание: 21.05.2017, респективно съгласно точка 1. от Техническо предложение, възложителят изисква да бъде представен протокол за Комутационни апарати за високо напрежение. Част 103: Прекъсвачи за обявени напрежения над 1 kV до 52 kV включително (IEC 62271-103:2011).

Участникът представя:

Протокол № 40-02 от лаборатория „КЕМА“, който е издаден по стандарт № IEC 60265-1, отменен от 2014-08-19.

3. Представеният протокол „TEST REPORT № 45933/25.07.2017“, не отговаря на изискванията на точка 3.1 от Техническа спецификация ЕР ЮГ ЕАД ТС-35/02, Издание: 21.05.2017, респективно на минимални изисквания на възложителя, посочени в т.1 и т.3 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1, а именно:

Възложителят изисква:

Всички електрически съоръжения, както и необходимите за тях обвивки трябва да отговарят на действащите понастоящем в България стандарти и освен това на европейските и международни стандарти и предписания в последната им валидна редакция. Във всеки от случаите се прилага нормативният документ с най-строги изисквания. Това се отнася особено за степента на защита на БКТП, обект на доставката и на неговото електрическо обзавеждане. Минималната степен на защита на обвивката трябва да бъде IP 23 В, съгласно БДС EN 60529.

Степента на защита на разпределителната уредбата SF-6 20-kV трябва да бъде не по-малко от IP65, а за предпазната част IP20 съответно за разпределението за ниско напрежение – не по-малко от IP10. Като защитно средство по принцип се приема защитното заземяване съгласно Наредба №3/ 09.06.2004 на МЕ.

Възложителят изисква БКТП 2x800 да се изгражда, съгласно EN 62271-202 за произведени във фабрични условия комплектни трансформаторни постове високо/ниско напрежение. Изпитва се за устойчивост на електрическа дъга при степен на достъп А и В по приложение А за изпитание на устойчивостта на електрическа дъга, при което трябва да отговаря на критериите 1 – 6 според позиция А.6.

Участникът представя:

Протокол „TEST REPORT № 45933/25.07.2017“, който не се отнася за БКТП 2x800. Протокол, отнасящ се за БКТП 2x800 не е представен.

4. Представеният сертификат № 2007/30871b по ISO 9001 не отговаря на минималните изисквания на възложителя, посочени в т. 3 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1, а именно:

Възложителят изисква:

Да бъде представен валиден сертификат за въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9000 или еквивалентна.

Участникът представя:

Сертификат по ISO 9001 с крайна дата на валидност 2013-12-29.

5. Представената декларация за съответствие за „Аналогично заключение“ от изпитвания „Тест на вътрешна дъга“ на БКТП Серия FK, до 2x800kVA не съответства на представените протоколи от типови изпитания, което не отговаря на минимални изисквания на възложителя, посочени в т. 3 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1, а именно:

Възложителят изисква:

Да бъдат приложени сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ на изпитването за оценка последствията от горенето на електрическа дъга, съгласно БДС EN 62271-202, приложение А, критерии 1-6 при степен на достъп А и В изготвени от акредитирана изпитателна лаборатория, или еквивалентен орган.

Участникът представя:

Декларация за съответствие за „Аналогично заключение“ от изпитвания „Тест на вътрешна дъга“ на БКТП Серия FK, до 2x800kVA проведени в лаборатория в гр. Франкфурт на Майн - протокол № U4467/056e, но прилага протоколи, изготвени в лаборатория ИСМЕТ, гр. Крайова, Румъния. Липсват протоколи от типови изпитания, проведени в лаборатория в гр. Франкфурт на Майн, посочени за справка в Декларация за съответствие за „Аналогично заключение“.

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

Преговори на: 25.01.2018г.

Комисията, на основание чл. 67 от Правилника за прилагане на ЗОП, проведе договаряне с поканените след предварителния подбор участници и отговарящи на изисквания на Възложителя. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник са отразени в отделни протоколи, подписани от членовете на комисията и от съответния участник.

Тъй като класираните участници са по-малко от трима, то разпоредбата на чл.72 от ЗОП е неприложима.

В резултат, на основание критерий най-ниска цена, комисията предлага следното класиране:

Минимална офертна цена BGN 2.587.462,00

Резултат преговори BGN 278.600,00 10.77 %

Минимална крайна ценова оферта BGN 2.308.862,00

Класиране	Доставчик	Дата на оферта	Начална ценова оферта	Крайна ценова оферта	Отстъпка в %	Индекс
01	ПС ЕЛЕКТРИК ООД	2017-08-14	2.587.462,00	2.308.862,00	- 10.77	100.00

Ценови условия Твърди цени за срок от две календарни години, считано от датата на влизане в сила на договора, DDP Incoterms 2010, указаните от Възложителя населени места на територията на Електроразпределение Юг ЕАД, застраховани, обмитени, опаковани, без включен ДДС.

Срок на договора Срокът на действие на договора е две календарни години, считано от датата на влизането му в сила или до изчерпване на стойността му, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.

Срок на изпълнение Срокът за изпълнение на конкретна доставка по договора е 30(тридесет) календарни дни след получаване на писмена Заявка за доставка от Възложителя, съдържаща точна спецификация на доставката, в съответствие с договорения капацитет на доставка, посочен в договора, като отделните заявки за доставка се изпращат до Изпълнителя на база и към момента на възникнали при Възложителя реални нужди от стоките, предмет на настоящия договор.

Място на изпълнение Указаните от Възложителя населени места на територията на Електроразпределение Юг ЕАД.

Неустойки От 0,5% на ден до максимум 8% от стойността на заявеното, но недоставено количество, без включен ДДС.

Плащане Плащанията се извършват, по банков път, в срок до 45 (четиридесет и пет) дни след доставка, оригинална фактура и приемо-предавателен протокол.

Гаранция Гаранционен срок - 120 (сто и двадесет) месеца за бетоновата част и 36 (тридесет и шест) месеца за оборудването, считани от датата на приемо-предавателния протокол.

Друго Гаранция за изпълнение – преди подписване на договора Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора. Срокът на валидност на предоставената гаранция е за период не по-кратък от срока на действие на договора, удължен с 30 дни.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник.