

РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка/ for participants ranking and nominating contractor for public procurement order

№ 15-EP-17-MP-D-3/P3/ 27.04.2017г.

На основание чл.112, ал.3 от ЗОП, отразени заключения в доклад за класиране на участниците от дата 29.03.2017г. на комисия, назначена на дата 13.02.2017г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 15-EP-17-MP-D-3, с предмет: „Доставка на разпределителни табла ниско напрежение“, по квалификационна система № С-16-EP-MP-D-16, с предмет: „Доставка на разпределителни табла ниско напрежение, включваща: Табло НН до 400kVA; Табло НН до 800kVA; Табло НН до 1000kVA ; Табло НН до 1250kVA; Съединителен модул табло НН – 1250А; Съединителен модул табло НН – 2000А; Рамка метална за табло НН“, открита с преписка № 00143-2016-0040 и писмо за отказ от сключване на договор с вх. № 4652/26.04.2017 г. от класирания на първо място участник ПС Електрик ООД, гр. Шумен/ Pursuant to Art. 112, par. 3 of the PPA, the results of ranking of applicants created on 29.03.2017г. by commission nominated on date 13.02.2017г. for conducting procedure of negotiating to conduct an agreement with preliminary calls for participation № 15-EP-17-MP-D-Z, with subject: “Delivery of distribution LV switchboards”, to qualification system № S-16-EP-MP-D-16, subject: “Delivery of distribution LV switchboards, including: LV switchboards up to 400kVA; LV switchboards up to 800kVA; LV panel to 1000kVA; LV panel to 1250kVA; Connecting module board LV - 1250A; Connecting module board LV - 2000; Metal frame for panel НН”, announced with 00143-2016-0040 and Letter of refusal to sign a contract with Incoming Ref. No. 4652/26.04.2017 from the first-ranked applicant PS Electric OOD, Shumen

I. ИЗМЕНЯМ Решение № 15-EP-17-MP-D-3/P2/ 30.03.2017 г. в частта за определяне на изпълнител / I AMEND Decision 15-EP-17-MP-D-3/P2/ 30.03.2017 in its part for selection of a Contractor

II. ОПРЕДЕЛЯМ вторият класиран участник Инженеринг ЕАД, гр. Пловдив за изпълнител на обществената поръчка, със следните мотиви: Класираният на първо място участник по горесцитираната обществена поръчка ПС Електрик ООД , гр. Шумен отказва да сключи договор. Отказът на участника е обективизиран в писмо с вх. № 4652 / 26.04.2017 г. / I NOMINATE the second-ranked applicant Engineering EAD, Plovdiv as a procurement Contractor on the following grounds: The first-ranked applicant in the above-mentioned public procurement, PS Electric OOD, Shumen refuses to sign a contract. The applicant's refusal is presented in a letter with Incoming Ref. No. 4652 / 26.04.2017

III. ОТСТРАНЯВАМ / I HEREBY EXCLUDE:

1. Включеният в квалификационната система участник “Никика 90” ООД, гр. Бургас не е представил първоначална оферта, след изпратена от Възложителя покана с изходящ номер на 1037 от 31.01.2017 г. / The applicant Nikika 90 OOD, Burgas included in the qualification system did not submit an initial offer after a sent by the Contracting authority invitation with outgoing number 1037 / 31.01.2017 г.

2. Възложителят на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП отстранява от участие в настоящата обществена поръчка участник „Неопет“ ООД. гр. Стара Загора със следните мотиви:/ The Assigner pursuant to Art. 107, item. 2, letter „a“ of the PPA remove applicant Neopet OOD, Stara Zagora from participation in this procurement on the following grounds t:

2.1. Съгласно т.2 от документ Техническо предложение минималните изисквания на Възложителя са:

„Притежават ли предлаганите от участника продукти сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС ЕН 61439-1, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги.“

Участникът е отбелязал „Да“, но не е приложил сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС ЕН 61439-1, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен./Pursuant to item 2 of a document Technical quotation, the minimum requirements of the Contracting Authority are:

"Do the products offered by the applicant have certificates/protocols for successfully passed "type check" under BDS EN 61439-1, issued by an accredited laboratory, or equivalent. Please attach them."

The applicant marked "Yes", but did not attach certificates/protocols for successfully passed "type check" under BDS EN 61439-1, issued by an accredited laboratory, or equivalent.

2.2. Съгласно т.4 от документ Техническо предложение минималните изисквания на Възложителя са :

„Наличен ли е в производствения център наръчник за осигуряване на качеството с указания за технологията, по която се прави това?

Ако „ДА“, моля, приложете екземпляр на български, немски или английски език.“

Участникът е отбелязал „Да“, но не е приложил към офертата си наръчник за осигуряване на качеството с указания за технологията, по която се прави това./ Pursuant to item 4 of a document Technical quotation, the minimum requirements of the Contracting Authority are:

"Is a quality assurance manual with technological instructions available in the manufacturing center?

If "Yes", please enclose a copy in Bulgarian, German or English language."

The Applicant marked "Yes", but did not attach a quality assurance manual with technological instructions to the tender.

2.3. Съгласно т.5 от документ Техническо предложение минималните изисквания на Възложителя са :

„Към офертата за участие представени ли са снимки на Табло НН до 800kVA и Табло НН до 1250kVA ?“

Участникът не е отбелязал нито „Да“, нито „Не“ и не е приложил към офертата за участие снимки на Табло НН до 800kVA и Табло НН до 1250kVA./ Pursuant to item 5 of a document Technical quotation, the minimum requirements of the Contracting Authority are:

"Are there photos of Electric meter cabinet LV up to 800kVA and Electric meter cabinet LV 1250 kVA attached to the tender?"

The Applicant neither marked "Yes", nor "No" and did not attached to the tender photos of Electric meter cabinet LV up to 800kVA and Electric meter cabinet LV 1250 kVA.

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение./Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници/ Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес: https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/17_EP_15-tabla-nn.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile /This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address: https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/17_EP_15-tabla-nn.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ASSIGNER

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Костадин Петров-Величков
/Иzp. Член на СД/
Kostadin Petrov Velichkov
/Executive member of the BoD/

Роналд Брехелмахер
/Председател на СД/
Ronald Brechelmacher
/Chairman of the BoD/