

ПРОТОКОЛ за разглеждане на техническите предложения

Днес, 01.12.2016 в 09:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена на дата 1/ 21.11.2016 г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Румен Богданов	Ангел Тикларов	Владимир Чалъков
Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД		

Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за изпълнение на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 472-EP-16-MP-D-3, с предмет: „Доставка на NH-триполюсни вертикални основи, NH- разединители с предпазители (триполюсно изключване) и обикновени NH-основи за предпазители“, по квалификационна система № С-16-EP-MP-D-14, с предмет: „Доставка на NH-триполюсни вертикални основи, NH-разединители с предпазители (триполюсно изключване) и обикновени NH-основи за предпазители“, на всеки участник относно съответствието му с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

При проверката комисията констатира следното:

1. Участник Филкаб АД, гр. Пловдив

Оферта с вх. № 11326/18.11.2016г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферта. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответстват на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника.

2. Участник Тилком ООД, гр. София

Оферта с вх. № 11330/18.11.2016г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферта. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответстват на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

Представените от участника мостри не отговарят на точка 5.1.1. от Техническа спецификация EVN EP EAD – TS 11/04, Издание: 01.08.2013.

Възложителят изисква присъединителните клеми да се изпълняват с V-съединителната арматура.

Участникът представя мостри, чиито присъединителни клеми са изпълнени с болтова връзка.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника.