

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: (наименование на участника)

За обособена позиция № 1: Преносими заземители 20 kV

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 614-EP-16-СВ-Д-3 с предмет: "Доставка на преносими заземители, изолационни щанги и указатели за напрежение, по обособени позиции", при следните условия:

Мястото за изпълнение на поръчката: е Централен склад на EVN България Електроразпределение ЕАД, гр. Стара Загора, бул. Славянски.

Срокът за доставка е:..... (не по малко от XXXXX) календарни дни, след заявка за доставка.

Гаранционният срок е:(не по-малко от 36) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

Капацитет:% (но не по-малко от 20%) от оферираните количества могат да бъдат доставени в рамките на срока за доставка.

1. Техническата спецификация, на която отговарят изолиращите ръчни инструменти от конкретната обособена позиция, за която се подава настоящото Техническо предложение:			
		Изискване на Възложителя (Да/Не)	Предложение на Участника (Да/Не, въвеждане на конкретни размери/характеристики или информация, където е изискано)
1.1	Спазена ли е Техническа спецификация EVN BULGARIA - 29/02, Издание: 01.01.2015 „Техническа спецификация за преносими заземители до 1000V за 20 kV и за 110 kV,, във всичките и точки, в зависимост от обособената позиция, за която Участникът подава настоящото Техническо предложение?	ДА	
1.2	Технически параметри (попълва се само точката за конкретното изделие от обособената позиция, за която Участник кандидатства)	Изискване на Възложителя	Предложение на Участника (Да/Не, въвеждане на конкретни размери/характеристик и или информация, където е изискано)
1.2.1	Заземител преносим ВЛ 20kV		
	Номинално напрежение моля въведете конкретната стойност	20 kV	
	Конструктивно се състои от две свързани устройства – за свързване на късо и за заземяване	ДА	

	Устройство за свързване на късо – състои се от:		
	- Присъединителни клеми за проводник - 3 броя;	ДА	
	- Присъединителните клеми за проводник за надеждно присъединяване към проводници (Cu, Al) със сечение до 120 мм ²	ДА	
	- Неподвижно присъединени към тях изолиращи щанги за напрежение 30 кV - 3 брой;	ДА	
	- Гъвкави медни въжета със сечение 50 мм ² и дължини по 2,0 – 2,1 м свързани на късо в обща точка - 3 бр.	ДА	
	- Изолиращите щанги с дължина 1,5 – 1,7 м. и диаметър 30-35 мм. – 3 броя;	ДА	
	- Изолиращите щанги сигнално жълто оцветени, с монтиран върху тях ограничителен пръстен;	ДА	
	Прозрачна обвивка, върху въжетата, за механична защита със прозрачно защитно приспособление срещу огъване в местата на свързване.	ДА	
	Устройство за заземяване – състои се от:		
	- Заземително гъвкаво медно въже със сечение 25 мм ² и с дължина 11,0 – 11,1 м. - 1 брой;	ДА	
	- Заземителното въже свързва общата точка на свързване на късо със заземителните колове или заземителната клема;	ДА	
	- Заземителното въже завършва с кабелен накрайник с отвор Ø 13;	ДА	
	- Универсална заземителна клема клема за надеждно присъединяване към шини, проводници и болт със сферична глава Ø 20 - 1 брой;	ДА	
	- Универсалната заземителна клема за свързване на заземителното въже със съществуващ заземителен контур;	ДА	
	- Заземителни колове с дължина 50 - 60 см. и сечение Ø 20 - 2 броя;	ДА	
	- В горната част на заземителните колове под прав ъгъл да е заварена планка с 2 бр. винтове M12 и 2 бр. крилчати гайки;	ДА	
	- Присъединително въже за заземителните колове със сечение 25 мм ² и с дължина 2,0 – 2,2 м. - 1 брой, завършващо с кабелени накрайници с отвор Ø 13	ДА	
	- Прозрачна обвивка, върху въжетата, за механична защита да има със прозрачно защитно приспособление срещу огъване в местата на свързване;	ДА	
	- Присъединяването на клемата към гъвкавото заземително въже да става чрез винт M12.	ДА	
	Преносимите заземители са	ДА	

	Окомплектовани с водоустойчиви предпазни калъфи, служещи за съхранение и транспорт.		
1.2.2	Заземител преносим за закрити ел.уредби 20 kV		
	Номинално напрежение	20 kV	
	Конструктивно се състои от две свързани устройства – за свързване на късо и за заземяване	ДА	
	Устройство за свързване на късо – състои се от:		
	- Универсални клеми за присъединяване към шина, проводник и болт със сферична глава Ø 20 - 3 броя;	ДА	
	- Универсалните присъединителни клеми са свързани чрез 3 бр. гъвкави въжета свързани на късо в обща точка;	ДА	
	- Гъвкави медни въжета със сечение 50 мм ² и с дължина 1,5 – 1,6 м. свързани на късо в обща точка - 3 броя;	ДА	
	- Подвижна изолираща щанга с дължина 1,5 – 1,7 м. и с диаметър 30-35 мм., за напрежение 30 kV – 1 брой;	ДА	
	- Изолиращата щанга сигнално жълто оцветена, с монтиран върху нея ограничителен пръстен;	ДА	
	- Прозрачна обвивка, върху въжетата, за механична защита, със прозрачно защитно приспособление срещу огъване в местата на свързване.	ДА	
	Устройство за заземяване – състои се от:		
	- Заземително гъвкаво медно въже със сечение 50 мм ² и дължина 3,0 – 3,1 м - 1 брой;	ДА	
	- Универсална присъединителна клема за заземяване в комплект с несваляема ръкохватка - 1 брой;	ДА	
	- Заземителното въже свързва общата точка на свързване на късо на гъвкавите въжета със универсалната присъединителна клема за заземяване с несваляема ръкохватка;	ДА	
	- Прозрачна обвивка, върху въжетата, за механична защита, със прозрачно защитно приспособление срещу огъване в местата на свързване;	ДА	
	- Клема за заземяване с минимално преходно съпротивление - за свързване на заземителното въже със съществуващ заземителен контур.	ДА	
	Преносимите заземители са окомплектовани с водоустойчиви предпазни калъфи, служещи за съхранение и транспорт.	ДА	
1.3	Маркировка		
	Всеки заземител трябва да има надеждна маркировка в зоната на общата точка на свързване на късо на гъвкавите въжета	ДА	

	и/или върху гъвкавите въжета, върху която ясно да се вижда името на производителя и датата на производство, и обозначение за съответствие СЕ с европейските или еквивалентни на тях норми и стандарти, посочени в Техническа спецификация , съгл. т. 1.1 от настоящото Техническо предложение.		
	Маркировка за номинално напрежение	ДА	
2.1	Данни за производителя		
	Производствено хале Име на фирма: Улица: Населено място: Страна: Телефонен номер: Номер на факс: e-mail: Homepage:		
2.2	Проверки и доказателства		
2.2.1	Извършени ли са изпитания за изделията от обособената позиция, за която Участникът подава оферта, съгласно посочените норми и стандарти в Техническа спецификация EVN BULGARIA - 29/02, Издание: 01.01.2015 „Техническа спецификация за преносими заземители до 1000V за 20 kV и за 110 kV,, норми и стандарти - т.1.1 от настоящото Техническо предложение,? Моля приложете сертификати за съответствие от извършените изпитания за изделията от обособената позиция или декларация за съответствие от производителя, за изделията от обособената позиция, включително превод на български език.	ДА	
2.2.2	Предоставени ли са каталози с технически параметри и снимки за всяко изделие и от всеки един размер, от обособената позиция, за която се отнася настоящото Техническо предложение, които напълно отговарят на посочената в т.1. Техническа спецификация?	ДА	
2.2.3	Приложена ли е инструкция за безопасна работа при експлоатация на български език за всяко изделие от обособената позиция, за която се отнася настоящото Техническо предложение	ДА	
2.2.4	Приложена ли е методика и срокове за периодични изпитания в периода на експлоатация, съобразена с изискванията на специалните нормативни актове или указанията на производителя за всяко	ДА	

	изделие от обособената позиция, за която се отнася настоящото Техническо предложение?		
3.	Съставни части на продукта		
3.1	Изделията от конкретната обособена позиция, за която се подава настоящото Техническо предложение, не съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето	ДА	
4.	Изпитания на качествата на продуктите по време на производството		
4.1	Притежава ли производственото хале въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9001 или еквивалентен стандарт? Моля приложете заверено копие на валиден сертификат.	ДА	
5.	Сервизни услуги, отнесени за продукта		
5.1	Как се гарантира бърза реакция при рекламации? (моля опишете подробно в полетата по-долу)		
5.2	Партньор за контакти: (моля посочете координати за контакт)		
5.3	Компетенции:		

Минимални технически изисквания на Възложителя относно Техническото предложение на участниците:

Предлаганите от Участника продукти, трябва задължително да изпълняват изискванията посочени в точки 1.1; 1.2; 1.3; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3;; 3.1; 4.1. За изпълнение на изискванията се счита положителен отговор (ДА) на изброените в точките от Техническото предложение, както и прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията, включително технически каталози на съответния производител, с посочени конкретни характеристики и параметри на предлаганите от Участника стоки. В случай, че дадена точка има подточки, то за изпълнение на изискванията по дадената точка се счита положителен отговор (ДА) на всичките и подточки.

В случай, че предлаганите от Участниците продукти, не изпълняват някое от изброените по-горе изисквания, то ще се счита, че Техническото предложение на Участника не отговаря на минималните технически изисквания на Възложителя , репективно плик " Предлагани ценови параметри" на Участника няма да бъде отворен и Участникът няма да бъде допуснат до по – нататъшно участие в процедурата.

Декларираме, че се задължаваме незабавно писмено да Ви информираме при промяна на представените данни.

Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура на договаряне с предварителна покана за участие.

Декларираме, че сме запознати и приемаме условията в следните документи: Техническа спецификация EVN BULGARIA - 29/02, Издание: 01.01.2015 „Техническа спецификация за преносими заземители до 1000V за 20 kV и за 110 kV,,, Търговски условия, Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN, Клауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN.

Запознати сме с проекта на договор, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Декларираме, че ще сключим писмен договор, който включва всички предложения от офертата ни.

Ние сме съгласни да се придържаме към направеното техническо предложение за срок от 90 дни от датата, която е посочена в обявата за дата на получаване на офертата.

Дата.....

УЧАСТНИК:

(подпис и печат)