



До

Лица, проявяващи интерес към
процедура на договаряне с
предварителна покана за участие
№ 351-EP-17-НО-С-3

На вниманието на:

Заинтересованите лица

Лице за контакт: Николай Керчиев.

Тел. номер: 0700-1-7777, в. 42 324

Относно: Разяснения относно документация за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 351-EP-17-НО-С-3

Уважаеми Госпожи и Господа,

Във връзка с писмено поискани разяснения с вх. № 9327/ 15.08.2017 г. по документация за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 351-EP-17-НО-С-3, с предмет „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции“, на основание чл.33 от ЗОП и Раздел II.Описание на ЕТАП 1 – Подаване на заявления за участие от документ „Процедурно описание“, част от документацията за участие, приложени отговори на поставените въпроси:

Въпрос 1:

Бихме искали да получим разяснение какво се разбира в критериите за подбор технически и професионални възможности т.2 – „Под идентичен или сходен обем да се разбира - доставка на минимум 5 броя или повече 110 kV – SF6 електроразпределителна уредба на територията на Европа“.

- SF6 газоизолирана капсулована – Открита или закрыта разпределителна уредба на 110 kV в 5 бр.различни п/ст.
- SF6 хибриден модул - 5 бр. в открити или закрыти разпределителни уредби на 110 kV в една или повече п/ст.
- SF6 конвенционален прекъсвач - 5 бр. в п/ст открити или закрыти разпределителни уредби на 110 kV в една или повече п/ст.

Отговор на Въпрос 1:

В Критериите за Технически и професионални възможности за Обособена позиция 1, е записано:

„2. Кандидатът трябва да е изпълнил доставки с предмет и обем идентични или сходни* с този на обособена позиция 1, най-много за последните три години от датата на подаване на заявлението за участие.

*Под идентичен или сходен предмет и обем да се разбира - доставка/и на минимум 5 (пет) броя или повече 110 kV или по-високо напрежение – SF6 електроразпределителна уредба на територията на Европа (в географски смисъл)“.

В критерия е посочено, че става въпрос за доставка/и на минимум 5 (пет) броя или повече 110 kV или по-високо напрежение – SF6 електроразпределителна уредба, като НЕ Е уточнено, че изискването е приложимо за доставка в 5 (пет) различни подстанции. Предвид гореизложеното, Възложителят допуска доставката на минимум 5 (пет) броя или повече 110 kV или по-високо напрежение – SF6 електроразпределителна уредба, да е била извършена:

- в една подстанция при етапно изграждане на подстанцията при разширение или преустройство или в случай че подстанцията има повече от една независими SF6 електроразпределителна уредба 110 kV или по-високо напрежение;
- повече подстанции.

Изискване на Възложителя е доставка/и на минимум 5 (пет) броя или повече 110 kV или по-високо напрежение – SF6 електроразпределителна уредба. За доказаване съответствието с критерия за подбор в т.2, няма да бъдат приемани изпълнени доставки на прекъсвачи, отделни модули или други елементи с изолация SF6 (серен хексафлуорид).

Въпрос 2:

Ще бъдат ли изпълнени горесцитираните критерии по т.2 с представянето на референции за доставка на SF6 газоизолирана капсулована разпределителна уредба на 110 kV на 5 бр. п/ст на завода производител XXXX, който е собственост на YYYY, чийто клон ZZZZ ще бъде участник в процедурата?

Отговор на Въпрос 2:

Относно участието на кандидат, който има намерението да докаже изпълнени доставка/и на минимум 5 (пет) броя или повече 110 kV или по-високо напрежение – SF6 електроразпределителна уредба чрез използването на референции за доставка на SF6 газоизолирана капсулована разпределителна уредба на 110 kV на 5 бр. подстанции на завода производител, собственост на дружество, чиито клон е и кандидата в процедурата, то в този случай съгласно раздел „I.Изисквания към кандидатите/ участниците за участие в процедурата“, „А. Условия за участие“ от документ Процедурно описание, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка, кандидата може да:

- ✓ Участва в обединение със завода производител на SF6 газоизолирана капсулована разпределителна уредба на 110 kV;
- ✓ Използва завода производител на SF6 газоизолирана капсулована разпределителна уредба на 110 kV като подизпълнител при условията на чл.66 от ЗОП;
- ✓ Използва капацитета на трето лице (капацитета на завода производител на SF6 газоизолирана капсулована разпределителна уредба на 110 kV) при условията на чл.65 от ЗОП.

В случай че кандидата ще участва в обединение със завода производител, то в заявлението за участие за съответната обособена позиция следва да бъдат приложени ЕЕДОП на кандидата обединение, и ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението. В случай че кандидата ще използва подизпълнител или капацитета на трето/и лице/а, то следва да бъде приложен ЕЕДОП за всеки подизпълнител и/или за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

Информацията е заличена съгл.чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД