

## РЕГИСТЪР/ ПРОТОКОЛ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ

по процедура на договаряне с предварителна покана

№ 587-EP-19-НМ-Д-З

Предмет: Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил

По квалификационна система № С-16-EP-НМ-Д-34

Предмет: Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил, открита с преписка 00143-2016-0058

Срок за подаване на оферти: до 16:00 часа на 10.01.2020 г.

Отговорник по процедурата: Георги Георгиев

№	Подател/участник на оферта	Номер на оферта	Дата/ час	Причини за връщане на оферта
1	Ланг ООД, гр. София	187	10.01.2020 г. 08:44 ч.	
2	Фродексим Трейд ООД, с. Мрамор	211	10.01.2020 г. 11:05 ч.	

## ПРОТОКОЛ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ

Днес 13.01.2020 г.

1. *Делегирани Комисия*  
Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД ..... – деловодител, предадох на председателя на комисията ..... едно с офертите;

Подпис: .....

2. .... = председател на комисия, назначена със Заповед ..... енка на офертите и провеждане на преговори, получих регистър ..... отите.

Подпис: .....

## ПРОТОКОЛ за отваряне и разглеждане на оферти

Днес, 17.02.2020 г. в 10:30 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/13.01.2020 г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН	ЧЛЕН
Генерал-директор	Секретар	Член
Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД		

Комисията се събра със задача да отвори оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 587-EP-19-НМ-Д-3 с предмет: „Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил“, открита с Решение № 302-EP-19-НМ-Д-3/P1 от 04.06.2019 г. по квалификационна система № С-16-EP-НМ-Д-34, с предмет: Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил, открита с преписка 00143-2016-0058

Председателят на комисията получи от деловодството на възложителя подадените оферти.

Комисията констатира, че до крайния срок за представяне на оферти има постъпили оферти, съответно от:

1. Ланг ООД, гр. София – вх. № 187 / 10.01.2020 г.;
2. Фродексим Трейд ООД, с. Мрамор – вх. № 211 / 10.01.2020 г.

На заседанието на комисията, на основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП:

- Не присъства/ха участник/ци или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;
- Присъстваха участник/ци в процедурата или техни упълномощени представители;
- Присъстваха представител/и на средствата за масово осведомяване.

Присъстващите лица (в случай че има такива) се вписаха в Присъствен списък, неразделна част от настоящия Протокол.

След запознаване с регистъра на подадените оферти, всички членове на комисията подписаха декларации по смисъла на чл.103, ал.2 от ЗОП, след което пристъпиха към отваряне и оповестяване съдържанието на получените оферти по реда на тяхното подаване.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите на всеки от участниците.

1. Офертата на участник Ланг ООД, гр. София, е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушима цялост.




Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. Комисията провери за наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Членовете на комисията и присъстващите на отварянето на офертите лица (ако има такива) се убедиха в непрозрачността на плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Плик с надпис "Предлагани ценови параметри" и техническото предложение на участника бяха подписани от трима от членовете на комисията, като същият остана неотворен.

2. Офертата на участник Фродексим Трейд ООД, с. Мрамор, е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушима цялост.

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание. Комисията провери за наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Членовете на комисията и присъстващите на отварянето на офертите лица (ако има такива) се убедиха в непрозрачността на плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Плик с надпис "Предлагани ценови параметри" и техническото предложение на участника бяха подписани от трима от членовете на комисията, като същият остана неотворен.

**ПРОТОКОЛ за разглеждане на техническите предложения**

Днес, 18.02.2020 г. в 09:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед № 1/13.01.2020 г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН	ЧЛЕН
Ге Информационната е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД		
		

Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за изпълнение на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 587-EP-19-НМ-Д-3 с предмет: „Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квadranten електромер) с товаров профил“, открита с Решение № 302-EP-19-НМ-Д-3/P1 от 04.06.2019 г. по квалификационна система № С-16-EP-НМ-Д-34, с предмет: Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квadranten електромер) с товаров профил, открита с преписка 00143-2016-0058, на всеки участник относно съответствието му с техническите спецификации и изискванията на възложителя

При проверката комисията констатира следното:

**1. Участник Ланг ООД, гр. София**

**Оферта с вх. № 187 / 10.01.2020**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

**2. Участник Фродексим Трейд ООД, с. Мрамор**

**Оферта с вх. № 211 / 10.01.2020**

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката, а именно мострите не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

**Несъответствие:**

**Предложената мостра не съответства на т. 3.8 от Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., а именно: Поставен на гърба магнит влияе на токовете преобразуватели, грешки от -33% до -66%.**

**Изискване на възложителя:**

**Съгласно Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., т. 3.8 - При поставяне на постоянен магнит с остатъчна намагнитеност от 400 mT електромерът не трябва да показва нито функционални дефекти, нито дефекти относно измерването.**

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: На основание Чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.