

**РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка/** for participants ranking and nominating contractor for public procurement order

№ 581-EP-16-MP-D-3/P2/ 21.03.2017

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад за класиране на участниците от дата 20.03.2017 на комисия, назначена на дата 31.01.2017 за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 581-EP-16-MP-D-3, с предмет: „Доставка на табла за компенсация на реактивна мощност номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV“, по квалификационна система № С-16-EP-MP-D-11, с предмет: „Доставка на табла за компенсация на реактивна мощност номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV“, открита с преписка № 00143-2016-0045/ Pursuant to Art. 106, par. 6 of the PPA, and the results of ranking of applicants created on 20.03.2017 by commission nominated on date 31.01.2017 for conducting procedure of negotiating to conduct an agreement with preliminary calls for participation № 581-EP-16-MP-D-Z, with subject: "Delivery of panels for power factor correction rated voltage U0 / U 0,6 / 1 kV", to qualification system № S-16-EP-MP-D-11, subject: "Delivery of panels for power factor correction rated voltage U0 / U 0,6 / 1 kV", announced with 00143-2016-0045

**1. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата:** / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:

1.1. **Първо място / First place – Интеркомплекс ООД , гр. Пловдив/Interkomplex OOD, Plovdiv**

**2. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно/** Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

2.1. **Интеркомплекс ООД , гр. Пловдив/Interkomplex OOD, Plovdiv**

**3. Включеният в квалификационната система участник "Стимар 1" ЕООД, гр. София не е представил първоначална оферта, след изпратена от Възложителя покана с изходящ номер на Възложителя 9932 от 15.12.2016 г. /** The applicant Stimar 1 EOOD, Sofia included in the qualification system did not submit an initial offer after a sent by the Contracting authority invitation with outgoing number of the Contracting authority 9932 / 15.12.2016.

**4. Възложителят на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП отстранява от участие в настоящата обществена поръчка участник "Белком" ООД. гр. Бургас със следните мотиви:/** The Assigner pursuant to Art. 107, Item. 2, letter "a" of the PPA remove applicant Belkom OOD, Burgas from participation in this procurement on the following grounds:

4.1. **Участникът е нанесъл корекции в текстовете на предоставения му, като неразделна част от покана с изх. № 9932/15.12.2016, образец на документ Техническо предложение, както следва:/**The Applicant made the following corrections in the texts of the provided form of a document Technical quotation, which is an integral part of the invitation with outgoing No. 9932/15.12.2016:

4.1.1. **Вписал е като срок за изпълнение на поръчката, респективно срок на доставка за конкретни заявки по договора „45 дни за ККУ без дросели и до 60 дни за ККУ с дросели“, при изискване на Възложителя: „не повече от 45 календарни дни, след заявка“. Възложителя счита, че Участникът не е изпълнил изискванията на Възложителя посочени в документ „Техническо предложение“./**The Applicant entered as a date for performance of the contract, respectively a delivery period for specific orders under the contract "45 days for Packaged Condenser Units (PCU) without chokes and up to 60 days for PCU with chokes", at a

requirement of the Contracting Authority: "not more than 45 calendar days after an order". The Contracting authority considers that the Applicant has not fulfilled the requirements of the Contracting authority referred to in a document "Technical quotation".

**4.1.2. Дописал е ограничения, към гаранцията на продуктите, с които участва в настоящата процедура: „при спазване на всички изисквания за съхранение и експлоатация:**

**Задължителни процедури по обслужването на Комплектно кондензаторно уст-ройство След транспортиране:**

**Пълна проверка на ККУ: външен оглед, оглед на всички компоненти, измерване на изолационно съпротивление, задължително притягане на всички контактни и клемни съединения.**

**Преди пускане в експлоатация:**

**Пълна проверка на ККУ: външен оглед, оглед на всички компоненти, измерване на изолационно съпротивление, задължително притягане на всички контактни и клемни съединения.**

**Десет (10) дни след първоначалното пускане в експлоатация:**

**Пълна проверка на ККУ: външен оглед, оглед на всички компоненти, измерване на изолационно съпротивление, задължително притягане на всички контактни и клемни съединения.**

**Всеки тридесет (30) дни:**

**Външен оглед за изменения по тоководещите части и силовите елементи.**

**Всеки шест месеца по време на експлоатация:**

**Пълна проверка на ККУ: външен оглед, оглед на всички компоненти, измерване на изолационно съпротивление, задължително притягане на всички контактни и клемни съединения.**

**Белком ООД не носи отговорност по гаранцията при следните условия:**

**Неправилно съхранение, монтаж, експлоатация, поддръжка, неспазване на инструкцията за ек-сплоатация, несъобразяване с техническите данни и предназначение, неотризирирани измервания или опити за отстраняване на дефекта, повреди в резултата на нормалното изхабяване или в следствие на причини от стихиен характер, катастрофи и производствени аварии.**

**Стандартните (нереактирани) комплектни компенсаионни съоръжения/кондензатори, както и частите за тях са предвидени за нормални мрежови условия. Не могат да бъдат поети нормални гаранции за продуктите при наличие или по-късна поява в мрежата на висши хармоници, както и при включване в една галванически свързана мрежа на реактирани и нереактирани кондензатори. Допустимите нива на висши хармоници са както следва: 3-ти - до 4,00; 5-ти - до 5,00; 7-ми - до 4,00; 9-ти - до 3,00; 11-ти - до 3,00; 13-ти хармоник ~ до 2,10."**

**Възложителят счита, че така дописаните текстове са нерелевантни на изискванията на Възложителя посочени в документ „Техническо предложение“/The Applicant has added restrictions to the warranty of the products with which he participates in the current procedure:**

**"in compliance with all the requirements for the storage and operations:**

**Mandatory procedures on maintenance of Packaged Condenser Unit**

**After transport:**

**Full inspection of PCU: visual inspection, inspection of all components, measurement of isolation resistance, compulsory retightening of all contact and terminal junctions.**

**Before commissioning:**

**Full inspection of PCU: visual inspection, inspection of all components, measurement of isolation resistance, compulsory retightening of all contact and terminal junctions.**

**Ten (10) days after the initial commissioning:**

**Full inspection of PCU: visual inspection, inspection of all components, measurement of isolation resistance, compulsory retightening of all contact and terminal junctions.**

**Every thirty (30) days:**

**Visual inspection for changes of the current-carrying parts and conducting elements.**

**Every six months during the operation:**

Full inspection of PCU: visual inspection, inspection of all components, measurement of isolation resistance, compulsory retightening of all contact and terminal junctions.

Belkom OOD is not liable for warranty under the following conditions:

Inappropriate storage, installation, operation, maintenance, failure to comply with the instructions for use, non-compliance with the technical data and intended use, unauthorised measurements or attempts for troubleshooting, repairs as a result of normal wear or as a result of destructive nature, disasters and industrial accidents.

The standard (non-reactive) packaged compensation devices/capacitors, as well as the spare parts for them are provided for normal grid conditions. No normal warranties can be assumed for the products in the presence or later occurrence of upper harmonics in the grid as well as when included into galvanically connected grid of reactive and non-reactive capacitors. The admissible levels of upper harmonics are as follows: 3rd - up to 4.00; 5th - up to 5.00; 7th - up to 4.00; 9th - up to 3.00; 11th - up to 3.00; 13th harmonic ~ up to 2.10."

The Contracting authority considers that the texts as added are irrelevant to the requirements of the Contracting authority referred to in a document "Technical quotation".

4.1.3. **Вписал е на две места – веднъж като продължение на изискването на Възложителя за срок за изпълнение на поръчката и още веднъж като капацитет на доставка в рамките на срока на доставка: „Без дросели - до 4 броя на всеки 45 календарни дни; С дросели - до 2 броя на всеки 60 календарни дни;“ Възложителя счита, че Участникът не е изпълнил изискванията на Въз-ложителя посочени в документ „Техническо предложение“/** The Applicant added in two places - once as a continuation of the requirement of the Contracting authority for the period of implementation of the contract and one more as a delivery capacity within the delivery period: "Without chokes - up to 4 pcs. every 45 calendar days; With chokes - up to 2 pcs. every 60 calendar days;" the Contracting authority considers that the Applicant has not fulfilled the requirements of the Contracting authority referred to in the document "Technical quotation".

4.2. **В частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 Участникът е посочил отговор „Не“ и съответно не е предоставил изисканите сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по BDS EN 61439 /част 1 и 2/. Съгласно изискванията на Въз-ложителя, посочени в документ „Техническо предложение“, не-разделна част от Поканата за представяне на оферта: „За изпълнение на минималните изисквания на Въз-ложителя се счита положителен отговор (ДА) на всички изброени в Таблица № 1 точки, прилагане на изисканите документи, доказващи изпълнение на изискванията, както и представяне на изисканите мостри, отговарящи на Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 67/01 (Издание 14.12.2016). В случай, че дадена точка има подточки, то за изпълнение на изискванията по дадената точка се счита положителен отговор (ДА) на всичките и подточки.“.**

**Възложителят счита, че Участникът не е изпълнил изискванията на Възложителя посочени в документ „Техническо предложение“.** In the section Technical parameters, Table No. 1, item 2 the Participant gave answer "No" and accordingly did not deliver the required certificates/protocols for successfully passed "type test" in accordance with BDS EN 61439 /part 1 and 2/. In accordance with the requirements of the Contracting authority referred to in a document "Technical quotation", an integral part of the invitation to the tendering: "The minimum requirements of the Contracting authority shall be considered met if all points listed in Table No. 1 are positively answered (YES), the requested documents proving the implementation of the requirements are attached, and the requested samples complying to Technical specification EVN EP EAD - TC - 67/01 (Edition 14.12.2016) are provided, If a certain item contains sub-items, a positive answer (YES) to all of its sub-items shall be deemed to comply with the requirements".

The Contracting authority considers that the Applicant has not fulfilled the requirements of the Contracting authority referred to in a document "Technical quotation".

4.3. **В частта Технически параметри, Таблица №1, т. 4 Участникът е посочил „Да“, като отговор на изискване на Възложителя: „Наличен ли е в производствения център наръчник за осигуряване на качеството с указания за технологията, по която се прави това? \*Ако „ДА“, моля, приложете екземпляр на български, немски или английски език.“ и е вписал текст, според който Наръчникът на сертифицираната система по осигуряване**

на качеството съдържа конфиденциална информация и не може да бъде предоставян на трети лица.

Комисията е констатирала, че Участникът не е приложил към офертата си Наръчник за осигуряване на качеството. Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП: „Кандидатите и участниците могат да посочват в заявленията за участие или офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато кандидатите и участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.“ В тази връзка Участника се е позовал на конфиденциалност, но не е приложил документ, чието съдържание Възложителя е длъжен да не разкрива./

In the section Technical parameters, Table No. 1, item 4 the Applicant answered "Yes", as a response to the requirement of the Contracting Authority: "Is a quality assurance manual with technological instructions available in the manufacturing center? \*If "YES", please enclose a copy in Bulgarian, German or English language." and entered a text according to which the Manual of the certified quality assurance system contains confidential information and cannot be provided to third parties.

The Commission found that the Applicant has not enclosed a Quality assurance manual to its tender. Pursuant to art. 102, para 1 of the PPA: "in their requests for participation or tenders the applicants and participants may specify information they consider as confidential in connection with the existence of a commercial secret. When the applicants and participants have relied on confidentiality, the corresponding information shall not be disclosed to the Contracting authority." In this regard the Participant relied on confidentiality, but did not enclose a document the content of which the Contracting authority is obliged not to disclose.

**Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение./**Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision

**На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници/** Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.

**Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес: [https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/16\\_ER\\_581.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile](https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/16_ER_581.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile)** /This decision, as well as all

documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address: [https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/16\\_ER\\_581.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile](https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/16_ER_581.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile)

## ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ASSIGNER

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Костадин Петров Величков

/Изп. Член на СД/

Kostadin Petrov Velichkov

/Executive member of the BoD/

Роналд Брехелмахер

/Председател на СД/

Ronald Brechelmacher

/Chairman of the BoD/