

РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка/
for participants ranking and nominating contractor for public procurement order

№ 489-EP-16-MP-Д-3/P21 30.01.2017г.

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад за класиране на участниците от дата 26.01.2017г. на комисия, назначена на дата 20.12.2016г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 489-EP-16-MP-Д-3, с предмет: „Доставка на триполюсни мощностни разединители 20 kV за монтаж на закрито“, по квалификационна система № C-16-EP-MP-Д-25, с предмет: „Доставка на триполюсни мощностни разединители 20 kV за монтаж на закрито“, открита с преписка № 00143-2016-0041/ Pursuant to Art. 106, par. 6 of the PPA, and the results of ranking of applicants created on 26.01.2017, by commission nominated on date 20.12.2016 for conducting procedure of negotiating to conduct an agreement with preliminary calls for participation № 489-EP-16-MP-Д-3, with subject: "Delivery of three-pole switch-disconnectors 20 kV for indoor mounting", to qualification system № C-16-EP-MP-Д-25, subject: " Delivery of three-pole switch-disconnectors 20 kV for indoor mounting", announced with 00143-2016-0041.

1. **На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата:** / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:

1.1. **Първо място / First place – Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив /** Intercomplex OOD, Plovdiv

2. **Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно/** Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

2.1. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив /** Intercomplex OOD, Plovdiv

3. **Отстранени участници/** Removed participants:

3.1. **След разглеждане на техническото предложение, представилият първоначална оферта участник „Никдим“ ООД, гр. Казанлък, не бе допуснат до по-нататъшно участие в процедурата, като мотивите за това са:**

Участникът не отговаря на изискванията на точка б. 4. от Техническа спецификация EVN EP EAD - 40/04, Издание: 01.07.2016, респективно на минимални изисквания на Възложителя, посочени в т. 2 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1, а именно:

Възложителят изисква участникът да приложи сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по EN 62271-1 издадени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. В случай, че сертификатите/протоколите са издадени от еквивалентен орган, да представи доказателство за еквивалентността.

Участникът представя:

- Сертификат от типови изпитания, съгласно стандарт БДС EN 60265 – 1:2003. Съгласно информация, публикувана на сайта на Български институт за стандартизация (www.bds-bg.org), стандарт БДС EN 62271-103:2011 заменя и отменя посочения стандарт БДС EN 60265-1:2003 на 19.08.2014г.
- Сертификат, издаден от орган, който е акредитиран да издава сертификати, касаещи електрически съоръжения, предназначени за използване при променливи напрежения до 1000 V и постоянни напрежения до 1500 V, и комутационни устройства ниско напрежение. Разединителите, предмет на процедурата са за напрежение 20 kV, за което органът, издал сертификата, няма акредитация.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./ After consideration of the technical offer, the participant "Nikdim" OOD Kazanlak who submitted an initial offer was not allowed to further participation in the procedure and the reasons for this are:

The tenderer does not meet the requirements of item 6.4. of Technical specification EVN EP EAD - 40/04, Version: 01.07.2016, respectively of the minimum requirements of the Contracting authority referred to in item 2 of the Technical quotation, Technical Parameters, Table No. 1, namely:

The Contracting authority requires the tenderer to provide certificates/protocols for a successful "type check" under EN 62271-1 issued by an accredited laboratory, or equivalent. If the certificates/protocols are issued by an equivalent authority, an evidence should be provided for this equivalence.

The tendered provided:

- Certificate of type tests, in accordance with the standard BDS EN 60265 - 1:2003. According to the information published on the website of the Bulgarian Institute for Standardization (www.bds-bg.org), the standard BDS EN 62271-103:2011 replaces and repeals the referred to standard BDS EN 60265-1:2003 of 19.08.2014.
- A certificate issued by an authority which has been accredited to issue certificates for electrical installations intended for use at ac voltages up to 1000 V and dc voltages up to 1500 V and switching devices at low voltage. Switches, subject to the procedure are intended for voltage of 20 kV, for which the authority issued the certificate has no accreditation.

The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение./ Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници/ Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес: https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/16_EP_489_Mostnostni_Tripol_Razed_20kV.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address:

https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/16_EP_489_Mostnostni_Tripol_Razed_20kV.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ASSIGNER

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Костадин Петров Величков
/Изп. Член на СД/
Kostadin Petrov Velichkov
/Executive member of the BoD/



Роналд Брехелмахер
/Председател на СД/
Ronald Brechelmacher
/Chairman of the BoD/