

РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка/
DECISION for participants ranking and nominating contractor for public procurement order

№ 77-ЕР-20-НМ-Д-З/Р2/ 12. 06. 2020

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад за класиране на участниците от дата 11.06.2020 на комисия, назначена на дата 22.04.2020 г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 77-ЕР-20-НМ-Д-З, с предмет: „Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил“ по квалификационна система № С-16-ЕР-НМ-Д-34, с предмет: “Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил”, открита с преписка 00143-2016-0058/ Pursuant to Art. 106, par. 6 of the PPA, and the results of ranking of applicants created on 11.06.2020, by commission nominated on date 22.04.2020, for conducting procedure of negotiating to conduct an agreement with preliminary calls for participation № 77-ER-20-HM-D-Z, with subject: “Delivery of fully electronic four-wire three-phase electric meter for metering active and reactive energy (4-quadrant electric meter) with load profile”, according to qualification system № С-16-ЕР-НМ-Д-34, with subject: “Delivery of fully electronic four-wire three-phase electric meter for metering active and reactive energy (4-quadrant electric meter) with load profile”, announced with 00143-2016-0058

1. **На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата:** / Considering the prosedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:

1.1. **Първо място** / First place – "Ланг" ООД, гр. София / "Lang" OOD, Sofia.

Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно/ Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

"Ланг" ООД, гр. София / "Lang" OOD, Sofia.

2. **Отстранени участници/** Removed participants:

Икономическият оператор „Електромрежи“ ЕООД, гр. София, до когото е изпратена покана за участие в процедурата, не е подал оферта в определения от възложителя срок, с оглед на което същият се отстранява от участие в настоящата процедура.

The economic operator "Elektromrzh" EOOD, Sofia, to which an invitation for participation in the procedure was sent, has not submitted a tender within the deadline set by the contracting entity, in regard to which the same was excluded from participation in this procedure.

Икономическият оператор „Тилком“ ООД, гр. София, до когото е изпратена покана за участие в процедурата, не е подал оферта в определения от възложителя срок, с оглед на което същият се отстранява от участие в настоящата процедура.

The economic operator "Tilkom" OOD, Sofia, to which an invitation for participation in the procedure was sent, has not submitted a tender within the deadline set by the contracting entity, in regard to which the same was excluded from participation in this procedure.

Възложителят, на основание 107, т. 2, буква "а" от ЗОП отстранява от участие в настоящата обществена поръчка следните участници със следните мотиви: / The Contracting entity pursuant to art. 107, item 2(a) of the PPA excluded from participation in this procurement the following participants due to the following grounds:

Фирма Фродексим Трейд ООД, гр. София е отстранена от участие със следните мотиви:

Несъответствие 1: Предложената мостра не съответства на техническите описания в заявлението за участие, а именно: Залепена е допълнителна плоча на гърба, с която размерите на електромера се увеличават.

Същата не е описана никъде в приложената техническа документация.

Несъответствие 2: Предложената мостра е в трайно състояние на функционална грешка F.F 00110000 - NV Memory Error, Measurement system error.

Несъответствие 3: Предложената мостра не съответства на т. 6.1.2.2 от Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., а именно: Сканиращите глави хващат лъжливи импулси от метрологичните диоди при разстояния <10cm.

Изискване на възложителя: Съгласно Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., т. 6.1.2.2 - Трябва да съществува възможност за точно изпитване на електромера на място с помощта на преносим прибор и с подходяща индикаторна глава.

Несъответствие 4: Предложената мостра не съответства на т. 6.4 от Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., а именно: Възможно е нулиране на регистри, профили и логове само със софтуерна команда.

Изискване на възложителя: Съгласно Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., т. 6.4 - Трябва да е налице възможност за нулиране на броячите, което да става с помощта на софтуер за параметризиране и на хардуерен ключ в електромера.

Несъответствие 5: Предложената мостра не съответства на т. 7.1 от Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., а именно: Последната неделя на октомври часовникът не се връща с -60 минути в 04:00.

Изискване на възложителя: Съгласно Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., т. 7.1 - Вътрешният часовников превключвател разполага с пълен календар (дата и час) с превключване на лятно/зимно време и за почивните дни. Европейски стандарт: (да се вземат пред вид специфичните за България моменти на превключване).

Несъответствие 6: Предложената мостра не съответства на т. 5 в Таблица 1 от Техническото предложение, а именно: Липсва драйвер за устройство MetCom MCS301 за ZFA-F, версия 10.24, която в момента се използва от ЕР Юг.

The company Frodexim Trade OOD, Sofia was suspended for the following reasons:

Discrepancy 1: The proposed sample does not correspond to the technical descriptions in the application for participation, namely: An additional plate on the backside is stuck, increasing the dimensions of the electric meter.

The plate is not described anywhere in the attached technical documentation.

Discrepancy 2: The proposed sample is in a permanent condition of functional error FGF 00110000 - NV Memory Error, Measurement system error.

Discrepancy 3: The proposed sample does not correspond to item 6.1.2.2. of Technical Specification 6/10-02-BG of 14.06.2010, namely: The scanning heads catch false im-pulses from the metrological diodes at distances of <10cm.

Requirements of the Contracting entity: According to Technical specification 6/10-02-BG of 14.06.2010, item 6.1.2.2 - It must be possible to accurately test the electric meter on site by means of a portable instrument and with an appropriate indicator head.

Discrepancy 4: The proposed sample does not correspond to item 6.4 of Technical Specification 6/10-02-BG of 14.06.2010, namely: It is possible to reset registers, profiles, and logs using software command only.

Requirements of the Contracting entity: According to Technical specification 6/10-02-BG of 14.06.2010, item 6.4 - It must be possible to reset the counters using parameteriza-tion software and a hardware key in the electric meter.

Discrepancy 5: The proposed sample does not correspond to item 7.1. of Technical Spec-ification 6/10-02-BG of 14.06.2010, namely: The last Sunday of October the clock does not switch by -60 minutes at 04:00.

Requirements of the Contracting entity: According to Technical specification 6/10-02-BG of 14.06.2010, i.e. 7.1 - The internal clock switch has a full calendar (date and time) with daylight saving/winter time and weekend switching. European standard: (to take into account the specific for Bulgaria moments of switching).

Discrepancy 6: The proposed sample does not correspond to item 5 in Table 1 of the Technical proposal, namely: Missing driver for MetCom MCS301 device for ZFA-F, version 10.24, which is currently used by EP Yug

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение/Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници/ Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес/This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address:
https://old.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20_ER_77.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ASSIGNER

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

Здравко Огнянов Братоев
/Изп. Член на СД/
Zdravko Ognyanov Bratoev
/Executive member of the BoD/

Александър Сипек
/Зам. Председател на СД/
Alexander Sipek
/Deputy Chairman of the BoD /