

Информацията по-долу е заличена съгл. чл. 2 и чл.4 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 226 от ЗОП.



Разяснения по условия на обществена поръчка



До

Лица, проявяващи интерес към откритата процедура № 699-EP-18-ХК-Д-3, с предмет: „Доставка на нови неупотребявани дизелови генератори“

На вниманието на:

Заинтересованите лица

Относно: Разяснения по условия на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с писмено поискано разяснение по условията на откритата процедура № 699-EP-18-ХК-Д-3, с предмет: „Доставка на нови неупотребявани дизелови генератори“, получено на официално обявената електронна поща на 18.02.2019 г. на основание чл.33 от ЗОП, приложени разяснения по поставените въпроси:

Въпрос 1:

В графа „Технически Изисквания“ в т. 1.11 „Куки за вдигане с кран, поставени на покрива, според конструкция на производителя“ е ли възможно да същите да бъдат разположени в основата на рамата както е конструктивното решение на производителя?

Разяснение:

Не е допустимо куките за вдигане с кран, според конструкция на производителя, да бъдат разположени в основата на рамата.

Решението за откриване на обществена поръчка, Обявлението за квалификационна система – комунални услуги и документацията за участие, както и всички приложения към нея, относно откритата процедура № 699-EP-18-ХК-Д-3, с предмет: „Доставка на нови неупотребявани дизелови генератори“ са общодостъпни, безплатни и са публикувани на Профила на купувача на Възложителя на следния адрес: https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/18_EP_699.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

С уважение,

