

Приложение 2

Към Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 47/02 за доставка и монтаж на Петерсонова бобина с подвижна сърцевина за П/ст 110/20kV Царацово

Anhang 2

Zu technischer Spezifikation EVN EP EAD - TS 47/02 für die Lieferung und Montage von Petersen-Tauchkern-Erdschlusslöschspule für UW 110/20 kV Tsaratsovo

Клеми

Klemmen

X0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	L1	L2	L3	N	L/H	N/H			
	3x400 V, 50 Hz Напрежение за мотора на бобината 3x400 V, 50 Hz Spannung für Spulenmotor				Напрежение за отопление Heizungsspannung		Резерв (заземления) Reserve (Erdungen)		

X1

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
St - St +		по-висока стойност на тока höherer Stromwert		по-ниска стойност на тока tieferer Stromwert														Извод от напрежениова намотка през автоматчен прекъсвач Autom.		Извод напрежениова намотка Wickl.		Извод от напрежениова намотка през автоматчен прекъсвач Autom.		Извод напрежениова намотка Wickl.		St - St +		St - St +					

X2

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60												
Предупр. Warn.		Сраб. Ausl.		Мин. Min.		Макс. Max.		Мин. Min.		Макс. Max.																					
Защита Бухолц Buchholzschutz				Дистанционен контактен термометър Federfern- thermometer				Указател за нивото на масло Ölstandsmelder				Моторна защита изключила Motorschutzschalter gefallen								Автоматичен прекъсвач напреженава намотка изключил Automat Meßwicklung gefallen											
Резерв (заземления) Reserve (Erdungen)																															

X3

61	62	63
Потенциометър за индикация на положение Stellungsgeber- potentiometer		