

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: (наименование на участника)

За обособена позиция 5: Преносим заземители за ВКЛ с усукан изолиран проводник до 1000 V

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 614-EP-16-SB-D-3 с предмет: "Доставка на преносими заземители, изолационни щанги и указатели за напрежение, по обособени позиции", при следните условия:

Мястото за изпълнение на поръчката: е Централен склад на EVN България Електроразпределение ЕАД, гр. Стара Загора, бул. Славянски.

Срокът за доставка е:..... (не по малко от XXXXX) календарни дни, след подписване на договор/ заявка за доставка.

Гаранционният срок е:(не по-малко от 36) месеца, считано от датата на приемопредавателния протокол.

Капацитет:% (но не по-малко от 20%) от офериранията количества могат да бъдат доставени в рамките на срока за доставка

1.	Техническата спецификация, на която отговарят изолиращите ръчни инструменти от конкретната обособена позиция, за която се подава настоящото Техническо предложение:	Изискване на Възложителя (Да/Не)	Предложение на Участника (Да/Не, въвеждане на конкретни размери/характеристики или информация, където е изискано)
1.1	Спазена ли е Техническа спецификация EVN BULGARIA - 29/02, Издание: 01.01.2015 „Техническа спецификация за преносими заземители до 1000V за 20 kV и за 110 kV,, във всичките и точки, в зависимост от обособената позиция, за която Участникът подава настоящото Техническо предложение?	ДА	

1.2	Технически параметри (попълва се само точката за конкретното изделие от обособената позиция, за която Участник кандидатства)	Изискване на Възложителя	Предложение на Участника (Да/Не, въвеждане на конкретни размери/характеристики и или информация, където е изискано)
1.2.1	Преносими заземители за въздушни кабелни линии с усукан изолиран проводник до 1000V		
	Номинално напрежение	1000 V	
	Конструктивно се състои от устройство за свързване на късо.	ДА	
	Устройство за свързване на късо – състои се от:		
	- Гъвкави въжета със сечение 16 мм ² (Cu) и с дължини 400 - 450 мм. - 3 броя;	ДА	
	- Гъвкавите медни въжета трябва да свързват на късо 4 броя контактни клеми;	ДА	
	- Контактните клеми са 4 броя женски байонетни гнезда;	ДА	
	- Контактни байонетни гнезда служат за присъединяване към мъжките крайници на заземителните клеми на усукания изолиран проводник до 1000V;	ДА	
	- Заземлението може да се присъединява към мъжките крайници на заземителните клеми са с диаметър Ø 11,1 mm и дължина 50 mm;	ДА	
	- Контактните байонетни гнезда да имат прорези за заключване, чрез завъртане, към щифтовете на мъжките крайници на заземителните клеми;	ДА	
	- Заключването да действа като защита от нежелателно отсъединяване на преносимия заземител от заземителната клема, вследствие на странични механични въздействия;	ДА	
	- Контактните клеми да бъдат изолирани с гъвкав изолационен материал;	ДА	
	- Прозрачна изолационна обвивка за механична защита, върху въжетата, като има и допълнителна обвивка за защитно приспособление срещу огъване на въжетата в местата на свързването им с контактните клеми;	ДА	
	Преносимите заземители за въздушни кабелни линии с усукан изолиран проводник до 1000V са окомплектовани с пластмасови кутии за съхранение и транспорт.	ДА	
1.3	Маркировка		
	Всеки заземител трябва да има надеждна маркировка, в зоната на общата точка на свързване на късо на гъвкавите въжета,	ДА	

	върху която ясно да се вижда името на производителя и датата на производство, и обозначение за съответствие СЕ с европейските или еквивалентни на тях норми и стандарти, посочени в Техническа спецификация , съгл. т. 1.1 от настоящото Техническо предложение.		
	Маркировка за номинално напрежение	ДА	
2.1	Данни за производителя		
	Производствено хале Име на фирма: Улица: Населено място: Страна: Телефонен номер: Номер на факс: e-mail: Номерpage:		
2.2	Проверки и доказателства		
2.2.1	Извършени ли са изпитания за изделията от обособената позиция, за която Участникът подава оферта, съгласно посочените норми и стандарти в Техническа спецификация EVN BULGARIA - 29/02, Издание: 01.01.2015 „Техническа спецификация за преносими заземители до 1000V за 20 kV и за 110 kV,, норми и стандарти - т.1.1 от настоящото Техническо предложение,? Моля приложете сертификати за съответствие от извършените изпитания за изделията от обособената позиция или декларация за съответствие от производителя, за изделията от обособената позиция, включително превод на български език.	ДА	
2.2.2	Предоставени ли са каталози с технически параметри и снимки за всяко изделие и от всеки един размер, от обособената позиция, за която се отнася настоящото Техническо предложение, които напълно отговарят на посочената в т.1. Техническа спецификация	ДА	
2.2.3	Приложена ли е методика за проверка (изпитване) и оглед и срокове за периодични изпитания в периода на експлоатация, на български език , съобразена с изискванията на специалните нормативни актове или указанията на производителя за всяко	ДА	

	изделие от обособената позиция, за която се отнася настоящото Техническо предложение (в случай, че такава се предлага от производителя)		
2.2.4	Приложена ли е инструкция за безопасна работа при експлоатация на български език за всяко изделие от обособената позиция, за която се отнася настоящото Техническо предложение		
3.	Съставни части на продукта		
3.1	Изделието от конкретната обособена позиция, за която се подава настоящото Техническо предложение, не съдържа вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето	ДА	
4.	Изпитания на качествата на продуктите по време на производството		
4.1	Притежава ли производственото хале въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9001 или еквивалентен стандарт? Моля приложете заверено копие на валиден сертификат.	ДА	
5.	Сервизни услуги, отнесени за продукта		
5.1	Как се гарантира бърза реакция при рекламации? (<i>моля опишете подробно в полетата по-долу</i>)		
5.2	Партньор за контакти: (<i>моля посочете координати за контакт</i>)		
5.3	Компетенции:		

Минимални технически изисквания на Възложителя относно Техническото предложение на участниците:

Предлаганите от Участника продукти, трябва задължително да изпълняват изискванията посочени в точки 1.1; 1.2; 1.3; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.4; 3.1; 4.1. За изпълнение на изискванията се счита положителен отговор (ДА) на изброените в точките от Техническото предложение, както и прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията, включително



технически каталози на съответния производител, с посочени конкретни характеристики и параметри на предлаганите от Участника стоки. В случай, че дадена точка има подточки, то за изпълнение на изискванията по дадената точка се счита положителен отговор (ДА) на всичките и подточки.

В случай, че предлаганите от Участниците продукти, не изпълняват някое от изброените по-горе изисквания, то ще се счита, че Техническото предложение на Участника не отговаря на минималните технически изисквания на Възложителя, репективно плик "Предлагани ценови параметри" на Участника няма да бъде отворен и Участникът няма да бъде допуснат до – нататъшно участие в процедурата.

Декларираме, че се задължаваме незабавно писмено да Ви информираме при промяна на представените данни.

Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура на договаряне с предварителна покана за участие.

Декларираме, че сме запознати и приемаме условията в следните документи: Техническа спецификация EVN BULGARIA - 29/02, Издание: 01.01.2015 „Техническа спецификация за преносими заземители до 1000V за 20 kV и за 110 kV,,, Търговски условия, Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN, Клауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN.

Запознати сме с проекта на договор, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Декларираме, че ще сключим писмен договор, който включва всички предложения от офертата ни.

Ние сме съгласни да се придържаме към направеното техническо предложение за срок от 90 дни от датата, която е посочена в обявата за дата на получаване на офертата.

Дата.....

УЧАСТНИК:

(подпис и печат)