

към процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 705-EP-18-MP-D-3 с предмет: „Доставка на Автоматични прекъсвачи НН, по позиции“, по квалификационна система № -16-EP-MP-D-44 с предмет: „Доставка на Автоматични прекъсвачи НН“, по позиции, обявена в АОП с преписка № 00143-20016-0063  
 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2- Автоматични прекъсвачи НН 160 А

Настоящият доклад е съставен и предаден на възложителя на: *18.07.2019г.*

Състав на комисията, назначена за провеждане на поръчката със заповед от дата:

Номер комисия 1      Дата комисия 2019-03-21

Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Възложител получил и утвърдил доклада на:

Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Покани с изх. № 1822/ 22.02.2019г., за представяне на първоначални оферти са изпратени до всички участници, включени в квалификационната система за обособена позиция 2 - Автоматични прекъсвачи НН 160 А, а именно:

1. „Интеркомплекс“ ООД, гр.Пловдив;
2. „Тилком“ ООД , гр.София;
3. „ВиВ Изоматик“ ООД, гр.София
4. „Електрис“ ЕООД, гр. София;
5. „Филкаб“ АД, гр.Пловдив;
6. „ПМ Електрикал„ ЕООД, гр.София
7. „ЕМИ Електрик„ ЕООД, гр.София

В срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 07.03.2019г., в деловодството на Възложителя са входирани оферти за обособена позиция 2 - Автоматични прекъсвачи НН 160 А, съответно от:

1. „ЕМИ Електрик„ ЕООД, гр.София
2. „Тилком“ ООД , гр.София;
3. „Интеркомплекс“ ООД, гр.Пловдив;

В срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 07.03.2018г., следните участници НЕ са входирали оферти в деловодството на Възложителя.

1. „ВиВ Изоматик“ ООД, гр.София
2. „Електрис“ ЕООД, гр. София;
3. „Филкаб“ АД, гр.Пловдив;
4. „ПМ Електрикал„ ЕООД, гр.София

След отварянето и разглеждането на техническите предложения, които са част от офертната документация комисията установи:

1. Участник „Интеркомплекс“ ООД, гр.Пловдив
- 1.1. Оферта от „Интеркомплекс“ ООД по обособена позиция 2- Автоматични прекъсвачи НН 160 А, с вх. № 2783 от 20.03.2019г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката и мострата съответстват на техническата спецификация и изискванията на възложителя. Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД 3

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: Допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 2- Автоматични прекъсвачи НН 160А, с Автоматичен прекъсвач НН, тип ХТ2Н160 – ТМА160 с производител АBB SACE S.p.A.

2. Участник „ЕМИ Електрик“, ЕООД, гр.София

2.1. Оферта от „ЕМИ Електрик“, ЕООД по обособена позиция 2- Автоматични прекъсвачи НН 160 А, с вх. № 2718 от 19.03.2019г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката и мострата НЕ съответстват на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

2.1.1. Съгласно изискването посочено в т.5 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 28/05 от 01.10.2018г., прекъсвачи с номинален ток 160А трябва да имат механична износоустойчивост (к.ц.)  $\geq 8000$ .

Предложението на участника е за доставка на Автоматични прекъсвачи НН 160 А, тип STM6E-160M с производител Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd. В приложение 1 към техническото си предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач НН 160 А, тип STM6E-160M е с механична износоустойчивост (к.ц.) = 8000 цикъла.

Същевременно от данните в каталога публикуван на сайта на производителя Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd е видно, че прекъсвач тип STM6E-160M е с механична износоустойчивост 7000 к.ц.

На база на констатираните различия между декларираните от кандидата данни и данните от сайта на производителя на предлаганото изделие, Комисията приема, че в предложението си участникът не е доказал категорично, че предложението за доставка Автоматичен прекъсвач НН 160 А, тип STM6E-160M с производител Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd е с механична износоустойчивост 7000 цикъла.

Комисията счита, че предложението от участника Автоматични прекъсвачи НН 160 А, тип STM6E-160M не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EP Юг ЕАД – TC 28/05, Издание: 01.10.2018 изискване за механична износоустойчивост (к.ц.)  $\geq 8000$ .

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 2- Автоматични прекъсвачи НН 160А, с Автоматичен прекъсвач НН, тип STM6E-160M с производител Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd.

3. Участник „Тилком“ ООД, гр.София

3.1. Оферта от „Тилком“ ООД по обособена позиция 2- Автоматични прекъсвачи НН 160 А, с вх. № 2766 от 20.03.2019г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката и мострата НЕ съответстват на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

3.1.1. Съгласно изискването посочено в т.5 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 28/05 от 01.10.2018г., прекъсвачи с номинален ток 160А да имат възможност за настройка на термомангнитната защита - Претоварване,  $I_r 0,7 \div 1,0$  пъти номиналния ток.

Предложения от участника Автоматични прекъсвачи НН 160 А, тип BC 160 NT 305-160-D с производител OEZ s.r.o. е с възможност за настройка на термомангнитната защита - Претоварване  $I_r 0,8 \div 1,0$  пъти номиналния ток.

Предложения за доставка Автоматични прекъсвачи НН 160 А, тип BC 160 NT 305-160-D с производител OEZ s.r.o., не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EP Юг ЕАД – TC 28/05, Издание: 01.10.2018г. изискване за настройка на термомангнитната защита - Претоварване,  $I_r 0,7 \div 1,0$  пъти номиналния ток.

Офертата на участника съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП единодушно реши: НЕ допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция 2- Автоматични прекъсвачи НН 160 А, с Автоматичен прекъсвач НН, тип BC 160 NT 305-160-D с производител OEZ s.r.o.

Преговори на: 31.05.2019

Комисията, на основание чл. 67 от Правилника за прилагане на ЗОП, проведе договаряне с поканените след предварителния подбор участници и отговарящи на изисквания на Възложителя. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник са отразени в отделни протоколи, подписани от членовете на комисията и от съответния участник.

Тъй като класираните участници са по-малко от трима, то разпоредбата на чл.72 от ЗОП е неприложима.

В резултат, на основание критерий най-ниска цена, комисията предлага следното класиране:

<b>Минимална офертна цена</b>	BGN	44.700,00				
<b>Резултат преговори</b>	BGN	7.200,00	16.11 %			
<b>Минимална крайна ценова оферта</b>	BGN	37.500,00				
<b>Класиране</b>	<b>Доставчик</b>	<b>Дата на оферта</b>	<b>Начална ценова оферта</b>	<b>Крайна ценова оферта</b>	<b>Отстъпка в %</b>	<b>Индекс</b>
01	<b>ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД</b>	<b>2019-03-20</b>	<b>44.700,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>- 16.11</b>	<b>100.00</b>
<b>Ценови условия</b>	Твърди цени за срока на действие на договора. Условия на доставка DDP Incoterms 2010, адрес указан от Възложителя за доставка на стоките опаковани, застраховани, обмитени, включително всички такси и стойност на разтоварването им.					
<b>Срок на договора</b>	31.05.2021г. или до усвояване стойността на договора, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.					
<b>Срок на изпълнение</b>	30 календарни дни, при капацитет: 30% от офериранията количества.					
<b>Място на изпълнение</b>	Централен склад на "Електроразпределение Юг" ЕАД в гр.Стара Загора.					
<b>Неустойки</b>	0,5 % от стойността на неизпълнената част от заявката за доставка за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8 % от стойността на неизпълнената част от заявката за доставка, без включен ДДС.					
<b>Плащане</b>	по банков път, без аванс в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни от датата на приемо-предавателен протокол за приемане на действително извършена доставка и получаване на оригинална фактура					
<b>Гаранция</b>	Гаранционен срок на доставените изделия 36 месеца от датата на приемо-предавателен протокол. Гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността на договора, която се предоставя към момента на сключване на договора, посредством банкова гаранция, за периода на действие на договора + 30 календарни дни, респективно застраховка и/или паричен депозит по сметка на Възложителя, за същия период.					

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник.