

РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка/ for participants ranking and nominating contractor for public procurement order

№ 484-EP-18-HM-D-3 /P2/ 19-02-2019

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад за класиране на участниците от дата 18.02.2019 на комисия, назначена на дата 28.11.2018 г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 484-EP-18-HM-D-3, с предмет: „Доставка на напълно електронен трифазен електромер за директно включване с разпознаване на манипулации" по квалификационна система № С-16-EP-HM-D-33, с предмет: Доставка на напълно електронен трифазен електромер за директно включване с разпознаване на манипулации, открита с преписка 00143-2016-0057/ Pursuant to Art. 106, par. 6 of the PPA, and the results of ranking of applicants created on 18.02.2019, by commission nominated on date 28.11.2018, for conducting procedure of negotiating to conduct an agreement with preliminary calls for participation № 484-ER-18-HM-D-Z, with subject: "Delivery of fully electronic three phase meter for direct connection with the recognition of manipulations", to qualification system № S-16-ER-HM-D-33, subject: "Delivery of fully electronic three phase meter for direct connection with the recognition of manipulations", announced with 00143-2016-0057

На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата: / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:

1. **Първо място** / First place – "ЛОГАРЕКС Сمارт Митеринг" с.р.о., Република Чехия / "LOGAREX Smart Metering" s.r.o, Czech Republic.
2. **Второ място** / Second place - "ЗПА Смарт Енерджи" а.с., гр. Трутнов, Чехия / "ZPA Smart energy" a.s., Trutnov, Czech. Rep.;

Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно/ Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

"ЛОГАРЕКС Смарт Митеринг" с.р.о., Република Чехия / "LOGAREX Smart Metering" s.r.o, Czech Republic.

Отстранени участници/ Removed participants:

Включеният в квалификационната система участник "Тилком" ООД, гр. София не е представил първоначална оферта, след изпратена от Възложителя покана с изходящ номер на 9808 от 13.11.2018 г. / The applicant Tilkom OOD, Sofia included in the qualification system did not submit an initial offer after a sent by the Contracting authority invitation with outgoing number 9808/13.11.2018.

Комисията, на основание 107, т. 2, буква "а" от ЗОП е отстранила от участие в настоящата обществена поръчка участник Фродексим Трейд ООД, гр. София, със следните мотиви, подробно изложени в "Протокол за разглеждане на техническите предложения" от дата 29.11.2018 г., а именно:

Електроразпределение Юг ЕАД
ЕИК 115552190

ул. Христо Г. Данов 37
4000 Пловдив, България

Свържете се с нас:
т 0700 1 0007

info@elyug.bg
www.elyug.bg

Несъответствия: Предложената мостра не съответства на т. 6.2.3.2 и т.7.4 от Техническа спецификация 4/10-02-BG от 14.06.2010 г., а именно: Светодиодът за активна енергия не свети постоянно при липса на товар, свети този за реактивна енергия. Енергията в обратна посока не се трупа към 1.8.0.(регистър за активна енергия в права посока)

Изискване на възложителя: Съгласно Техническа спецификация 4/10-02-BG от 14.06.2010 г., т. 6.2.3.2 и т.7.4 - В режим на самоход електромерът трябва да отговаря на EN 62053-21 и съответно на утвърдените в българския Изисквания на Закон за Измерванията. Електромерът трябва да бъде изработен така, че да е възможна, както автоматична проверка на самохода (посредством LED), така и проверка чрез визуален контрол на електромера. LED-диодът трябва да свети винаги когато електромерът няма товар.

Независимо от посоката на енергията, количеството на енергията трябва да бъде правилно регистрирана според това, коя тарифа е активна. Обратният ход на електромера трябва да бъде показан или като символ върху дисплея или посредством собствен LED. On the grounds of art. 107, item 2(a) of the PPA the Committee has excluded from participation in the current public procurement the participant Frodexim Trade OOD, Sofia, for the following reasons set out in details in "Protocol for examination of the technical proposals" dated 29.11.2018:

Inconsistencies: The proposed sample does not correspond to item 6.2.3.2 and item 7.4 of Technical Specification 4/10-02-BG dated 14.06.2010, namely: The LED for active energy does not stay on continuously in the absence of load, but the one for reactive energy is on. The energy in the opposite direction is not accumulating to 1.8.0.(register for active energy in straight direction)

Requirements of the employer: In accordance with technical specification 4/10-02-BG dated 14.06.2010, item 6.2.3.2 and item 7.4 - in shunt running mode the electric meter must comply with EN 62053-21 and respectively to the validated in the Bulgarian Requirements of the Measurements Act. The electric meter must be manufactured so that can be possible both the automatic checking of the shunt running (by using LED) and check by visual inspection of the electric meter. LED-diode must be on every time when there is no electrical load.

Regardless of the direction of the energy, the energy volume must be properly registered according to which tariff is active. The backward running of the electric meter must be either displayed as a symbol or through its own LED.

Комисията, на основание 107, т. 2, буква "а" от ЗОП е отстранила от участие в настоящата обществена поръчка участник Електромережи ЕООД, гр. София, със следните мотиви, подробно изложени в "Протокол за разглеждане на техническите предложения" от дата 29.11.2018 г., а именно:

Несъответствия: Предложената мостра не съответства на т. 5.1 и т.5.3 от Техническа спецификация 4/10-02-BG от 14.06.2010 г., а именно: Използван е OBIS код 15.8.x (регистър за абсолютна активна енергия), вместо 1.8.x. (регистър за активна енергия в права посока). Програмирана е само една тарифа Т1 вместо исканите 2 тарифи.

Изискване на възложителя: Съгласно Техническа спецификация 4/10-02-BG от 14.06.2010 г., т. 5.1 и т.5.3 - Съгласно IEC 62056-61 трябва да се използват OBIS кодове (система за идентифициране на обекти - Object identification system). Посочените в OBIS структурата кодове А и В за носител и канал да не се извеждат.

Превключването на тарифите трябва да се извършва чрез вътрешния часовников превключвател (със зимно/лятно превключване, европейски стандарт). Превключването на тарифите трябва да се извършва чрез вградения часовников превключвател съгл. Решение на

Регулатора №Ц-002/ 29.03.2002. On the grounds of art. 107, item 2(a) of the PPA the Committee has excluded from participation in the current public procurement the participant Flektromrezhi EOOD, Sofia, for the following reasons set out in details in "Protocol for examination of the technical proposals" dated 29.11.2018:

Inconsistencies: The proposed sample does not correspond to item 5.1 and item 5.3 of Technical Specification 4/10-02-BG dated 14.06.2010, namely: OBIS code 15.8.x (register for absolute active energy) is used, instead of 1.8.x. (register for active energy in straight direction). Only one tariff T1 was programmed instead of the requested 2 tariffs.

Requirements of the employer: In accordance with the technical specification 4/10-02-BG dated 14.06.2010, item 5.1 and item 5.3 - according to IEC 62056-61 must be used the OBIS codes (Object identification system). The codes A and B referred to in the OBIS structure for carrier and channel should not be displayed.

The switch between the tariffs must be carried out by the internal clock switch (with winter/summer switch, European standard). The switch between the tariffs must be carried out via the built-in clock switch acc. to EWRC's decision №Ц-002/ 29.03.2002

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение. Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници/ Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес/This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address:
https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/18_ER_484.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ASSIGNER

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

.....
Костадин Петров Величков
/Изп. Член на СД/
Kostadin Petrov Velichkov
/Executive member of the BoD/

.....
Гочо Димитров Чемширов
/Зам. Председател на СД/
Gocho Dimitrov Chemshirov
/Deputy Chairman of the BoD/