

РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка/
for participants ranking and nominating contractor for public procurement order

№ 656-EP-18-НО-Д-3/PA/ 01.04.2019г.

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад за класиране на участниците от дата 29.03.2019г. на комисия, назначена на дата 21.02.2019г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 656-EP-18-НО-Д-3, с предмет: „Доставка на кабелни гарнитури 10 kV и 20 kV, по позиции: Позиция I – Термосвиваема технология; Позиция II - Студеносвиваема технология; Позиция III – Адаптери“, по квалификационна система № С-16-EP-MP-Д-17, с предмет: „Доставка на кабелни гарнитури 10 kV и 20 kV, по позиции: Позиция I – Термосвиваема технология; Позиция II – Студеносвиваема технология; Позиция III – Адаптери“, открита с преписка № 00143-2016-0034 / Pursuant to Art. 106, par. 6 of the PPA, and the results of ranking of applicants created on 29.03.2019, by commission nominated on date 21.02.2019 for conducting procedure of negotiating to conduct an agreement with preliminary calls for participation № 656-EP-18-НО-Д-3, with subject: “Delivery of cable fittings 10 kV and 20 kV in according positions: Position I – Heat shrinkable technology; Position II – Cold shrinkable technology; Position III - Adapters”, to qualification system № С-16-EP-MP-Д-17, subject: “Delivery of cable fittings 10 kV and 20 kV in according positions: Position I – Heat shrinkable technology; Position II – Cold shrinkable technology; Position III - Adapters”, announced with 00143-2016-0034.

1. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата за Позиция II - Студеносвиваема технология: / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined for Position II – Cold shrinkable technology:

- 1.1. **Първо място** / First place – **КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ ООД, гр. Бургас** / KIMTECH BULGARIA OOD, Burgas
- 1.2. **Второ място** / Second place – **АСМ ООД, гр. София** / ACM OOD, Sofia
- 1.3. **Трето място** / Third place – **ТРЕЙД ГРУП 2000 ЕООД, гр. София** / TREID GRUP 2000 EOOD, Sofia

2. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка, за Позиция II - Студеносвиваема технология, се определя класираният на първо място участник, а именно/ Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, for Position II – Cold shrinkable technology, namely:

- 2.1. **КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ ООД, гр. Бургас** / KIMTECH BULGARIA OOD, Burgas

3. Отстранени участници/ Removed participants:

3.1. **Включеният в квалификационната система участник "МАКРИС-ГПХ" ООД, гр. София, не представи първоначална оферта, след изпратена от Възложителя покана с изходящ номер на Възложителя 662/24.01.2019г./** The participant „MAKRIS – GPH“ OOD, Sofia included in the qualification system did not submit an initial offer after a sent by the Contracting authority invitation with outgoing number of the Contracting authority 662/24.01.2019.

3.2. **След разглеждане на техническото предложение, представилият първоначална оферта участник "ФИЛКАБ" АД, гр. Пловдив, не бе допуснат до участие в преговори, като мотивите за това са:**

Представените мостри не отговарят на минимални изисквания на възложителя, посочени в т. 1 и т. 4 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица № 1, а именно: Възложителят изисква, съгласно точка 8.2. от Техническа спецификация ЕР ЮГ ЕАД - 32/08, Издание: 01.10.2018, студеносвиваемата технология да бъде изпълнена от едно

тяло разпънато на спираловидна корда или други поддържащи елементи. Елементите за контрол на полето, полупроводящите слоеве и основната изолация да са поместени в общо тяло изработено от силиконов каучук. Свиването на гарнитурите да се извършва с една операция /едновременно/ изтегляне на поддържащия елемент.

Участникът представя муфра на муфа, изработена от EPDM - ethylene propylene diene methylene rubber – материал, който представлява синтетична гума, която има различни химични и физични свойства в сравнение със силиконовия каучук. В техническата документация изрично е посочено, че муфата е изработена от гореспоменатия материал „EPDM“, което противоречи на изискванията на Възложителя.

Предвид гореизложеното, Възложителят отстранява участника от процедурата, на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП, поради представяне на оферта/мостри, които не отговарят на предварително обявените условия на поръчката, посочени в Техническо предложение и Техническа спецификация EP YUG EAD - 32/08, Издание: 01.10.2018.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./ After reviewing the technical proposal, the tenderer, submitted an initial offer, "FILKAB" AD, Plovdiv was not allowed to participate in the negotiations as the reasons for that are:

The samples provided do not meet the minimum requirements of the Employer referred to in item 1 and item 4 of the Technical proposal, Technical parameters, Table No. 1, namely:

The Employer requires according to item 8.4. of Technical specification EP YUG EAD - 32/08, Edition: 01.10.2018, the cold-shrink technology to be executed by one material stretched on a spiral cord or other supporting elements. Field control elements, semiconducting layers and base insulation should be placed in a common body made of silicone rubber. The shrinking of the seals should be made in one operation /simultaneously/ by pulling the supporting element.

The participant provided a sample of an adapter made of EPDM - ethylene propylene diene methylene rubber - a material that is synthetic rubber having different chemical and physical properties compared to silicone rubber. It is explicitly stated in the technical documentation that the adapter should be made of the above-mentioned EPDM material, which is contrary to the requirements of the Employer.

Considering the above, the Employer suspends the participant from the procedure on the grounds of art. 107 item 2 from the PPA, due to tendering/provision of samples which do not comply with the previously announced conditions of the public procurement as specified in the Technical proposal and Technical specification EP YUG EAD - 32/08, Edition: 01.10.2018.

The envelope of the participant with caption "Offered price parameters" remained unopened.

3.3. След разглеждане на техническото предложение, представилият първоначална оферта участник "BAK 02" ООД, гр. София, не бе допуснат до участие в преговори, като мотивите за това са:

Представените мостри не отговарят на минимални изисквания на възложителя, посочени в т. 4 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица № 1, а именно:

Възложителят изисква към офертата да бъдат представени мостри от следните типове кабелни гарнитури студеносвиваема технология:

- Муфра кабелна, к-т с винтов съединител с откъсващи се глави, к-т за една фаза, студеносвиваема за сечение 95-300мм²
- Крайна муфра (глава) закрит монтаж, к-т с херметични винтови кабелни обувки с откъсващи се глави, к-т за три фази, студеносвиваема за сечение 70 – 240 мм²
- Крайна муфра (глава) открит монтаж, к-т с херметични винтови кабелни обувки с откъсващи се глави, к-т за три фази, студеносвиваема за сечение 300 - 400 мм²

Участникът представя мостри от следните типове кабелни гарнитури студеносвиваема технология:

- Муфра кабелна, к-т с винтов съединител с откъсващи се глави, к-т за една фаза, студеносвиваема за сечение 95-240мм²
- Крайна муфра (глава) закрит монтаж, к-т с херметични винтови кабелни обувки с откъсващи се глави, к-т за три фази, студеносвиваема за сечение 70 – 240 мм²
- Крайна муфра (глава) открит монтаж, к-т с херметични винтови кабелни обувки с откъсващи се глави, к-т за три фази, студеносвиваема за сечение 300 - 400 мм²

Предвид гореизложеното, Възложителят отстранява участника от процедурата, на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП, поради представяне на оферта/мостри, които не отговарят на

предварително обявените условия на поръчката, посочени в Техническо предложение и Техническа спецификация ЕР ЮГ ЕАД - 32/08, Издание: 01.10.2018.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./ After reviewing the technical proposal, the tenderer, submitted an initial offer, „VAK-02” OOD, Sofia was not allowed to participate in the negotiations as the reasons for that are:

The samples provided do not comply with the minimum requirements of the contracting authority referred to in item 5 of the Technical quotation, Technical parameters, Table No. 1, namely:

The contracting authority requires samples of the following types of cold shrink cable accessories to be provided with the tender:

- Cable joint, kit with screw coupling with tear-off heads, single-phase kit, cold shrink for 95-300mm² cross-section
- End cap (head) indoor installation, kit with sealed screw cable lugs with tear-off heads, three-phase kit, cold shrink for 70-240 mm² cross-section
- End cap (head) outdoor installation, kit with sealed screw cable lugs with tear-off heads, three-phase kit, cold shrink for 300-400 mm² cross-section

The tenderer provided samples of the following types of cold shrink cable accessories:

- Cable joint, kit with screw coupling with tear-off heads, single-phase kit, cold shrink for 95-240mm² cross-section
- End cap (head) indoor installation, kit with sealed screw cable lugs with tear-off heads, three-phase kit, cold shrink for 70-240 mm² cross-section
- End cap (head) outdoor installation, kit with sealed screw cable lugs with tear-off heads, three-phase kit, cold shrink for 300-400mm² cross-section

Considering the above, the Employer suspends the participant from the procedure on the grounds of art. 107 item 2 from the PPA, due to tendering/provision of samples which do not comply with the previously announced conditions of the public procurement as specified in the Technical proposal and Technical specification EP YUG EAD - 32/08, Edition: 01.10.2018.

The envelope of the participant with caption "Offered price parameters" remained unopened.

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение./ Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници/ Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес:/ This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address:

https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/18_EP_656_KG_10kV_20kV.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ASSIGNER

