

РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка/ for participants ranking and nominating contractor for public procurement order

№ 302-EP-19-HM-D-3 /P2/ 02.09.2019

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад за класиране на участниците от дата 02.09.2019 на комисия, назначена на дата 28.06.2019 г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 302-EP-19-HM-D-3, с предмет: „Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил" по квалификационна система № C-16-EP-HM-D-34, с предмет: "Доставка на напълно електронен четирипроводников трифазен електромер за измерване на активна и реактивна енергия (4-квадрантен електромер) с товаров профил", открита с преписка 00143-2016-0058/ Pursuant to Art. 106, par. 6 of the PPA, and the results of ranking of applicants created on 02.09.2019, by commission nominated on date 28.06.2019, for conducting procedure of negotiating to conduct an agreement with preliminary calls for participation № 302-EP-19-HM-D-Z, with subject: "Delivery of fully electronic four-wire three-phase electric meter for metering active and reactive energy (4-quadrant electric meter) with load profile", according to qualification system № C-16-EP-HM-D-34, with subject: "Delivery of fully electronic four-wire three-phase electric meter for metering active and reactive energy (4-quadrant electric meter) with load profile", announced with 00143-2016-0058

1. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата: / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:

1.1. **Първо място** / First place – **"Ланг" ООД, гр. София** / "Lang" OOD, Sofia.

Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно/ Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

"Ланг" ООД, гр. София / "Lang" OOD, Sofia.

2. Отстранени участници/ Removed participants:

2.1. Възложителят, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП отстранява от участие в настоящата обществена поръчка следните участници със следните мотиви: / The Contracting entity pursuant to art. 107, item 1 of the PPA excluded from participation in this procurement the following participants due to the following grounds:

Включеният в квалификационната система участник "Електро mreжи" ЕООД, гр. София, не е представил първоначална оферта, след изпратена от Възложителя покана с изходящ номер на 4842/11.06.2019 г. / The applicant Electromrezhi EOOD, Sofia included in the qualification system did not submit an initial offer after a sent by the Contracting authority invitation with outgoing number 4842/11.06.2019.

2.2. Възложителят, на основание 107, т. 2, буква "а" от ЗОП отстранява от участие в настоящата обществена поръчка следните участници със следните мотиви: / The Contracting entity pursuant to art. 107, 107, item 2(a) of the PPA excluded from participation in this procurement the following participants due to the following grounds:

Фирма Фродексим Трейд ООД, гр. София е отстранена от участие със следните мотиви:

Несъответствие 1: Предложената мостра не съответства на т. 3.8 от Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., а именно: Поставен на гърба магнит влияе на токовете преобразуватели, грешки от -33% до -66%.

Изискване на възложителя: Съгласно Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., т. 3.8 - При поставяне на постоянен магнит с остатъчна намагнитеност от 400 mT електромерът не трябва да показва нито функционални дефекти, нито дефекти относно измерването.

The company Frodexim Trade OOD, Sofia was suspended for the following reasons:

Discrepancy 1: The proposed sample does not correspond to item 3.8 of Technical Specification 6/10-02-BG dated 14.06.2010, namely: A magnet placed on the back affects the electricity converters, errors from -33% to -66%.

Requirements of the employer: In accordance with technical specification, 6/10-02-BG dated 14.06.2010, item 3.8 - When placing a permanent magnet with residual magnetization of 400 mT the electric meter must not show neither functional defects, nor defects concerning the metering.

Несъответствие 2: Предложената мостра не съответства на т. 9 от Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., а именно: Разпознаването на манипулации не функционира при отсъствие на напрежение.

Изискване на възложителя: Съгласно Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., т. 9 - Разкриването на манипулации трябва да функционира при отсъствие на напрежение и не трябва да повлиява значително полезния живот на батерията.

Discrepancy 2: The proposed sample does not correspond to item 9 of Technical Specification 6/10-02-BG dated 14.06.2010, namely: Manipulations detection does not function in the absence of voltage.

Requirements of the employer: In accordance with Technical Specification 6/10-02-BG, dated 14.06.2010, item 9 - Detection of manipulations should function in the absence of voltage and must not affect significantly the useful life of the battery.

2.3. Възложителят, на основание 107, т. 2, буква "а" от ЗОП отстранява от участие в настоящата обществена поръчка следните участници със следните мотиви: / The Contracting entity pursuant to art. 107, 107, item 2(a) of the PPA excluded from participation in this procurement the following participants due to the following grounds:

Фирма Тилком ООД, гр. София е отстранена от участие със следните мотиви:

Несъответствие 1: Предложената мостра не съответства на т. 3.8 от Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., а именно: Поставен на гърба магнит влияе на токовете преобразуватели, грешки от -33% до -66%.

Изискване на възложителя: Съгласно Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., т. 3.8 - При поставяне на постоянен магнит с остатъчна намагнитеност от 400 mT електромерът не трябва да показва нито функционални дефекти, нито дефекти относно измерването.

The company Tilkom OOD, Sofia was suspended for the following reasons:

Discrepancy 1: The proposed sample does not correspond to item 3.8 of Technical Specification 6/10-02-BG dated 14.06.2010, namely: A magnet placed on the back affects the electricity converters, errors from -33% to -66%.

Requirements of the employer: In accordance with technical specification, 6/10-02-BG dated 14.06.2010, item 3.8 - When placing a permanent magnet with residual magnetization of 400 mT the electric meter must not show neither functional defects, nor defects concerning the metering.

Несъответствие 2: Предложената мостра не съответства на т. 5.4 от Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., а именно: Липсва интерфейс за дистанционно отчитане CS 20mA.

Изискване на възложителя: Съгласно Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., т. 5.4 - Като интерфейс за дистанционно пренасяне на данни е предвиден интерфейс 20mA (CS), опционално RS232 или RS485..

Discrepancy 2: The proposed sample does not correspond to item 5.4 of Technical Specification 6/10-02-BG dated 14.06.2010, namely: There is no interface for remote sensing CS 20mA.

Requirements of the employer: In accordance with Technical Specification 6/10-02-BG dated 14.06.2010, item 5.4 - As an interface for remote transfer of data is provided for interface 20mA (CS), optional RS232 or RS485.

Несъответствие 3: Предложената мостра не съответства на т. 9 от Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., а именно: Разпознаването на манипулации не функционира при отсъствие на напрежение.

Изискване на възложителя: Съгласно Техническа спецификация 6/10-02-BG от 14.06.2010 г., т. 9 - Разкриването на манипулации трябва да функционира при отсъствие на напрежение и не трябва да повлиява значително полезния живот на батерията.

Discrepancy 3: The proposed sample does not correspond to item 9 of Technical Specification 6/10-02-BG dated 14.06.2010, namely: Manipulations detection does not function in the absence of voltage.

Requirements of the employer: In accordance with Technical Specification 6/10-02-BG, dated 14.06.2010, item 9 - Detection of manipulations should function in the absence of voltage and must not affect significantly the useful life of the battery

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение./Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници/ Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес/This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address:
https://old.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/19_ER_302.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ASSIGNER

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

Антон Андонов Граматиков
/Прокурист/
Anton Andonov Gramatikov
/Procurator/

Карл Денк
/Председател на СД/
Karl Denk
/Chairman of the BoD/

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД