

ДОКЛАД за резултатите от работата на комисията

4100001687/0000000058-EP-2020-MP-C-3

Към обществена поръчка възлагана чрез открита процедура № 58-EP-20-MP-C-3

Предмет: „Изграждане, доставка, полагане, въвеждане в експлоатация на нова кабелна линия 110 kV от подстанция Лаута до подстанция Тракия (Евмолпия) - гр. Пловдив“
РОП № 00143-2020-0012

Настоящият доклад е съставен и предаден на възложителя на:

21.05.2020г

Състав на комисията, назначена за провеждане на поръчката със заповед от дата:

Номер комисия 1 Дата комисия 2020-04-22

Т [] К [] []	С [] А [] []	С [] Г [] []
Б [] С [] []	Е [] К [] []	

Възложител получил и утвърдил доклада на:

Здравко Братоев

Александър Сипек

Zdravko Ognyanov
Bratoev

Alexander Sipek

На дата 18.05.2020 г. в 10:00 часа, в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ №37, се събра комисия, назначена със заповед №1 от 22.04.2020 г., в следния редовен състав:

Членове:

Т [] К [] – експерт Снабдяване
С [] А [] – експерт Мрежов инженеринг – електричество
С [] Т [] – експерт Централни операции
Б [] С [] – експерт Снабдяване
Е [] К [] – Юрисконсулт

Комисията се събра със задача да изготви доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: Изграждане, доставка, полагане, въвеждане в експлоатация на нова кабелна линия 110 kV от подстанция Лаута до подстанция Тракия (Евмолпия) - гр. Пловдив.

Заедно с настоящия доклад на възложителя се предава и цялата документация изготвена в хода на работа на комисията.

Постъпили оферти от следните участници:

1. ДЗЗД „ЕИК ЕВМОЛПИЯ“ с участници „Променергомонтаж“ АД, „Интеркомплекс“ ООД и „Електрисити“ ООД – вх. №3524/21.04.2020/09:01
2. ДЗЗД „ПЛОВДИВ 110“ с участници „ЕТН ЕНЕРГИ УНД ТЕЛЕКОМ НЕТЦЕ“ ООД и „Артстрой“ – вх. №3562/21.04.2020/15:10
3. ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЕВМОЛПИЯ“ с участници „Филкаб“ АД, „Инженеринг“ ЕООД и „Ел-Тест“ ЕООД – вх. №3564/21.04.2020/15:55

Предложение и мотиви за отстраняване на участниците:

ДЗЗД „ЕИК ЕВМОЛПИЯ“

При прегледа на техническото предложение комисията констатира следните несъответствия:

В приложение 1, т.2 към Техническо предложение на участника, на въпроса „Ще бъдат ли спазени изискванията в документ Техническата спецификация: EP YUG 50/02/ TSBogomil, Издание: 01.02.2020г. "Техническа спецификация за VPE-изолирани силови кабели и техните гарнитури за номинално напрежение U0/U 64/110 kV"?"

Участникът е отговорил „ДА“

В точка 5.3.2 Кабелни глави за монтаж на открито от Техническата спецификация: EP YUG 50/02/ TSBogomil, е записано: Трябва да се използват типово изпитани, изработени от предварително подготвен материал, сухи, силиконови кабелни глави с приплъзване (всички слоеве от кабелната глава се приплъзват) за монтаж на открито с регулиращ елемент, GFK-тръба и подложна плоча.

В приложение 1, т.10 към Техническо предложение от участника се изисква

„Към офертата прилагаме информационен лист за кабелни глави за монтаж на открито, които ще бъдат използвани. Информационния лист съдържа подробна информация за прсизводител, тип и технически параметри на кабелните кабелни глави за монтаж на открито.“

Участникът е приложил информационен лист за кабелна глава „ARKASIL MKB 126(O)“

От приложения информационен лист и след проверка извършена от комисията, на интернет страницата на производителя <http://www.arkasil.com/product/cableaccessories/> се установи, че предлаганата кабелна глава не отговаря на изискванията на възложителя, тъй като е тип маслонапълнена, а не суха.

Комисията взе единодушно решение: на основание чл. 107, т.2, б."а" от ЗОП предлага на възложителя да отстрани участник ДЗЗД „ЕИК Евмолпия“ от по-нататъшно участие в процедурата.

ДЗЗД „ПЛОВДИВ 110“

При прегледа на техническото предложение комисията констатира следните несъответствия:

В приложение 1, т.13 към Техническо предложение на участника, на въпроса

„Данни за производителя на тръби, предназначени за изтегляне на кабел 110kV – изделие и тип“

Участника е декларирал, че предлаганите тръби са производство на фирма „НБИ Консорциум“ ООД

В приложение 1, т.14 към Техническо предложение от участника се изисква:

„Към офертата прилагаме информационен лист за тръбите, които ще бъдат използвани. Информационния лист съдържа подробна информация за производител, тип и технически параметри на тръбите.“

Участникът е приложил непълен информационен лист на фирма „НБИ Консорциум“ ООД и пълен информационен лист на фирма "ПЛАСТЕК" ООД. Информационния лист на фирма "ПЛАСТЕК" ООД не е взет под внимание поради факта, че фирмата не е посочена като производител в точка 13 от приложение 1 към Техническо предложение на участника.

В приложение 1, т.15 към Техническо предложение на участника, на въпроса

„Осигуряване на качеството: Може да се направи проверка в обратен ред: от готовата, доставена, монтирана и въведена в експлоатация кабелна линия, назад да се проследи оборудването на отделните етапи и изходните материали, респ. доставените материали за оборудването. Към офертата прилагаме кратко описание на процеса на проверка в обратен ред.“

Участникът е отговорил „ДА“, но не е приложил документ с описание на процеса на проверка в обратен ред.

Комисията взе единодушно решение: на основание чл. 107, т.2, б."а" от ЗОП предлага на възложителя да отстрани участник ДЗЗД „ПЛОВДИВ 110“ от по-нататъшно участие в процедурата.

ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЕВМОЛПИЯ“

При прегледа на техническото предложение комисията констатира следните несъответствия:

В приложение 1, т.2 към Техническо предложение на участника, на въпроса

"Ще бъдат ли спазени изискванията в документ Техническата спецификация: EP YUG 50/02/ TSBogomil, Издание: 01.02.2020г. "Техническа спецификация за VPE-изолирани силови кабели и техните гарнитури за номинално напрежение U0/U 64/110 kV"?"

Участникът е отговорил „ДА“

В точка 5.3.2 Кабелни глави за монтаж на открито от Техническата спецификация: EP YUG 50/02/ TSBogomil, е записано: "Трябва да се използват типово изпитани, изработени от предварително подготвен материал, сухи, силиконови кабелни глави с приплъзване (всички слоеве от кабелната глава се приплъзват) за монтаж на открито с регулиращ елемент, GFK-тръба и подложна плоча."

В приложение 1, т.10 към Техническо предложение от участника се изисква:

"Към офертата прилагаме информационен лист за кабелни глави за монтаж на открито, които ще бъдат използвани. Информационния лист съдържа подробна информация за прсизводител, тип и технически параметри на кабелните кабелни глави за монтаж на открито."

Участникът е приложил информационен лист за кабелна глава „PFISTERER ESS123-C31“

От приложения информационен лист и след извършена от комисията проверка на интернет страницата на производителя <https://catalogue.pfisterer.com/en/connections-52-550-kv/cable-accessories/cable-terminations/> се установи, че предлаганата кабелна глава не отговаря на изискванията на възложителя, тъй като е тип маслонапълнена, а не суха.

С оглед на гореизложеното, комисията предлага на възложителя да прекрати процедурата на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, със следните мотиви: Всички подадени в процедурата оферти са неподходящи по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговарят на техническите условия за изпълнение на обществената поръчка.