

РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка / for participants ranking and nominating contractor for public procurement order

№ 549-EP-19-CB-Д-3/P2/ 26.02.2020

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад за класиране на участниците от 25.02.2020г на комисия, назначена със Заповед №1/12.12.2019г. за провеждане на обществена поръчка за възлагане чрез открита процедура № 549-EP-19-CB-Д-3 с предмет: „Доставка на изолиращи съставни инструменти за комплект "Работа под напрежение" до AC 1000 V и DC 1500V", открита с Решение № 549-EP-19-CB-Д-3/P1 от 05.11.2019 г., обявена с преписка 00143-2019-0073 / Pursuant to Art. 106, par. 6 of the PPA, and the results of ranking of applicants created on 25.02.2020, by commission nominated on date 09.10.2019 for conducting open procedure № 549-EP-19-CB-Д-3, with subject: "Delivery of insulate composite tools for the kit "Work under voltage" until AC 1000 V and DC 1500V", announced with 00143-2019-0073

ОДОБРЯВАМ / APPROVE:

1. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:

Първо място/ First place: **Аутотех Груп ООД, гр. София** / Autotech Group Ltd, Sofia

Второ място/ Second place: **"Итеркомплекс" ООД, гр. Пловдив** / Interkomplex Ltd, Plovdiv

ОПРЕДЕЛЯМ / DEFINE:

2.1. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник, а именно/ Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

АУТОТЕХ ГРУП ООД, гр. София / AUTOTECH GROUP Ltd, Sofia

2.2. На основание чл. 61, т.7 от ППЗОП следният участник не се класира: /

Pursuant to Art. 61, item 7 of the RPSP, the following participant is not ranked:

„Контрагент - 35" ЕООД, гр. Стара Загора / Kontragent - 35 Ltd, Stara Zagora

ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ СЛЕДНИЯ УЧАСТНИК: / REMOVE FROM PARTICIPATION THE FOLLOWING PARTISIPANT:

3. Участник УНИОР БЪЛГАРИЯ ООД, гр. София със следните мотиви:

На основание чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП поради не съответствие с предварително обявените условия на Възложителя: Техническото предложение /мострите на участника не съответстват на техническата спецификация и изискванията на Възложителя, предварително обявени в процедурната документация, а именно:

1. Мострата на участника на Тресчотка изолирана превключваща 3/8" е с неефективно заключване. При най-слабо усилие на опън, инструментът се отключва, не издържа усилие на опън 45-50 кг.

2. Мострата на участника на Удължение изолирано 240 – 270 мм 3/8" е без механично заключване на захващащия елемент.

3. Мострата на участника на Удължение изолирано 125 – 170 мм 3/8" е без механично заключване на захващащия елемент.

4. Мострата на участника на Изолирана динамометрична тресчотка с регулируем въртящ момент 3/8" е с дължина 375 мм при изискване на Възложителя да бъде с дължина 270 - 350 mm.

5. Предоставената мостра за Куфарче за съхранение и транспорт на съставен инструмент е на кожена чанта за инструменти, а не на куфар. Също така в чантата няма отделно обособено място за всеки инструмент, каквото е изискването на Възложителя.

Participant UNIOR BULGARIA Ltd, Sofia with the following motives:

Pursuant to Art. 107, item 2, letter "a" of the PPA due to non-compliance with the previously announced conditions of the Contracting Authority: The Technical proposal /the samples of the participant do not comply with the technical specification and the requirements of the Contracting Authority, previously announced in the procedural documentation, namely:

1. The tenderer's sample of ratcheting wrench, insulated switching 3/8" has inefficient locking. With the least tensile effort, the tool unlocks, it cannot withstand tensile force of 45-50 kg.
2. The tenderer's sample of insulated extension 240 – 270 mm 3/8" has no mechanical locking of the clamping element.
3. The tenderer's sample of insulated extension 125 – 170 mm 3/8" has no mechanical locking of the clamping element.
4. The tenderer's sample of insulated dynamometric torque limiter wrench 3/8" has length of 375 mm whereas the requirement of the Contracting entity for length is 270 - 350 mm.
5. The sample provided of a portable Case for storage of a compound tool represents a sample of a leather tool bag and not a case. Also the tool bag does not have a separate dedicated place for each tool, as is the requirement of the Contracting entity.

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение. /Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници. Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес. This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address:
https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/19_EP_549.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ASSIGNER

Здравко Огнянов Братоев
/Изп. Член на СД/
Zdravko Ognyanov Bratoev
/Executive member of the BoD/

Карл Денк
/Председател на СД/
Karl Denk
/Chairman of the BoD/