

РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка/
for participants ranking and nominating contractor for public procurement order№ 427-EP-17-MP-D-3/P2/ 01.03.2018г.

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад за класиране на участниците от дата 01.03.2018г. на комисия, назначена на дата 08.12.2017г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 427-EP-17-MP-D-3, с предмет: „Доставка на кабелни гарнитури 10 kV и 20 kV, по позиции: Позиция I – Термосвиваема технология; Позиция II - Студеносвиваема технология; Позиция III – Адаптери“, по квалификационна система № С-16-EP-MP-D-17, с предмет: „Доставка на кабелни гарнитури 10 kV и 20 kV, по позиции: Позиция I – Термосвиваема технология; Позиция II - Студеносвиваема технология; Позиция III – Адаптери“, открита с преписка № 00143-2016-0034 / Pursuant to Art. 106, par. 6 of the PPA, and the results of ranking of applicants created on 01.03.2018, by commission nominated on date 08.12.2017 for conducting procedure of negotiating to conduct an agreement with preliminary calls for participation № 427-EP-17-MP-D-3, with subject: “Delivery of cable fittings 10 kV and 20 kV in according positions: Position I – Heat shrinkable technology; Position II – Cold shrinkable technology; Position III - Adapters”, to qualification system № С-16-EP-MP-D-17, subject: “Delivery of cable fittings 10 kV and 20 kV in according positions: Position I – Heat shrinkable technology; Position II – Cold shrinkable technology; Position III - Adapters”, announced with 00143-2016-0034.

1. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата за Позиция I – Термосвиваема технология: / Considering the procedure awarding criteria “best price”, the following ranking of the participants is defined for Position I – Heat shrinkable technology:

- 1.1. **Първо място / First place – МАКРИС-ГПХ ООД, гр. София / MAKRIS – GPH OOD, Sofia**
- 1.2. **Второ място / Second place – КИМТЕХ БЪЛГАРИЯ ООД, гр. Бургас / KIMTECH BULGARIA OOD, Burgas**

2. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка, за Позиция I – Термосвиваема технология, се определя класираният на първо място участник, а именно/ Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, for Position I – Heat shrinkable technology, namely:

- 2.1. **МАКРИС-ГПХ ООД, гр. София / MAKRIS – GPH OOD, Sofia**

3. Отстранени участници/ Removed participants:

3.1. **Включеният в квалификационната система участник “ТИЛКОМ” ООД, гр. София, не представи първоначална оферта, след изпратена от Възложителя и потвърдена от участника покана с изходящ номер на Възложителя 13946 от 23.11.2017г./** The participant “TILKOM” OOD, Sofia included in the qualification system did not submit an initial offer after a sent by the Contracting authority and confirmed by the participant invitation with outgoing number of the Contracting authority 13946/23.11.2017.

3.2. **След разглеждане на техническото предложение, представилият първоначална оферта участник “ВАК 02” ООД, гр. София, не бе допуснат до участие в преговори, като мотивите за това са:**

Представените мостри на крайни муфи /глави/ за едножилни VPE изолирани кабели, не отговарят на изискванията на точка 8. от Техническа спецификация EVN EP EAD - 32/07, Издание: 01.06.2016, респективно на минимални изисквания на възложителя, посочени в т. 1 и т. 4 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1, а именно: Възложителят изисква, съгласно точка 8. от Техническа спецификация EVN EP EAD - 32/07, Издание: 01.06.2016, тялото на крайните муфи /глави/ за едножилни VPE изолирани кабели, да бъде термосвиваема тръба с нанесен от вътрешната страна термотопим слой (стрес контрол).

Участникът представя, мостри на крайни муфи /глави/ за едножилни VPE изолирани кабели, включващи допълнителна тръба „стрес контрол“, което противоречи на изискванията на Възложителя - „стрес контролът“ да е нанесен от вътрешната страна на изолационната /трекинг-устойчивата/ тръба, с цел избягване на въздушни включвания между тръбата и полупроводимия екран.

Предвид гореизложеното, Възложителят отстранява участника от процедурата, на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП, поради представяне на оферта/мостри, които не отговарят на предварително обявените условия на поръчката, посочени в Покана за представяне на оферта, Техническо предложение и Техническа спецификация EVN EP EAD - 32/07, Издание: 01.06.2016.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./ After consideration of the technical offer, the participant VAK-02 OOD, Sofia who submitted an initial offer was not allowed to further participation in the negotiations and the reasons for this are:

The provided samples of end caps (heads) for single-core insulated VPE cables do not meet the requirements of item 8 of Technical specification EVN EP EAD - 32/07, Version: 01.06.2016, respectively of the minimum requirements of the Contracting authority referred to in item 1 and item 4 of the Technical quotation, Technical Parameters, Table No. 1, namely:

The Contracting authority requires, pursuant to item 8 of Technical specification EVN EP EAD - 32/07, Version: 01.06.2016, the body of the end caps (heads) for single-core insulated VPE cables to be a heat shrinking tube with internal surface hot-melt layer (stress control).

The tenderer provided samples of the end caps /heads/ for single-core insulated VPE cables including additional tube "stress control", which contradicts to the requirements of the Contracting Authority - the "stress control" to be fixed on the internal surface of the insulation /tracking resistant/ tube, in order to prevent air gap between the tube and the semiconductor screen.

In view of the above, the Contracting authority excluded the tenderer from the procedure pursuant to art. 107, item 2 of PPA due to provision of a tender/samples, which do not meet the originally announced tendering conditions, specified in the Invitation for provision of the tender, Technical quotation and Technical specification EVN EP EAD - 32/07, Issue: 01.06.2016.

The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

4. Неучастващи в класирането/ Excluded from the ranking:

4.1. В деня и часа на провеждане на договарянето, участникът ФИЛКАБ АД, гр. Пловдив, оттегли първоначалната си оферта, като мотив за това посочи липса на подкрепа от страна на производителя "Tyco Electronics Raychem", с който е включен в квалификационна система № С-16-EP-MP-Д-17, с предмет: „Доставка на кабелни гарнитури 10 kV и 20 kV, по позиции: Позиция I – Термосвиваема технология; Позиция II - Студеносвиваема технология; Позиция III – Адаптери" и е допуснат до този етап на процедурата./ On the day and time of negotiation, the participant FILKAB AD, Plovdiv withdrew their initial bid, as a motive for this was stated the lack of support on the part of the producer "Tyco Electronics Raychem", with which was included in the qualification system № С-16-EP-MP-Д-17, with subject: „Delivery

of cable fittings 10 kV and 20 kV in according positions: Position I – Heat shrinkable technology; Position II – Cold shrinkable technology; Position III - Adapters" and was admitted to this stage of the procedure.

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение./Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници/ Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес:/ This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address:
https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/17_EP_427_KG_10kV_20kV.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ASSIGNER

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Костадин Петров Величков
/Изп. Член на СД/
Kostadin Petrov Velichkov
/Executive member of the BoD/



Роналд Брехелмахер
/Председател на СД/
Ronald Brechelmacher
/Chairman of the BoD/