

РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка/ for participants ranking and nominating contractor for public procurement order

№ 474-EP-16-MP-Д-3/P2/ 11.12.2016г.

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад за класиране на участниците от дата 10.12.2016г. на комисия, назначена на дата 16.11.2016г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 474-EP-16-MP-Д-3, с предмет: „Доставка на арматура за въздушни линии 20kV“ по квалификационна система № C-16-EP-MP-Д-20, с предмет: „Доставка на арматура за въздушни линии 20kV“, открита с преписка 00143-2016-0038/ Pursuant to Art. 106, par. 6 of the PPA, and the results of ranking of applicants created on 10.12.2016, by commission nominated on date 16.11.2016 for conducting procedure of negotiating to conduct an agreement with preliminary calls for participation № 474-EP-16-MP-Д-3, with subject: "Delivery of fittings for overhead lines 20kV", to qualification system № C-16-EP-MP-Д-20, subject: "Delivery of fittings for overhead lines 20kV", announced with 00143-2016-0038.

1. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата: / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:

1.1. **Първо място** / First place - Кобра 01 ООД, гр. София / Cobra 01 OOD, Sofia

2. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно/ Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

2.1. Кобра 01 ООД, гр. София / Cobra 01 OOD, Sofia

Включеният в квалификационната система участник "Тилком" ООД, гр. София, не представи първоначална оферта, след изпратена от Възложителя и потвърдена от участника покана с изходящ номер на Възложителя 8825 от 04.11.2016г./ The participant "Tilkom" OOD Sofia included in the qualification system did not submit an initial offer after a sent by the Contracting authority and confirmed by the participant invitation with outgoing number of the Contracting authority 8825/04.11.2016

След разглеждане на техническото предложение, представилият първоначална оферта участник Макрис-ГПХ ООД, гр. София, не бе допуснат до по-нататъшно участие в процедурата, като мотивите за това са:

Участникът не отговаря на изискванията на Техническо описание EVN EP EAD – TO 18/00 (Издание 28.03.2007), респективно на минимални изисквания на Възложителя, посочени в т. 1 и т. 5 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1, а именно:

Възложителят изисква: Комплекта на носещата клема да включва:

- шарнирна ос /нит/ ф16 и дължина 65mm комплектувана с шайба и β-шплент. β-шплента да бъде изработен от неръждаема стомана с d-2.5mm.

- шарнирна ос /нит/ $\phi 16$ и дължина 75mm комплектувана с шайба и β -шплент. β -шплента да бъде изработен от неръждаема стомана с d-2.5mm.

Участникът представя: Мостра, която включва болтове вместо нитове, които са с размер, непозволяващ монтаж на изолатор „ухо-ухо“ или „ухо-кратунка“.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./ After consideration of the technical offer, the participant "Makris-GPH" OOD Sofia who submitted an initial offer was not allowed to further participation in the procedure and the reasons for this are:

The participant does not meet the requirements of the Technical description EVN EP EAD – TO 18/00 (Edition 08.03.2007), respectively the minimum requirements of the Contracting authority referred to in item 1 and item 5 of Technical offer, Technical parameters, Table №1, namely:

The Contracting authority requires: The suspension clamp kit to include:

- link pin /rivet/ $\phi 16$ and length 65 mm equipped with shim and β -split pin. The β -split pin to be made of stainless steel with d-2,5mm.
- link pin /rivet/ $\phi 16$ and length 75mm equipped with shim and β -split pin. The β -split pin to be made of stainless steel with d-2,5mm.

The participant offers: A sample which includes bolts instead of rivets whose size does not allow installation of insulator "eyelet-eyelet" or "eyelet-socket eye".

The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

След разглеждане на техническото предложение, представилият първоначална оферта участник Динамо-Севлиево, гр. Севлиево, не бе допуснат до по-нататъшно участие в процедурата, като мотивите за това са:

Участникът не отговаря на изискванията на Техническо описание EVN EP EAD – TO 23/00 (Издание 28.03.2007), респективно на минимални изисквания на Възложителя, посочени в т. 1 и т. 5 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1, а именно:

Възложителят изисква: „Пеперуда“ - изработена от стомана горещо поцинкована с размери: дебелина 5mm; ширина 40mm; височина 100mm и разстояние между центровете на отворите/ $\phi 16$ / за шарнирите /нитове/ 60mm.

Участникът представя мостра „Пеперуда“ - изработена от стомана горещо поцинкована с размери: дебелина 5mm; ширина 48mm; височина 110mm и разстояние между центровете на отворите/ $\phi 16$ / за шарнирите /нитове/ 60mm, т.е. мострата е с ширина и височина неотговаряща на изискванията на възложителя. Възложителят не изисква прорез на материала, от който е изработена пеперудата. Участникът представя мостра с прорез на материала, който не е упоменат и не се изисква в техническото описание.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан/ After consideration of the technical offer, the participant "Dinamo-Sevlievo", Sevlievo town, who submitted an initial offer was not allowed to further participation in the procedure and the reasons for this are:

The participant does not meet the requirements of the Technical description EVN EP EAD – TO 23/00 (Edition 08.03.2007), respectively the minimum requirements of the Contracting authority referred to in item 1 and item 5 of Technical offer, Technical parameters, Table №1, namely:

The Contracting authority requires: "Linkcross link"- made of hot galvanised steel with dimensions: Thickness 5mm; width 40mm; height 100mm and distance between the centres of the openings / $\phi 16$ / for the link pins /rivets/ 60mm.

The participant offers a sample "Linkcross link"- made from hot galvanised steel with dimensions: Thickness 5mm; width 48mm; height 110mm and distance between the centres of the openings / $\phi 16$ / for the link pins /rivets/ 60mm. i.e. the sample has width and height which do not correspond to the requirements of the contracting authority.

The contracting authority does not require a cut of the material the linkcross link is made of.

The participant offers a sample with a cut of the material which is not mentioned and is not required in the technical requirement.

The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение. /Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници/ Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес:

https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/16_EP_474_Armatura_VL_20_kV.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address:

https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/16_EP_474_Armatura_VL_20_kV.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ASSIGNER

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Костадин Петров Величков
/Изп. Член на СД/
Kostadin Petrov Velichkov
/Executive member of the BoD/



Роналд Брехелмахер
/Председател на СД/
Ronald Brechelmacher
/Chairman of the BoD/