

**РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка/**  
for participants ranking and nominating contractor for public procurement order

№ 99-EP-18-MP-Д-3/P2/ 03.07.2018г.

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад за класиране на участниците от дата 02.07.2018г. на комисия, назначена на дата 13.04.2018г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 99-EP-18-MP-Д-3, с предмет: „Доставка на кабелни гарнитури 1kV“, по квалификационна система № С-17-EP-MP-Д-7, с предмет: „Доставка на кабелни гарнитури 1kV“, открита с преписка № 00143-2017-0018/ Pursuant to Art. 106, par. 6 of the PPA, and the results of ranking of applicants created on 02.07.2018, by commission nominated on date 13.04.2018 for conducting procedure of negotiating to conduct an agreement with preliminary calls for participation № 99-EP-18-MP-Д-3, with subject: "Supply of cable fittings 1 kV", to qualification system № С-17-EP-MP-Д-7, subject: "Supply of cable fittings 1 kV", announced with 00143-2017-0018.

**1. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата:** / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:

- 1.1. **Първо място** / First place – **Кимтех България ООД, гр. Бургас**/ Kimtech Bulgaria OOD, Burgas
- 1.2. **Второ място** / Second place – **Макрис-ГПХ ООД, гр. София**/ Makris-GPH OOD, Sofia

**2. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно/** Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

- 2.1. **Кимтех България ООД, гр. Бургас**/ Kimtech Bulgaria OOD, Burgas

**3. Отстранени участници/** Removed participants:

3.1. **Включеният в квалификационната система участник "Филкаб" АД, гр. Пловдив, не представи първоначална оферта, след изпратена от Възложителя и потвърдена от участника покана с изходящ номер на Възложителя 3012/23.03.2018г./** The participant "Filkab" AD, Plovdiv included in the qualification system did not submit an initial offer after a sent by the Contracting authority and confirmed by the participant invitation with outgoing number of the Contracting authority 3012/23.03.2018г.

3.2. **Включеният в квалификационната система участник "Трейд Груп 2000" ЕООД, гр. София, не представи първоначална оферта, след изпратена от Възложителя и потвърдена от участника покана с изходящ номер на Възложителя 3012/23.03.2018г./** The participant "Traid Grup 2000" EOOD, Sofia included in the qualification system did not submit an initial offer

after a sent by the Contracting authority and confirmed by the participant invitation with outgoing number of the Contracting authority 3012/23.03.2018r.

**3.3. След разглеждане на техническото предложение, представилият първоначална оферта участник "АСМ" ООД, гр. София, не бе допуснат до участие в преговори, като мотивите за това са:** /After reviewing the technical proposal, the tenderer submitted an initial offer, "ASM" OOD - Sofia, was not allowed to participate in the negotiations as the reasons for that are:

**3.3.1. Представената мостра на муфа кабелна термосвиваема Н.Н., комплект с винтови съединители с откъсващи се глави за 4x185мм<sup>2</sup> не отговаря на изискванията на „Приложение 1: Технически изисквания към кабелните гарнитури“, неразделна част от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 24/05, Издание: 01.01.2017, респективно на минимални изисквания на възложителя, посочени в т. 1 и т. 5 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1, а именно съгласно изискванията на „Приложение 1: Технически изисквания към кабелните гарнитури“, неразделна част от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 24/05, Издание: 01.01.2017, Възложителят изисква, комплекта да съдържа винтови съединители с откъсващи се глави на болтовете покалаени с вътрешна преграда за 185 мм<sup>2</sup> SM (препоръчителна област 35 - 185) - 4 броя.**

**Участникът представя мостра на муфа кабелна термосвиваема Н.Н., комплект с винтови съединители с откъсващи се глави за 4x185мм<sup>2</sup>, където винтовите съединители представени в комплекта са за кабели тип RM, което не отговаря на изискванията на Възложителя/** The presented sample of a heat shrink cable sleeve LV, a kit with detachable head screw connectors for 4x185mm<sup>2</sup> does not meet the requirements of "Appendix 1: Technical requirements to the cable fittings", an integral part of the Technical specification EVN EP EAD - TC 24/05, Version: 01.01.2017, respectively the minimum requirements of the contracting entity referred to in items 1 and 5 of the Technical Proposal, Technical parameters, Table 1, namely according to the requirements of "Appendix 1: Technical requirements to the cable fittings", an integral part of the Technical specification EVN EP EAD - TC 24/05, Version: 01.01.2017, the contracting requires the set to contain screw connectors with detachable bolt heads tinned with internal divider for 185 mm<sup>2</sup> SM (recommended area 35 - 185) - 4 pieces.

The tenderer provided a sample of a heat shrink cable sleeve LV, a kit with detachable head screw connectors for 4x185mm<sup>2</sup>, where the screw connectors in the kit are for RM type cables, which does not comply with the requirements of the Contracting entity.

**3.3.2. Представената мостра на крайна муфа (глава) за кабел Н.Н., комплект със свързващи болтове за 4x185мм<sup>2</sup>, термосвиваема не отговаря на изискванията на точка 5.3 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 24/05, Издание: 01.01.2017, респективно на минимални изисквания на възложителя, посочени в т. 1 и т. 5 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1, а именно съгласно точка 5.3. от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 24/05, Издание: 01.01.2017, Възложителят изисква всички кабелни гарнитури (свиваем шлаух, делителна капа и т. н.) да се надпишат, така, че да се гарантира ясно съответствие - производител, означение, диапазон на свиване от/до и т. н.**

**Участникът представя мостра на крайна муфа (глава) за кабел Н.Н. комплект със свързващи болтове за 4x185мм<sup>2</sup>, термосвиваема, която не е надписана така, че да се гарантира ясно съответствие - производител, означение, диапазон на свиване от/до и т. н., което не отговаря на изискванията на възложителя.** / The provided sample of a heat shrink cable termination sleeve (head) LV, a kit with screw connectors for 4x185mm<sup>2</sup>, does not comply with the requirements of item 5 of Technical specification EVN EP EAD - 24/05, Version: 01.01.2017, respectively the minimum requirements of the contracting entity referred to in items 1 and 5 of the Technical Proposal, Technical parameters, Table 1, namely according to item 5.3 of the Technical specification EVN EP EAD - TC 24/05, Version:

01.01.2017, the Contracting authority requires all cable fittings (shrink tube, dividing cap, etc.) to be identified so as to ensure clear correspondence - manufacturer, designation, shrinking range from/to, etc.  
The tenderer provided a sample of a heat shrink cable termination sleeve (head) LV, a kit with screw connectors for 4x185mm<sup>2</sup>, which was not identified so as to ensure clear correspondence - manufacturer, designation, shrinking range from/to, etc., which does not comply with the requirements of the Contracting entity.

**Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./**The Applicant's envelope labelled "Offered price parameters" remained unsealed.

**Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение./**Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision.

**На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници/** Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.

**Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес: [https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/99\\_KG\\_1kV.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile](https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/99_KG_1kV.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile)**

This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address: [https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/99\\_KG\\_1kV.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile](https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/99_KG_1kV.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile)

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
ASSIGNER

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

/Executive member of the BoD/



/Chairman of the BoD/

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД