

РЕШЕНИЕ за прекратяване на обществена поръчка/ Decision for termination of the public procurement

Решение №113-EP-19-CE-Д-3 /P02/ 18.07.2019 г.

На основание чл. 110, ал.1, т.2 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад от дата 17.07.2019 г. на комисия, назначена на дата 22.05.2019 г., възложителят „Електроразпределение Юг“ ЕАД прекратява обществена поръчка за възлагане чрез открита процедура №113-EP-19-CE-Д-3, с предмет: „Доставка и монтаж на инверторни климатици сплит система в административни сгради и радио-релейни станции, разположени на територията на „Електроразпределение Юг“ ЕАД“, открита с преписка № 00143-2019-0040, поради факта, че всички подадени оферти не отговарят на условията за представяне по поръчката/ Pursuant to Art.110, par. 1, p. 2 of the PPA, and the report created on _____ by commission nominated on date may,22,2019, the contracting authority „Electricity Distribution South“ EAD terminates a public procurement award through an open procedure № 113-EP-19-CE-Д-3, with subject: „Supply and installation of inverter air conditioners split system in administrative buildings and radio-relay stations located on the territory of „Electricity Distribution South“ EAD“, announced with 00143-2019-0040, because all tenders submitted do not meet the conditions for submission under the contract there are no offers.

Възложителят представя следните мотиви за това свое решение:

С Решение №113-EP-19-CE-Д-3 /P01 от 12.04.2019 г. е обявена от Възложителя процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на инверторни климатици сплит система в административни сгради и радио-релейни станции, разположени на територията на „Електроразпределение Юг“ ЕАД“. Същата е публикувана с преписка №00143-2019-0040 в Регистъра на обществените поръчки, поддържан от агенцията за обществени поръчки АОП./ The contracting authority shall provide the following reasons for its decision:

Decision No 113-EP-19-SE-D-3 / P01 of 12.04.2019 was announced by the Contracting Authority for the award of a public contract by an open procedure with the subject: "Supply and installation of inverter air conditioners split system administrative buildings and radio-relay stations located on the territory of "Electricity Distribution South" EAD. The same was published in file 00143-2019-0040 in the Public Procurement Register, maintained by the PPA Public Procurement Agency.

В документ - Технически изисквания на Възложителя, са описани техническите характеристики, с които са съпоставени, и на които трябва да отговарят техническите характеристики на предлаганите от съответния участник конкретна марка и модел климатични системи, за да бъдат допуснати до по нататъшно участие по поръчката при съответствие с изискваните./ The Technical Specifications of the Contracting Authority describe the technical characteristics to which they are matched and which must meet the technical characteristics of the particular brand and model air conditioning systems offered by the respective participant to be admitted to the next contract in accordance with the sophisticated.

1. Участник „Алимар Клима“ ЕООД е оферирал в техническото си предложение климатични системи, които не покриват Техническите изисквания на Възложителя, а именно максималната им охладителна мощност е съответно 3.72 kW за клас климатична система 12 BTU и 3.75 kW за класа климатична система 18 BTU и 3.29 kW за класа климатична система 24 BTU вместо изискваната максимална охладителна мощност по-голяма или равна на: 3.80 kW за клас климатична система 12 BTU, 5.00 kW за клас климатична система 18 BTU и 6.70 kW за клас климатична система 24 BTU./ 1. Participant Alimar Clima EOOD has offered in its technical proposal air conditioning systems that do not meet the Technical Requirements of the Assignor, namely their maximum cooling capacity is 3.72 kW for the air conditioning class 12 VTU and 3.75 kW for the class 18 air conditioning system and 3.29 kW for the air conditioning class 24 VTU instead of the required maximum cooling output greater than or equal to: 3.80 kW for the air-conditioning class 12 VTU, 5.00 kW for the air-conditioning class 18 VTU and 6.70 kW for the air conditioning class 24 VTU.

2. Участник „Нактайм“ ЕООД е оферирал в техническото си предложение климатични системи, които не покриват Техническите изисквания на Възложителя, а именно минималната им охладителна мощност е 1.80 kW за класа 12 BTU и 3.50 kW съответно за класа 12 BTU, вместо изискваната номинална

охладителна мощност равна или по малка от 1.70 kW за клас климатична система 18 BTU и минимум 4.00 kW за клас климатична система 12 BTU./ 2. The participant "Nactaim" Ltd. has offered in its technical proposal air conditioning systems which do not meet the Technical Requirements of the Assignor, namely their minimum cooling capacity is 1.80 kW for the 12 VTU class and 3.50 kW respectively for the 12 VTU class instead of the nominated nominal cooling power equal to or less than 1.70 kW for class air conditioning 18 VTU and minimum 4.00 kW for air conditioning class 12 VTU.

3. Участник „Булклима Инженеринг“ ЕООД е oferиpал в техническото си предложение климатични системи, които не покриват Техническите изисквания на Възложителя, а именно същите са с по-малък сезонен коефициент на трансформация при отопление от 3.87 единици при минимално допустим от Възложителя 3.90 единици за клас климатична система 18 УBT, както и са с енергиен клас А при отопление, несъответстващ на изискания енергиен клас А+ за климатичните системи клас 18 BTU и клас 24 BTU./3. Participant Bulclima Engineering EOOD has offered in its technical proposal air conditioning systems which do not meet the Technical Requirements of the Contracting Authority, namely they have a lower seasonal heat transformation coefficient of 3.87 units at a minimum acceptable by the Contracting Authority of 3.90 units class air conditioning system 18, as well as energy class A with heating, which does not meet the demanding energy class A + for air conditioning systems class 18 VTU and class 24 VTU.

4. Участник „България Клима“ ООД е oferиpал в техническото си предложение климатични системи, които не покриват Техническите изисквания на Възложителя за енергиен клас при отопление и за температурен диапазон на работа на системата при режим отопление. Oferиpаното оборудване за клас климатична система 24 BTU е с енергиен клас при охлаждане А, несъответстващ на изискания от Възложителя енергиен клас А+, като за клас климатична система 12 BTU и за клас климатична система 18 УBT предложеното оборудване е с температурен диапазон на работа на системата при режим на отопление от -15 до +18, несъответстващи на изискания режим и за двата класа от -15 до +20./ 4. Participant Bulgaria Clima Ltd. has offered in its technical proposal air conditioning systems which do not meet the Technical Requirements of the Assignor for the energy class in heating and the temperature range of operation of the system in the heating mode The equipment offered for class 24 air conditioning system is with an energy class A for cooling A not in accordance with the energy class A + requested by the Assignor, as for the class 12 air conditioning system and for the air conditioning class 18, the WTT proposed equipment has a temperature range of operating system Hamath in heating mode -15 to +18, non-compliant regime for both classes of -15 to +20

5. Участник „Фантастика 2002“ ЕООД е представил техническо предложение, което не е попълнено съгласно изискванията на Възложителя, като не е посочил името на производителя и на търговската марка на oferиpаните климатични системи. Не е възможно еднозначно да се установи марката и/или модела на предлаганите в техническото предложение на участника климатични системи, съответно не може да се извърши съпоставката им с Техническите изисквания на Възложителя и да се установи съответствие./ 5. "Fantasika 2002" Ltd. has submitted a technical proposal which is not filled in according to the requirements of the Contracting Authority and has not indicated the name of the manufacturer and the trade mark of the air conditioning systems offered, of the air conditioning systems offered in the technical proposal of the participant can not be compared to the Technical Requirements of the Contracting Authority and conformity can not be established accordingly.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, б „а“ от ЗОП всички подадени оферти се отстраняват от по-нататъшно участие по поръчката, тъй като не съответстват на обявените технически изисквания по поръчката./ In view of the above and on the grounds of Art. 107, item 2, letter "a" of the PPL, all submitted offers are removed from further participation in the order, as they do not correspond to the announced technical requirements for the order.

Констатираното по-горе обосновава прилагането на чл. 110, ал.1, т.2 от ЗОП, а именно прекратяването на поръчка с предмет: Доставка и монтаж на инверторни климатици сплит система в административни сгради и радио-релейни станции, разположени на територията на „Електроразпределение Юг“ ЕАД“ тъйкато всички оферти за участие не отговарят на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. /The above finding justifies the application of Art. 110, para 1, item 2 of the Public Procurement Act, namely the termination of an order with the subject: Supply and installation of inverter air conditioners split system in administrative buildings and radio-relay stations located on the territory of "Electricity Distribution South" since all bids do not meet the pre-announced conditions for performance of the order.

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение. /Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати до участниците по процедурата в три дневен срок от издаването му. Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес/ Pursuant to Art. 43, para. 1 of the PPL to be sent to the participants in the procedure within three days of its issuance This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address:
https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/19_EP_113.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

ВЪЗЛОЖИТЕЛ


ASSIGNER

Костадин Петров Велич
/Изп. Член на СД/

Kostadin Petrov Velichkov

/Executive member of the BoD/

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД



/Chairman of the BoD/

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД