

РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка/ DECISION for participants ranking and nominating contractor for public procurement order

№ 705-EP-18-MP-D-3 /PZ/ 19.07 2019г.

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад за класиране на участниците от дата 19.07. 2019г. на комисия, назначена със Заповед № 1 на дата 21.03.2019г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 705-EP-18-MP-D-3 с предмет: „Доставка на Автоматични прекъсвачи НН, по позиции“, за обособена позиция 1 – Автоматичен прекъсвач НН 100 А и обособена позиция 2 – Автоматичен прекъсвач НН 160 А, по квалификационна система № С-16-EP-MP-D-44 с предмет: „Доставка на Автоматични прекъсвачи НН, по позиции“, открита с преписка № 00143-2016-0063, / Pursuant to Art. 106, par. 6 of the PPA, and the results of ranking of applicants created on 18.07. 2019, by commission nominated on date 21.03.2019 for conducting procedure of negotiating to conduct an agreement with preliminary calls for participation № 705-EP-18-MP-D-Z, with subject: "Delivery of automatic circuit breakers low voltage by positions", for Lot 1 - Automatic circuit breakers low voltage 100 A and Lot 2 - Automatic circuit breakers low voltage 160 A, to qualification system № S-16-EP-MP-D-44, subject: "Delivery of automatic switches low voltage by positions", announced with 00143-2016-0063

I. Обособена позиция 1- Автоматични прекъсвачи НН 100 А/ Lot 1 - Automatic circuit breakers low voltage 100 А

1. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата по обособена Поз.1 - Автоматични прекъсвачи НН 100 А/ Considering the procedure awarding criteria "the lowest price", the following ranking of the participants is defined under lot 1 - Automatic circuit breakers low voltage 100 A;

1.1. Първо място / First place - „Интеркомплекс“ ООД, гр.Пловдив/ "Intercomplex" OOD, Plovdiv

2. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка за обособена Поз.1 - Автоматични прекъсвачи НН 100 А се определя класираният на първо място участник, а именно/ Concerning the ranking of the participants for lot 1, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

2.1. „Интеркомплекс“ ООД, гр.Пловдив/ "Intercomplex" OOD, Plovdiv

3. Отстранени участници / Removed participants:

3.1. До крайния срок за подаване на първоначална оферта посочен в поканата, а именно 16:00 часа на 07.03.2019г., поканения да подаде начална оферта участник "ВИВ – ИЗОМАТИК" ООД не е подал оферти по обособена позиция 1, поради което Възложителят на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП го отстранява от участие по обособена позиция 1/ By the deadline for submission of the initial offer mentioned in the invitation, namely 16:00 h on 07.03.2019, the participant invited to submit an initial offer, "VIV ISOMATIC" OOD has not submitted any offers for lot 1, therefore the Contracting authority on the grounds of Art. 107, item 1 of the PPA removes him from participation in lot 1.

3.2. До крайния срок за подаване на първоначална оферта посочен в поканата, а именно 16:00 часа на 07.03.2019г., поканения да подаде начална оферта участник

"ЕЛЕКТРИС" ЕООД не е подал оферти по обособена позиция 1, поради което Възложителят на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП го отстранява от участие по обособена позиция 1/ By the deadline for submission of the initial offer mentioned in the invitation, namely 16:00 h on 07.03.2019, the participant invited to submit an initial offer, "ELECTRIS" EOOD has not submitted any offers for lot 1, therefore the Contracting authority on the grounds of Art. 107, item 1 of the PPA removes him from participation in lot 1.

3.3. До крайния срок за подаване на първоначална оферта посочен в поканата, а именно 16:00 часа на 07.03.2019г., поканения да подаде начална оферта участник „Филкаб“ АД не е подал оферти по обособена позиция 1, поради което Възложителят на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП го отстранява от участие по обособена позиция 1/ By the deadline for submission of the initial offer mentioned in the invitation, namely 16:00 h on 07.03.2019, the participant invited to submit an initial offer, "Filkab" AD has not submitted any offers for lot 1, therefore the Contracting authority on the grounds of Art. 107, item 1 of the PPA removes him from participation in lot 1.

3.4. До крайния срок за подаване на първоначална оферта посочен в поканата, а именно 16:00 часа на 07.03.2019г., поканения да подаде начална оферта участник „ПМ Електрикал ЕООД не е подал оферти по обособена позиция 1, поради което Възложителят на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП го отстранява от участие по обособена позиция 1/ By the deadline for submission of the initial offer mentioned in the invitation, namely 16:00 h on 07.03.2019, the participant invited to submit an initial offer, "PM Electrical" EOOD has not submitted any offers for lot 1, therefore the Contracting authority on the grounds of Art. 107, item 1 of the PPA removes him from participation in lot 1.

3.5. Възложителят на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП отстранява от участие в настоящата обществена поръчка за обособена Поз.1 - Автоматични прекъсвачи НН 100 А участник „ЕМИ Електрик“ ЕООД, със следните мотиви:/ Pursuant to art. 107, item 2, letter "a" of the PPA the Contracting entity removed from participation in this public procurement for Lot 1 - Automatic circuit breakers low voltage 100 A, the participant "EMI Electric" EOOD, on the following grounds:

3.5.1. Съгласно изискването посочено в т.5 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 28/05 от 01.10.2018г., прекъсвачи с номинален ток 100А трябва да имат механична износоустойчивост (к.ц.) ≥ 10000 ./ In accordance with the requirement specified in item 5 of Technical specification EVN EP EAD - TC 28/05 of 01.10.2018, circuit breakers with rated current 100A should have the options for the following settings of the mechanical abrasion resistance (hp) ≥ 10000 .

Предложението на участника е за доставка Автоматични прекъсвачи НН 100 А, тип STM6E-160M, с производител Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd. В приложение 1 към техническото си предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач НН 100 А, тип STM6E-160M е с механична износоустойчивост (к.ц.) = 10000 цикъла. Същевременно от данните в каталога публикуван на сайта на производителя Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd е видно, че прекъсвач тип STM6E-160M е с механична износоустойчивост 7000 к.ц./ The participant's proposal is to supply automatic circuit breakers low voltage 100A, type STM6E-160M, manufactured by Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd. In Annex 1 to its technical proposal, the participant indicated that the offered automatic circuit breakers low voltage 100A, type STM6E-160M Circuit Breaker has a mechanical abrasion resistance = 10000 cycles. At the same time, the data in the catalog published on the site of the manufacturer Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd, it appears that a STM6E-160M type breaker has a mechanical wear resistance of 7000 hp.

На база на констатираните различия между декларираните от кандидата данни и данните от сайта на производителя на предлаганото изделие, участникът не е доказал категорично, че предложения за доставка Автоматичен прекъсвач НН 100 А, тип STM6E-160M с производител Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd е с механична износоустойчивост 10000 цикъла./ On the basis of the discrepancies found between the applicant's declared data and the manufacturer's product site data, the Commission accepts that in its offer the participant has not conclusively demonstrated that the supply offers automatic circuit breakers low voltage 100A type STM6E-160M circuit breaker with Zhejiang manufacturer Shangtu Electrical Technology Co. Ltd has a mechanical wear resistance 10000 cycles.

On the basis of the differences found between the applicant's declared data and the manufacturer's proposed product site, the participant has not conclusively demonstrated that the supply offers automatic circuit breakers low voltage 100A type STM6E-160M with Zhejiang manufacturer Shangtu Electrical Technology Co. Ltd has a mechanical wear resistance 10000 cycles.

Предложеният за доставка Автоматичен прекъсвач НН 100 А, тип STM6E-160M с производител Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd, не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 28/05 от 01.10.2018г. изискване за механична износоустойчивост 10000 цикъла/ The automatic circuit breaker low voltage 100 A, type STM6E-160M, manufactured by Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd, offered for delivery, does not meet the requirement of item 5 of Technical specification EVN EP EAD - TC 28/05 of 01.10.2018 for mechanical wear resistance 10000 cycles.

3.6. Възложителят на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП отстранява от участие в настоящата обществена поръчка за обособена Поз.1 - Автоматични прекъсвачи НН 100 А участник „ТИЛКОМ“ ООД със следните мотиви:/ Pursuant to art. 107, item 2, letter “a” of the PPA the Contracting entity removed from participation in this public procurement for Lot 1 - Automatic circuit breakers low voltage 100 A, the participant “TILCOM” OOD on the following grounds:

3.6.1. Съгласно изискването посочено в т.5 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 28/05 от 01.10.2018г., прекъсвачи с номинален ток 100А трябва да имат възможност за настройка на термомагнитната защита - Претоварване, $I_r 0,7 \div 1,0$ пъти номиналния ток/ In accordance with the requirement specified in item 5 of Technical specification EVN EP EAD - TC 28/04 of 01.08.2015, circuit breaker with rated current 100A should have the options for the following settings of the thermo-magnetic protection- Overload $I_r 0,7 \div 1,0$ times rated current.

Предложения от участника Автоматични прекъсвачи НН 100 А, тип BC 160 NT 305-100-D с производител OEZ s.r.o., е с възможност за настройка на термомагнитната защита - Претоварване $I_r 0,8 \div 1,0$ пъти номиналния ток/ The automatic circuit breakers low voltage 100 A, type BC 160 NT 305-100-D, manufactured by OEZ s.r.o, is capable of adjusting the thermo-magnetic protection - Overload $I_r 0,8 \div 1,0$ times nominal current.

Предложеният за доставка Автоматичен прекъсвач НН 100 А, тип BC 160 NT 305-100-D с производител OEZ s.r.o, не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 28/05 от 01.10.2018г. изискване за настройка на термомагнитната защита - Претоварване, $I_r 0,7 \div 1,0$ пъти номиналния ток / The automatic circuit breaker low voltage 100 A, type BC 160 NT 305-100-D, manufactured by OEZ s.r.o, offered for delivery, does not meet the requirement of item 5 of Technical specification EVN EP EAD - TC 28/05 of 01.10.2018 for thermo-magnetic protection - Overload $I_r 0,8 \div 1,0$ times nominal current.

II. Обособена позиция 2- Автоматични прекъсвачи НН 160 А/ Lot 2 - Automatic circuit breakers low voltage 160 A

1. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата по обособена Поз.2 - Автоматични прекъсвачи НН 160 А/ Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined to position 2 - Automatic circuit breakers low voltage 160 A:

1.1. **Първо място / First place - „Интеркомплекс“ ООД, гр.Пловдив/ "Intercomplex" OOD, Plovdiv**

2. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка за обособена Поз.2 - Автоматични прекъсвачи НН 160 А се определя класираният на първо място участник, а именно/ Concerning the ranking of the participants for lot 2, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

2.1. **„Интеркомплекс“ ООД, гр.Пловдив/ "Intercomplex" OOD, Plovdiv**

3. **Отстранени участници / Removed participants:**

3.1. **До крайния срок за подаване на първоначална оферта посочен в поканата, а именно 16:00 часа на 07.03.2019г., поканения да подаде начална оферта участник "ВИВ – ИЗОМАТИК" ООД не е подал оферти по обособена позиция 2, поради което Възложителят на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП го отстранява от участие по обособена позиция 2/ By the deadline for submission of the initial offer mentioned in the invitation, namely 16:00 h on 07.03.2019, the participant invited to submit an initial offer, "VIV ISOMATIC" OOD has not submitted any offers for lot 2, therefore the Contracting authority on the grounds of Art. 107, item 1 of the PPA removes him from participation in lot 2.**

3.2. **До крайния срок за подаване на първоначална оферта посочен в поканата, а именно 16:00 часа на 07.03.2019г., поканения да подаде начална оферта участник "ЕЛЕКТРИС" ЕООД не е подал оферти по обособена позиция 2, поради което Възложителят на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП го отстранява от участие по обособена позиция 2/ By the deadline for submission of the initial offer mentioned in the invitation, namely 16:00 h on 07.03.2019, the participant invited to submit an initial offer, "ELECTRIS" EOOD has not submitted any offers for lot 2, therefore the Contracting authority on the grounds of Art. 107, item 1 of the PPA removes him from participation in lot 2.**

3.3. **До крайния срок за подаване на първоначална оферта посочен в поканата, а именно 16:00 часа на 07.03.2019г., поканения да подаде начална оферта участник „Филкаб“ АД не е подал оферти по обособена позиция 2, поради което Възложителят на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП го отстранява от участие по обособена позиция 2/ By the deadline for submission of the initial offer mentioned in the invitation, namely 16:00 h on 07.03.2019, the participant invited to submit an initial offer, "Filkab" AD has not submitted any offers for lot 2, therefore the Contracting authority on the grounds of Art. 107, item 1 of the PPA removes him from participation in lot 2.**

3.4. **До крайния срок за подаване на първоначална оферта посочен в поканата, а именно 16:00 часа на 07.03.2019г., поканения да подаде начална оферта участник „ПМ Електрикал ЕООД не е подал оферти по обособена позиция 2, поради което Възложителят на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП го отстранява от участие по обособена позиция 2/ By the deadline for submission of the initial offer mentioned in the invitation, namely 16:00 h**

on 07.03.2019, the participant invited to submit an initial offer, "PM Electrical" EOOD has not submitted any offers for lot 2, therefore the Contracting authority on the grounds of Art. 107, item 1 of the PPA removes him from participation in lot 2.

3.5. Възложителят на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП отстранява от участие в настоящата обществена поръчка за обособена Поз.2 - Автоматични прекъсвачи НН 160 А участник „ЕМИ Електрик“ ЕООД, със следните мотиви: Pursuant to art. 107, item 2, letter "a" of the PPA the Contracting entity removed from participation in this public procurement for Lot 2 - Automatic circuit breakers low voltage 160 A, the participant "EMI Electric" EOOD, on the following grounds:

3.5.1. Съгласно изискването посочено в т.5 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 28/05 от 01.10.2018г., прекъсвачи с номинален ток 160А трябва да имат механична износоустойчивост (к.ц.) \geq 8000. In accordance with the requirement specified in item 5 of Technical specification EVN EP EAD - TC 28/05 of 01.10.2018, circuit breakers with rated current 160A should have the options for the following settings of the mechanical abrasion resistance (hp) \geq 8000.

Предложението на участника е за доставка Автоматични прекъсвачи НН 160 А, тип STM6E-160M, с производител Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd. В приложение 1 към техническото си предложение участникът е посочил, че предлагания Автоматичен прекъсвач НН 160 А, тип STM6E-160M е с механична износоустойчивост (к.ц.) = 8000 цикъла. Същевременно от данните в каталога публикуван на сайта на производителя Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd е видно, че прекъсвач тип STM6E-160M е с механична износоустойчивост 7000 к.ц./ The participant's proposal is to supply automatic circuit breakers low voltage 160A, type STM6E-160M, manufactured by Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd. In Annex 1 to its technical proposal, the participant indicated that the offered automatic circuit breakers low voltage 160A, type STM6E-160M Circuit Breaker has a mechanical abrasion resistance = 8000 cycles. At the same time, the data in the catalog published on the site of the manufacturer Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd, it appears that a STM6E-160M type breaker has a mechanical wear resistance of 7000 hp.

На база на констатираните различия между декларираните от кандидата данни и данните от сайта на производителя на предлаганото изделие, участникът не е доказал категорично, че предложението за доставка Автоматичен прекъсвач НН 160 А, тип STM6E-160M с производител Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd е с механична износоустойчивост 8000 цикъла. On the basis of the differences found between the applicant's declared data and the manufacturer's proposed product site, the participant has not conclusively demonstrated that the supply offers automatic circuit breakers low voltage 160A type STM6E-160M with Zhejiang manufacturer Shangtu Electrical Technology Co. Ltd has a mechanical wear resistance 8000 cycles.

Предложението за доставка Автоматичен прекъсвач НН 160 А, тип STM6E-160M с производител Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd, не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 28/05 от 01.10.2018г. изискване за механична износоустойчивост 8000 цикъла/ The automatic circuit breaker low voltage 160 A, type STM6E-160M, manufactured by Zhejiang Shangtu Electrical Technology Co. Ltd, offered for delivery, does not meet the requirement of item 5 of Technical specification EVN EP EAD - TC 28/05 of 01.10.2018 for mechanical wear resistance 8000 cycles.

3.6. Възложителят на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП отстранява от участие в настоящата обществена поръчка за обособена Поз.2 - Автоматични прекъсвачи НН 160 А участник „ТИЛКОМ“ ООД със следните мотиви: Pursuant to art. 107,

item 2, letter "a" of the PPA the Contracting entity removed from participation in this public procurement for Lot 2 - Automatic circuit breakers low voltage 160 A, the participant "TILCOM" OOD on the following grounds:

3.6.1. Съгласно изискването посочено в т.5 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 28/05 от 01.10.2018г., прекъсвачи с номинален ток 160А трябва да имат възможност за настройка на термомагнитната защита - Претоварване, $I_r 0,7 \div 1,0$ пъти номиналния ток/ In accordance with the requirement specified in item 5 of Technical specification EVN EP EAD - TC 28/04 of 01.08.2015, circuit breaker with rated current 160A should have the options for the following settings of the thermo-magnetic protection- Overload $I_r 0,7 \div 1,0$ times rated current.

Предложения от участника Автоматични прекъсвачи НН 160 А, тип BC 160 NT 305-160-D с производител OEZ s.r.o., е с възможност за настройка на термомагнитната защита - Претоварване $I_r 0,8 \div 1,0$ пъти номиналния ток/ The automatic circuit breakers low voltage 160 A, type BC 160 NT 305-160-D, manufactured by OEZ s.r.o, is capable of adjusting the thermo-magnetic protection - Overload $I_r 0,8 \div 1,0$ times nominal current.

Предложеният за доставка Автоматичен прекъсвач НН 160 А, тип BC 160 NT 305-160-D с производител OEZ s.r.o, не отговаря на посоченото в т.5 от Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 28/05 от 01.10.2018г. изискване за настройка на термомагнитната защита - Претоварване, $I_r 0,7 \div 1,0$ пъти номиналния ток / The automatic circuit breaker low voltage 160 A, type BC 160 NT 305-160-D, manufactured by OEZ s.r.o, offered for delivery, does not meet the requirement of item 5 of Technical specification EVN EP EAD - TC 28/05 of 01.10.2018 for thermo-magnetic protection - Overload $I_r 0,8 \div 1,0$ times nominal current.

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение./ Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници/ Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес/ This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address:

https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/18_EP_705.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ASSIGNER

Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

/Executive member of the Board/

/Chairman of the BoD/

Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД