

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: (наименование на участника)

За участие в открита процедура № 570-EP-19-НМ-У-3 с предмет: „Калибриране на еталонна апаратура“.

Предмет на процедурата е „Калибриране на еталонна апаратура“, както следва:

1. Трифазен преносим еталон "ЕМСИСТ", тип PEWM-3С на КЕЦ - 100 (сто) бр. уреди по 24 точки = 2400 точки;
2. Трифазен преносим еталон "ЕМСИСТ", тип PEWM-3С на Централни отдели – 11 (единадесет) бр. уреди по 40 точки = 440 точки;
3. Трифазна уредба за проверка на електромери ETALOGYR 101 – 1 (един) бр. уред по 16 точки = 16 точки;
4. Еднофазна уредба за проверка на електромери TST 1/20 – 1 (един) бр. уред по 20 точки = 20 точки;
5. Трифазна уредба за проверка на електромери МТЕ-ФЗ-20.20-ICT – 1 (един) бр. уред по 66 точки = 66 точки.

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП № 570-EP-19-НМ-У-3 с предмет: „Калибриране на еталонна апаратура“ при следните условия:

Място за изпълнение на услугата:

1. За уредите по т.1 и т.2 от по-горе в настоящото Техническо предложение - Акредитирана лаборатория(наименование);(адрес);(лице за контакт);
2. Изразяваме съгласие да извършим калибриране за уредите по т.3, т.4 и т.5 от по-горе в настоящото Техническо предложение на адрес на Възложителя: гр. Пловдив 4004, ул.“Кукленско шосе” №5, склада на отдел „Управление на измервателните данни“.

Срокът за изпълнение на поръчката:

1. Срокът за изпълнение на заявка за калибриране на уреди по т.1 и т. 2 от по-горе в настоящото Техническо предложение, е до (словом:.....) календарни дни, **(но не повече от 45 календарни дни)**, след изпращане от страна на Възложителя на заявка за изпълнение. Срокът включва също и издаване на свидетелства за калибриране.
2. Срокът за изпълнение на заявка за калибриране на уреди по т.3, т.4 и т.5 от по-горе в настоящото Техническо предложение, е до (словом:.....) календарни дни, **(но не повече от 10 календарни дни)**, след изпращане от страна на Възложителя на заявка за изпълнение.

Гаранционният срок е: _____ месеца (не по-малко от 12 месеца), считано от датата на приемопредавателния протокол.

Капацитет за калибриране на уреди по т.1 и т.2 в рамките на срока за изпълнение на всяка отделна заявка е:.....(не по-малко от 20 бр.)

Технически параметри:

Минимални изисквания на възложителя	Предложение на участника
Акредитираната лаборатория, в която ще се извършва калибриране на уредите, издава свидетелство за калибриране за всеки уред.	(.....) Да (.....) Не

За изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, както и предлагане на съответните срокове, влизащи в посочените диапазони. По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, като доказателства на зададените въпроси. Ценово предложение на участник, чието техническо предложение не изпълнява някое/и от минималните изисквания на Възложителя няма да бъде разгледано, респективно участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Декларираме, че сме запознати с поставените условия в документацията за участие в обществената поръчка, включително с Техническата спецификация и ги приемаме без възражения.

Декларираме, че сме запознати и приемаме условията в следните документи: Общи условия на закупуване на дружествата от групата на EVN, Клауза за социална отговорност на дружествата.

Дата.....

УЧАСТНИК:
(подпис и печат)