

РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка/
DECISION for participants ranking and nominating contractor for public procurement order

№ 488-EP-16-MP-Д-3/P21 06-03-2018

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад за класиране на участниците от дата 06.03.2018 на комисия, назначена на дата 06.01.2017 за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 488-EP-16-MP-Д-3, с предмет: „Доставка на електромерни табла U0/U 0,6/1 kV, по обособени позиции“, по квалификационна система № С-16-EP-MP-Д-21, с предмет: „Доставка на електромерни табла U0/U 0,6/1 kV, по обособени позиции“, открита с преписка № 00143-2016-0048/ Pursuant to Art. 106, par. 6 of the PPA, and the results of ranking of applicants created on 06.03.2018, by commission nominated on date 06.01.2017 for conducting procedure of negotiating to conduct an agreement with preliminary calls for participation № 488-EP-16-MP-Д-3, with subject: "Delivery of power meters U0 / U 0,6 / 1 kV, in position", to qualification system № С-16-EP-MP-Д-21, subject: "Delivery of power meters U0 / U 0,6 / 1 kV, in position", announced with 00143-2016-0048

1. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата: / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:

1.1. **За обособена позиция 1 / Position 1**

1.1.1. **Първо място / First place - Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив /Interkompleks OOD, Plovdiv**

1.1.2. **Второ място / Second place - Инженеринг ЕАД, гр. Пловдив /Ingenering EAD, Plovdiv**

1.1.3. **Трето място / Third place - Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski**

1.2. **За обособена позиция 2 / Position 2**

1.2.1. **Първо място / First place - Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski**

1.2.2. **Второ място / Second place - Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив /Interkompleks OOD, Plovdiv**

1.2.3. **Трето място / Third place - Инженеринг ЕАД, гр. Пловдив /Ingenering EAD, Plovdiv**

1.3. **За обособена позиция 3 / Position 3**

1.3.1. **Първо място / First place - Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski**

1.3.2. **Второ място / Second place - Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив /Interkompleks OOD, Plovdiv**

1.3.3. **Трето място / Third place - Инженеринг ЕАД, гр. Пловдив /Ingenering EAD, Plovdiv**

1.4. **За обособена позиция 4 / Position 4**

1.4.1. **Първо място / First place - Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив /Interkompleks OOD, Plovdiv**

1.4.2. **Второ място / Second place - Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski**

1.4.3. **Трето място / Third place - Инженеринг ЕАД, гр. Пловдив /Ingenering EAD, Plovdiv**

1.5. **За обособена позиция 5 / Position 5**

- 1.5.1. **Първо място** / First place - **Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански** /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski
- 1.5.2. **Второ място** / Second place - **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkompleks OOD, Plovdiv
- 1.5.3. **Трето място** / Third place - **Инженеринг ЕАД, гр. Пловдив** /Ingenering EAD, Plovdiv
- 1.6. **За обособена позиция 6** / Position 6
 - 1.6.1. **Първо място** / First place - **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkompleks OOD, Plovdiv
 - 1.6.2. **Второ място** / Second place - **Инженеринг ЕАД, гр. Пловдив** /Ingenering EAD, Plovdiv
 - 1.6.3. **Трето място** / Third place - **Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански** /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski
- 1.7. **За обособена позиция 7** / Position 7
 - 1.7.1. **Първо място** / First place - **Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански** /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski
 - 1.7.2. **Второ място** / Second place - **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkompleks OOD, Plovdiv
 - 1.7.3. **Трето място** / Third place - **Инженеринг ЕАД, гр. Пловдив** /Ingenering EAD, Plovdiv
- 1.8. **За обособена позиция 8** / Position 8
 - 1.8.1. **Първо място** / First place - **Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански** /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski
 - 1.8.2. **Второ място** / Second place - **Инженеринг ЕАД, гр. Пловдив** /Ingenering EAD, Plovdiv
 - 1.8.3. **Трето място** / Third place - **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkompleks OOD, Plovdiv
- 1.9. **За обособена позиция 9** / Position 9
 - 1.9.1. **Първо място** / First place - **Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански** /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski
 - 1.9.2. **Второ място** / Second place - **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkompleks OOD, Plovdiv
 - 1.9.3. **Трето място** / Third place - **Инженеринг ЕАД, гр. Пловдив** /Ingenering EAD, Plovdiv
- 1.10. **За обособена позиция 10** / Position 10
 - 1.10.1. **Първо място** / First place - **Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански** /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski
 - 1.10.2. **Второ място** / Second place - **Инженеринг ЕАД, гр. Пловдив** /Ingenering EAD, Plovdiv
 - 1.10.3. **Трето място** / Third place - **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkompleks OOD, Plovdiv
- 1.11. **За обособена позиция 11** / Position 11
 - 1.11.1. **Първо място** / First place - **Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански** /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski
 - 1.11.2. **Второ място** / Second place - **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkompleks OOD, Plovdiv
 - 1.11.3. **Трето място** / Third place - **Инженеринг ЕАД, гр. Пловдив** /Ingenering EAD, Plovdiv
- 1.12. **За обособена позиция 12** / Position 12
 - 1.12.1. **Първо място** / First place - **Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански** /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski
 - 1.12.2. **Второ място** / Second place - **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkompleks OOD, Plovdiv
 - 1.12.3. **Трето място** / Third place - **Инженеринг ЕАД, гр. Пловдив** /Ingenering EAD, Plovdiv

1.13. **За обособена позиция 13 / Position 13**

- 1.13.1. **Първо място / First place - Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski**
- 1.13.2. **Второ място / Second place - Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив /Interkompleks OOD, Plovdiv**
- 1.13.3. **Трето място / Third place - Инженеринг ЕАД, гр. Пловдив /Ingenering EAD, Plovdiv**

1.14. **За обособена позиция 14 / Position 14**

- 1.14.1. **Първо място / First place - Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski**
- 1.14.2. **Второ място / Second place - Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив /Interkompleks OOD, Plovdiv**
- 1.14.3. **Трето място / Third place - Инженеринг ЕАД, гр. Пловдив /Ingenering EAD, Plovdiv**

1.15. **За обособена позиция 15 / Position 15**

- 1.15.1. **Първо място / First place - Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski**
- 1.15.2. **Второ място / Second place - Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив /Interkompleks OOD, Plovdiv**
- 1.15.3. **Трето място / Third place - Инженеринг ЕАД, гр. Пловдив /Ingenering EAD, Plovdiv**

1.16. **За обособена позиция 16 / Position 16**

- 1.16.1. **Първо място / First place - Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski**
- 1.16.2. **Второ място / Second place - Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив /Interkompleks OOD, Plovdiv**
- 1.16.3. **Трето място / Third place - Инженеринг ЕАД, гр. Пловдив /Ingenering EAD, Plovdiv**

1.17. **За обособена позиция 17 / Position 17**

- 1.17.1. **Първо място / First place - Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski**
- 1.17.2. **Второ място / Second place - Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив /Interkompleks OOD, Plovdiv**
- 1.17.3. **Трето място / Third place - Инженеринг ЕАД, гр. Пловдив /Ingenering EAD, Plovdiv**

1.18. **За обособена позиция 18 / Position 18**

- 1.18.1. **Първо място / First place - Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski**
- 1.18.2. **Второ място / Second place - Инженеринг ЕАД, гр. Пловдив /Ingenering EAD, Plovdiv**
- 1.18.3. **Трето място / Third place - Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив /Interkompleks OOD, Plovdiv**

1.19. **За обособена позиция 19 / Position 19**

- 1.19.1. **Първо място / First place - Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski**
- 1.19.2. **Второ място / Second place - Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив /Interkompleks OOD, Plovdiv**
- 1.19.3. **Трето място / Third place - Инженеринг ЕАД, гр. Пловдив /Ingenering EAD, Plovdiv**

1.20. **За обособена позиция 20 / Position 20**

- 1.20.1. **Първо място / First place - Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski**
- 1.20.2. **Второ място / Second place - Инженеринг ЕАД, гр. Пловдив /Ingenering EAD, Plovdiv**

- 1.20.3. **Трето място / Third place - Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив /Interkompleks OOD, Plovdiv**
- 1.21. **За обособена позиция 21 / Position 21**
- 1.21.1. **Първо място / First place - Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski**
- 1.21.2. **Второ място / Second place - Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив /Interkompleks OOD, Plovdiv**
- 1.21.3. **Трето място / Third place - Инженеринг ЕАД, гр. Пловдив /Ingenering EAD, Plovdiv**

2. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно/ Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

- 2.1. **За обособена позиция 1 / Position 1**
- 2.1.1. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив /Interkompleks OOD, Plovdiv**
- 2.2. **За обособена позиция 2 / Position 2**
- 2.2.1. **Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski**
- 2.3. **За обособена позиция 3 / Position 3**
- 2.3.1. **Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski**
- 2.4. **За обособена позиция 4 / Position 4**
- 2.4.1. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив /Interkompleks OOD, Plovdiv**
- 2.5. **За обособена позиция 5 / Position 5**
- 2.5.1. **Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski**
- 2.6. **За обособена позиция 6 / Position 6**
- 2.6.1. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив /Interkompleks OOD, Plovdiv**
- 2.7. **За обособена позиция 7 / Position 7**
- 2.7.1. **Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski**
- 2.8. **За обособена позиция 8 / Position 8**
- 2.8.1. **Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski**
- 2.9. **За обособена позиция 9 / Position 9**
- 2.9.1. **Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski**
- 2.10. **За обособена позиция 10 / Position 10**
- 2.10.1. **Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski**
- 2.11. **За обособена позиция 11 / Position 11**
- 2.11.1. **Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski**
- 2.12. **За обособена позиция 12 / Position 12**
- 2.12.1. **Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski**
- 2.13. **За обособена позиция 13 / Position 13**

- 2.13.1. **Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански** /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski
- 2.14. **За обособена позиция 14** / Position 14
- 2.14.1. **Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански** /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski
- 2.15. **За обособена позиция 15** / Position 15
- 2.15.1. **Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански** /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski
- 2.16. **За обособена позиция 16** / Position 16
- 2.16.1. **Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански** /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski
- 2.17. **За обособена позиция 17** / Position 17
- 2.17.1. **Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански** /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski
- 2.18. **За обособена позиция 18** / Position 18
- 2.18.1. **Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански** /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski
- 2.19. **За обособена позиция 19** / Position 19
- 2.19.1. **Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански** /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski
- 2.20. **За обособена позиция 20** / Position 20
- 2.20.1. **Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански** /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski
- 2.21. **За обособена позиция 21** / Position 21
- 2.21.1. **Алекс – Евгени Кременлиев ЕТ, гр. Сандански** /Alex – Evgeni Kremenliev ET, Sandanski

3. Възложителят на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП отстранява от участие в настоящата обществена поръчка участник ВИВ-Изоматик ООД, гр. София с мотиви, както следва/ The Assigner pursuant to Art. 107, Item. 2, letter "a" of the PPA remove applicant VIV Isomatic OOD from participation in this procuremen on the following grounds t:

3.1. **За обособена позиция 1** / Position 1

3.1.1. **Участник ВИВ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014. Във връзка с гореизложеното, комисията е счела, че приложените документи не отговарят на изискванията на Възложителя./**
The applicant VIV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 2 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Do the electrometer boards of different sizes offered by the applicant have certificates/protocols for successful "type check" under BDS EN 61439-1 and BDS EN 61439-5, issued by an accredited laboratory or equivalent. Please attach them (...)" answered "YES", but to the quotation provided by the tenderer is attached a certificate for type check passed under BDS EN 60439-1 and BDS EN 60439-5, which standards were repealed on 17.12.2014. In connection with

the above, the Commission has considered that the documents provided does NOT meet the requirements of the Contracting authority.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

3.2. За обособена позиция 2 / Position 2

3.2.1. Включеният в квалификационната система участник ВИВ-Изоматик ООД не е представил първоначална оферта, след изпратена от Възложителя покана с изходящ номер на Възложителя 9669 от 06.12.2016г./

The applicant ViV Isomatic OOD included in the qualification system did not submit an initial offer after a sent by the Contracting authority invitation with outgoing number of the Contracting authority 9669 / 06.12.2016г.

3.3. За обособена позиция 3 / Position 3

3.3.1. Участник ВИВ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014. Във връзка с гореизложеното, комисията е счела, че приложените документи не отговарят на изискванията на Възложителя./

The applicant ViV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 2 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Do the electrometer boards of different sizes offered by the applicant have certificates/protocols for successful "type check" under BDS EN 61439-1 and BDS EN 61439-5, issued by an accredited laboratory or equivalent. Please attach them (...)" answered "YES", but to the quotation provided by the tenderer is attached a certificate for type check passed under BDS EN 60439-1 and BDS EN 60439-5, which standards were repealed on 17.12.2014. In connection with the above, the Commission has considered that the documents provided does NOT meet the requirements of the Contracting authority.

3.3.2. Участник ВИВ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 5 като отговор на изискванията на Възложителя: „Към офертата за участие представени ли са мостри на изисканите в поканата типоразмери табла? *Таблата отговарят ли на всички конкретни характеристики и параметри, посочени в цитираната по- горе Техническа спецификация? - „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06““ е посочил „ДА“ като отговор и на двата въпроса.

При прегледа на приложените от Участника мостри, Комисията е констатирала, че така приложената мостра на табло електромерно ТЕПО, типоразмер (А+) е с монтиран кабелен джоб. Съгласно изискване на Възложителя посочено в т. 6.2 от документ „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06“ електромерните

табла типоразмер (А+) следва да бъдат с монтирана конзола, посредством която да бъдат вкопани в земята. Комисията единодушно е счела, че приложената мостра НЕ изпълнява гореописаните изисквания на Възложителя.

The applicant VIV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 5 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Does the tender contain samples of electrometer boards of different sizes requested in the invitation? *Do the electrometer boards meet all specific characteristics and parameters referred to in the technical specification mentioned above? - "Technical specification EVN EP EAD - TS - 3/06" marked "YES" as an answer to both questions.

Reviewing the samples provided by the Applicant, the Commission has found that the sample of the electrometer board ТЕРО, type size (A+) thus provided has a wiring pocket mounted. In accordance with the requirement of the Contracting authority referred to in item 6.2 of a document "Technical specification EVN EP EAD - TS - 3/06" the electrometer boards, type size (A+) should have cantilever bracket mounted, by means of which to be buried in the ground. The Commission unanimously has considered that the sample provided does NOT meet the above mentioned requirements of the Contracting authority.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./ The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

3.4. За обособена позиция 4 / Position 4

3.4.1. **Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014. Във връзка с гореизложеното, комисията е счела, че приложените документи не отговарят на изискванията на Възложителя./**
The applicant VIV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 2 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Do the electrometer boards of different sizes offered by the applicant have certificates/protocols for successful "type check" under BDS EN 61439-1 and BDS EN 61439-5, issued by an accredited laboratory or equivalent. Please attach them (...)" answered "YES", but to the quotation provided by the tenderer is attached a certificate for type check passed under BDS EN 60439-1 and BDS EN 60439-5, which standards were repealed on 17.12.2014. In connection with the above, the Commission has considered that the documents provided does NOT meet the requirements of the Contracting authority.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

3.5. За обособена позиция 5 / Position 5

3.5.1. Участник ВИВ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014. Във връзка с гореизложеното, комисията е счела, че приложените документи не отговарят на изискванията на Възложителя./

The applicant ViV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 2 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Do the electrometer boards of different sizes offered by the applicant have certificates/protocols for successful "type check" under BDS EN 61439-1 and BDS EN 61439-5, issued by an accredited laboratory or equivalent. Please attach them (...)" answered "YES", but to the quotation provided by the tenderer is attached a certificate for type check passed under BDS EN 60439-1 and BDS EN 60439-5, which standards were repealed on 17.12.2014. In connection with the above, the Commission has considered that the documents provided does NOT meet the requirements of the Contracting authority.

3.5.2. Участник ВИВ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 5 като отговор на изискванията на Възложителя: „Към офертата за участие представени ли са мостри на изисканите в поканата типоразмери табла? *Таблата отговарят ли на всички конкретни характеристики и параметри, посочени в цитираната по-горе Техническа спецификация? - „Техническа спецификация EVN EP EAD – ТС - 3/06““ е посочил „ДА“ като отговор и на двата въпроса.

При прегледа на приложените от Участника мостри, Комисията е констатирала, че така приложената мостра на табло електромерно ТЕПО, типоразмер (А+) е с монтиран кабелен джоб. Съгласно изискване на Възложителя посочено в т. 6.2 от документ „Техническа спецификация EVN EP EAD – ТС - 3/06“ електромерните табла типоразмер (А+) следва да бъдат с монтирана конзола, посредством която да бъдат вкопани в земята. Комисията единодушно е счела, че приложената мостра НЕ изпълнява гореописаните изисквания на Възложителя.

The applicant ViV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 5 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Does the tender contain samples of electrometer boards of different sizes requested in the invitation? *Do the electrometer boards meet all specific characteristics and parameters referred to in the technical specification mentioned above? - "Technical specification EVN EP EAD - TS - 3/06" marked "YES" as an answer to both questions.

Reviewing the samples provided by the Applicant, the Commission has found that the sample of the electrometer board ТЕПО, type size (A+) thus provided has a wiring pocket mounted. In accordance with the requirement of the Contracting authority referred to in item 6.2 of a document "Technical specification EVN EP EAD TS 3/06" the electrometer boards, type size (A+) should have cantilever

bracket mounted, by means of which to be buried in the ground. The Commission unanimously has considered that the sample provided does NOT meet the above mentioned requirements of the Contracting authority.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./ The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

3.6. За обособена позиция 6 / Position 6

3.6.1. Участник ВИВ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014. Във връзка с гореизложеното, комисията е счела, че приложените документи не отговарят на изискванията на Възложителя./
The applicant ViV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 2 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Do the electrometer boards of different sizes offered by the applicant have certificates/protocols for successful "type check" under BDS EN 61439-1 and BDS EN 61439-5, issued by an accredited laboratory or equivalent. Please attach them (...)" answered "YES", but to the quotation provided by the tenderer is attached a certificate for type check passed under BDS EN 60439-1 and BDS EN 60439-5, which standards were repealed on 17.12.2014. In connection with the above, the Commission has considered that the documents provided does NOT meet the requirements of the Contracting authority.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

3.7. За обособена позиция 7 / Position 7

3.7.1. Участник ВИВ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014. Във връзка с гореизложеното, комисията е счела, че приложените документи не отговарят на изискванията на Възложителя./
The applicant ViV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 2 as a reply to the requirements

of the Contracting Authority: "Do the electrometer boards of different sizes offered by the applicant have certificates/protocols for successful "type check" under BDS EN 61439-1 and BDS EN 61439-5, issued by an accredited laboratory or equivalent. Please attach them (...)" answered "YES", but to the quotation provided by the tenderer is attached a certificate for type check passed under BDS EN 60439-1 and BDS EN 60439-5, which standards were repealed on 17.12.2014. In connection with the above, the Commission has considered that the documents provided does NOT meet the requirements of the Contracting authority.

3.7.2. Участник ВИВ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 5 като отговор на изискванията на Възложителя: „Към офертата за участие представени ли са мостри на изисканите в поканата типоразмери табла? *Таблата отговарят ли на всички конкретни характеристики и параметри, посочени в цитираната по- горе Техническа спецификация? - „Техническа спецификация EVN EP EAD – ТС - 3/06“ е посочил „ДА“ като отговор и на двата въпроса.

При прегледа на приложенияте от Участника мостри, Комисията е констатирила, че така приложената мостра на табло електромерно ТЕПО, типоразмер (А+) е с монтиран кабелен джоб. Съгласно изискване на Възложителя посочено в т. 6.2 от документ „Техническа спецификация EVN EP EAD – ТС - 3/06“ електромерните табла типоразмер (А+) следва да бъдат с монтирана конзола, посредством която да бъдат вкопани в земята. Комисията единодушно е счела, че приложената мостра НЕ изпълнява гореописаните изисквания на Възложителя.

The applicant VIV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 5 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Does the tender contain samples of electrometer boards of different sizes requested in the invitation? *Do the electrometer boards meet all specific characteristics and parameters referred to in the technical specification mentioned above? - "Technical specification EVN EP EAD - TS - 3/06" marked "YES" as an answer to both questions.

Reviewing the samples provided by the Applicant, the Commission has found that the sample of the electrometer board ТЕПО, type size (А+) thus provided has a wiring pocket mounted. In accordance with the requirement of the Contracting authority referred to in item 6.2 of a document "Technical specification EVN EP EAD - TS - 3/06" the electrometer boards, type size (А+) should have cantilever bracket mounted, by means of which to be buried in the ground. The Commission unanimously has considered that the sample provided does NOT meet the above mentioned requirements of the Contracting authority.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./ The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

3.8. За обособена позиция 8 / Position 8

3.8.1. Участник ВИВ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от

акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)” е посочил отговор „ДА”, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014. Във връзка с гореизложеното, комисията е счела, че приложените документи не отговарят на изискванията на Възложителя./ The applicant VIV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 2 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Do the electrometer boards of different sizes offered by the applicant have certificates/protocols for successful "type check" under BDS EN 61439-1 and BDS EN 61439-5, issued by an accredited laboratory or equivalent. Please attach them (...)" answered "YES", but to the quotation provided by the tenderer is attached a certificate for type check passed under BDS EN 60439-1 and BDS EN 60439-5, which standards were repealed on 17.12.2014. In connection with the above, the Commission has considered that the documents provided does NOT meet the requirements of the Contracting authority.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

3.9. За обособена позиция 9 / Position 9

3.9.1. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение”, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка” по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)” е посочил отговор „ДА”, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014. Във връзка с гореизложеното, комисията е счела, че приложените документи не отговарят на изискванията на Възложителя./ The applicant VIV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 2 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Do the electrometer boards of different sizes offered by the applicant have certificates/protocols for successful "type check" under BDS EN 61439-1 and BDS EN 61439-5, issued by an accredited laboratory or equivalent. Please attach them (...)" answered "YES", but to the quotation provided by the tenderer is attached a certificate for type check passed under BDS EN 60439-1 and BDS EN 60439-5, which standards were repealed on 17.12.2014. In connection with the above, the Commission has considered that the documents provided does NOT meet the requirements of the Contracting authority.

3.9.2. Участник ВИБ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение”, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 5 като отговор на изискванията на Възложителя: „Към офертата за участие представени ли са мостри на изисканите в поканата типоразмери табла? *Таблата отговарят ли на всички конкретни характеристики и параметри, посочени в

цитираната по- горе Техническа спецификация? - „Техническа спецификация EVN EP EAD – ТС - 3/06“ е посочил „ДА“ като отговор и на двата въпроса.

При прегледа на приложенияте от Участника мостри, Комисията е констатирала, че така приложената мостра на табло електромерно ТЕПО, типоразмер (Б+) няма монтирана конзола. Съгласно изискване на Възложителя посочено в т. 6.2 от документ „Техническа спецификация EVN EP EAD – ТС - 3/06“ електромерните табла типоразмер (Б+) следва да бъдат с монтирана конзола, посредством която да бъдат вкопани в земята. Комисията единодушно е счела, че приложената мостра НЕ изпълнява гореописаните изисквания на Възложителя..

The applicant ViV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 5 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Does the tender contain samples of electrometer boards of different sizes requested in the invitation? *Do the electrometer boards meet all specific characteristics and parameters referred to in the technical specification mentioned above? - "Technical specification EVN EP EAD - TS - 3/06" marked "YES" as an answer to both questions.

Reviewing the samples provided by the Applicant, the Commission has found that the sample of the electrometer board ТЕПО, type size (B+) thus provided has no cantilever bracket mounted. In accordance with the requirement of the Contracting authority referred to in item 6.2 of a document "Technical specification EVN EP EAD - TS - 3/06" the electrometer boards, type size (B+) should have cantilever bracket mounted, by means of which to be buried in the ground. The Commission unanimously has considered that the sample provided does NOT meet the above mentioned requirements of the Contracting authority.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./ The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

3.10. За обособена позиция 10 / Position 10

3.10.1. Участник ВИВ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014. Във връзка с гореизложеното, комисията е счела, че приложенияте документи не отговарят на изискванията на Възложителя./

The applicant ViV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 2 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Do the electrometer boards of different sizes offered by the applicant have certificates/protocols for successful "type check" under BDS EN 61439-1 and BDS EN 61439-5, issued by an accredited laboratory or equivalent. Please attach them (...)" answered "YES", but to the quotation provided by the tenderer is attached a certificate for type check passed under BDS EN 60439-1 and BDS EN 60439-5, which standards were repealed on 17.12.2014. In connection with

the above, the Commission has considered that the documents provided does NOT meet the requirements of the Contracting authority.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан. The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

3.11. За обособена позиция 11 / Position 11

3.11.1. Участник ВИВ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014. Във връзка с гореизложеното, комисията е счела, че приложените документи не отговарят на изискванията на Възложителя./ The applicant VIV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 2 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Do the electrometer boards of different sizes offered by the applicant have certificates/protocols for successful "type check" under BDS EN 61439-1 and BDS EN 61439-5, issued by an accredited laboratory or equivalent. Please attach them (...)" answered "YES", but to the quotation provided by the tenderer is attached a certificate for type check passed under BDS EN 60439-1 and BDS EN 60439-5, which standards were repealed on 17.12.2014. In connection with the above, the Commission has considered that the documents provided does NOT meet the requirements of the Contracting authority.

3.11.2. Участник ВИВ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 5 като отговор на изискванията на Възложителя: „Към офертата за участие представени ли са мостри на изисканите в поканата типоразмери табла? *Таблата отговарят ли на всички конкретни характеристики и параметри, посочени в цитираната по-горе Техническа спецификация? - „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06““ е посочил „ДА“ като отговор и на двата въпроса.

При прегледа на приложените от Участника мостри, Комисията е констатирала, че така приложената мостра на табло електромерно ТЕПО, типоразмер (Б+) няма монтирана конзола. Съгласно изискване на Възложителя посочено в т. 6.2 от документ „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06“ електромерните табла типоразмер (Б+) следва да бъдат с монтирана конзола, посредством която да бъдат вкопани в земята. Комисията единодушно е счела, че приложената мостра НЕ изпълнява гореописаните изисквания на Възложителя..

The applicant VIV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 5 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Does the tender contain samples of electrometer boards of different sizes requested in the invitation? *Do the electrometer boards meet all specific characteristics and

parameters referred to in the technical specification mentioned above? - "Technical specification EVN EP EAD - TS - 3/06" marked "YES" as an answer to both questions.

Reviewing the samples provided by the Applicant, the Commission has found that the sample of the electrometer board TEPO, type size (B+) thus provided has no cantilever bracket mounted. In accordance with the requirement of the Contracting authority referred to in item 6.2 of a document "Technical specification EVN EP EAD - TS - 3/06" the electrometer boards, type size (B+) should have cantilever bracket mounted, by means of which to be buried in the ground. The Commission unanimously has considered that the sample provided does NOT meet the above mentioned requirements of the Contracting authority.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./ The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

3.12. За обособена позиция 12 / Position 12

3.12.1. **Участник ВИВ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификата за издържана типова проверка по БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014. Във връзка с гореизложеното, комисията е счела, че приложените документи не отговарят на изискванията на Възложителя./** The applicant VIV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 2 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Do the electrometer boards of different sizes offered by the applicant have certificates/protocols for successful "type check" under BDS EN 61439-1 and BDS EN 61439-5, issued by an accredited laboratory or equivalent. Please attach them (...)" answered "YES", but to the quotation provided by the tenderer is attached a certificate for type check passed under BDS EN 60439-1 and BDS EN 60439-5, which standards were repealed on 17.12.2014. In connection with the above, the Commission has considered that the documents provided does NOT meet the requirements of the Contracting authority.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

3.13. За обособена позиция 13 / Position 13

3.13.1. **Участник ВИВ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил**

отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014. Във връзка с гореизложеното, комисията е счела, че приложените документи не отговарят на изискванията на Възложителя./

The applicant VIV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 2 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Do the electrometer boards of different sizes offered by the applicant have certificates/protocols for successful "type check" under BDS EN 61439-1 and BDS EN 61439-5, issued by an accredited laboratory or equivalent. Please attach them (...)" answered "YES", but to the quotation provided by the tenderer is attached a certificate for type check passed under BDS EN 60439-1 and BDS EN 60439-5, which standards were repealed on 17.12.2014. In connection with the above, the Commission has considered that the documents provided does NOT meet the requirements of the Contracting authority.

3.13.2. Участник ВИВ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 5 като отговор на изискванията на Възложителя: „Към офертата за участие представени ли са мостри на изисканите в поканата типоразмери табла? *Таблата отговарят ли на всички конкретни характеристики и параметри, посочени в цитираната по-горе Техническа спецификация? - „Техническа спецификация EVN EP EAD – ТС - 3/06“ е посочил „ДА“ като отговор и на двата въпроса.

При прегледа на приложените от Участника мостри, Комисията е констатирала, че така приложената мостра на табло електромерно ТЕПО, типоразмер (Б+) няма монтирана конзола. Съгласно изискване на Възложителя посочено в т. 6.2 от документ „Техническа спецификация EVN EP EAD – ТС - 3/06“ електромерните табла типоразмер (Б+) следва да бъдат с монтирана конзола, посредством която да бъдат вкопани в земята. Комисията единодушно е счела, че приложената мостра НЕ изпълнява гореописаните изисквания на Възложителя..

The applicant VIV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 5 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Does the tender contain samples of electrometer boards of different sizes requested in the invitation? *Do the electrometer boards meet all specific characteristics and parameters referred to in the technical specification mentioned above? - "Technical specification EVN EP EAD - TS - 3/06" marked "YES" as an answer to both questions.

Reviewing the samples provided by the Applicant, the Commission has found that the sample of the electrometer board ТЕПО, type size (B+) thus provided has no cantilever bracket mounted. In accordance with the requirement of the Contracting authority referred to in item 6.2 of a document "Technical specification EVN EP EAD - TS - 3/06" the electrometer boards, type size (B+) should have cantilever bracket mounted, by means of which to be buried in the ground. The Commission unanimously has considered that the sample provided does NOT meet the above mentioned requirements of the Contracting authority.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./ The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

3.14. За обособена позиция 14 / Position 14

- 3.14.1. Участник ВИВ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014. Във връзка с гореизложеното, комисията е счела, че приложените документи не отговарят на изискванията на Възложителя./**
The applicant VIV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 2 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Do the electrometer boards of different sizes offered by the applicant have certificates/protocols for successful "type check" under BDS EN 61439-1 and BDS EN 61439-5, issued by an accredited laboratory or equivalent. Please attach them (...)" answered "YES", but to the quotation provided by the tenderer is attached a certificate for type check passed under BDS EN 60439-1 and BDS EN 60439-5, which standards were repealed on 17.12.2014. In connection with the above, the Commission has considered that the documents provided does NOT meet the requirements of the Contracting authority.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

3.15. За обособена позиция 15 / Position 15

- 3.15.1. Участник ВИВ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014. Във връзка с гореизложеното, комисията е счела, че приложените документи не отговарят на изискванията на Възложителя./**
The applicant VIV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 2 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Do the electrometer boards of different sizes offered by the applicant have certificates/protocols for successful "type check" under BDS EN 61439-1 and BDS EN 61439-5, issued by an accredited laboratory or equivalent. Please attach them (...)" answered "YES", but to the quotation provided by the tenderer is attached a certificate for type check passed under BDS EN

60439-1 and BDS EN 60439-5, which standards were repealed on 17.12.2014. In connection with the above, the Commission has considered that the documents provided does NOT meet the requirements of the Contracting authority.

- 3.15.2. Участник ВИВ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 5 като отговор на изискванията на Възложителя: „Към офертата за участие представени ли са мостри на изисканите в поканата типоразмери табла? *Таблата отговарят ли на всички конкретни характеристики и параметри, посочени в цитираната по- горе Техническа спецификация? - „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06“ е посочил „ДА“ като отговор и на двата въпроса. При прегледа на приложените от Участника мостри, Комисията е констатирала, че така приложената мостра на табло електромерно ТЕПО, типоразмер (Б+) няма монтирана конзола. Съгласно изискване на Възложителя посочено в т. 6.2 от документ „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06“ електромерните табла типоразмер (Б+) следва да бъдат с монтирана конзола, посредством която да бъдат вкопани в земята. Комисията единодушно е счела, че приложената мостра НЕ изпълнява гореописаните изисквания на Възложителя..**

The applicant VIV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 5 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Does the tender contain samples of electrometer boards of different sizes requested in the invitation? *Do the electrometer boards meet all specific characteristics and parameters referred to in the technical specification mentioned above? - "Technical specification EVN EP EAD - TS - 3/06" marked "YES" as an answer to both questions.

Reviewing the samples provided by the Applicant, the Commission has found that the sample of the electrometer board TEPO, type size (B+) thus provided has no cantilever bracket mounted. In accordance with the requirement of the Contracting authority referred to in item 6.2 of a document "Technical specification EVN EP EAD - TS - 3/06" the electrometer boards, type size (B+) should have cantilever bracket mounted, by means of which to be buried in the ground. The Commission unanimously has considered that the sample provided does NOT meet the above mentioned requirements of the Contracting authority.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./ The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

3.16. За обособена позиция 16 / Position 16

- 3.16.1. Участник ВИВ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които**

стандарти са отменени на 17.12.2014. Във връзка с гореизложеното, комисията е счела, че приложените документи не отговарят на изискванията на Възложителя./

The applicant VIV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 2 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Do the electrometer boards of different sizes offered by the applicant have certificates/protocols for successful "type check" under BDS EN 61439-1 and BDS EN 61439-5, issued by an accredited laboratory or equivalent. Please attach them (...)" answered "YES", but to the quotation provided by the tenderer is attached a certificate for type check passed under BDS EN 60439-1 and BDS EN 60439-5, which standards were repealed on 17.12.2014. In connection with the above, the Commission has considered that the documents provided does NOT meet the requirements of the Contracting authority.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

3.17. За обособена позиция 17 / Position 17

3.17.1. Участник ВИВ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014. Във връзка с гореизложеното, комисията е счела, че приложените документи не отговарят на изискванията на Възложителя./
The applicant VIV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 2 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Do the electrometer boards of different sizes offered by the applicant have certificates/protocols for successful "type check" under BDS EN 61439-1 and BDS EN 61439-5, issued by an accredited laboratory or equivalent. Please attach them (...)" answered "YES", but to the quotation provided by the tenderer is attached a certificate for type check passed under BDS EN 60439-1 and BDS EN 60439-5, which standards were repealed on 17.12.2014. In connection with the above, the Commission has considered that the documents provided does NOT meet the requirements of the Contracting authority.

**3.17.2. Участник ВИВ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 5 като отговор на изискванията на Възложителя: „Към офертата за участие представени ли са мостри на изисканите в поканата типоразмери табла? *Таблата отговарят ли на всички конкретни характеристики и параметри, посочени в цитираната по-горе Техническа спецификация? - „Техническа спецификация EVN EP EAD – ТС - 3/06““ е посочил „ДА“ като отговор и на двата въпроса.
При прегледа на приложените от Участника мостри, Комисията е констатирала, че така приложената мостра на табло електромерно ТЕПО, типоразмер (Б+) няма**

монтирана конзола. Съгласно изискване на Възложителя посочено в т. 6.2 от документ „Техническа спецификация EVN EP EAD – ТС - 3/06“ електромерните табла типоразмер (B+) следва да бъдат с монтирана конзола, посредством която да бъдат вкопани в земята. Комисията единодушно е счела, че приложената мостра НЕ изпълнява гореописаните изисквания на Възложителя..

The applicant VIV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 5 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Does the tender contain samples of electrometer boards of different sizes requested in the invitation? *Do the electrometer boards meet all specific characteristics and parameters referred to in the technical specification mentioned above? - "Technical specification EVN EP EAD - TS - 3/06"" marked "YES" as an answer to both questions.

Reviewing the samples provided by the Applicant, the Commission has found that the sample of the electrometer board ТЕРО, type size (B+) thus provided has no cantilever bracket mounted. In accordance with the requirement of the Contracting authority referred to in item 6.2 of a document "Technical specification EVN EP EAD - TS - 3/06" the electrometer boards, type size (B+) should have cantilever bracket mounted, by means of which to be buried in the ground. The Commission unanimously has considered that the sample provided does NOT meet the above mentioned requirements of the Contracting authority.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./ The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

3.18. За обособена позиция 18 / Position 18

3.18.1. Участник ВИВ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификата за издържана типова проверка по БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014. Във връзка с гореизложеното, комисията е счела, че приложените документи не отговарят на изискванията на Възложителя./

The applicant VIV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 2 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Do the electrometer boards of different sizes offered by the applicant have certificates/protocols for successful "type check" under BDS EN 61439-1 and BDS EN 61439-5, issued by an accredited laboratory or equivalent. Please attach them (...)" answered "YES", but to the quotation provided by the tenderer is attached a certificate for type check passed under BDS EN 60439-1 and BDS EN 60439-5, which standards were repealed on 17.12.2014. In connection with the above, the Commission has considered that the documents provided does NOT meet the requirements of the Contracting authority.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

3.19. За обособена позиция 19 / Position 19

3.19.1. Участник ВИВ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификат за издържана типова проверка по БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014. Във връзка с гореизложеното, комисията е счела, че приложените документи не отговарят на изискванията на Възложителя./
The applicant VIV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 2 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Do the electrometer boards of different sizes offered by the applicant have certificates/protocols for successful "type check" under BDS EN 61439-1 and BDS EN 61439-5, issued by an accredited laboratory or equivalent. Please attach them (...)" answered "YES", but to the quotation provided by the tenderer is attached a certificate for type check passed under BDS EN 60439-1 and BDS EN 60439-5, which standards were repealed on 17.12.2014. In connection with the above, the Commission has considered that the documents provided does NOT meet the requirements of the Contracting authority.

3.19.2. Участник ВИВ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 5 като отговор на изискванията на Възложителя: „Към офертата за участие представени ли са мостри на изисканите в поканата типоразмери табла? *Таблата отговарят ли на всички конкретни характеристики и параметри, посочени в цитираната по-горе Техническа спецификация? - „Техническа спецификация EVN EP EAD – ТС - 3/06““ е посочил „ДА“ като отговор и на двата въпроса.

При прегледа на приложените от Участника мостри, Комисията е констатирала, че така приложената мостра на табло електромерно ТЕПО, типоразмер (Б+) няма монтирана конзола. Съгласно изискване на Възложителя посочено в т. 6.2 от документ „Техническа спецификация EVN EP EAD – ТС - 3/06“ електромерните табла типоразмер (Б+) следва да бъдат с монтирана конзола, посредством която да бъдат вкопани в земята. Комисията единодушно е счела, че приложената мостра НЕ изпълнява гореописаните изисквания на Възложителя..

The applicant VIV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 5 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Does the tender contain samples of electrometer boards of different sizes requested in the invitation? *Do the electrometer boards meet all specific characteristics and parameters referred to in the technical specification mentioned above? - "Technical specification EVN EP EAD - TS - 3/06"" marked "YES" as an answer to both questions.

Reviewing the samples provided by the Applicant, the Commission has found that the sample of the electrometer board TEPO, type size (B+) thus provided has no cantilever bracket mounted. In accordance with the requirement of the Contracting authority referred to in item 6.2 of a document "Technical specification EVN EP EAD - TS - 3/06" the electrometer boards, type size (B+) should have cantilever bracket mounted, by means of which to be buried in the ground. The Commission unanimously has considered that the sample provided does NOT meet the above mentioned requirements of the Contracting authority.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./ The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

3.20. За обособена позиция 20 / Position 20

3.20.1. Участник ВИВ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификата за издържана типова проверка по БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които стандарти са отменени на 17.12.2014. Във връзка с гореизложеното, комисията е счела, че приложените документи не отговарят на изискванията на Възложителя./ The applicant VIV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 2 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Do the electrometer boards of different sizes offered by the applicant have certificates/protocols for successful "type check" under BDS EN 61439-1 and BDS EN 61439-5, issued by an accredited laboratory or equivalent. Please attach them (...)" answered "YES", but to the quotation provided by the tenderer is attached a certificate for type check passed under BDS EN 60439-1 and BDS EN 60439-5, which standards were repealed on 17.12.2014. In connection with the above, the Commission has considered that the documents provided does NOT meet the requirements of the Contracting authority.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

3.21. За обособена позиция 21 / Position 21

3.21.1. Участник ВИВ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 2 като отговор на изискванията на Възложителя: „Притежават ли предлаганите от участника типоразмери табла сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-5, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен. Моля приложете ги (...)“ е посочил отговор „ДА“, но към предоставената от него оферта е приложил сертификата за издържана типова проверка по БДС EN 60439-1 и БДС EN 60439-5, които

стандарти са отменени на 17.12.2014. Във връзка с гореизложеното, комисията е счела, че приложените документи не отговарят на изискванията на Възложителя./

The applicant ViV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 2 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Do the electrometer boards of different sizes offered by the applicant have certificates/protocols for successful "type check" under BDS EN 61439-1 and BDS EN 61439-5, issued by an accredited laboratory or equivalent. Please attach them (...)" answered "YES", but to the quotation provided by the tenderer is attached a certificate for type check passed under BDS EN 60439-1 and BDS EN 60439-5, which standards were repealed on 17.12.2014. In connection with the above, the Commission has considered that the documents provided does NOT meet the requirements of the Contracting authority.

3.21.2. Участник ВИВ-Изоматик ООД е представил в оригинал попълнен документ „Техническо предложение“, като в частта Технически параметри, Таблица №1, т. 5 като отговор на изискванията на Възложителя: „Към офертата за участие представени ли са мостри на изисканите в поканата типоразмери табла? *Таблата отговарят ли на всички конкретни характеристики и параметри, посочени в цитираната по- горе Техническа спецификация? - „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06““ е посочил „ДА“ като отговор и на двата въпроса.

При прегледа на приложените от Участника мостри, Комисията е констатирала, че така приложената мостра на табло електромерно ТЕПО, типоразмер (Б+) няма монтирана конзола. Съгласно изискване на Възложителя посочено в т. 6.2 от документ „Техническа спецификация EVN EP EAD – TC - 3/06“ електромерните табла типоразмер (Б+) следва да бъдат с монтирана конзола, посредством която да бъдат вкопани в земята. Комисията единодушно е счела, че приложената мостра НЕ изпълнява гореописаните изисквания на Възложителя..

The applicant ViV Isomatic OOD submitted an original of a completed document "Technical quotation", as in the part "Technical parameters", Table No. 1, item 5 as a reply to the requirements of the Contracting Authority: "Does the tender contain samples of electrometer boards of different sizes requested in the invitation? *Do the electrometer boards meet all specific characteristics and parameters referred to in the technical specification mentioned above? - "Technical specification EVN EP EAD - TS - 3/06"" marked "YES" as an answer to both questions.

Reviewing the samples provided by the Applicant, the Commission has found that the sample of the electrometer board ТЕПО, type size (B+) thus provided has no cantilever bracket mounted. In accordance with the requirement of the Contracting authority referred to in item 6.2 of a document "Technical specification EVN EP EAD - TS - 3/06" the electrometer boards, type size (B+) should have cantilever bracket mounted, by means of which to be buried in the ground. The Commission unanimously has considered that the sample provided does NOT meet the above mentioned requirements of the Contracting authority.

Пликът на участника с надпис "Предлагани ценови параметри" остана неразпечатан./ The participant's envelope with caption "Offered price parameters" remained unsealed.

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение./Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници/ Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес/This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address: https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/16_ER_488.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

AS **Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД**

....
Ко
/И:
Ко
/Ex

her
хер
СД /
er

