



ДЕТАЙЛ УКРЕПВАНЕ НА СТЕНА  
СЕЧЕНИЕ 1-1



ДЕТАЙЛ УКРЕПВАНЕ НА ТАВАН  
СЕЧЕНИЕ 2-2



**Забележки:**  
1. Въздушно положените топлопроводи в подземния паркинг на комплекса ще се изпълнят от стоманени тръби тръби Ø114.3, Ø88.9 и Ø60.3, топлоизолирани с черупки от минерална вата с дебелина 50мм и обшивка от поцинкована ламарина.  
2. Укрепването на тръбите ще се изпълни чрез плъзгащи опори, разположени през 4м, съгласно приложени детайли.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
ЕВН България Топлофикация ЕАД .....

СЪГЛАСУВАЛИ:		
Част: Електро	инж. М.Никодимов	
Част: ПБЗ	инж. Ж.Костов	
Част: С.К.	инж. В.Джевизов	
Част: Геодезия	инж. С.Стоянов	

<b>ЕТ "ХЕЛИОДОМ" - гр.Пловдив</b>		
ул."Иван Радославов"4    тел./факс: 032/26-26-88		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "ЕВН България Топлофикация" ЕАД - гр.Пловдив		
ОБЕКТ: Разпределителен и присъединителни топлопроводи за топлоснабдяване на жилищни сгради на бул."Пещерско шосе"76, гр.Пловдив		
Чертеж:		Част: ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ
МОНТАЖЕН ПЛАН НАДЗЕМНА ЧАСТ		Фаза: ТП
Проектант	инж. Ж.Костов	Лист: 4
Проектант	инж. К.Костова	М: 1:200
Р-л фирма	инж. Ж.Костов	Дата: 03.2018