

До

Фирми закупили документация
към система за предварителен
подбор на изпълнители
№ С-14-МР-Д-109

На вниманието на:

Контакт: Р. Стамов, К. Калчев
Тел. номер: 032 302856, 032 303611
Дата: 17.04.2014
Изх. №: 4674/17.04.2014г.

Относно: Отговор на запитване

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с получено запитване по документи за участие към система № С-14-МР-Д-109, с предмет "Доставка на усукани изолирани проводници за въздушно окачване, с изолация от омрежен полиетилен за напрежение U0/U 0,6/ 1 kV", изпращаме съдържанието на въпроса и нашия отговор.

Въпрос : Приема ли се усукан изолиран проводник със сечение $3 \times 70 + 70 \text{ mm}^2$, тъй като минималната якост на опън на жило 71.5 mm^2 и 70 mm^2 е една и съща – 20,5 kN ?

Отговор: Тъй като в спецификацията EVN EP EAD – TC 04 /03 от 1.01.2014, в точка 4 е записано, че усуканите изолирани проводници трябва да отговарят на стандарт NFC 33-209, който не предвижда сечение $3 \times 70 + 71,5 \text{ mm}^2$, се приема и проводник със сечение $3 \times 70 + 70 \text{ mm}^2$ с минимална якост на опън на носещата неутрала 20,5 kN.

С уважение,

/Камен Калчев/



До

Фирми закупили документация
към система за предварителен
подбор на изпълнители
№ С-14-МР-Д-109

На вниманието на:

Контакт: Р. Стамов, К. Калчев
Тел. номер: 032 302856, 032 303611
Дата: 17.04.2014
Изх. №: 4674/17.04.2014г.

Относно: Отговор на запитване

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с получено запитване по документи за участие към система № С-14-МР-Д-109, с предмет "Доставка на усукани изолирани проводници за въздушно окачване, с изолация от омрежен полиетилен за напрежение U0/U 0,6/ 1 kV", изпращаме съдържанието на въпроса и нашия отговор.

Въпрос : Приема ли се усукан изолиран проводник със сечение $3 \times 70 + 70 \text{ mm}^2$, тъй като минималната якост на опън на жило 71.5 mm^2 и 70 mm^2 е една и съща – 20,5 kN ?

Отговор: Тъй като в спецификацията EVN EP EAD – TC 04 /03 от 1.01.2014, в точка 4 е записано, че усуканите изолирани проводници трябва да отговарят на стандарт NFC 33-209, който не предвижда сечение $3 \times 70 + 71,5 \text{ mm}^2$, се приема и проводник със сечение $3 \times 70 + 70 \text{ mm}^2$ с минимална якост на опън на носещата неутрала 20,5 kN.

С уважение,

/Камен Калчев/

