

Техническа анкетна карта (критерии за допускане)

Техническата анкетна карта се попълва за всяко изделие с което кандидата участва. Допустимо е попълването на една Техническата анкетна карта за няколко изделия от един и същ производител.

Фирма:**Система: № C-15-СВ-Д-137****Обособена позиция: № 1****Марка и модел на изделие:****Молим Ви да отговорите на въпросите в тази анкетна карта.**

Попълват се точките, които са приложими за изделието, с което кандидата участва

1.	Техническа спецификация за преносими заземители пофазни за въздушни линии 110 kV - „TS EVN BULGARIA 29/02, 01.01.2015“	ДА	НЕ
1.1	Спазва ли се приложената Техническа спецификация във всичките и точки?		
1.2	Ако отговорът е "не": Посочете отклоненията:		
1.3	Технически изисквания за	Изискване	Предложение на кандидата
	Преносими заземители (пофазни) за въздушни линии 110 kV		
	Номинално напрежение	110 kV	
	Конструктивно се състои от 3 (три) броя устройства за заземяване на всяка от фазите поотделно и 1 (един) брой изолирана щанга за присъединяване.	ДА	
	Устройство за заземяване – състои се от:		
	- Заземителни гъвкави въжета със сечение 95 мм ² (Cu) и с дължина 10 м. - 3 броя;	ДА	
	- Всяко от въжетата в единия край има присъединена присъединителна клемма за проводник - 1 брой, а в другия край да има присъединена универсална заземителна клемма - 1 брой;	ДА	
	- Върху въжетата за механична защита да има прозрачна обвивка със прозрачно защитно приспособление срещу огъване в местата на свързване;	ДА	
	- Универсалната заземителна клемма да има възможност за надеждно присъединяване към шини, проводници и болт със сферична глава Ø 20;	ДА	
	- Клеммата за заземяване, с минимално преходно съпротивление, за свързване на заземителното въже със съществуващ заземителен контур;	ДА	
	- Присъединителни клеми за проводник за максимален ток на късо съединение 25 kA с имат възможност за надеждно присъединяване, чрез назъбен контактен елемент, към проводници със сечение до 240 мм ² (Cu, Al).	ДА	
	- Надеждна маркировка, с името на производителя и датата на производство, на гъгавите въжета;	ДА	
	Прозрачна обвивка за механична защита, върху въжетата, със прозрачно защитно приспособление срещу огъване в местата на свързване.	ДА	
	Преносимите заземители са окомплектовани с водоустойчиви	ДА	



	предпазни калъфи, служещи за съхранение и транспорт.		
2.1	Данни за производителя		
	Производствено хале Име на фирма: Улица: Населено място: Страна: Телефонен номер: Номер на факс: e-mail: Homepage:		
2.2	Общи положения	ДА	НЕ
2.2.2	Какви количества изделия са произведени през последните 2 години? (брой)		
2.2.3	Добавени ли са към документацията списък с доказателства, от който да е видно, къде през последните три години са били доставяни необходимите единици от порядъка на и над: - 50 броя Преносими заземители (пофазни) за въздушни линии 110 kV (България и ЕС).		
2.3	Проверки и доказателства	ДА	НЕ
2.3.1	Има ли доказателства от изпитания съгласно посочените европейските норми за преносими заземители?		
2.3.2	Има ли приложени сертификати на български език за съответствие с посочените европейски норми за всяко изделие?		
2.3.3	Предоставени ли са мостри на всички изделия от позицията за която кандидатствате?		
2.3.4	Има ли приложена инструкция за употреба на български език за всяко изделие?		
2.3.5	Има ли приложена методика и срокове за периодични изпитания в периода на експлоатация, съобразена с изискванията на специалните нормативни актове и указанията на производителя за всяко изделие?		
2.3.6	Има ли приложено предложение за периодични изпитания, вкл. транспорт за всяко изделие?		
2.3.7	Има ли приложено предложение за сервизно обслужване, вкл. транспорт за всяко изделие?		
3.	Съставни части на продукта	ДА	НЕ
3.1	Продуктите, за които се прави запитването съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето		
3.2	Ако отговорът е "да": посочете продуктите, които съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето:		
4.	Изпитания на качествата на продуктите по време на производството	ДА	НЕ
4.1	Притежава ли производителя въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9000, коя ?		
4.2	Приложен ли е сертификатът за сертифициране		
5.	Сервизни услуги, отнесени за продукта	ДА	НЕ



5.1	Гарантира ли се реакция при рекламации?			
5.2	Как се гарантира бърза реакция при рекламации?			
5.2	Партньор за контакти:			
5.3	Компетенции:			

Потвърждение

С това ние потвърждаваме, че информацията, дадена в техническата част на Анкетната карта, отразява актуалната ситуация на нашето предприятие и едновременно с това представя и практиката на нашето предприятие.

Задължение за подаване на информация при изменения:

Ние се задължаваме незабавно писмено да Ви информираме при промяна на представените данни.

Населено място, Дата

Фирмен печат

Подпис (име, позиция)

Важна бележка:

Минимални технически изисквания на Възложителя:

Кандидатите трябва задължително да изпълняват точки 1.1; 1.3; 2.2.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5; 2.3.6; 2.3.7; 4.1; 4.2; 5.1 от настоящата техническа анкетна карта.

Кандидати които не изпълняват някое от изброените по-горе изисквания, като са отговорили с отговор „НЕ“, няма да бъдат включени в системата за предварителен подбор.



Техническа анкетна карта (критерии за допускане)

Техническата анкетна карта се попълва за всяко изделие с което кандидата участва. Допустимо е попълването на една Техническата анкетна карта за няколко изделия от един и същ производител.

Фирма:**Система: № С-15-СВ-Д-137****Обособена позиция: № 1****Марка и модел на изделие:****Молим Ви, да отговорите на въпросите в тази анкетна карта.**

Попълват се точките, които са приложими за изделието, с което кандидата участва

1.	Техническо описание за Щанга изолираща за заземител преносим (пофазен) за ВЛ 110 kV - „ТВ EVN BULGARIA 112/01, 01.01.2015“	ДА	НЕ
1.1	Спазва ли се приложената Техническа спецификация във всичките и точки?		
1.2	Ако отговорът е "не": Посочете отклоненията:		
1.3	Технически изисквания за	Изискване	Предложение на кандидата
	Щанга изолираща за заземител преносим (пофазен) за ВЛ 110 kV		
	Номинално напрежение	110 kV	
	Номинална честота	50 Hz	
	Клас S – за работа в закрити помещения и на открито при влажно или дъждовно време.	ДА	
	Климатична категория: N - температура от – 25°C до +55°C и от 20% до 90% относителна влажност на въздуха и W – температура от – 5°C до +70°C и от 12% до 96% относителна влажност на въздуха.	ДА	
	Изоляционните щанги са изработени с телескопична конструкция.	НЕ	
	Транспортната дължина	≥ 1,8 m.	
	Механично неразглобяване	Една част	
	Изоляционната щанга да бъде изработена от стъклофибър, импрегниран с епоксидни или полиестерни диелектрични смоли.	ДА	
	Конструктивно се състои от три зони	Работна зона, изолирана зона и ръкохватка.	
	Изоляционната щанга има монтиран над ръкохватката твърд ограничителен пръстен, изготвен от гума и монтиран така, че да не дава възможност на ръцете на работещия да захващат над него.	ДА	
	Указателен пръстен	В червен цвят	
	Изолиращата част е от червения ограничителен пръстен до твърдия ограничителен пръстен.	ДА	
	Работната зона е от върха на щангата до червен ограничителен пръстен.	ДА	
	На върха на работната зона да има монтирана кука изготвена от твърд изолиран материал.	ДА	
	Четливи и трайни ли са маркировките	ДА	
	Маркировките съдържат ли информация за:		



	- Типово означение на изделието	ДА	
	- Предназначение	ДА	
	- Номенклатурен номер	ДА	
	- Номинално напрежение	ДА	
	- Номинална честота	ДА	
	- Климатична категория	ДА	
	- Клас	ДА	
	- Дата на производството	ДА	
	- Поле в което да е указана датата на следващия периодичен преглед	ДА	
	- Сериен номер	ДА	
	- Нормативен документ	ДА	
	- Маркиране за използване в Европейския съюз и номер на контролния орган за качество на производството	ДА	
	- Знак „Прочети указанията!“ или текст „Спазвайте указанията за експлоатация“	ДА	
	- Указания и ограничения при експлоатация	ДА	
	- Наименование, или емблема на производителя	ДА	
	Щангите са окомплектовани с водоустойчиви предпазни калъфи, служещи за съхранение и транспорт.	ДА	
2.1	Данни за производителя		
	Производствено хале Име на фирма: Улица: Населено място: Страна: Телефонен номер: Номер на факс: e-mail: Homepage:		
2.2	Общи положения	ДА	НЕ
2.2.2	Какви количества изделия са произведени през последните 2 години? (брой)		
2.2.3	Добавени ли са към документацията списък с доказателства, от който да е видно, къде през последните три години са били доставяни необходимите единици от порядъка на над: - 50 броя Щанга изолираща за заземител преносим (пофазен) за ВЛ 110 kV (България или ЕС).		
2.3	Проверки и доказателства	ДА	НЕ
2.3.1	Има ли доказателства от изпитания съгласно посочените европейските норми за Щанга изолираща за заземител преносим (пофазен) за ВЛ 110 kV?		
2.3.2	Има ли приложени сертификати на български език за съответствие с посочените европейски норми за Щанга изолираща за заземител преносим (пофазен) за ВЛ 110 kV?		
2.3.3	Предоставени ли са мостри на всички изделия от позицията за която кандидатствате?		
2.3.4	Има ли приложена инструкция за употреба на български език за всяко изделие?		
2.3.5	Има ли приложена методика и срокове за периодични изпитания в периода на експлоатация, съобразена с изискванията на специалните нормативни актове и указанията на производителя за всяко изделие?		



2.3.6	Има ли приложено предложение за периодични изпитания, вкл. транспорт за всяко изделие?		
2.3.7	Има ли приложено предложение за сервизно обслужване, вкл. транспорт за всяко изделие?		
3.	Съставни части на продукта	ДА	НЕ
3.1	Продуктите, за които се прави запитването съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето		
3.2	Ако отговорът е "да": посочете продуктите, които съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето:		
4.	Изпитания на качествата на продуктите по време на производството	ДА	НЕ
4.1	Притежава ли производителя въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9000, коя ?		
4.2	Приложен ли е сертификатът за сертифициране		
5.	Сервизни услуги, отнесени за продукта	ДА	НЕ
5.1	Гарантира ли се реакция при рекламации?		
5.2	Как се гарантира бърза реакция при рекламации?		
5.2	Партньор за контакти:		
5.3	Компетенции:		

Потвърждение

С това ние потвърждаваме, че информацията, дадена в техническата част на Анкетната карта, отразява актуалната ситуация на нашето предприятие и едновременно с това представя и практиката на нашето предприятие.

Задължение за подаване на информация при изменения:

Ние се задължаваме незабавно писмено да Ви информираме при промяна на представените данни.

Населено място, Дата

Фирмен печат

Подпис (име, позиция)

Важна бележка:

Минимални технически изисквания на Възложителя:

Кандидатите трябва задължително да изпълняват точки 1.1; 1.3; 2.2.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5; 2.3.6; 2.3.7; 4.1; 4.2; 5.1 от настоящата техническа анкетна карта.

Кандидати които не изпълняват някое от изброените по-горе изисквания, като са отговорили с отговор "НЕ", няма да бъдат включени в системата за предварителен подбор.



Техническа анкетна карта (критерии за допускане)

Техническата анкетна карта се попълва за всяко изделие с което кандидата участва. Допустимо е попълването на една Техническата анкетна карта за няколко изделия от един и същ производител.

Фирма:**Система: № C-15-СВ-Д-137****Обособена позиция: № 2****Марка и модел на изделие:****Молим Ви да отговорите на въпросите в тази анкетна карта.**

Попълват се точките, които са приложими за изделието, с което кандидата участва

1.	Техническа спецификация за преносими заземители за въздушни линии 20 kV - „TS EVN BULGARIA 29/02, 01.01.2015“	ДА	НЕ
1.1	Спазва ли се приложената Техническа спецификация във всичките и точки?		
1.2	Ако отговорът е "не": Посочете отклоненията:		
1.3	Технически изисквания за	Изискване	Предложение на кандидата
	Преносими заземители за въздушни линии 20kV		
	Номинално напрежение	20 kV	
	Конструктивно се състои от две свързани устройства – за свързване на късо и за заземяване	ДА	
	Устройство за свързване на късо – състои се от:		
	- Присъединителни клеми за проводник - 3 броя;	ДА	
	- Присъединителните клеми за проводник за надеждно присъединяване към проводници (Cu, Al) със сечение до 120 мм ²	ДА	
	- Неподвижно присъединени към тях изолиращи щанги за напрежение 30 kV - 3 брой;	ДА	
	- Гъвкави медни въжета със сечение 50 мм ² и дължини по 2,0 м свързани на късо в обща точка - 3 бр.	ДА	
	- Изолиращите щанги с дължина 1,5 м. и диаметър 33-35 мм. – 3 броя;	ДА	
	- Изолиращите щанги сигнално жълто оцветени, с монтиран върху тях черен ограничителен пръстен;	ДА	
	- Надеждна маркировка, с името на производителя и датата на производство, в зоната на общата точка на свързване на късо на гъвкавите въжета;	ДА	
	- Прозрачна обвивка, върху въжетата, за механична защита със прозрачно защитно приспособление срещу огъване в местата на свързване.	ДА	
	Устройство за заземяване – състои се от:		
	- Заземително гъвкаво медно въже със сечение 25 мм ² и с дължина 11м. - 1 брой;	ДА	
	- Заземителното въже свързва общата точка на свързване на късо със заземителните колове или заземителната клема;	ДА	
	- Заземителното въже завършва с кабелен накрайник с отвор Ø 13;	ДА	
	- Универсална заземителна клема за надеждно присъединяване към шини, проводници и болт със сферична	ДА	



	глава Ø 20 - 1 брой;		
	- Универсалната заземителна клема за свързване на заземителното въже със съществуващ заземителен контур;	ДА	
	- Заземителни колове с дължина 50 см. и сечение Ø 20 - 2 броя;	ДА	
	- В горната част на заземителните колове под прав ъгъл да е заварена планка с 2 бр. винтове M12 и 2 бр. крилчати гайки;	ДА	
	- Присъединително въже за заземителните колове със сечение 25 мм ² и с дължина 2 м. - 1 брой;	ДА	
	- Прозрачна обвивка, върху въжетата, за механична защита да има със прозрачно защитно приспособление срещу огъване в местата на свързване;	ДА	
	- Присъединяването на клемата към гъвкавото заземително въже да става чрез винт M12.	ДА	
	Преносимите заземители са окомплектовани с водоустойчиви предпазни калъфи, служещи за съхранение и транспорт.	ДА	
2.1	Данни за производителя		
	Производствено хале Име на фирма: Улица: Населено място: Страна: Телефонен номер: Номер на факс: e-mail: Homepage:		
2.2	Общи положения	ДА	НЕ
2.2.2	Какви количества изделия са произведени през последните 2 години? (брой)		
2.2.3	Добавени ли са към документацията списък с доказателства, от който да е видно, къде през последните три години са били доставяни необходимите единици от порядъка на и над: - 100 броя Преносими заземители за въздушни линии 20kV (България и ЕС).		
2.3	Проверки и доказателства	ДА	НЕ
2.3.1	Има ли доказателства от изпитания съгласно посочените европейските норми за преносими заземители?		
2.3.2	Има ли приложени сертификати на български език за съответствие с посочените европейски норми за всяко изделие?		
2.3.3	Предоставени ли са мостри на всички изделия от позицията за която кандидатствате?		
2.3.4	Има ли приложена инструкция за употреба на български език за всяко изделие?		
2.3.5	Има ли приложена методика и срокове за периодични изпитания в периода на експлоатация, съобразена с изискванията на специалните нормативни актове и указанията на производителя за всяко изделие?		
2.3.6	Има ли приложено предложение за периодични изпитания, вкл. транспорт за всяко изделие?		
2.3.7	Има ли приложено предложение за сервизно обслужване, вкл. транспорт за всяко изделие?		
3.	Съставни части на продукта	ДА	НЕ
3.1	Продуктите, за които се прави запитването съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето		
3.2	Ако отговорът е "да": посочете продуктите, които съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за		



	здравето:		
4.	Изпитания на качествата на продуктите по време на производството	ДА	НЕ
4.1	Притежава ли производителя въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9000, коя ?		
4.2	Приложен ли е сертификатът за сертифициране		
5.	Сервизни услуги, отнесени за продукта	ДА	НЕ
5.1	Гарантира ли се реакция при рекламации?		
5.2	Как се гарантира бърза реакция при рекламации?		
5.2	Партньор за контакти:		
5.3	Компетенции:		

Потвърждение

С това ние потвърждаваме, че информацията, дадена в техническата част на Анкетната карта, отразява актуалната ситуация на нашето предприятие и едновременно с това представя и практиката на нашето предприятие.

Задължение за подаване на информация при изменения:

Ние се задължаваме незабавно писмено да Ви информираме при промяна на представените данни.

Населено място, Дата

Фирмен печат

Подпис (име, позиция)

Важна бележка:

Минимални технически изисквания на Възложителя:

Кандидатите трябва задължително да изпълняват точки 1.1; 1.3; 2.2.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5; 2.3.6; 2.3.7; 4.1; 4.2; 5.1 от настоящата техническа анкетна карта.

Кандидати които не изпълняват някое от изброените по-горе изисквания, като са отговорили с отговор "НЕ", няма да бъдат включени в системата за предварителен подбор.



Техническа анкетна карта (критерии за допускане)

Техническата анкетна карта се попълва за всяко изделие с което кандидата участва. Допустимо е попълването на една Техническата анкетна карта за няколко изделия от един и същ производител.

Фирма:**Система: № C-15-СВ-Д-137****Обособена позиция: № 2****Марка и модел на изделие:****Молим Ви да отговорите на въпросите в тази анкетна карта.**

Попълват се точките, които са приложими за изделието, с което кандидата участва

1.	Техническа спецификация за преносими заземители за закрити електрически уредби 20 kV - „TS EVN BULGARIA 29/02, 01.01.2015“	ДА	НЕ
1.1	Спазва ли се приложената Техническа спецификация във всичките и точки?		
1.2	Ако отговорът е "не": Посочете отклоненията:		
1.3	Технически изисквания	Изискване	Предложение на кандидата
	Преносими заземители за закрити електрически уредби 20 kV		
	Номинално напрежение	20 kV	
	Конструктивно се състои от две свързани устройства – за свързване на късо и за заземяване	ДА	
	Устройство за свързване на късо – състои се от:		
	Универсални клеми за присъединяване към шина, проводник и болт със сферична глава Ø 20 - 3 броя;	ДА	
	Универсалните присъединителни клеми са свързани чрез 3 бр. гъвкави въжета свързани на късо в обща точка;	ДА	
	Гъвкави медни въжета със сечение 50 мм ² и с дължина 1,5 м. свързани на късо в обща точка - 3 броя;	ДА	
	Подвижна изолираща щанга с дължина 1,5 м. и с диаметър 33-35 мм., за напрежение 30 kV – 1 брой;	ДА	
	Изолиращата щанга сигнално жълто оцветена, с монтиран върху нея черен ограничителен пръстен;	ДА	
	Надеждна маркировка, с името на производителя и датата на производство, в зоната на общата точка на свързване на късо на гъвкавите въжета;	ДА	
	Прозрачна обвивка, върху въжетата, за механична защита, със прозрачно защитно приспособление срещу огъване в местата на свързване.	ДА	
	Устройство за заземяване – състои се от:		
	Заземително гъвкаво медно въже със сечение 50 мм ² и дължина 3 м. - 1 брой;	ДА	
	Универсална присъединителна клема за заземяване в комплект с несваляема ръкохватка - 1 брой;	ДА	
	Заземителното въже свързва общата точка на свързване на късо на гъвкавите въжета със универсалната присъединителна клема за заземяване с несваляема ръкохватка;	ДА	
	Прозрачна обвивка, върху въжетата, за механична защита, със прозрачно защитно приспособление срещу огъване в местата на	ДА	



	свързване;		
	Клема за заземяване с минимално преходно съпротивление - за свързване на заземителното въже със съществуващ заземителен контур.	ДА	
	Преносимите заземители са окомплектовани с водоустойчиви предпазни калфи, служещи за съхранение и транспорт.		
	Преносими заземители за закрити електрически уредби 20 kV		
	Номинално напрежение	20 kV	
	Конструктивно се състои от две свързани устройства – за свързване на късо и за заземяване	ДА	
	Устройство за свързване на късо – състои се от:		
	Универсални клеми за присъединяване към шина, проводник и болт със сферична глава Ø 20 - 3 броя;	ДА	
	Универсалните присъединителни клеми са свързани чрез 3 бр. гъвкави въжета свързани на късо в обща точка;	ДА	
	Гъвкави медни въжета със сечение 50 мм ² и с дължина 1,5 м. свързани на късо в обща точка - 3 броя;	ДА	
2.1	Данни за производителя		
	Производствено хале Име на фирма: Улица: Населено място: Страна: Телефонен номер: Номер на факс: e-mail: Homepage:		
2.2	Общи положения	ДА	НЕ
2.2.2	Какви количества изделия са произведени през последните 2 години? (брой)		
2.2.3	Добавени ли са към документацията списък с доказателства, от който да е видно, къде през последните три години са били доставяни необходимите единици от порядъка на и над: - 50 броя Преносими заземители за въздушни линии 20kV (България и ЕС).		
2.3	Проверки и доказателства	ДА	НЕ
2.3.1	Има ли доказателства от изпитания съгласно посочените европейските норми за преносими заземители?		
2.3.2	Има ли приложени сертификати на български език за съответствие с посочените европейски норми за всяко изделие?		
2.3.3	Предоставени ли са мостри на всички изделия от позицията за която кандидатствате?		
2.3.4	Има ли приложена инструкция за употреба на български език за всяко изделие?		
2.3.5	Има ли приложена методика и срокове за периодични изпитания в периода на експлоатация, съобразена с изискванията на специалните нормативни актове и указанията на производителя за всяко изделие?		
2.3.6	Има ли приложено предложение за периодични изпитания, вкл. транспорт за всяко изделие?		
2.3.7	Има ли приложено предложение за сервизно обслужване, вкл. транспорт за всяко изделие?		
3.	Съставни части на продукта	ДА	НЕ
3.1	Продуктите, за които се прави запитването съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето		
3.2	Ако отговорът е "да": посочете продуктите, които съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за		



	здравето:		
4.	Изпитания на качествата на продуктите по време на производството	ДА	НЕ
4.1	Притежава ли производителя въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9000, коя ?		
4.2	Приложен ли е сертификатът за сертифициране		
5.	Сервизни услуги, отнесени за продукта	ДА	НЕ
5.1	Гарантира ли се реакция при рекламации?		
5.2	Как се гарантира бърза реакция при рекламации?		
5.2	Партньор за контакти:		
5.3	Компетенции:		

Потвърждение

С това ние потвърждаваме, че информацията, дадена в техническата част на Анкетната карта, отразява актуалната ситуация на нашето предприятие и едновременно с това представя и практиката на нашето предприятие.

Задължение за подаване на информация при изменения:

Ние се задължаваме незабавно писмено да Ви информираме при промяна на представените данни.

Населено място, Дата

Фирмен печат

Подпис (име, позиция)

Важна бележка:

Минимални технически изисквания на Възложителя:

Кандидатите трябва задължително да изпълняват точки 1.1; 1.3; 2.2.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5; 2.3.6; 2.3.7; 4.1; 4.2; 5.1 от настоящата техническа анкетна карта.

Кандидати които не изпълняват някое от изброените по-горе изисквания, като са отговорили с отговор „НЕ“, няма да бъдат включени в системата за предварителен подбор.



Техническа анкетна карта (критерии за допускане)

Техническата анкетна карта се попълва за всяко изделие с което кандидата участва. Допустимо е попълването на една Техническата анкетна карта за няколко изделия от един и същ производител.

Фирма:**Система: № С-15-СВ-Д-137****Обособена позиция: № 3****Марка и модел на изделие:****Молим Ви да отговорите на въпросите в тази анкетна карта.**

Попълват се точките, които са приложими за изделието, с което кандидата участва

1.	Техническа спецификация за преносими заземители за въздушни линии до 1000V - „TS EVN BULGARIA 29/02, 01.01.2015“	ДА	НЕ
1.1	Спазва ли се приложената Техническа спецификация във всичките и точки?		
1.2	Ако отговорът е "не": Посочете отклоненията:		
1.3	Технически изисквания за	Изискване	Предложение на кандидата
	Преносими заземители за въздушни линии до 1000 V		
	Номинално напрежение	1000 V	
	Конструктивно се състои от устройство за свързване на късо.	ДА	
	Устройство за свързване на късо – състои се от:		
	- Присъединителни клеми за проводник - 5 броя;	ДА	
	- Неподвижно присъединени, към присъединителните клеми, изолиращи щанги за напрежение до 1000 V - 5 броя;	ДА	
	- Свързани, към присъединителните клеми, гъвкави въжета, със сечение 35 мм ² (Cu) всяко с дължина 600 мм., свързани на късо в обща точка - 5 броя;	ДА	
	- Изолиращите щанги с дължини съответно 4 бр. по 500 мм и 1 бр. по 800 мм., сигнално жълто оцветени;	ДА	
	- Изолиращите щанги да са полиестерни тръби, армирани със стъклени нишки, с диаметър 20 мм., с вътрешна електрическа връзка със сечение 35 мм ² (Cu), като свързващ елемент между контактните клеми и гъвкавите въжета за свързване на късо;	ДА	
	- Изолиращите щанги с изолирани ръкохватки с оребвяване срещу изплъзване и предпазен пръстен, и със защитно приспособление срещу огъване в местата на свързване с гъвкавите въжета;	≥ 130 мм.	
	- Надеждна маркировка, с името на производителя и датата на производство, в зоната на общата точка на свързване на късо на гъвкавите въжета;	ДА	
	- Присъединителните клеми за проводник да са за максимален ток на късо съединение 23 kA и да имат възможност за надеждно присъединяване, чрез назъбен контактен елемент, към проводници (Cu, Al) със сечение до 120 мм ² ;	ДА	
	Клемата да има възможност да пробие външният окислен слой на проводника, но да не причинява неговото счупяване;	ДА	
	Върху въжетата за механична защита да има прозрачна		



	обвивка със прозрачно защитно приспособление срещу огъване в местата на свързване.		
	Преносимите заземители са окомплектовани с водоустойчиви предпазни калфи, служещи за съхранение и транспорт.	ДА	
2.1	Данни за производителя		
	Производствено хале Име на фирма: Улица: Населено място: Страна: Телефонен номер: Номер на факс: e-mail: Homepage:		
2.2	Общи положения	ДА	НЕ
2.2.2	Какви количества изделия са произведени през последните 2 години? (брой)		
2.2.3	Добавени ли са към документацията списък с доказателства, от който да е видно, къде през последните три години са били доставяни необходимите единици от порядъка на и над: - 50 броя Преносими заземители за въздушни линии до 1000 V (България и ЕС).		
2.3	Проверки и доказателства	ДА	НЕ
2.3.1	Има ли доказателства от изпитания съгласно посочените европейски норми за преносими заземители?		
2.3.2	Има ли приложени сертификати на български език за съответствие с посочените европейски норми за всяко изделие?		
2.3.3	Предоставени ли са мостри на всички изделия от позицията за която кандидатствате?		
2.3.4	Има ли приложена инструкция за употреба на български език за всяко изделие?		
2.3.5	Има ли приложена методика и срокове за периодични изпитания в периода на експлоатация, съобразена с изискванията на специалните нормативни актове и указанията на производителя за всяко изделие?		
2.3.6	Има ли приложено предложение за периодични изпитания, вкл. транспорт за всяко изделие?		
2.3.7	Има ли приложено предложение за сервизно обслужване, вкл. транспорт за всяко изделие?		
3.	Съставни части на продукта	ДА	НЕ
3.1	Продуктите, за които се прави запитването съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето		
3.2	Ако отговорът е "да": посочете продуктите, които съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето:		
4.	Изпитания на качествата на продуктите по време на производството	ДА	НЕ
4.1	Използва ли производителя въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9000, коя ?		
4.2	Приложен ли е сертификатът за сертифициране		



5.	Сервизни услуги, отнесени за продукта	ДА	НЕ
5.1	Гарантира ли се реакция при рекламации?		
5.2	Как се гарантира бърза реакция при рекламации?		
5.2	Партньор за контакти:		
5.3	Компетенции:		

Потвърждение

С това ние потвърждаваме, че информацията, дадена в техническата част на Анкетната карта, отразява актуалната ситуация на нашето предприятие и едновременно с това представя и практиката на нашето предприятие.

Задължение за подаване на информация при изменения:

Ние се задължаваме незабавно писмено да Ви информираме при промяна на представените данни.

Населено място, Дата

Фирмен печат

Подпис (име, позиция)

Важна бележка:

Минимални технически изисквания на Възложителя:

Кандидатите трябва задължително да изпълняват точки 1.1; 1.3; 2.2.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5; 2.3.6; 2.3.7; 4.1; 4.2; 5.1 от настоящата техническа анкетна карта.

Кандидати които не изпълняват някои от изброените по-горе изисквания, като са отговорили с отговор „НЕ“, няма да бъдат включени в системата за предварителен подбор.



Техническа анкетна карта (критерии за допускане)

Техническата анкетна карта се попълва за всяко изделие с което кандидата участва. Допустимо е попълването на една Техническата анкетна карта за няколко изделия от един и същ производител.

Фирма:**Система: № C-15-СВ-Д-137****Обособена позиция: № 3****Марка и модел на изделие:****Молим Ви да отговорите на въпросите в тази анкетна карта.**

Попълват се точките, които са приложими за изделието, с което кандидата участва

1.	Техническа спецификация за Шунт за ВЛ до 1000V - „TS EVN BULGARIA 29/02, 01.01.2015“	ДА	НЕ
1.1	Спазва ли се приложената Техническа спецификация във всичките и точки?		
1.2	Ако отговорът е "не": Посочете отклоненията:		
1.3	Технически изисквания за	Изискване	Предложение на кандидата
	Шунт за въздушни линии до 1000 V		
	Номинално напрежение	1000 V	
	Конструктивно се състои от устройство за свързване на късо.	ДА	
	Устройство за свързване на късо – състои се от:		
	- Присъединителни клеми за проводник - 2 броя;	ДА	
	- Изолиращи щанги за напрежение до 1000 V неподвижно присъединени към присъединителни клеми за проводник - 2 броя;	ДА	
	- Гъвкаво въже със сечение 35 мм ² (Cu) и с дължина 1200 мм. свързано към присъединителни клеми - 1 брой;	ДА	
	- Изолиращите щанги да са с дължини по 500 мм, сигнално жълто оцветени;	ДА	
	- Изолиращите щанги да са полиестерни тръби, армирани със стъклени нишки, с диаметър 20 мм., с вътрешна електрическа връзка (Cu) със сечение 35 мм ² , като свързващ елемент между контактните клеми и гъгавите въжета за свързване на късо;	ДА	
	- Изолиращите щанги да са с изолирани ръкохватки с оребряване срещу изплъзване и предпазен пръстен, и със защитно приспособление срещу огъване в местата на свързване с гъгавите въжета;	ДА	
	- Надеждна маркировка с името на производителя и датата на производство на гъгавите въжета;	ДА	
	- Присъединителните клеми за проводник да са за максимален ток на късо съединение 10 kA и да имат възможност за надеждно присъединяване, чрез назъбен контактен елемент, към проводници със сечение до 120 мм ² (Cu, Al);	ДА	
	- Клемата да има възможност да пробие външният окислен слой на проводника, но да не причинява неговото нараняване;	ДА	
	- Прозрачна обвивка за механична защита върху въжетата, със прозрачно защитно приспособление срещу огъване в местата на свързване.	ДА	
	Шунтовете са окомплектовани с водоустойчиви предпазни кабели, служещи за съхранение и транспорт.	ДА	



2.1	Данни за производителя		
	Производствено хале Име на фирма: Улица: Населено място: Страна: Телефонен номер: Номер на факс: e-mail: Homepage:		
2.2	Общи положения	ДА	НЕ
2.2.2	Какви количества изделия са произведени през последните 2 години? (брой)		
2.2.3	Добавени ли са към документацията списък с доказателства, от който да е видно, къде през последните три години са били доставяни необходимите единици от порядъка на над: - 100 броя фазоуказателни щанги (България и ЕС).		
2.3	Проверки и доказателства	ДА	НЕ
2.3.1	Има ли доказателства от изпитания съгласно посочените европейски норми за преносими заземители?		
2.3.2	Има ли приложени сертификати на български език за съответствие с посочените европейски норми за всяко изделие?		
2.3.3	Предоставени ли са мостри на всички изделия от позицията за която кандидатствате?		
2.3.4	Има ли приложена инструкция за употреба на български език за всяко изделие?		
2.3.5	Има ли приложена методика и срокове за периодични изпитания в периода на експлоатация, съобразена с изискванията на специалните нормативни актове и указанията на производителя за всяко изделие?		
2.3.6	Има ли приложено предложение за периодични изпитания, вкл. транспорт за всяко изделие?		
2.3.7	Има ли приложено предложение за сервизно обслужване, вкл. транспорт за всяко изделие?		
3.	Съставни части на продукта	ДА	НЕ
3.1	Продуктите, за които се прави запитването съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето		
3.2	Ако отговорът е "да": посочете продуктите, които съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето:		
4.	Изпитания на качествата на продуктите по време на производството	ДА	НЕ
4.1	Притежава ли производителя въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9000, коя ?		
4.2	Приложен ли е сертификатът за сертифициране		
5.	Сервизни услуги, отнесени за продукта	ДА	НЕ
5.1	Гарантира ли се реакция при рекламации?		
5.2	Как се гарантира бърза реакция при рекламации?		



5.2	Партньор за контакти:	
5.3	Компетенции:	

Потвърждение

С това ние потвърждаваме, че информацията, дадена в техническата част на Анкетната карта, отразява актуалната ситуация на нашето предприятие и едновременно с това представя и практиката на нашето предприятие.

Задължение за подаване на информация при изменения:

Ние се задължаваме незабавно писмено да Ви информираме при промяна на представените данни.

Населено място, Дата

Фирмен печат

Подпис (име, позиция)**Важна бележка:**

Минимални технически изисквания на Възложителя:

Кандидатите трябва задължително да изпълняват точки 1.1; 1.3; 2.2.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5; 2.3.6; 2.3.7; 4.1; 4.2; 5.1 от настоящата техническа анкетна карта.

Кандидати които не изпълняват някое от изброените по-горе изисквания, като са отговорили с отговор „НЕ“, няма да бъдат включени в системата за предварителен подбор.



Техническа анкетна карта (критерии за допускане)

Техническата анкетна карта се попълва за всяко изделие с което кандидата участва. Допустимо е попълването на една Техническата анкетна карта за няколко изделия от един и същ производител.

Фирма:**Система: № C-15-SB-D-137****Обособена позиция: № 4****Марка и модел на изделие:****Молим Ви да отговорите на въпросите в тази анкетна карта.**

Попълват се точките, които са приложими за изделието, с което кандидата участва

1.	Техническа спецификация за преносими заземители за ЗЕУ до 1000V - „TS EVN BULGARIA 29/02, 01.01.2015“	ДА	НЕ
1.1	Спазва ли се приложената Техническа спецификация във всичките и точки?		
1.2	Ако отговорът е "не": Посочете отклоненията:		
1.3	Технически изисквания за	Изискване	Предложение на кандидата
	Преносими заземители за закрити електрически уредби до 1000 V		
	Номинално напрежение	1000 V	
	Конструктивно се състои от две свързани устройства – за свързване на късо и за заземяване	ДА	
	Устройство за свързване на късо – състои се от:		
	- Универсални клеми за присъединяване към шина, проводник и болт със сферична глава Ø 20 - 3 броя;	ДА	
	- Подвижна изолираща щанга за напрежение 1000 V с дължина 350-500 мм - 1 брой;	ДА	
	- Гъвкави въжета (Cu), със сечение 50 мм ² и с дължина 400 мм., свързани на късо в обща точка - 3 броя;	ДА	
	- Универсалните присъединителни клеми са свързани на късо, чрез 3 бр. гъвкави въжета, в обща точка;	ДА	
	- Надеждна маркировка с името на производителя и датата на производство, в зоната на общата точка на свързване на късо на гъвкавите въжета;	ДА	
	- Върху въжетата за механична защита да има прозрачна обвивка със прозрачно защитно приспособление срещу огъване в местата на свързване.	ДА	
	Устройство за заземяване – състои се от:		
	- Заземително гъвкаво въже (Cu) със сечение 35 мм ² и с дължина 1600 мм. - 1 брой;	ДА	
	- Универсална клема за заземяване с несваляема ръкохватка - 1 брой;	ДА	
	- Заземителното въже свързва общата точка на свързване на късо на гъвкавите въжета със универсалната присъединителна клема за заземяване;	ДА	
	- Прозрачна обвивка за механична защита върху въжетата, със прозрачно защитно приспособление срещу огъване в местата на свързване;	ДА	



	- Универсалната клема за заземяване, с минимално преходно съпротивление, за свързване на заземителното въже със съществуващ заземителен контур.	ДА	
	Преносимите заземители са окомплектовани с водоустойчиви предпазни калфи, служещи за съхранение и транспорт.	ДА	
2.1	Данни за производителя		
	Производствено хале Име на фирма: Улица: Населено място: Страна: Телефонен номер: Номер на факс: e-mail: Homepage:		
2.2	Общи положения	ДА	НЕ
2.2.2	Какви количества изделия са произведени през последните 2 години? (брой)		
2.2.3	Добавени ли са към документацията списък с доказателства, от който да е видно, къде през последните три години са били доставяни необходимите единици от порядъка на и над: - 50 броя Преносими заземители за закрити електрически уредби до 1000 V (България и ЕС).		
2.3	Проверки и доказателства	ДА	НЕ
2.3.1	Има ли доказателства от изпитания съгласно посочените европейски норми за преносими заземители?		
2.3.2	Има ли приложени сертификати на български език за съответствие с посочените европейски норми за всяко изделие?		
2.3.3	Предоставени ли са мостри на всички изделия от позицията за която кандидатствате?		
2.3.4	Има ли приложена инструкция за употреба на български език за всяко изделие?		
2.3.5	Има ли приложена методика и срокове за периодични изпитания в периода на експлоатация, съобразена с изискванията на специалните нормативни актове и указанията на производителя за всяко изделие?		
2.3.6	Има ли приложено предложение за периодични изпитания, вкл. транспорт за всяко изделие?		
2.3.7	Има ли приложено предложение за сервизно обслужване, вкл. транспорт за всяко изделие?		
3.	Съставни части на продукта	ДА	НЕ
3.1	Продуктите, за които се прави запитването съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето		
3.2	Ако отговорът е "да": посочете продуктите, които съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето:		
4.	Изпитания на качествата на продуктите по време на производството	ДА	НЕ
4.1	Прилага ли производителя въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9000, коя ?		
4.2	Приложен ли е сертификатът за сертифициране		



5.	Сервизни услуги, отнесени за продукта		ДА	НЕ
5.1	Гарантира ли се реакция при рекламации?			
5.2	Как се гарантира бърза реакция при рекламации?			
5.2	Партньор за контакти:			
5.3	Компетенции:			

Потвърждение

С това ние потвърждаваме, че информацията, дадена в техническата част на Анкетната карта, отразява актуалната ситуация на нашето предприятие и едновременно с това представя и практиката на нашето предприятие.

Задължение за подаване на информация при изменения:

Ние се задължаваме незабавно писмено да Ви информираме при промяна на представените данни.

Населено място, Дата

Фирмен печат

Подпис (име, позиция)

Важна бележка:

Минимални технически изисквания на Възложителя:

Кандидатите трябва задължително да изпълняват точки 1.1; 1.3; 2.2.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5; 2.3.6; 2.3.7; 4.1; 4.2; 5.1 от настоящата техническа анкетна карта.

Кандидати които не изпълняват някое от изброените по-горе изисквания, като са отговорили с отговор „НЕ“, няма да бъдат включени в системата за предварителен подбор.



Техническа анкетна карта (критерии за допускане)

Техническата анкетна карта се попълва за всяко изделие с което кандидата участва. Допустимо е попълването на една Техническата анкетна карта за няколко изделия от един и същ производител.

Фирма:**Система: № С-15-СВ-Д-137****Обособена позиция: № 5****Марка и модел на изделие:****Молим Ви да отговорите на въпросите в тази анкетна карта.**

Попълват се точките, които са приложими за изделието, с което кандидата участва

1.	Техническа спецификация за преносими заземители за кабелен шкаф до 1000V - „TS EVN BULGARIA 29/02, 01.01.2015“	ДА	НЕ
1.1	Спазва ли се приложената Техническа спецификация във всичките и точки?		
1.2	Ако отговорът е "не": Посочете отклоненията:		
1.3	Технически изисквания за	Изискване	Предложение на кандидата
	Преносими заземители за кабелни разпределителни шкафове до 1000V		
	Номинално напрежение	1000 V	
	Конструктивно се състои от две свързани устройства – за свързване на късо и за заземяване, както и от: - 3 броя заземителни патрони (размер 1-3) с електромагнитна блокировка; - 3 бр. заземителни патрони (размер 00); - 1 бр. изолирана ръкохватка с приставки от двата края - за заземителен патрон и за присъединителен болт за заземителния патрон.	ДА	
	Устройство за свързване на късо – състои се от:		
	- 3 бр. гъвкави въжета за свързване на късо със сечение 25 мм ² и с дължини: 1бр. 500 мм, 1бр. 750 мм, 1бр. 1000 мм., свързани на късо в обща точка;	ДА	
	- Към въжетата за свързване на късо да са монтирани присъединителни болтове за заземителни патрони;	ДА	
	- Присъединителни болтове за заземителни патрони служат за присъединяване на гъвкавите въжета за свързване на късо към заземителните патрони с електромагнитна блокировка;	ДА	
	- Заземителните патрони с електромагнитна блокировка да бъдат с две контактни пластини, едната от които да е от изолационен материал, а другата да е метална контактна пластина свързана с електромагнитната блокировка;	ДА	
	- Предназначението на електромагнитната блокировка е да предотврати погрешно свързване на устройството за свързване на късо към части на ел. уредбата под напрежение;	ДА	
	- Надеждна маркировка с името на производителя и датата на производство, в зоната на общата точка на свързване на късо на гъвкавите въжета;	ДА	
	Върху въжетата за механична защита да има прозрачна	ДА	



	обвивка със прозрачно защитно приспособление срещу огъване в местата на свързване.		
	Устройство за заземяване – състои се от:		
	- Заземително гъвкаво въже (Cu) със сечение 25 мм ² и дължина 1200 мм. - 1 брой;	ДА	
	- Заземителна клема за с гъвкава изолирана ръкохватка с дължина 350 мм – 1 брой;	ДА	
	- Заземителното въже да свързва общата точка на свързване на късо със заземителната клема с гъвкава изолирана ръкохватка;	ДА	
	- Прозрачна обвивка за механична защита, върху въжетата, със прозрачно защитно приспособление срещу огъване в местата на свързване;	ДА	
	- Присъединителна клема за заземяване с гъвкава изолирана ръкохватка, с минимално преходно съпротивление, е за свързване на заземителното въже със съществуващ заземителен контур.	ДА	
	Преносимите заземители са окомплектовани с пластмасови кутии, служещи за съхранение и транспорт.	ДА	
2.1	Данни за производителя		
	Производствено хале Име на фирма: Улица: Населено място: Страна: Телефонен номер: Номер на факс: e-mail: Номераре:		
2.2	Общи положения	ДА	НЕ
2.2.2	Какви количества изделия са произведени през последните 2 години? (брой)		
2.2.3	Добавени ли са към документацията списък с доказателства, от който да е видно, къде през последните три години са били доставяни необходимите единици от порядъка на и над: - 50 броя Преносими заземители за кабелни разпределителни шкафове до 1000V (България и ЕС).		
2.3	Проверки и доказателства	ДА	НЕ
2.3.1	Има ли доказателства от изпитания съгласно посочените европейските норми за преносими заземители?		
2.3.2	Има ли приложени сертификати на български език за съответствие с посочените европейски норми за всяко изделие?		
2.3.3	Предоставени ли са мостри на всички изделия от позицията за която кандидатствате?		
2.3.4	Има ли приложена инструкция за употреба на български език за всяко изделие?		
2.3.5	Има ли приложена методика и срокове за периодични изпитания в периода на експлоатация, съобразена с изискванията на специалните нормативни актове и указанията на производителя за всяко изделие?		
2.3.6	Има ли приложено предложение за периодични изпитания, вкл. транспорт за всяко изделие?		
2.3.7	Има ли приложено предложение за сервизно обслужване, вкл. транспорт за всяко изделие?		
3.	Съставни части на продукта	ДА	НЕ
3.1	Продуктите, за които се прави запитването съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето		
3.2	Ако отговорът е "да": посочете продуктите, които съдържат вредни за околната среда материали и		



	субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето:		
4.	Изпитания на качествата на продуктите по време на производството	ДА	НЕ
4.1	Притежава ли производителя въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9000, коя ?		
4.2	Приложен ли е сертификатът за сертифициране		
5.	Сервизни услуги, отнесени за продукта	ДА	НЕ
5.1	Гарантира ли се реакция при рекламации?		
5.2	Как се гарантира бърза реакция при рекламации?		
5.2	Партньор за контакти:		
5.3	Компетенции:		

Потвърждение

С това ние потвърждаваме, че информацията, дадена в техническата част на Анкетната карта, отразява актуалната ситуация на нашето предприятие и едновременно с това представя и практиката на нашето предприятие.

Задължение за подаване на информация при изменения:

Ние се задължаваме незабавно писмено да Ви информираме при промяна на представените данни.

Населено място, Дата

Фирмен печат

Подпис (име, позиция)

Важна бележка:

Минимални технически изисквания на Възложителя:

Кандидатите трябва задължително да изпълняват точки 1.1; 1.3; 2.2.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5; 2.3.6; 2.3.7; 4.1; 4.2; 5.1 от настоящата техническа анкетна карта.

Кандидати които не изпълняват някое от изброените по-горе изисквания, като са отговорили с отговор "НЕ", няма да бъдат включени в системата за предварителен подбор.



Техническа анкетна карта (критерии за допускане)

Техническата анкетна карта се попълва за всяко изделие с което кандидата участва. Допустимо е попълването на една Техническата анкетна карта за няколко изделия от един и същ производител.

Фирма:**Система: № C-15-СВ-Д-137****Обособена позиция: № 6****Марка и модел на изделие:****Молим Ви да отговорите на въпросите в тази анкетна карта.**

Попълват се точките, които са приложими за изделието, с което кандидата участва

1.	Техническа спецификация за преносими заземители за въздушни кабелни линии с усукан изолиран проводник до 1000V - „TS EVN BULGARIA 29/02, 01.01.2015“	ДА	НЕ
1.1	Спазва ли се приложената Техническа спецификация във всичките и точки?		
1.2	Ако отговорът е "не": Посочете отклоненията:		
1.3	Технически изисквания за	Изискване	Предложение на кандидата
	Преносими заземители за въздушни кабелни линии с усукан изолиран проводник до 1000V		
	Номинално напрежение	1000 V	
	Конструктивно се състои от устройство за свързване на късо.	ДА	
	Устройство за свързване на късо – състои се от:		
	Гъвкави въжета със сечение 16 мм ² (Cu) и с дължини 400 мм. - 3 броя;	ДА	
	Гъвкавите медни въжета трябва да свързват на късо 4 броя контактни клеми;	ДА	
	Контактните клеми са 4 броя женски байонетни гнезда;	ДА	
	Контактни байонетни гнезда служат за присъединяване към мъжките накрайници на заземителните клеми на усукания изолиран проводник до 1000V;	ДА	
	Мъжките накрайници на заземителните клеми са с диаметър Ø 11,1 mm и дължина 50 mm;	ДА	
	Контактните байонетни гнезда да имат прорези за заключване, чрез завъртане, към щифтовете на мъжките накрайници на заземителните клеми;	ДА	
	Заключването да действа като защита от нежелателно отсъединяване на преносимия заземител от заземителната клема, вследствие на странични механични въздействия;	ДА	
	Контактните клеми да бъдат изолирани с гъвкав изолационен материал;	ДА	
	Прозрачна изолационна обвивка за механична защита, върху въжетата, като има и допълнителна обвивка за защитно приспособление срещу огъване на въжетата в местата на свързването им с контактните клеми;	ДА	
	Неизменлива маркировка с името на производителя и датата на производство, върху гъвкавите въжета;	ДА	
	Преносимите заземители за въздушни кабелни линии с усукан	ДА	



	изолиран проводник до 1000V са окомплектовани с пластмасови кутии за съхранение и транспорт.		
2.1	Данни за производителя		
	Производствено хале Име на фирма: Улица: Населено място: Страна: Телефонен номер: Номер на факс: e-mail: Homepage:		
2.2	Общи положения	ДА	НЕ
2.2.2	Какви количества изделия са произведени през последните 2 години? (брой)		
2.2.3	Добавени ли са към документацията списък с доказателства, от който да е видно, къде през последните три години са били доставяни необходимите единици от порядъка на над: - 50 броя Преносими заземители за въздушни линии до 1000 V (България и ЕС).		
2.3	Проверки и доказателства	ДА	НЕ
2.3.1	Има ли доказателства от изпитания съгласно посочените европейски норми за преносими заземители?		
2.3.2	Има ли приложени сертификати на български език за съответствие с посочените европейски норми за всяко изделие?		
2.3.3	Предоставени ли са мостри на всички изделия от позицията за която кандидатствате?		
2.3.4	Има ли приложена инструкция за употреба на български език за всяко изделие?		
2.3.5	Има ли приложена методика и срокове за периодични изпитания в периода на експлоатация, съобразена с изискванията на специалните нормативни актове и указанията на производителя за всяко изделие?		
2.3.6	Има ли приложено предложение за периодични изпитания, вкл. транспорт за всяко изделие?		
2.3.7	Има ли приложено предложение за сервизно обслужване, вкл. транспорт за всяко изделие?		
3.	Съставни части на продукта	ДА	НЕ
3.1	Продуктите, за които се прави запитването съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето		
3.2	Ако отговорът е "да": посочете продуктите, които съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето:		
4.	Изпитания на качествата на продуктите по време на производството	ДА	НЕ
4.1	Притежава ли производителя въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9000, коя ?		
4.2	Приложен ли е сертификатът за сертифициране		
5.	Сервизни услуги, отнесени за продукта	ДА	НЕ
	Гарантира ли се реакция при рекламации?		



5.2	Как се гарантира бърза реакция при рекламации?	
5.2	Партньор за контакти:	
5.3	Компетенции:	

Потвърждение

С това ние потвърждаваме, че информацията, дадена в техническата част на Анкетната карта, отразява актуалната ситуация на нашето предприятие и едновременно с това представя и практиката на нашето предприятие.

Задължение за подаване на информация при изменения:

Ние се задължаваме незабавно писмено да Ви информираме при промяна на представените данни.

Населено място, Дата

Фирмен печат

Подпис (име, позиция)

Важна бележка:

Минимални технически изисквания на Възложителя:

Кандидатите трябва задължително да изпълняват точки 1.1; 1.3; 2.2.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5; 2.3.6; 2.3.7; 4.1; 4.2; 5.1 от настоящата техническа анкетна карта.

Кандидати които не изпълняват някое от изброените по-горе изисквания, като са отговорили с отговор „НЕ“, няма да бъдат включени в системата за предварителен подбор.



Техническа анкетна карта (критерии за допускане)

Техническата анкетна карта се попълва за всяко изделие с което кандидата участва. Допустимо е попълването на една Техническата анкетна карта за няколко изделия от един и същ производител.

Фирма:**Система: № C-15-СВ-Д-137****Обособена позиция: №7****Марка и модел на изделие:****Молим Ви да отговорите на въпросите в тази анкетна карта.**

Попълват се точките, които са приложими за изделието, с което кандидата участва

1.	Техническа спецификация за фазоуказателни щанги 6 kV - „TS EVN BULGARIA 48/01, 01.01.2015“	ДА	НЕ
1.1	Спазва ли се приложената Техническа спецификация във всичките и точки?		
1.2	Ако отговорът е "не": Посочете отклоненията:		
1.3	Технически изисквания за	Изискване	Предложение на кандидата
	Фазоуказателна щанга 6 kV		
	Капацитивен тип	ДА	
	Контактен тип	ДА	
	Номинално напрежение	6 kV	
	Номинална честота	50 Hz	
	Клас S – за работа в закрити помещения и на открито	ДА	
	Индикацията на състоянието „Наличие на напрежение“ трябва да се появи, ако напрежението към земя на частта, която ще се тества, е:	≥ 45% от номиналното напрежение	
	Време на сработване	≥ 1 s	
	Климатични категории: N – температура от – 25°C до +55°C и от 20% до 90% относителна влажност на въздуха. и W – температура от – 5°C до +70°C и от 12% до 96% относителна влажност на въздуха.	ДА	
	Контакт с работно напрежение без повреда на указателя	≥ 4 min	
	Контакт с работно напрежение при валежи без повреда на указателя	≥ 50 s	
	Период за периодичните изпитания за годност на фазоуказателната щанга	≥ 6 години	
	Механично разглобяване	Две части	
	Конструктивно се състои от три зони	Работна зона, изолирана зона и ръкохватка.	
	Работна зона – две части	Вилков електрод; Тестов електрод (носещо тяло с контактен	



		електрод) и указателен пръстен.	
	Вилков електрод – сваляема разклонена част с два върха за проверка на неизолиран проводник от въздушна мрежа	ДА	
	Указателен пръстен	В червен цвят	
	Изолирана зона – три съставни части	Изолиращо тяло; Индикатор; Вграден тестващ елемент за изправността на указателя.	
	Ясна индикация с поне два различни активни сигнала за състоянието „наличие на напрежение“ и за състоянието „отсъствие на напрежение“.	ДА	
	Индикация - ясно чуваема и ясно видима за потребителя в работно положение при нормални условия на осветеност и шум.	ДА	
	Индикация в различни цветове на светлините, характерни форми на светлинните сигнали или мигаща светлина, както и различна тоналност или прекъсване на звуковите сигнали.	ДА	
	Индикация на състоянието „Отсъствие на напрежение“	Визуална сигнализация - в зелена светлина.	
	Индикации на състоянието „Наличие на напрежение“	Звукова сигнализация Визуалната сигнализация - в червена светлина.	
	Визуалната и звуковата индикация в състоянието „Наличие на напрежение“	С променлива интензивност	
	Интервалът между импулсите на сигнализацията	$\leq 2 \text{ s}$	
	Интензивност на светлината на визуалната индикация и в двата режима обезпечава ли достатъчна за възприятието, дори и при пряко попадане на слънчеви лъчи върху индикатора.	ДА	
	Включването на уреда за тестване на индикатора с натискането на бутон и задържането му	за време $\leq 6 \text{ s}$	
	Период (T) за готовността на щангата за извършване на проверка за отсъствие на напрежение.	$1 \text{ min} \leq T \leq 2 \text{ min}$	
	Захващащата част на ръкохватката осигурява ли удобно и сигурно захващане и задържане на фазоуказателната щанга.	ДА	
	Обща дължина на ръкохватката	$\geq 130 \text{ mm}$.	
	Опаковката гарантира ли съхраняването на фазоуказателните щанги по време на транспортирането.	ДА	
	Фазоуказателните щанги окомплектовани ли са с водоустойчиви предпазни калъфи, служещи за съхранение и транспорт при експлоатирането им.	ДА	
	Четливи и трайни ли са маркировките	ДА	
	Маркировките съдържат ли информация за:		
	- Типово означение на изделието	ДА	
	- Предназначение	ДА	
	Номенклатурен номер.	ДА	
	Номинално напрежение	ДА	
	Номинална честота	ДА	
	Климатична категория	ДА	
	Година	ДА	



	- Дата на производството	ДА	
	- Поле в което да е указана датата на следващия периодичен преглед	ДА	
	- Сериен номер	ДА	
	- Нормативен документ	ДА	
	- Маркиране за използване в Европейския съюз и номер на контролния орган за качество на производството	ДА	
	- Знак „Прочети указанията!“ или текст „Спазвайте указанията за експлоатация“	ДА	
	- Указания и ограничения при експлоатация	ДА	
	- Наименование, или емблема на производителя	ДА	
	- Символ, съгл. IEC 60417-5216, двоен триъгълник – подходящо за работа под напрежение	ДА	
	- Номер на съответния стандарт (IEC 61243-1) в непосредствена близостта да символа	ДА	
2.1	Данни за производителя		
	Производствено хале Име на фирма: Улица: Населено място: Страна: Телефонен номер: Номер на факс: e-mail: Homepage:		
2.2	Общи положения	ДА	НЕ
2.2.2	Какви количества изделия са произведени през последните 2 години? (брой)		
2.2.3	Добавени ли са към документацията списък с доказателства, от който да е видно, къде през последните три години са били доставяни необходимите единици от порядъка на над: - 50 броя фазоуказателни щанги (България или ЕС).		
2.3	Проверки и доказателства	ДА	НЕ
2.3.1	Има ли доказателства от изпитания съгласно посочените европейски норми за фазоуказателните щанги?		
2.3.2	Има ли приложени сертификати на български език за съответствие с посочените европейски норми за всяко изделие?		
2.3.3	Предоставени ли са мостри на всички изделия от позицията за която кандидатствате?		
2.3.4	Има ли приложена инструкция за употреба на български език за всяко изделие?		
2.3.5	Има ли приложена методика и срокове за периодични изпитания в периода на експлоатация, съобразена с изискванията на специалните нормативни актове и указанията на производителя за всяко изделие?		
2.3.6	Има ли приложено предложение за периодични изпитания, вкл. транспорт за всяко изделие?		
2.3.7	Има ли приложено предложение за сервизно обслужване, вкл. транспорт за всяко изделие?		
3.	Съставни части на продукта	ДА	НЕ
3.1	Продуктите, за които се прави запитването съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето		
3.2	Отговорът е "да": посочете продуктите, които съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето:		



4.	Изпитания на качествата на продуктите по време на производството	ДА	НЕ
4.1	Притежава ли производителя въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9000, коя ?		
4.2	Приложен ли е сертификатът за сертифициране		
5.	Сервизни услуги, отнесени за продукта	ДА	НЕ
5.1	Гарантира ли се реакция при рекламации?		
5.2	Как се гарантира бърза реакция при рекламации?		
5.2	Партньор за контакти:		
5.3	Компетенции:		

Потвърждение

С това ние потвърждаваме, че информацията, дадена в техническата част на Анкетната карта, отразява актуалната ситуация на нашето предприятие и едновременно с това представя и практиката на нашето предприятие.

Задължение за подаване на информация при изменения:

Ние се задължаваме незабавно писмено да Ви информираме при промяна на представените данни.

Населено място, Дата

Фирмен печат

Подпис (име, позиция)

Важна бележка:

Минимални технически изисквания на Възложителя:

Кандидатите трябва задължително да изпълняват точки 1.1; 1.3; 2.2.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5; 2.3.6; 2.3.7; 4.1; 4.2; 5.1 от настоящата техническа анкетна карта.

Кандидати които не изпълняват някое от изброените по-горе изисквания, като са отговорили с отговор „НЕ“, няма да бъдат включени в системата за предварителен подбор.



Техническа анкетна карта (критерии за допускане)

Техническата анкетна карта се попълва за всяко изделие с което кандидата участва. Допустимо е попълването на една Техническата анкетна карта за няколко изделия от един и същ производител.

Фирма:**Система: № C-15-SB-D-137****Обособена позиция: № 7****Марка и модел на изделие:****Молим Ви да отговорите на въпросите в тази анкетна карта.**

Попълват се точките, които са приложими за изделието, с което кандидата участва

1.	Техническа спецификация за фазоуказателни щанги 10 kV - „TS EVN BULGARIA 48/01, 01.01.2015“	ДА	НЕ
1.1	Спазва ли се приложената Техническа спецификация във всичките и точки?		
1.2	Ако отговорът е "не": Посочете отклоненията:		
1.3	Технически изисквания за	Изискване	Предложение на кандидата
	Фазоуказателна щанга 10 kV		
	Капацитивен тип	ДА	
	Контактен тип	ДА	
	Номинално напрежение	10 kV	
	Номинална честота	50 Hz	
	Клас S – за работа в закрити помещения и на открито	ДА	
	Индикацията на състоянието „Наличие на напрежение“ трябва да се появи, ако напрежението към земя на частта, която ще се тества, е:	≥ 45% от номиналното напрежение	
	Време на сработване	≥ 1 s	
	Климатични категории: N – температура от – 25°C до +55°C и от 20% до 90% относителна влажност на въздуха. и W – температура от – 5°C до +70°C и от 12% до 96% относителна влажност на въздуха.	ДА	
	Контакт с работно напрежение без повреда на указателя	≥ 4 min	
	Контакт с работно напрежение при валежи без повреда на указателя	≥ 50 s	
	Период за периодичните изпитания за годност на фазоуказателната щанга	≥ 6 години	
	Механично разглобяване	Две части	
	Конструктивно се състои от три зони	Работна зона, изолирана зона и ръкохватка.	
	Работна зона – две части	Вилков електрод; Тестов електрод (носецо тяло с контактен електрод) и	



		указателен пръстен.	
	Вилков електрод – сваляема разклонена част с два върха за проверка на неизолиран проводник от въздушна мрежа	ДА	
	Указателен пръстен	В червен цвят	
	Изолирана зона – три съставни части	Изолиращо тяло; Индикатор; Вграден тестващ елемент за изправността на указателя.	
	Ясна индикация с поне два различни активни сигнала за състоянието „наличие на напрежение“ и за състоянието „отсъствие на напрежение“.	ДА	
	Индикация - ясно чуваема и ясно видима за потребителя в работно положение при нормални условия на осветеност и шум.	ДА	
	Индикация в различни цветове на светлините, характерни форми на светлинните сигнали или мигаща светлина, както и различна тоналност или прекъсване на звуковите сигнали.	ДА	
	Индикация на състоянието „Отсъствие на напрежение“	Визуална сигнализация - в зелена светлина.	
	Индикации на състоянието „Наличие на напрежение“	Звукова сигнализация Визуалната сигнализация - в червена светлина.	
	Визуалната и звуковата индикация в състоянието „Наличие на напрежение“	С променлива интензивност	
	Интервалът между импулсите на сигнализацията	$\leq 2 \text{ s}$	
	Интензивност на светлината на визуалната индикация и в двата режима обезпечава ли достатъчна за възприятието, дори и при пряко попадане на слънчеви лъчи върху индикатора.	ДА	
	Включването на уреда за тестване на индикатора с натискането на бутон и задържането му	за време $\leq 6 \text{ s}$	
	Период (T) за готовността на щангата за извършване на проверка за отсъствие на напрежение.	$1 \text{ min} \leq T \leq 2 \text{ min}$	
	Захващащата част на ръкохватката осигурява ли удобно и сигурно захващане и задържане на фазоуказателната щанга.	ДА	
	Обща дължина на ръкохватката	$\geq 130 \text{ mm}$.	
	Опаковката гарантира ли съхраняването на фазоуказателните щанги по време на транспортирането.	ДА	
	Фазоуказателните щанги окомплектовани ли са с водоустойчиви предпазни калъфи, служещи за съхранение и транспорт при експлоатирането им.	ДА	
	Четливи и трайни ли са маркировките	ДА	
	Маркировките съдържат ли информация за:		
	- Типово означение на изделието	ДА	
	- Предназначение	ДА	
	- Номенклатурен номер.	ДА	
	Номинално напрежение	ДА	
	Номинална честота	ДА	
	Климатична категория	ДА	
	- клас	ДА	
	- Дата на производството	ДА	



	- Поле в което да е указана датата на следващия периодичен преглед	ДА	
	- Сериен номер	ДА	
	- Нормативен документ	ДА	
	- Маркиране за използване в Европейския съюз и номер на контролния орган за качество на производството	ДА	
	- Знак „Прочети указанията!“ или текст „Спазвайте указанията за експлоатация“	ДА	
	- Указания и ограничения при експлоатация	ДА	
	- Наименование, или емблема на производителя	ДА	
	Символ, съгл. IEC 60417-5216, двоен триъгълник – подходящо за работа под напрежение	ДА	
	- Номер на съответния стандарт (IEC 61243-1) в непосредствена близостта да символа	ДА	
2.1	Данни за производителя		
	Производствено хале Име на фирма: Улица: Населено място: Страна: Телефонен номер: Номер на факс: e-mail: Homepage:		
2.2	Общи положения	ДА	НЕ
2.2.2	Какви количества изделия са произведени през последните 2 години? (брой)		
2.2.3	Добавени ли са към документацията списък с доказателства, от който да е видно, къде през последните три години са били доставяни необходимите единици от порядъка на над: - 50 броя фазоуказателни щанги (България или ЕС).		
2.3	Проверки и доказателства	ДА	НЕ
2.3.1	Има ли доказателства от изпитания съгласно посочените европейските норми за фазоуказателните щанги?		
2.3.2	Има ли приложени сертификати на български език за съответствие с посочените европейски норми за всяко изделие?		
2.3.3	Предоставени ли са мостри на всички изделия от позицията за която кандидатствате?		
2.3.4	Има ли приложена инструкция за употреба на български език за всяко изделие?		
2.3.5	Има ли приложена методика и срокове за периодични изпитания в периода на експлоатация, съобразена с изискванията на специалните нормативни актове и указанията на производителя за всяко изделие?		
2.3.6	Има ли приложено предложение за периодични изпитания, вкл. транспорт за всяко изделие?		
2.3.7	Има ли приложено предложение за сервизно обслужване, вкл. транспорт за всяко изделие?		
3.	Съставни части на продукта	ДА	НЕ
3.1	Продуктите, за които се прави запитването съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето		
	Ако отговорът е "да": посочете продуктите, които съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето:		



4.	Изпитания на качествата на продуктите по време на производството		ДА	НЕ
4.1	Притежава ли производителя въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9000, коя ?			
4.2	Приложен ли е сертификатът за сертифициране			
5.	Сервизни услуги, отнесени за продукта		ДА	НЕ
5.1	Гарантира ли се реакция при рекламации?			
5.2	Как се гарантира бърза реакция при рекламации?			
5.2	Партньор за контакти:			
5.3	Компетенции:			

Потвърждение

С това ние потвърждаваме, че информацията, дадена в техническата част на Анкетната карта, отразява актуалната ситуация на нашето предприятие и едновременно с това представя и практиката на нашето предприятие.

Задължение за подаване на информация при изменения:

Ние се задължаваме незабавно писмено да Ви информираме при промяна на представените данни.

Населено място, Дата

Фирмен печат

Подпис (име, позиция)

Важна бележка:

Минимални технически изисквания на Възложителя:

Кандидатите трябва задължително да изпълняват точки 1.1; 1.3; 2.2.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5; 2.3.6; 2.3.7; 4.1; 4.2; 5.1 от настоящата техническа анкетна карта.

Кандидати които не изпълняват някое от изброените по-горе изисквания, като са отговорили с отговор „НЕ“, няма да бъдат включени в системата за предварителен подбор.



Техническа анкетна карта (критерии за допускане)

Техническата анкетна карта се попълва за всяко изделие с което кандидата участва. Допустимо е попълването на една Техническата анкетна карта за няколко изделия от един и същ производител.

Фирма:**Система: № C-15-СВ-Д-137****Обособена позиция: № 7****Марка и модел на изделие:****Молим Ви да отговорите на въпросите в тази анкетна карта.**

Попълват се точките, които са приложими за изделието, с което кандидата участва

1.	Техническа спецификация за фазоуказателни щанги 20 kV - „TS EVN BULGARIA 48/01, 01.01.2015“	ДА	НЕ
1.1	Спазва ли се приложената Техническа спецификация във всичките и точки?		
1.2	Ако отговорът е "не": Посочете отклоненията:		
1.3	Технически изисквания за	Изискване	Предложение на кандидата
	Фазоуказателна щанга 20 kV		
	Капацитивен тип	ДА	
	Контактен тип	ДА	
	Номинално напрежение	20 kV	
	Номинална честота	50 Hz	
	Клас S – за работа в закрити помещения и на открито	ДА	
	Индикацията на състоянието „Наличие на напрежение“ трябва да се появи, ако напрежението към земя на частта, която ще се тества, е:	≥ 45% от номиналното напрежение	
	Време на сработване	≥ 1 s	
	Климатични категории: N – температура от – 25°C до +55°C и от 20% до 90% относителна влажност на въздуха. и W – температура от – 5°C до +70°C и от 12% до 96% относителна влажност на въздуха.	ДА	
	Контакт с работно напрежение без повреда на указателя	≥ 4 min	
	Контакт с работно напрежение при валежи без повреда на указателя	≥ 50 s	
	Период за периодичните изпитания за годност на фазоуказателната щанга	≥ 6 години	
	Механично разглобяване	Две части	
	Конструктивно се състои от три зони	Работна зона, изолирана зона и ръкохватка.	
	Работна зона – две части	Вилков електрод; Тестов електрод (носецо тяло с контактен	



		електрод) и указателен пръстен.	
	Вилков електрод – сваляема разклонена част с два върха за проверка на неизолиран проводник от въздушна мрежа	ДА	
	Указателен пръстен	В червен цвят	
	Изолирана зона – три съставни части	Изолиращо тяло; Индикатор; Вграден тестващ елемент за изправността на указателя.	
	Ясна индикация с поне два различни активни сигнала за състоянието „наличие на напрежение“ и за състоянието „отсъствие на напрежение“.	ДА	
	Индикация - ясно чуваема и ясно видима за потребителя в работно положение при нормални условия на осветеност и шум.	ДА	
	Индикация в различни цветове на светлините, характерни форми на светлинните сигнали или мигаща светлина, както и различна тоналност или прекъсване на звуковите сигнали.	ДА	
	Индикация на състоянието „Отсъствие на напрежение“	Визуална сигнализация - в зелена светлина.	
	Индикации на състоянието „Наличие на напрежение“	Звукова сигнализация Визуалната сигнализация - в червена светлина.	
	Визуалната и звуковата индикация в състоянието „Наличие на напрежение“	С променлива интензивност	
	Интервалът между импулсите на сигнализацията	$\leq 2 \text{ s}$	
	Интензивност на светлината на визуалната индикация и в двата режима обезпечава ли достатъчна за възприятието, дори и при пряко попадане на слънчеви лъчи върху индикатора.	ДА	
	Включването на уреда за тестване на индикатора с натискането на бутон и задържането му	за време $\leq 6 \text{ s}$	
	Период (Т) за готовността на щангата за извършване на проверка за отсъствие на напрежение.	$1 \text{ min} \leq T \leq 2 \text{ min}$	
	Захващащата част на ръкохватката осигурява ли удобно и сигурно захващане и задържане на фазоуказателната щанга.	ДА	
	Обща дължина на ръкохватката	$\geq 130 \text{ mm}$.	
	Опаковката гарантира ли съхраняването на фазоуказателните щанги по време на транспортирането.	ДА	
	Фазоуказателните щанги окомплектовани ли са с водоустойчиви предпазни калъфи, служещи за съхранение и транспорт при експлоатирането им.	ДА	
	Четливи и трайни ли са маркировките	ДА	
	Маркировките съдържат ли информация за:		
	- Типово означение на изделиято	ДА	
	- Предназначение	ДА	
	- Номенклатурен номер	ДА	
	- Номинално напрежение	ДА	
	- Номинална честота	ДА	
	- Климатична категория	ДА	



	- Клас	ДА	
	- Дата на производството	ДА	
	- Поле в което да е указана датата на следващия периодичен преглед	ДА	
	- Сериен номер	ДА	
	- Нормативен документ	ДА	
	- Маркиране за използване в Европейския съюз и номер на контролния орган за качество на производството	ДА	
	- Знак „Прочети указанията!“ или текст „Спазвайте указанията за експлоатация“	ДА	
	- Указания и ограничения при експлоатация	ДА	
	- Наименование, или емблема на производителя	ДА	
	- Символ, съгл. IEC 60417-5216, двоен триъгълник – подходящо за работа под напрежение	ДА	
	- Номер на съответния стандарт (IEC 61243-1) в непосредствена близостта да символа	ДА	
2.1	Данни за производителя		
	Производствено хале Име на фирма: Улица: Населено място: Страна: Телефонен номер: Номер на факс: e-mail: Homepage:		
2.2	Общи положения	ДА	НЕ
2.2.2	Какви количества изделия са произведени през последните 2 години? (брой)		
2.2.3	Добавени ли са към документацията списък с доказателства, от който да е видно, къде през последните три години са били доставяни необходимите единици от порядъка на над: - 50 броя фазоуказателни щанги (България или ЕС).		
2.3	Проверки и доказателства	ДА	НЕ
2.3.1	Има ли доказателства от изпитания съгласно посочените европейските норми за фазоуказателните щанги?		
2.3.2	Има ли приложени сертификати на български език за съответствие с посочените европейски норми за всяко изделие?		
2.3.3	Предоставени ли са мостри на всички изделия от позицията за която кандидатствате?		
2.3.4	Има ли приложена инструкция за употреба на български език за всяко изделие?		
2.3.5	Има ли приложена методика и срокове за периодични изпитания в периода на експлоатация, съобразена с изискванията на специалните нормативни актове и указанията на производителя за всяко изделие?		
2.3.6	Има ли приложено предложение за периодични изпитания, вкл. транспорт за всяко изделие?		
2.3.7	Има ли приложено предложение за сервизно обслужване, вкл. транспорт за всяко изделие?		
3.	Съставни части на продукта	ДА	НЕ
3.1	Продуктите, за които се прави запитването съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето		
3.2	Ако отговорът е "да": посочете продуктите, които съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за		



	здравето:		
4.	Изпитания на качествата на продуктите по време на производството	ДА	НЕ
4.1	Притежава ли производителя въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9000, коя ?		
4.2	Приложен ли е сертификатът за сертифициране		
5.	Сервизни услуги, отнесени за продукта	ДА	НЕ
5.1	Гарантира ли се реакция при рекламации?		
5.2	Как се гарантира бърза реакция при рекламации?		
5.2	Партньор за контакти:		
5.3	Компетенции:		

Потвърждение

С това ние потвърждаваме, че информацията, дадена в техническата част на Анкетната карта, отразява актуалната ситуация на нашето предприятие и едновременно с това представя и практиката на нашето предприятие.

Задължение за подаване на информация при изменения:

Ние се задължаваме незабавно писмено да Ви информираме при промяна на представените данни.

Населено място, Дата

Фирмен печат

Подпис (име, позиция)

Важна бележка:

Минимални технически изисквания на Възложителя:

Кандидатите трябва задължително да изпълняват точки 1.1; 1.3; 2.2.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5; 2.3.6; 2.3.7; 4.1; 4.2; 5.1 от настоящата техническа анкетна карта.

Кандидати които не изпълняват някое от изброените по-горе изисквания, като са отговорили с отговор „НЕ“, няма да бъдат включени в системата за предварителен подбор.



Техническа анкетна карта (критерии за допускане)

Техническата анкетна карта се попълва за всяко изделие с което кандидата участва. Допустимо е попълването на една Техническата анкетна карта за няколко изделия от един и същ производител.

Фирма:**Система: № С-15-СВ-Д-137****Обособена позиция: № 7****Марка и модел на изделие:****Молим Ви да отговорите на въпросите в тази анкетна карта.**

Попълват се точките, които са приложими за изделието, с което кандидата участва

1.	Техническа спецификация за фазоуказателни щанги 110 kV - „TS EVN BULGARIA 48/01, 01.01.2015“	ДА	НЕ
1.1	Спазва ли се приложената Техническа спецификация във всичките и точки?		
1.2	Ако отговорът е "не": Посочете отклоненията:		
1.3	Технически изисквания за	Изискване	Предложение на кандидата
	Фазоуказателна щанга 110 kV		
	Капацитивен тип	ДА	
	Контактен тип	ДА	
	Номинално напрежение	110 kV	
	Номинална честота	50 Hz	
	Клас S – за работа в закрити помещения и на открито	ДА	
	Индикацията на състоянието „Наличие на напрежение“ трябва да се появи, ако напрежението към земя на частта, която ще се тества, е:	≥ 45% от номиналното напрежение	
	Време на сработване	≥ 1 s	
	Климатични категории: N – температура от – 25°C до +55°C и от 20% до 90% относителна влажност на въздуха. и W – температура от – 5°C до +70°C и от 12% до 96% относителна влажност на въздуха.	ДА	
	Контакт с работно напрежение без повреда на указателя	≥ 4 min	
	Контакт с работно напрежение при валежи без повреда на указателя	≥ 50 s	
	Период за периодичните изпитания за годност на фазоуказателната щанга	≥ 6 години	
	Механично разглобяване	Две части	
	Конструктивно се състои от три зони	Работна зона, изолирана зона и ръкохватка.	
	Работна зона – две части	Вилков електрод; Тестов електрод (носецо тяло с контактен	



		електрод) и указателен пръстен.	
	Вилков електрод – сваляема разклонена част с два върха за проверка на неизолиран проводник от въздушна мрежа	ДА	
	Указателен пръстен	В червен цвят	
	Изолирана зона – три съставни части	Изолиращо тяло; Индикатор; Вграден тестващ елемент за изправността на указателя.	
	Ясна индикация с поне два различни активни сигнала за състоянието „наличие на напрежение“ и за състоянието „отсъствие на напрежение“.	ДА	
	Индикация - ясно чуваема и ясно видима за потребителя в работно положение при нормални условия на осветеност и шум.	ДА	
	Индикация в различни цветове на светлините, характерни форми на светлинните сигнали или мигаща светлина, както и различна тоналност или прекъсване на звуковите сигнали.	ДА	
	Индикация на състоянието „Отсъствие на напрежение“	Визуална сигнализация - в зелена светлина.	
	Индикации на състоянието „Наличие на напрежение“	Звукова сигнализация . Визуалната сигнализация - в червена светлина.	
	Визуалната и звуковата индикация в състоянието „Наличие на напрежение“	С променлива интензивност	
	Интервалът между импулсите на сигнализацията	$\leq 2 \text{ s}$	
	Интензивност на светлината на визуалната индикация и в двата режима обезпечава ли достатъчна за възприятието, дори и при пряко попадане на слънчеви лъчи върху индикатора.	ДА	
	Включването на уреда за тестване на индикатора с натискането на бутон и задържането му	за време $\leq 6 \text{ s}$	
	Период (T) за готовността на щангата за извършване на проверка за отсъствие на напрежение.	$1 \text{ min} \leq T \leq 2 \text{ min}$	
	Захващащата част на ръкохватката осигурява ли удобно и сигурно захващане и задържане на фазоуказателната щанга.	ДА	
	Обща дължина на ръкохватката ръкохватката позволява ли захващане с две ръце при работа.	ДА	
	Опаковката гарантира ли съхраняването на фазоуказателните щанги по време на транспортирането.	ДА	
	Фазоуказателните щанги окомплектовани ли са с водоустойчиви предпазни калъфи, служещи за съхранение и транспорт при експлоатирането им.	ДА	
	Четливи и трайни ли са маркировките	ДА	
	Маркировките съдържат ли информация за:		
	- Типово означение на изделието	ДА	
	- Предназначение	ДА	
	- Номенклатурен номер.	ДА	
	- Номинално напрежение	ДА	



	- Номинална честота	ДА	
	- Климатична категория	ДА	
	- Клас	ДА	
	- Дата на производството	ДА	
	- Поле в което да е указана датата на следващия периодичен преглед	ДА	
	- Сериен номер	ДА	
	- Нормативен документ	ДА	
	- Маркиране за използване в Европейския съюз и номер на контролния орган за качество на производството	ДА	
	- Знак „Прочети указанията!“ или текст „Спазвайте указанията за експлоатация“	ДА	
	- Указания и ограничения при експлоатация	ДА	
	- Наименование, или емблема на производителя	ДА	
	- Символ, съгл. IEC 60417-5216, двоен триъгълник – подходящо за работа под напрежение	ДА	
	- Номер на съответния стандарт (IEC 61243-1) в непосредствена близостта да символа	ДА	
2.1	Данни за производителя		
	Производствено хале Име на фирма: Улица: Населено място: Страна: Телефонен номер: Номер на факс: e-mail: Homepage:		
2.2	Общи положения	ДА	НЕ
2.2.2	Какви количества изделия са произведени през последните 2 години? (брой)		
2.2.3	Добавени ли са към документацията списък с доказателства, от който да е видно, къде през последните три години са били доставяни необходимите единици от порядъка на над: - 50 броя фазоуказателни щанги (България или ЕС).		
2.3	Проверки и доказателства	ДА	НЕ
2.3.1	Има ли доказателства от изпитания съгласно посочените европейските норми за фазоуказателните щанги?		
2.3.2	Има ли приложени сертификати на български език за съответствие с посочените европейски норми за всяко изделие?		
2.3.3	Предоставени ли са мостри на всички изделия от позицията за която кандидатствате?		
2.3.4	Има ли приложена инструкция за употреба на български език за всяко изделие?		
2.3.5	Има ли приложена методика и срокове за периодични изпитания в периода на експлоатация, съобразена с изискванията на специалните нормативни актове и указанията на производителя за всяко изделие?		
2.3.6	Има ли приложено предложение за периодични изпитания, вкл. транспорт за всяко изделие?		
2.3.7	Има ли приложено предложение за сервизно обслужване, вкл. транспорт за всяко изделие?		
3.	Съставни части на продукта	ДА	НЕ
3.1	Продуктите, за които се прави запитването съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се		



	оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето		
3.2	Ако отговорът е "да": посочете продуктите, които съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето:		
4.	Изпитания на качествата на продуктите по време на производството	ДА	НЕ
4.1	Притежава ли производителя въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9000, коя ?		
4.2	Приложен ли е сертификатът за сертифициране		
5.	Сервизни услуги, отнесени за продукта	ДА	НЕ
5.1	Гарантира ли се реакция при рекламации?		
5.2	Как се гарантира бърза реакция при рекламации?		
5.2	Партньор за контакти:		
5.3	Компетенции:		

Потвърждение

С това ние потвърждаваме, че информацията, дадена в техническата част на Анкетната карта, отразява актуалната ситуация на нашето предприятие и едновременно с това представя и практиката на нашето предприятие.

Задължение за подаване на информация при изменения:

Ние се задължаваме незабавно писмено да Ви информираме при промяна на представените данни.

Населено място, Дата

Фирмен печат

Подпис (име, позиция)

Важна бележка:

Минимални технически изисквания на Възложителя:

Кандидатите трябва задължително да изпълняват точки 1.1; 1.3; 2.2.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5; 2.3.6; 2.3.7; 4.1; 4.2; 5.1 от настоящата техническа анкетна карта.

Кандидати които не изпълняват някое от изброените по-горе изисквания, като са отговорили с отговор "НЕ", няма да бъдат включени в системата за предварителен подбор.



Техническа анкетна карта (критерии за допускане)

Техническата анкетна карта се попълва за всяко изделие с което кандидата участва. Допустимо е попълването на една Техническата анкетна карта за няколко изделия от един и същ производител.

Фирма:**Система: № С-15-СВ-Д-137****Обособена позиция: № 8****Марка и модел на изделие:****Молим Ви да отговорите на въпросите в тази анкетна карта.**

Попълват се точките, които са приложими за изделието, с което кандидата участва

1.	Техническо описание за еднополюсен фазосравнител 20 kV - „ТВ EVN BULGARIA 111/01, 01.01.2015“	ДА	НЕ
1.1	Спазва ли се приложената Техническа спецификация във всичките и точки?		
1.2	Ако отговорът е "не": Посочете отклоненията:		
1.3	Технически изисквания за	Изискване	Предложение на кандидата
	Еднополюсен фазосравнител 20 kV		
	Капацитивен тип	ДА	
	Контактен тип	ДА	
	Номинално напрежение	20 kV	
	Номинална честота	50 Hz	
	Клас S – за работа в закрити помещения и на открито	ДА	
	Климатична категория: N - температура от: – 25°C до +55°C и от 20% до 90% относителна влажност на въздуха.	ДА	
	Контакт с работно напрежение без повреда на фазосравнителя	≥ 1 min	
	Механично разглобяване	Две части	
	Конструктивно се състои от три зони	Работна зона, изолирана зона и ръкохватка.	
	Работна зона – две части	Вилков електрод; Тестов електрод (носещо тяло с контактен електрод) и указателен пръстен.	
	Вилков електрод – сваляема разклонена част с два върха за проверка на неизолиран проводник.	ДА	
	Указателен пръстен	В червен цвят	
	Изолирана зона – три съставни части	Изолиращо тяло; Индикатор; Вграден тестваш елемент за изправността на фазосравнителя.	



Определяне на правилната подредба на фазите става чрез сигнализация с три силно светещи светодиоди в различен цвят – зелен, червен и друг цвят, напр. жълт.	ДА	
LED диод свети постоянно – фазосравнителят е в готовност за работа	ДА	
LED диод мигаща светлина – фазосравнителят е отчел и запааметил информация за дадената фаза;	ДА	
LED диод свети зелено – отчитане на правилната подредба на фазите	ДА	
LED диод свети червено – отчитане на неправилната подредба на фазите.	ДА	
Преди започване на работата по сравняването на фазите се извършва проверка на изправността на индикацията (при което трябва да светнат всички LED диоди) с натискане на тест-бутон и задържане за период:	$\geq 0,5 \text{ s}$	
Изгасване на червеният и зеленият диоди, като остава да свети само третия диод, след период:	$\geq 1 \text{ s}$	
Период (Т) на привеждане в работен режим на фазосравнителя за извършване на теста на фазите, след което уреда да се изключва автоматично.	$(T) \geq 1 \text{ min}$	
Периода за периодичните изпитания за годност на еднополюсният фазосравнител 20 kV	$\geq 6 \text{ години}$	
Захващащата част на ръкохватката осигурява ли удобно и сигурно захващане и задържане на фазоуказателната щанга.	ДА	
Обща дължина на ръкохватката	$\geq 130 \text{ mm.}$	
Опаковката гарантира ли съхраняването на фазоуказателните щанги по време на транспортирането.	ДА	
Фазоуказателните щанги окомплектовани ли са с водоустойчиви предпазни калъфи, служещи за съхранение и транспорт при експлоатирането им.	ДА	
Четливи и трайни ли са маркировките	ДА	
Маркировките съдържат ли информация за:		
- Типово означение на изделието	ДА	
- Предназначение	ДА	
- Номенклатурен номер.	ДА	
- Номинално напрежение	ДА	
- Номинална честота	ДА	
- Климатична категория	ДА	
- Клас	ДА	
- Дата на производството	ДА	
- Поле в което да е указана датата на следващия периодичен преглед	ДА	
- Сериен номер	ДА	
- Нормативен документ	ДА	
- Маркиране за използване в Европейския съюз и номер на контролния орган за качество на производството	ДА	
- Знак „Прочети указанията!“ или текст „Спазвайте указанията за експлоатация“	ДА	
- Указания и ограничения при експлоатация	ДА	
- Наименование, или емблема на производителя	ДА	
- Символ, съгл. EN 60417-5216, двоен триъгълник – подходящо за работа под напрежение	ДА	
- Номер на съответния стандарт (EN 61481-1:2014) в непосредствена близостта да символа	ДА	
Еднополюсните фазосравнители са окомплектовани с водоустойчиви предпазни калъфи, служещи за съхранение и транспорт.	ДА	



2.1	Данни за производителя		
	Производствено хале Име на фирма: Улица: Населено място: Страна: Телефонен номер: Номер на факс: e-mail: Homepage:		
2.2	Общи положения	ДА	НЕ
2.2.2	Какви количества изделия са произведени през последните 2 години? (брой)		
2.2.3	Добавени ли са към документацията списък с доказателства, от който да е видно, къде през последните три години са били доставяни необходимите единици от порядъка на над: - 25 броя Еднополюсен фазосравнител (България или ЕС).		
2.3	Проверки и доказателства	ДА	НЕ
2.3.1	Има ли доказателства от изпитания съгласно посочените европейските норми за еднополюсен фазосравнител?		
2.3.2	Има ли приложени сертификати на български език за съответствие с посочените европейски норми за еднополюсен фазосравнител?		
2.3.3	Предоставени ли са мостри на всички изделия от позицията за която кандидатствате?		
2.3.4	Има ли приложена инструкция за употреба на български език за всяко изделие?		
2.3.5	Има ли приложена методика и срокове за периодични изпитания в периода на експлоатация, съобразена с изискванията на специалните нормативни актове и указанията на производителя за всяко изделие?		
2.3.6	Има ли приложено предложение за периодични изпитания, вкл. транспорт за всяко изделие?		
2.3.7	Има ли приложено предложение за сервизно обслужване, вкл. транспорт за всяко изделие?		
3.	Съставни части на продукта	ДА	НЕ
3.1	Продуктите, за които се прави запитването съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето		
3.2	Ако отговорът е "да": посочете продуктите, които съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето:		
4.	Изпитания на качествата на продуктите по време на производството	ДА	НЕ
4.1	Притежава ли производителя въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9000, коя ?		
4.2	Приложен ли е сертификатът за сертифициране		
5.	Сервизни услуги, отнесени за продукта	ДА	НЕ
5.1	Гарантира ли се реакция при рекламации?		
5.2	Как се гарантира бърза реакция при рекламации?		



5.2	Партньор за контакти:	
5.3	Компетенции:	

Потвърждение

С това ние потвърждаваме, че информацията, дадена в техническата част на Анкетната карта, отразява актуалната ситуация на нашето предприятие и едновременно с това представя и практиката на нашето предприятие.

Задължение за подаване на информация при изменения:

Ние се задължаваме незабавно писмено да Ви информираме при промяна на представените данни.

Населено място, Дата

Фирмен печат

Подпис (име, позиция)

Важна бележка:

Минимални технически изисквания на Възложителя:

Кандидатите трябва задължително да изпълняват точки 1.1; 1.3; 2.2.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5; 2.3.6; 2.3.7; 4.1; 4.2; 5.1 от настоящата техническа анкетна карта.

Кандидати които не изпълняват някое от изброените по-горе изисквания, като са отговорили с отговор „НЕ“, няма да бъдат включени в системата за предварителен подбор.



Техническа анкетна карта (критерии за допускане)

Техническата анкетна карта се попълва за всяко изделие с което кандидата участва. Допустимо е попълването на една Техническата анкетна карта за няколко изделия от един и същ производител.

Фирма:**Система: № С-15-СВ-Д-137****Обособена позиция: № 9****Марка и модел на изделие:****Молим Ви да отговорите на въпросите в тази анкетна карта.**

Попълват се точките, които са приложими за изделието, с което кандидата участва

1.	Техническо описание за Щанга за измерване на габарити до 110kV - „ТВ EVN BULGARIA 118/01, 01.01.2015“	ДА	НЕ
1.1	Спазва ли се приложената Техническа спецификация във всичките и точки?		
1.2	Ако отговорът е "не": Посочете отклоненията:		
1.3	Технически изисквания за	Изискване	Предложение на кандидата
	Щанга за измерване на габарити до 110kV		
	Номинално напрежение	110 kV	
	Номинална честота	50 Hz	
	Клас S – за работа на открито	ДА	
	Климатична категория: N – температура от – 25°C до +55°C и от 20% до 90% относителна влажност на въздуха и W – температура от – 5 до +70 °C и от 12 до 96 % относителна влажност на въздуха.	ДА	
	Конструктивно щангата трябва да се състои от звена, като те се свързват на телескопичен принцип.	ДА	
	Всяка отделна секция на щангата да има сигурно заключване (блокиране) в разтегнато състояние.	ДА	
	Наличие на механично фиксиране при изтегляне на всяка една от частите, т.е. общата дължина на щангата да може да се променя по желание на работещия с нея.	ДА	
	Работната височина на щангата	≥ 11,00 m.	
	Транспортната дължина	≤ 1,70 m.	
	Конструктивно се състои от две зони	Работна зона и изолирана зона.	
	Щангата има твърд ограничителен пръстен на изолиращата част, изготвен от гума и монтиран така, че да не дава възможност на ръцете на работещия да захващат над него.	ДА	
	Указателен пръстен	В червен цвят	
	Изолиращата част е от червения ограничителен пръстен до твърдия ограничителен пръстен.	ДА	
	Работната зона е от върха на щангата до червения ограничителен пръстен.	ДА	
	Върха на щангата трябва да завършва с накрайник, изготвен от твърд изолационен материал, за опирание в проводника.	ДА	



	Четливи и трайни ли са маркировките	ДА	
	Маркировките съдържат ли информация за:		
	- Типово означение на изделието	ДА	
	- Предназначение	ДА	
	- Номенклатурен номер.	ДА	
	- Номинално напрежение	ДА	
	- Номинална честота	ДА	
	- Климатична категория	ДА	
	- Клас	ДА	
	- Дата на производството	ДА	
	- Поле в което да е указана датата на следващия периодичен преглед	ДА	
	- Сериен номер	ДА	
	- Нормативен документ	ДА	
	- Маркиране за използване в Европейския съюз и номер на контролния орган за качество на производството	ДА	
	- Знак „Прочети указанията!“ или текст „Спазвайте указанията за експлоатация“	ДА	
	- Указания и ограничения при експлоатация	ДА	
	- Наименование, или емблема на производителя	ДА	
	Щангите са окомплектовани с водоустойчиви предпазни калъфи, служещи за съхранение и транспорт.	ДА	
2.1	Данни за производителя		
	Производствено хале Име на фирма: Улица: Населено място: Страна: Телефонен номер: Номер на факс: e-mail: Homepage:		
2.2	Общи положения	ДА	НЕ
2.2.2	Какви количества изделия са произведени през последните 2 години? (брой)		
2.2.3	Добавени ли са към документацията списък с доказателства, от който да е видно, къде през последните три години са били доставяни необходимите единици от порядъка на и над: - 10 броя Щанга за измерване на габарити до 110kV (България или ЕС).		
2.3	Проверки и доказателства	ДА	НЕ
2.3.1	Има ли доказателства от изпитания съгласно посочените европейските норми за Щанга за измерване на габарити до 110kV?		
2.3.2	Има ли приложени сертификати на български език за съответствие с посочените европейски норми за Щанга за измерване на габарити до 110kV?		
2.3.3	Предоставени ли са мостри на всички изделия от позицията за която кандидатствате?		
2.3.4	Има ли приложена инструкция за употреба на български език за всяко изделие?		
2.3.5	Има ли приложена методика и срокове за периодични изпитания в периода на експлоатация, съобразена с изискванията на специалните нормативни актове и указанията на производителя за всяко изделие?		
2.3.6	Има ли приложено предложение за периодични изпитания, вкл. транспорт за всяко изделие?		
2.3.7	Има ли приложено предложение за сервизно обслужване, вкл.		



	транспорт за всяко изделие?		
3.	Съставни части на продукта	ДА	НЕ
3.1	Продуктите, за които се прави запитването съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето		
3.2	Ако отговорът е „да“: посочете продуктите, които съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето:		
4.	Изпитания на качествата на продуктите по време на производството	ДА	НЕ
4.1	Притежава ли производителя въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9000, коя ?		
4.2	Приложен ли е сертификатът за сертифициране		
5.	Сервизни услуги, отнесени за продукта	ДА	НЕ
5.1	Гарантира ли се реакция при рекламации?		
5.2	Как се гарантира бърза реакция при рекламации?		
5.2	Партньор за контакти:		
5.3	Компетенции:		

Потвърждение

С това ние потвърждаваме, че информацията, дадена в техническата част на Анкетната карта, отразява актуалната ситуация на нашето предприятие и едновременно с това представя и практиката на нашето предприятие.

Задължение за подаване на информация при изменения:

Ние се задължаваме незабавно писмено да Ви информираме при промяна на представените данни.

Населено място, Дата

Фирмен печат

Подпис (име, позиция)

Важна бележка:

Минимални технически изисквания на Възложителя:

Кандидатите трябва задължително да изпълняват точки 1.1; 1.3; 2.2.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5; 2.3.6; 2.3.7; 4.1; 4.2; 5.1 от настоящата техническа анкетна карта.

Кандидати които не изпълняват някое от изброените по-горе изисквания, като са отговорили с отговор „НЕ“, няма да бъдат включени в системата за предварителен подбор.



Техническа анкетна карта (критерии за допускане)

Техническата анкетна карта се попълва за всяко изделие с което кандидата участва. Допустимо е попълването на една Техническата анкетна карта за няколко изделия от един и същ производител.

Фирма:**Система: № С-15-СВ-Д-137****Обособена позиция: № 10****Марка и модел на изделие:****Молим Ви да отговорите на въпросите в тази анкетна карта.**

Попълват се точките, които са приложими за изделието, с което кандидата участва

1.	Техническо описание за Изолационна телескопична щанга за приспособления - „TD EVN BULGARIA 150/01, 01.01.2015“	ДА	НЕ
1.1	Спазва ли се приложената Техническа спецификация във всичките и точки?		
1.2	Ако отговорът е "не": Посочете отклоненията:		
1.3	Технически изисквания за	Изискване	Предложение на кандидата
	Изолационна телескопична щанга за приспособления		
	Номинално напрежение	30 kV	
	Номинална честота	50 Hz	
	Клас S – за работа в закрити помещения и на открито при влажно или дъждовно време.	ДА	
	Климатична категория: N - температура от: - 25°C до +55°C и от 20% до 90% относителна влажност на въздуха	ДА	
	Изолационна щанга за приспособления са изработени с телескопична конструкция.	ДА	
	Отделните секции на щангата да имат сигурно заключване (блокиране) в разтегнато или прибрано състояние.	ДА	
	Работната височина на щангата	≥ 6,40 m.	
	Транспортната дължина	≤ 3,70 m.	
	Дължина на участъка до ограничителния пръстен, който може да се хваща с ръце, считано от основата на щангата	≥ 1,20 m.	
	Механично неразглобяване	Една част	
	Конструктивно се състои от три зони	Работна зона, изолирана зона и ръкохватка.	
	Изолационната щанга има монтиран над ръкохватката твърд ограничителен пръстен, изготвен от гума и монтиран така, че да не дава възможност на ръцете на работещия да захващат над него.	ДА	
	Указателен пръстен	В червен цвят	
	Изолиращата част е от червения ограничителен пръстен до твърдия ограничителен пръстен.	ДА	
	Дължината на участъка, считано от гумения ограничителния пръстен, до червения указателен пръстен	≥ 1,30 m.	
	Дължината на участъка, считано от основата на щангата, до червения указателен пръстен	≥ 2,50 m.	
	Работната зона е от върха на щангата до червения ограничителен пръстен.	ДА	



	Върха на щангата трябва да завършва с накрайник, който позволява сигурно закрепване на допълнителни приспособления за почистване на лед, триони за клони, и допълнителната секция.	ДА	
	Максимално тегло на щангата	≤ 5,00 kg	
	Щангата да бъде докомплектувана с допълнителна секция с дължина 1500 мм.	ДА	
	Допълнителната секция на върха да има изолационен накрайник за работа като с манипулационна щанга	ДА	
	Четливи и трайни ли са маркировките	ДА	
	Маркировките съдържат ли информация за:		
	- Типово означение на изделието	ДА	
	- Предназначение	ДА	
	- Номенклатурен номер	ДА	
	- Номинално напрежение	ДА	
	- Номинална честота	ДА	
	- Климатична категория	ДА	
	- Клас	ДА	
	- Дата на производството	ДА	
	- Поле в което да е указана датата на следващия периодичен преглед	ДА	
	- Сериен номер	ДА	
	- Нормативен документ	ДА	
	- Маркиране за използване в Европейския съюз и номер на контролния орган за качество на производството	ДА	
	- Знак „Прочети указанията!“ или текст „Спазвайте указанията за експлоатация“	ДА	
	- Указания и ограничения при експлоатация	ДА	
	- Наименование, или емблема на производителя	ДА	
	Щангите са окомплектовани с водоустойчиви предпазни калъфи, служещи за съхранение и транспорт.	ДА	
2.1	Данни за производителя		
	Производствено хале Име на фирма: Улица: Населено място: Страна: Телефонен номер: Номер на факс: e-mail: Homepage:		
2.2	Общи положения	ДА	НЕ
2.2.2	Какви количества изделия са произведени през последните 2 години? (брой)		
2.2.3	Добавени ли са към документацията списък с доказателства, от който да е видно, къде през последните три години са били доставяни необходимите единици от порядъка на над: - 10 броя Изолационна телескопична щанга за приспособления (България или ЕС).		
2.3	Проверки и доказателства	ДА	НЕ
2.3.1	Има ли доказателства от изпитания съгласно посочените европейските норми за Изолационна телескопична щанга за приспособления?		
2.3.2	Има ли приложени сертификати на български език за съответствие с посочените европейски норми за Изолационна телескопична щанга за приспособления?		
2.3.3	Предоставени ли са мостри на всички изделия от позицията за която кандидатствате?		
2.3.4	Има ли приложена инструкция за употреба на български език за всички изделия?		



2.3.5	Има ли приложена методика и срокове за периодични изпитания в периода на експлоатация, съобразена с изискванията на специалните нормативни актове и указанията на производителя за всяко изделие?		
2.3.6	Има ли приложено предложение за периодични изпитания, вкл. транспорт за всяко изделие?		
2.3.7	Има ли приложено предложение за сервизно обслужване, вкл. транспорт за всяко изделие?		
3.	Съставни части на продукта	ДА	НЕ
3.1	Продуктите, за които се прави запитването съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето		
3.2	Ако отговорът е "да": посочете продуктите, които съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето:		
4.	Изпитания на качествата на продуктите по време на производството	ДА	НЕ
4.1	Притежава ли производителя въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9000, коя ?		
4.2	Приложен ли е сертификатът за сертифициране		
5.	Сервизни услуги, отнесени за продукта	ДА	НЕ
5.1	Гарантира ли се реакция при рекламации?		
5.2	Как се гарантира бърза реакция при рекламации?		
5.2	Партньор за контакти:		
5.3	Компетенции:		

Потвърждение

С това ние потвърждаваме, че информацията, дадена в техническата част на Анкетната карта, отразява актуалната ситуация на нашето предприятие и едновременно с това представя и практиката на нашето предприятие.

Задължение за подаване на информация при изменения:

Ние се задължаваме незабавно писмено да Ви информираме при промяна на представените данни.

Населено място, Дата

Фирмен печат

Подпис (име, позиция)

Важна бележка:

Минимални технически изисквания на Възложителя:

Кандидатите трябва задължително да изпълняват точки 1.1; 1.3; 2.2.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5; 2.3.6; 2.3.7; 4.1; 4.2; 5.1 от настоящата техническа анкетна карта.

Кандидати които не изпълняват някое от изброените по-горе изисквания, като са отговорили с отговор "НЕ", няма да бъдат включени в системата за предварителен подбор.



Техническа анкетна карта (критерии за допускане)

Техническата анкетна карта се попълва за всяко изделие с което кандидата участва. Допустимо е попълването на една Техническата анкетна карта за няколко изделия от един и същ производител.

Фирма:**Система: № С-15-СВ-Д-137****Обособена позиция: № 11****Марка и модел на изделие:****Молим Ви да отговорите на въпросите в тази анкетна карта.**

Попълват се точките, които са приложими за изделието, с което кандидата участва

1.	Техническо описание за Изолационни (манипулационни) щанги за 20 kV - „ТВ EVN BULGARIA 112/01, 01.01.2015“	ДА	НЕ
1.1	Спазва ли се приложената Техническа спецификация във всичките и точки?		
1.2	Ако отговорът е "не": Посочете отклоненията:		
1.3	Технически изисквания за	Изискване	Предложение на кандидата
	Изолационни (манипулационни) щанги за 20kV		
	Номинално напрежение	20 kV	
	Номинална честота	50 Hz	
	Клас S – за работа в закрити помещения и на открито при влажно или дъждовно време.	ДА	
	Климатична категория: N - температура от – 25°C до +55°C и от 20% до 90% относителна влажност на въздуха и W – температура от – 5°C до +70°C и от 12% до 96% относителна влажност на въздуха.	ДА	
	Изолационните щанги са изработени с телескопична конструкция.	ДА	
	Транспортната дължина	≤ 1,8 m.	
	Максимално разгънато положение	≤ 3,2 m.	
	Механично неразглобяване	Една част	
	Изолационната щанга да бъде изработена от стъклофибър, импрегниран с епоксидни или полиестерни диелектрични смоли.	ДА	
	Конструктивно се състои от три зони	Работна зона, изолирана зона и ръкохватка.	
	Изолационната щанга има монтиран над ръкохватката твърд ограничителен пръстен, изготвен от гума и монтиран така, че да не дава възможност на ръцете на работещия да захващат над него.	ДА	
	Указателен пръстен	В червен цвят	
	Изолиращата част е от червения ограничителен пръстен до твърдия ограничителен пръстен.	ДА	
	Работната зона е от върха на щангата до червен ограничителен пръстен.	ДА	
	На върха на работната зона да има монтирана кука изготвена от твърд изолиран материал.	ДА	



	Четливи и трайни ли са маркировките	ДА	
	Маркировките съдържат ли информация за:		
	- Типово означение на изделието	ДА	
	- Предназначение	ДА	
	- Номенклатурен номер	ДА	
	- Номинално напрежение	ДА	
	- Номинална честота	ДА	
	- Климатична категория	ДА	
	- Клас	ДА	
	- Дата на производството	ДА	
	- Поле в което да е указана датата на следващия периодичен преглед	ДА	
	- Сериен номер	ДА	
	- Нормативен документ	ДА	
	- Маркиране за използване в Европейския съюз и номер на контролния орган за качество на производството	ДА	
	- Знак „Прочети указанията!“ или текст „Спазвайте указанията за експлоатация“	ДА	
	- Указания и ограничения при експлоатация	ДА	
	- Наименование, или емблема на производителя	ДА	
	Щангите са окомплектовани с водоустойчиви предпазни калъфи, служещи за съхранение и транспорт.	ДА	
2.1	Данни за производителя		
	Производствено хале Име на фирма: Улица: Населено място: Страна: Телефонен номер: Номер на факс: e-mail: Homepage:		
2.2	Общи положения	ДА	НЕ
2.2.2	Какви количества изделия са произведени през последните 2 години? (брой)		
2.2.3	Добавени ли са към документацията списък с доказателства, от който да е видно, къде през последните три години са били доставяни необходимите единици от порядъка на над: - 100 броя Изолационни (манипулационни) щанги за 20 kV (България или ЕС).		
2.3	Проверки и доказателства	ДА	НЕ
2.3.1	Има ли доказателства от изпитания съгласно посочените европейските норми за Изолационни (манипулационни) щанги за 20 kV?		
2.3.2	Има ли приложени сертификати на български език за съответствие с посочените европейски норми за Изолационни (манипулационни) щанги за 20 kV?		
2.3.3	Предоставени ли са мостри на всички изделия от позицията за която кандидатствате?		
2.3.4	Има ли приложена инструкция за употреба на български език за всяко изделие?		
2.3.5	Има ли приложена методика и срокове за периодични изпитания в периода на експлоатация, съобразена с изискванията на специалните нормативни актове и указанията на производителя за всяко изделие?		
2.3.6	Има ли приложено предложение за периодични изпитания, при транспорт за всяко изделие?		



2.3.7	Има ли приложено предложение за сервизно обслужване, вкл. транспорт за всяко изделие?		
3.	Съставни части на продукта	ДА	НЕ
3.1	Продуктите, за които се прави запитването съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето		
3.2	Ако отговорът е "да": посочете продуктите, които съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето:		
4.	Изпитания на качествата на продуктите по време на производството	ДА	НЕ
4.1	Притежава ли производителя въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9000, коя ?		
4.2	Приложен ли е сертификатът за сертифициране		
5.	Сервизни услуги, отнесени за продукта	ДА	НЕ
5.1	Гарантира ли се реакция при рекламации?		
5.2	Как се гарантира бърза реакция при рекламации?		
5.2	Партньор за контакти:		
5.3	Компетенции:		

Потвърждение

С това ние потвърждаваме, че информацията, дадена в техническата част на Анкетната карта, отразява актуалната ситуация на нашето предприятие и едновременно с това представя и практиката на нашето предприятие.

Задължение за подаване на информация при изменения:

Ние се задължаваме незабавно писмено да Ви информираме при промяна на представените данни.

Населено място, Дата

Фирмен печат

Подпис (име, позиция)

Важна бележка:

Минимални технически изисквания на Възложителя:

Кандидатите трябва задължително да изпълняват точки 1.1; 1.3; 2.2.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5; 2.3.6; 2.3.7; 4.1; 4.2; 5.1 от настоящата техническа анкетна карта.

Кандидати които не изпълняват някое от изброените по-горе изисквания, като са отговорили с отговор "НЕ", няма да бъдат включени в системата за предварителен подбор.



ПРИЕМО – ПРИДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ за представена мостра

Днес20 г., в гр.Пловдив

във връзка с подаване на заявление за участие в система за предварителен подбор № С-15-СВ-Д-137, с предмет: "Доставка на преносими заземители, изолационни щанги и указатели за напрежение, по позиции"

Кандидат:

предаде на Възложителя „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, като неразделна част от заявлението за участие, окомплектована мостра по Позиция №

.....
със съдържанието отговарящо на следния опис:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Предал:

Приел:

.....
/ подпис /

.....
/ подпис /

.....
/ двете имена /

.....
/ двете имена /

дата: 20 г.



Декларация № 1

чрез лицата по Чл.47, ал.4 за липса на обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП
(за липса на обстоятелствата по Чл.48 за чуждестранни физически и юридически лица)

към система за предварителен подбор на изпълнители

№ С-15-СВ-Д-137, с предмет: "Доставка на преносими заземители, изолационни щанги и указатели за напрежение, по позиции"

Долуподписаният/а¹:

1., роден/а на
....., с лична карта/паспорт № издаден/а от
....., на валиден/а до действащ
като на
..... със седалище и адрес на
управление вписано в
търговския регистър на с ЕИК №
....., ИН по ДДС

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм за:
 - а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
 - б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
 - в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
 - г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
 - д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
2. Представлението от мен кандидат не е обявен в несъстоятелност
3. Представлението от мен кандидат не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове
4. Представлението от мен кандидат няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.
5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
6. Не съм в договорни отношения с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
7. Декларираните обстоятелства са достъпни на²

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

.....
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис и печат)

¹ Декларацията се подава от всяко от лицата по Чл.47, ал.4

² Системата публичен регистър, в който се съдържат посочените обстоятелства или компетентен орган, който съгласно законодателството на държавата, в която е установен представлявания кандидат, е длъжен да предоставя тази информация служебно на Възложител по ЗОП



Декларация № 2

чрез лицата по Чл.47, ал.4 за липса на обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП

към система за предварителен подбор на изпълнители

№ С-15-СВ-Д-137, с предмет: "Доставка на преносими заземители, изолационни щанги и указатели за напрежение, по позиции"

Долуподписаният/а¹:

1., роден/а на
....., с лична карта/паспорт № издаден/а от
....., на валиден/а до действащ
като на
....., със седалище и адрес на
управление вписано в
търговския регистър на с ЕИК №
....., ИН по ДДС

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с кандидат в настоящата процедура.
2. Представяваният от мен кандидат не е свързано предприятие по смисъла на § 1, т.24 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с кандидат в настоящата процедура
3. Не съм участвал като външен експерт в изготвянето на технически спецификации в и в методиката за
оценка на офертата в документацията за участие в настоящата процедура

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

.....г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис и печат)

¹ Декларацията се подава от всяко от лицата по Чл.47, ал.4



Декларация № 3

чрез лицата по Чл.47, ал.4 за обстоятелствата по чл. 56, ал. 1 от ЗОП

към система за предварителен подбор на изпълнители

№ С-15-СВ-Д-137, с предмет: "Доставка на преносими заземители, изолационни щанги и указатели за напрежение, по позиции"

Долуподписаният/а¹

1. _____, роден/а
на _____, с лична карта/паспорт № _____, издаден/а от
_____, на _____, валиден/а до _____, действащ
като _____ на
управление _____, със седалище и адрес на
търговския регистър на _____, вписано в
с ЕИК № _____, ИН по ДДС _____

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Запознат съм със съдържанието на проекта на договор, ведно с всички приложения към него, от документацията за участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка и приемам изцяло условията в него.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

_____,
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(подпис и печат)

¹ Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата.



Декларация № 4

чрез лицата по Чл.47, ал.4 за обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП

към система за предварителен подбор на изпълнители

№ С-15-СВ-Д-137, с предмет: "Доставка на преносими заземители, изолационни щанги и указатели за напрежение, по позиции"

Долуподписаният/а¹

1., роден/а на с лична карта/паспорт № издаден/а от на валиден/а до действащ като на управление със седалище и адрес на вписано в търговския регистър на с ЕИК № ИН по ДДС

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Представяваният от мен кандидат при изпълнението на горепосочената обществена поръчка няма да използва / ще използва подизпълнители (*невярното се зачертава*);
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат (*изписват се наименованията на предприятията/лицата подизпълнители*), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата;
3. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде общо% от общата стойност на поръчката, в т.ч. участието на
 - a. Подизпълнител 1 (*изписва се името на първия подизпълнител*) ще бъде% от общата стойност на поръчката
 - b. Подизпълнител 2 (*изписва се името на първия подизпълнител*) ще бъде% от общата стойност на поръчката и т.н.
4. Видът на работите, които ще извършва ще бъдат:
 - a. Подизпълнител 1
 - b. Подизпълнител 2

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

.....Г,
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис и печат))



¹ Декларацията се подава от лицата по Чл.47, ал.4

Декларация № 5 от подизпълнител

към система за предварителен подбор на изпълнители

№ С-15-СВ-Д-137, с предмет: "Доставка на преносими заземители, изолационни щанги и указатели за напрежение, по позиции"

Долуподписаният/а¹

1. _____, роден/а на _____, с лична карта/паспорт № _____, издаден/а от _____, на _____, валиден/а до _____, действащ като _____ на _____, със седалище и адрес на управление _____, вписано в търговския регистър на _____, с ЕИК № _____, ИН по ДДС _____.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. съм запознат/а и напълно съгласен/а с условията и цялата документация за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка;
2. съм съгласен/а представляваното от мен лице да вземе участие в процедурата като подизпълнител на
3. дела на участие и вида на работите, които представляваното от мен лице ще извърши са:

4. представляваното от мен лице е готово да извърша работата, за която е предвидено;
5. представляваното от мен лице не е част от обединение, което е кандидат по настоящата процедура;
6. представляваното от мен лице не участва самостоятелно като кандидат по настоящата процедура;

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

_____, г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(подпис и печат)

¹ Декларацията се подава от лицата по Чл. 47, ал. 4 за съответния подизпълнител



Проект на договор

към процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка

№ С-15-СВ-Д-137, с предмет: "Доставка на преносими заземители, изолационни щанги и указатели за напрежение, по позиции"

Днес,, се сключи настоящият договор между:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Христо Г.Данов"№37, вписан в търговския регистър на Агенцията по вписванията ЕИК 115552190, ИН по ДДС: BG 115552190, представлявано чрез всеки двама членове от съвета на директорите, в състав: Костадин Величков, Роналд Брехелмахер, Гочо Чемширов, наричано по-нататък Възложител

и

XXXXXXXXXXXX със седалище и адрес на управление гр.XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXX“ №, ,вписан в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК XXXXXXXXXX, ИН по ДДС:XXXXXXXXXX, представлявано от XXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXX, наричано по-нататък Изпълнител.

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1(1). Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши Доставка на преносими заземители, изолационни щанги и указатели за напрежение, по позиции, съгласно условията на настоящия договор.

II. СТОЙНОСТ

Чл.2(1). Прогнозната стойност на договора, възлиза на xxxxx (словом: xxxxxx) лева без ДДС.

III. ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ

Чл.3(1). Всички единични цени са посочени по-горе в настоящия договор и включват всички транспортно-командировъчни разходи, разходи за нощувки, дневни и други разходи на Изпълнителя във връзка с изпълнението на договора.

(2). Всички цени са окончателни, фиксирани за срока на договора, без ДДС и съгласно позиции от XXXX до XXXX, посочени по-горе.

(3). Всички цени са по условията DDP Incoterms 2010, адрес указан от Възложителя за доставка на стоките опаковани, застраховани, обмитени, включително всички такси и стойност на разтоварването им.

IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.4(1). Мястото на изпълнение на договора е адрес посочен от Възложителя.

(2). Доставката на стоката се придружава минимално от следните документи: сертификат за качество, гаранционна карта, декларация за съответствие, протоколи от изпитания.

V. СРОКОВЕ

Чл.5.(1). Срокът на действие на настоящия договор е до година или до усвояване на стойността съгласно Чл. 2, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.

(2). В случай, че не е договорено друго, то максимален срок за изпълнение на всяка отделна заявка за доставка по договора е до 30 (тридесет) календарни дни, според договорения капацитет на доставка, като отделните заявки за доставка се изпращат до Изпълнителя на база и към момента на възникнали при Възложителя реални нужди от стоките, предмет на настоящия договор. Към изпълнение се пристъпва след изпращане от страна на Възложителя на заявка за доставка с посочени конкретни количества и типове, по факс или имейл до лицето за контакт на Изпълнителя, посочено в чл. 12.(2).

(3). Срокът на изпълнение е посочен в двустранно подписаната заявка за доставка.

(4). В случай на забавяне на изпълнението с 16 (шестнадесет) или повече календарни дни от посочения в чл.5.(3). срок, Възложителят е в правото си да откаже доставката на стоката с писмено уведомление, изпратено по един от следните начини: поща, куриер, факс, e-mail.

(5). При нарушаване на сроковете, посочени в Чл.5.(2). за 2 (две) или повече заявки по вина на Изпълнителя, което се доказва или е видно от подписания приемо-предавателния протокол или други документи, Възложителя е в правото си да прекрати настоящия договор едностранно.

VI. ПЛАЩАНЕ

Чл.6(1).Плащанията от страна на Възложителя се извършват в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни след изпълнение на условията за реализиране на плащане от съответната точка по-долу.

(2). Плащанията по настоящия договор не могат да надхвърлят стойността на договора, определена в Чл. 2(1). от настоящия договор.

(3). Плащанията се извършват от Възложителя по банков път, по посочена от Изпълнителя сметка. Възложителят не прави авансови плащания. Възложителят заплаща дължимите суми след изпълнение на всички изброени по-долу условия: (i) надлежно извършена доставка; (ii) подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на доставката от оправомощени представители на страните; и (iii) получаване на оригинална фактура, отговаряща на изискванията на Възложителя и приложимите нормативни актове. Срокът за плащане започва да тече от датата, на която бъде изпълнено и последното от посочените по-горе условия.



(4). Извършване на плащане от страна на Възложителя не означава признаване на редовността на доставката и нейното приемане, нито отказ от право на: (i) неустойки и/или претенции (ii) гаранции; и (iii) обезщетения.

(5). При издаване на фактура се посочват (i) ЕИК номерът и идентификационният номер по ДДС на Възложителя и на Изпълнителя; (ii) приложимата ставка на ДДС и сумата на ДДС, в случай на самоначисляване или нулева ставка на ДДС, се посочва приложимото законодателство и (iii) номер на Заявката за доставка.

(6). Оригиналът на фактурата заедно с подписан приемо - предавателен протокол за извършване на доставка и копие от съответната Заявка за доставка се изпращат на вниманието на лицата за контакт на Възложителя, посочени в договора.

(7). Страните се съгласяват, че не се допуска в една и съща фактура да се фактурират доставки по различни договори, както и доставки по различни заявки към един и същ договор.

(8). За целите на избягване на двойното данъчно облагане чрез прилагане на международните Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане /СИДДО/ за всяка календарна година поотделно Изпълнителят предоставя на Възложителя „Сертификат за местно лице“, „Декларация за притежател на дохода“, „Декларация за липса на място на стопанска дейност или определена база в България“ и извлечение от публичен регистър, удостоверяващо правото за подписване на лицето, подписало двете декларации. Посочените документи следва да бъдат представени не по-късно от датата на издаване на първа фактура по договора и изпратени на имейл: rositza.yancheva@evn.bg и todorka.dublekova@evn.bg както и в оригинал на следния адрес: България, 4000-Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37, на вниманието на Р.Янчева/ Т.Дублекова. Възложителят удържа данък при източника съгласно приложимото българско законодателство и съответната СИДДО.

(9). Изпълнителят трябва да изпрати фактурата най-късно един ден след издаването ѝ на факс + 359 32 278 503 или имейл до rositza.yancheva@evn.bg и todorka.dublekova@evn.bg

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.7(1). В допълнение на правата и задълженията, уговорени в настоящия договор, страните притежават правата и имат задълженията, посочени в Търговските условия.

VIII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл.8(1). Страните се съгласяват, че по отношение на гаранционния срок приложение намира съответния раздел от Търговските условия.

(2). Гаранционният срок на приетите доставки е XXXXX (словом XXXXXX) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.9(1). Страните се съгласяват, че по отношение на гаранцията за изпълнение приложение намира съответния раздел от Търговските условия

(2). При подписване на договора Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 % от стойността на договора.

(3). Срокът на валидност на предоставената гаранция е равен на срока на действие на договора + гаранционния срок на изделията, + 30 (тридесет) календарни дни.

X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ

Чл.10(1). В случай че някоя от страните не изпълни свое задължение съгласно договора, изправната страна има право на неустойка съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговските условия.

(2). При неспазване на определените срокове за изпълнение на доставката, Изпълнителят дължи неустойка за забава в размер на 0,5 % от стойността на договора за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8 % от стойността на договора, без включен ДДС. **ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ**

Чл.11(1). Приложимите технически изисквания към доставката са посочени в документа Технически изисквания към процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка № С-15-СВ-Д-137, с предмет „Доставка на преносими заземители, изолационни щанги и указатели за напрежение, по позиции“, представляващ неразделна част от настоящия договор.

(2). В случаите на изпълнение на дейности, за които се изисква Изпълнителя да притежава съответни лицензи, удостоверения, разрешителни и т.н., то той се задължава да поддържа валидността им за срока на действие на договора.

XII. РАЗНИ

Чл.12(1). Адрес за кореспонденция и лица за контакт на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: п.к: 4023 гр. Пловдив, ул.Христо Г. Данов № 37, отдел „Център по безопасност на труда“, лице за контакт: Димитър Желязков, тел.:+359 (0) 700-1-7777 в. 303 648, мобилен 0882833648, имейл: dimitar.zhelyazkov@evn.bg.

(2). Адрес за кореспонденция и лица за контакт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: п.к: XXXX гр. XXXXXXX, ул."XXXXXXXX" № XXXXXX. Лице за контакт XXXXXXXXXXXX, тел.:+359/XX/XXXXXXXX, факс:+359/XX/XXXXXXXX, мобилен 0888/XXXXXXXX, имейл: xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxx.

(3). При промяна на данните, посочени по-горе, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава своевременно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма. В случай че Възложителят не бъде уведомен за настъпилата промяна, всяко съобщение, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на посочения по-горе адрес, се счита за надлежно изпратено.

(4). Дефиниции-термините, използвани в договора, имат значението, посочено в дефинициите на Търговските условия освен ако контекстът налага друго значение.



(5). Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящия договор, ще бъдат решавани от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения. Ако такива не бъдат постигнати, спорът ще бъде отнесен за разрешение от компетентния Районен, съответно Окръжен съд по седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6). Изпълнителят предоставя депозитна/банкова гаранция за изпълнение с дата на издаване и издател

(7). Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ХІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ

Чл.13(1). Всички приложения, посочени по-долу се включват в този договор по подразбиране и представляват неделима част от него.

(2). Страните се споразумяват за следния приоритет на документи, които имат обвързваща сила в отношенията им по настоящия договор, като при противоречие между разпоредби на отделните документи се прилага разпоредбата на документа от по-горен ред:

1. Настоящия договор
2. Технически изисквания към система за предварителен подбор на изпълнители № С-15-СВ-Д-137, с предмет „Доставка на преносими заземители, изолационни щанги и указатели за напрежение, по позиции“
3. Търговски условия към система за предварителен подбор на изпълнители № С-15-СВ-Д-137, с предмет „Доставка на преносими заземители, изолационни щанги и указатели за напрежение, по позиции“
4. Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN - Януари 2011;
5. Клауза за социална отговорност на дружествата от групата EVN - Януари 2011

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ИЗПЪЛНИТЕЛ :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Банкова гаранция за участие/ изпълнение-мостра

към процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка

№ С-15-СВ-Д-137, с предмет: "Доставка на преносими заземители, изолационни щанги и указатели за напрежение, по позиции"

Банкова гаранция за участие/ изпълнение – мострена бланка с одобрен от Възложителя текст.

<БАНКА >

До <ЕВН България Електроразпределение ЕАД>

<Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" №37>

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № XXXXXXXX ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ / УЧАСТИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА / В ПРОЦЕДУРА НА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

До нашето внимание беше сведено, че между нашия клиент XXXXXXXXXXXX и ЕВН България Електроразпределение ЕАД предстои да сключи договор N XXXXXXX с предмет XXXXXXXXXX. В съответствие с точка XXX на търговските условия, които са неразделна част от горепосочения договор, Изпълнителят се задължава преди подписването на договора да представи безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение.

Предвид гореизложеното ние <БАНКА> се задължаваме безусловно и неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, отказвайки се от правото на всякакви възражения, без проучване на съответните законови отношения да Ви заплатим всяка сума, чийто максимален размер не надвишава

..... лева (с думи лева)

Заплащането на всяка сума по тази гаранция до максималния размер лева

(с думи лева) се извършва в срок от 3 работни дни след получаване на искане в писмена форма за плащане от името на ЕВН България Електроразпределение ЕАД по посочена от Вас банкова сметка.

Нашият ангажимент по настоящата банкова гаранция автоматично се намалява с размера на всяко плащане, извършено по нея.

Настоящата банкова гаранция е валидна до и изтича изцяло и автоматично в случай, че до 17:00 часа на, искането Ви, предявено при горепосочените условия, не е постъпило в

..... След тази дата ангажиментът на банката се обезсилва и се счита за окончателно приключен, независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат в банката или не.

За всички спорове, произтичащи от тази гаранция ще бъде приложимо българското законодателство



Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN

Доколкото в договора не е посочено нещо друго, то валидни са следните общи условия на закупуване. Търговските условия или общите условия на Изпълнителя, освен в случай, че не са изрично одобрени от Възложителя, няма да се прилагат, дори и те да не са изрично отхвърлени от Възложителя.

1. Всички договори както и изменения и допълнения към тях се сключват само в писмена форма. Всички устни споразумения между страните са недопустими, освен ако не са писмено потвърдени от Възложителя
2. В случай, че договорът се базира на предварителен разчет на разходите (предварителна оферта), изготвено от Изпълнителя и предоставен на Възложителя, то Изпълнителят ще се придържа към него, освен ако в предварителния разчет на разходите изрично не е посочено, че подлежи на промяна и е необвързващ.
3. Посочените в договора цени са твърди цени, не подлежат на промени, като доставките се извършват франко мястото на изпълнение, стоките са опаковани, застраховани, разтоварени. Всички рискове преминават върху Възложителя едва след като стоката е доставена и приета от Възложителя. До този момент всички рискове са за сметка на Изпълнителя. За място на изпълнение се счита посоченият в договора адрес за доставка/изпълнение на услугата.
4. Приемането на дадена доставка/услуга се счита за извършено единствено в случай, че е потвърдено от Възложителя в писмена форма чрез подписване на двустранен приемо-предавателен протокол (ППП).
5. Изпълнителят се задължава да гарантира и отговаря за това, че неговият персонал и подизпълнителите, които той наема, ще спазват законовите разпоредби относно опазване живота и здравето на работниците както и опазването на околната среда. Работещите имат правото на достъп единствено до посочените им от Възложителя участъци. Разпорежданията на строителния и монтажния надзор на Възложителя са задължителни и трябва да бъдат спазвани. Изпълнителят изрично се задължава че ще спазва всички закони и подзаконови нормативни актове и ще упражнява контрол върху наетите от него или от неговите подизпълнители граждани на Република България и чуждестранни граждани съгласно съответното българско и европейско трудово законодателство. Преди започване на работата Изпълнителят трябва да докаже спазването на задълженията относно контрол чрез представянето на пълен комплект от съответните документи (разрешително за пребиваване, разрешително за работа, и др.) без изрична покана от страна на Възложителя, а също и да гарантира, че Възложителят и/или неговите служби и сътрудници няма да носят отговорност за неспазване на тези задължения, както и породени от това щети и искове.
6. Изпълнителят се ангажира със задължението за всеобхватно координиране и сътрудничество с всички работещи на обекта. Изпълнителят се задължава да спазва всички нормативни актове регулиращи правата и задълженията на служителите, които включват, но не се ограничават само до Кодекс на труда, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Закон за устройство на територията, и по възможно най-добросъвестен начин да подкрепя дружествата от групата EVN като Възложители на строителните работи както и отговорните лица (координатори, ръководители-проект) при изпълнението на задълженията им. Целта е да бъде гарантирано реализирането на принципите за предотвратяване на опасности като се спазват всички указания на съответните служби за трудова медицина. Изпълнителят е длъжен да гарантира, че Възложителят и/или неговите служби и сътрудници няма да носят отговорност за възникналите вследствие на неспазване на тези задължения щети и искове.
7. Изпълнителят гарантира за безупречното, съгласно договореностите, изпълнение на съответната доставка/услуга. Относно гаранция на стоката/услугата важат валидните закони разпоредби, освен в случай че в договора не е договорено нещо друго. Правото на претенция за гаранционен случай важи и за всички дефекти, настъпили в рамките на договорения гаранционен срок. Доказването на безупречното, съгласно договора, изпълнение е задължение на Изпълнителя. В случай, че във връзка с отстраняването на дефекти възникнат разходи по демонтаж и монтаж, както и други допълнителни разходи, то те са за сметка на Изпълнителя.
8. Изпълнителят отговаря за всички вреди, настъпили в резултат на действията или бездействието на Изпълнителя, неговия персонал, неговите подизпълнители или други помощни единици, в процеса на или по повод на изпълнение на доставката/услугата, както и за вреди, които са предизвикани от използваните от него материали или части от тези материали. Изпълнителят отговаря също за всички предадени му за монтаж или съхраняване от Възложителя или от други предприятия материали, строителни елементи или други предмети. При всички случаи Изпълнителят трябва да докаже, че той, неговият персонал, неговите подизпълнители или други помощни единици нямат вина. Това важи и за вреди възникнали вследствие на непредпазливост или неполагане на грижа на добър търговец. Изпълнителят се задължава, че всички искове или претенции от страна на работници или трети лица, касаещи вреди, възникнали във връзка с изпълнение на договора да бъдат отправяни към Изпълнителя и гарантира, че Възложителят няма да носи отговорност. Изпълнителят се задължава за своя сметка да сключи съответната застраховка обща



гражданска отговорност, която да покрива всички произтичащи от законовите разпоредби и от договора рискове при поемане на отговорност. Застрахователната защита трябва да покрива и отговорността за щети към трети лица на всички подизпълнители и наети от изпълнителя лица при изпълнението на договора.

9. Фактурите трябва да се изпращат на посочения в договора/заявката за тази цел адрес в един оригинален екземпляр и със задължително вписан номер на договора и/или заявката. Фактурите трябва да отговарят на актуалните данъчни изисквания, като особено важно е задължителното посочване на идентификационен номер по ДДС, както на Възложителя, така и на Изпълнителя, а така също отделно изписване на стойността на ДДС. Фактури, които не отговарят на тези условия, не са основание за дължимо плащане и Възложителят си запазва правото да ги върне обратно до Изпълнителя за корекция. Срокът на плащане започва да тече от постъпването на фактурите и на всички прилежащи към доставката/услугата документи при посочения в договора получател на стоката/услугата, при условие, че е налице регламентираното, съгласно договора, приемане на доставката/услугата посредством двустранно подписан ППП.

10. В случай, че изрично не е договорено нещо друго, то при частични доставки, или при частично изпълнение на услугите, е допустимо издаването на една обща фактура след цялостното изпълнение на договора. Плащанията се извършват не по-късно от посочения в договора/заявката срок. Плащания, които са извършени в рамките на този срок, се считат като навреме извършени, относно договорени отстъпки, и не предизвикват последици от забава заради неспазване на срока за плащане. При просрочване на плащането от страна на Възложителя се прилага законната лихва за забава при плащането съгласно чл. 86 от ЗЗД. Освен законната лихва за забава Възложителят не дължи заплащане на други обезщетения и неустойки, освен в случаи на доказано умишлено виновно поведение.

11. В случай на цесия или залагане на вземане по договор за обществена поръчка, Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено (не по факс или e-mail) Възложителя за сключени договори за цесия/ залог. В случай на цесия или залог Възложителят има право да начисли сума за обработка и поддържане в размер на 1% от прехвърленото вземане.

12. Право на задържане в полза на Изпълнителя не се допуска освен ако не е изрично законово уредено. Възложителят има право да прихваща собствени вземания, както и вземания, които Изпълнителят дължи на предприятия от концерна на Възложителя, от вземания, които се дължат към Изпълнителя.

13. Изпълнителят се задължава да пази като поверителна цялата информация и предоставената му документация (образци, чертежи, скици, данни в електронен вид, изчисления и др. подобни), станала му известна във връзка с процедурата, да я съхранява по надлежен начин, да я използва единствено във връзка с изпълнението на договора и да не я прави достъпна за трети лица, дотогава докато тя не стане публично известна или достъпна. При приемане на доставката/услугата предоставените му от Възложителя документи следва да бъдат върнати обратно в оригинал без да се правят копия от тях. На Изпълнителя

може да се разреши само след изрично писмено съгласие от страна на Възложителя да публикува данни, свързани с проекта, или да назове името на Възложителя като негов клиент. В случай на неспазване на горе посочените задължения изпълнителят се задължава да заплати глоба в размер на 25 000 лева. Възложителят има право при неспазване на тези задължения да претендира и други обезщетения за вреди.

14. Изпълнителят гарантира, че доставките/услугите отговарят на съвременните технически постижения. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали щети, най-вече, но не единствено, свързани с IT- системи и/или данни на Възложителя, когато те не са на разположение, не са опазени в тайна или са изгубили целостта си.

15. Изпълнителят отговаря и гарантира, че чрез доставката/услугата няма да се нарушат правата на трети лица върху обекти на интелектуалната или индустриалната собственост. Възложителят не носи отговорност при възникнали евентуални претенции на трети лица в тази връзка и всички искове ще бъдат насочени към Изпълнителя.

16. Изпълнителят категорично се съгласява, че при изпълнение на този договор ще спазва Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове и че всички данни, станали му известни във връзка с този договор, при необходимост могат да се предоставят на трети лица (като проектантски фирми, собственици на съоръжения, застрахователи и др. но не и на конкуренти) само при спазване на тези изисквания. Изпълнителят носи отговорност за това, че както неговите работници/служители така и всички онези, които предоставят услуги във връзка с изпълнението на договора, ще спазват разпоредбите на настоящите Общи условия на закупуване и законовите изисквания. Те трябва изрично да са информирани, че нарушаването на изискването за полагане на необходимата грижа и за пазене в тайна може да доведе до претенции за обезщетение както и подвеждане под административно-наказателна отговорност.

17. Възложителят, има право едностранно да прекрати договора без предизвестие в случай, че срещу Изпълнителя е открито производство по обявяване в несъстоятелност, или е обявен в несъстоятелност, както и когато върху



имууществото му е наложен заповор или възбрана за погасяване на дълг. При оттеглянето си от договора Възложителят трябва да покрие разходите за извършените до момента доставки/услуги от Изпълнителя в случай, че Възложителят ще може да ги използва по предназначението им отбелязано в договора. В никакъв случай той не дължи като заплащане повече от това което е изпълнено.

18. Възложителят има право да прехвърли договорното отношение с всичките права и задължения на друго предприятие от концерн EVN. Изпълнителят няма право, освен в случай на предварително писмено съгласие от Възложителя, да прехвърля договора както цяло така и частично на трети лица и/или да ангажира подизпълнители.

19. Всички спорове възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на договора ще бъдат решавани от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения. Ако такива не бъдат постигнати, спорът ще бъде отнесен за разрешение от компетентния Районен, съответно Окръжен съд по седалището на Възложителя. В сила е материалното право на страната по съдебна регистрация на Възложителя, като се изключва прилагането на Конвенцията на ООН за договорите за международни продажби на стоки и нормите на международното частно право. Езикът на договора е официалният език на страната по съдебна регистрация на Възложителя.

20. Ако някои разпоредби от тези Общи условия на закупуване са, или станат изцяло или отчасти недействителни или неосъществими, то това няма да засегне валидността на останалите разпоредби. На мястото на недействителните или неосъществими разпоредби страните се споразумяват за уреждане на взаимоотношенията по такъв начин, който е възможно най-близък до онова, което страните, са целели чрез станалата недействителна или неосъществима разпоредба от сключеното споразумение.

(Издание Юли 2014)



Клауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN

Изпълнителят декларира, че е запознат със съдържанието на по-долу посочените клаузи за социална отговорност, които са в сила също и за дружествата от групата EVN, и ще спазва същите при извършването на доставки/услуги. Възложителят е в правото си по всяко време да проверява спазването на това задължение. В случай на нарушение Възложителят има право да изиска предоговаряне с цел възстановяване на договорното състояние. Ако в рамките на един месец Изпълнителят не изпълни това изискване или ако установеният недостатък не бъде премахнат или отстранен в рамките на определения или двустранно между страните съгласуван срок, Възложителят е в правото си незабавно да прекрати договора. Същото важи и в случай, че Изпълнителят отказва или възпрепятства провеждането на такива проверки. Освен това Изпълнителят се задължава да обвърже с изпълнението на следните основни положения и принципи своите доставчици, както и подизпълнители.

1. Спазване на човешките права. От нашите Изпълнители и техните подизпълнители се очаква те да признават Всеобщата Харта за правата на човека на ООН, както и да гарантират, че те по никакъв начин не са замесени в нарушения на човешките права.
2. Липса на детски и принудителен труд. Нашите Изпълнители и техните подизпълнители при производството на продуктите си и при извършване на услугите си се задължават да не използват или допускат детски, принудителен или друг недобровolen труд съгл. Конвенциите на Международната Организация на Труда (ILO).
3. Липса на дискриминация или тормоз на работното място. Към всеки сътрудник следва да бъде подхождано с респект и достойнство. Нито един сътрудник не трябва да бъде физически, психически, сексуално или словесно тормозен, дискриминиран или да бъде злоупотребявано с него поради неговата полава принадлежност, раса, религия, възраст, произход, увреждане, сексуална или политическа ориентация, мироглед.
4. Безопасни и здравословни условия на труд на работното място. Трябва да се гарантира, че нашите Изпълнители и техните подизпълнители гарантират на сътрудниците си безопасни и здравословни условия на труд, като спазват прилаганите за това закони и правилници. Трябва да се предостави свободен достъп до питейна вода, санитарни помещения, съответната пожарна защита, осветление, вентилация и ако е необходимо - подходящите лични предпазни средства. Сътрудниците се обучават да използват коректно личните предпазни средства и да познават общите разпоредби за сигурност.
5. Трудово- и социално правни разпоредби. При изпълнение на поръчки нашите Изпълнители и техните подизпълнители са задължени да спазват валидните за съответната страна на изпълнение трудово- и социално правни разпоредби.
6. Прозрачност на работното време и възнаграждението. Работното време трябва да бъде в съответствие с приложимите закони. Сътрудниците на нашите Изпълнители и техните подизпълнители трябва да имат трудови договори, в които да е фиксирано работното време и възнаграждението.
7. Защита на околната среда. Ние очакваме от нашите Изпълнители и техните подизпълнители в рамките на тяхната предприемаческа дейност да спазват приложимите закони, подзаконови нормативни актове и правилници за опазване на околната среда и при предоставяне на услуги/ доставки съответно да преценяват икономическите, екологичните и социалните аспекти и по този начин да вземат предвид принципите на устойчивото развитие.
8. Намаляване на използването на ресурси, отделяне на отпадъци и емисии. Постоянното подобряване на ефективното използване на ресурсите е важна съставна част на управлението и фирменото ръководство. Нашите Изпълнители и техните подизпълнители трябва да минимизират отделянето на отпадъци от всякакъв вид, както и отделяне на всички емисии във въздуха, водата или почвата.
9. Високи етични стандарти. Ние очакваме от нашите Изпълнители и техните подизпълнители да демонстрират високи стандарти на фирмена етика, да спазват съответните национални закони (особено трудовоправните и картелните разпоредби, както и разпоредбите за защита на конкуренцията и правата на потребителите) и по никакъв начин да не се вълечат или да участват в корупционни схеми, лъжа или изнудване.
10. Прозрачни бизнес отношения. Нашите Изпълнители и техните подизпълнители не трябва нито да предлагат нито да изискват, нито да гарантират, нито да приемат подаръци, плащания или други предимства от подобен род или облаги, които може да са предназначени да подтикнат дадено лице да наруши задълженията си.
11. Право за провеждане на събрания и стачки. Работниците и служителите на нашите Изпълнители и техните подизпълнители трябва да имат възможност в рамките на законовите разпоредби на страната, в която те работят, да участват в събрания и стачки, без да се страхуват от последствия

(Издание Януари 2011))





АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Лере 4

факс: 940 7078

e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bgинтернет адрес: <http://www.aop.bg>**РЕШЕНИЕ**☐ Проект на решение☒ Решение за публикуване

Номер: С-15-СВ-Д-137/Р1 от 22/07/2015 дд/мм/гггг

☒ А) за откриване на процедура☐ Б) за промяна☐ В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка**Обектът на обществената поръчка е по:**☒ чл. 3, ал. 1 от ЗОП☐ чл. 3, ал. 2 от ЗОП

☐ Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ**Деловодна информация**

Партида на възложителя: 00143

Поделение: _____

Изходящ номер: _____ от дата _____

Коментар на възложителя: _____

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ☐ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)☒ по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)**I.1) Наименование и адрес**

Официално наименование

ЕВН България Електроразпределение ЕАД

Адрес

ул. Христо Г. Данов №37

Град

Пловдив

Пощенски код

4000

Държава

България

За контакти

отдел Безопасност на труда

Телефон

0882 833648

Лице за контакт

Димитър Желязков

Електронна поща

Факс

032 278500

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.evn.bg

Адрес на профила на купувача:

<http://www.evn.bg/Za-nas/Obshtestveni-porachki/Sist--za->

predvariteln-podbor-2.aspx

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения	☐ Обществени услуги
☐ Национална агенция/служба	☐ Отбрана
☐ Регионален или местен орган	☐ Обществен ред и сигурност
☐ Регионална или местна агенция/служба	☐ Околна среда
☐ Публичноправна организация	☐ Икономическа и финансова дейност
☐ Европейска институция/агенция или международна организация	☐ Здравеопазване
☐ Друго (моля, уточнете): _____	☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
	☐ Социална закрила
	☐ Отдих, култура и религия
	☐ Образование
	☐ Друго (моля, уточнете): _____

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

☐ Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия	☐ Пощенски услуги
☒ Електрическа енергия	☐ Железопътни услуги
☐ Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт	☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
☐ Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива	☐ Пристанищни дейности
☐ Вода	☐ Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

- ☐ процедура за възлагане на обществена поръчка
- ☐ конкурс за проект
- ☒ процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП	
Открита процедура	☐ Ускорена на договаряне с обявление ☐
Ограничена процедура	☐ Договаряне без обявление ☐
Ускорена ограничена процедура	☐ Конкурс за проект - открит ☐
Състезателен диалог	☐ Конкурс за проект - ограничен ☐
Договаряне с обявление	☐

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП	
Открита процедура	☐ Договаряне без обявление ☐
Ограничена процедура	☐ Конкурс за проект - открит ☐
Договаряне с обявление	☒ Конкурс за проект - ограничен ☐

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП	
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП	☐ Чл. 84, т. ___, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП ☐
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП	☐ Чл. 90, ал.1, т. ___, от ЗОП ☐
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 94, ал. 2 от ЗОП ☐
Чл. 84, т. ___, от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т. ___, от ЗОП ☐
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП	



Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1 от ЗОП	☒
Чл. 103, ал. 2, т. ___ от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП	☐
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т. ___ от ЗОП	☐
точка: _____		

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

- ☐ Строителство
☒ Доставки
☐ Услуги

IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект

Доставка на преносими заземители, изолационни щанги и указатели за напрежение, по позиции,

Позиция 1: Преносими заземители 110 kV,

Позиция 2: Преносими заземители 20 kV,

Позиция 3: Преносими заземители ВЛ 1000 V,

Позиция 4: Преносим заземител за закрити ел.уредби 1000 V,

Позиция 5: Преносим заземител за каб. шкаф до 1000 V,

Позиция 6: Преносим заземители за ВКЛ с усукан изолиран проводник до 1000 V,

Позиция 7: Фазоуказателни щанги,

Позиция 8: Еднополюсен фазосравнител 20kV,

Позиция 9: Щанга за измерване на габарит до 110kV,

Позиция 10: Изолационна телескопична щанга за приспособления до 30 kV,

Позиция 11: Изолационни (манипулационни) щанги за 20 kV,

Позиция 12: Електрически изолационен компаунд.

(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки: Да ☐ Не ☒

IV.2.1.1) Продуктова група

- | | |
|--|---|
| ☐ Копирна и графична хартия | ☐ Климатизи |
| ☐ Офис ИТ оборудване | ☐ Почистващи продукти и услуги |
| ☐ Офис осветление | ☐ Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях |
| ☐ Улично осветление | ☐ Електрически превозни средства и системи за зареждане |

IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:

Техническата спецификация	_____ (брой)
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП	_____ (брой)
Показателите за оценка на офертите	_____ (брой)
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-договора)	_____ (брой)

IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация) Да ☐ Не ☒

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура



(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)	
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)	
V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):	
открита с решение № _____ от дата _____ дд/мм/гггг	
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № _____ (nnnnn-yyyy-xxxx)	
Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):	
без ДДС	с ДДС
на обща стойност _____	Стойност на ДДС (в %) _____
Валута: ☐	☐

VI: ОДОБРЯВАМ

- ☒ обявлението и документацията за участие
☐ обявлението и описателния документ
☐ поканата за обществена поръчка
☐ поканата за обществена поръчка и документацията
☐ обявлението и конкурсната програма
☐ обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование		
Комисия за защита на конкуренцията		
Адрес		
бул. Витоша №18		
Град	Пощенски код	Държава
София	1000	България
Телефон		
02 9884070		
Електронна поща	Факс	
srcadmin@src.bg	02 9884070	
Интернет адрес (URL):		
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП		


VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 22/07/2015 дд/мм/гггг	
Възложител:	Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
Трите имена: /подпис и печат/ Костадин Вели	
Длъжност: Изп.член на СД	Зам.председател на СД



Информацията е заличена съгласно чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

**ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ**

Публикуване на притурката към Официален вестник на Европейския съюз
ул. Мерсие №2, 2985 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ

Факс: (352) 29 29 42 670 Адрес за електронна поща: ojs@publications.europa.eu

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.europa.eu>

КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА — СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ**Директива 2004/17/ЕО**

Настоящото обявление представлява обявяване на конкурентно възлагане на поръчка

Да ☒ Не ☐

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт**

Официално наименование

ЕВН България Електроразпределение ЕАД

Национален идентификационен № (ЕИК) (ако е известен)
115552190

Пощенски адрес

ул. Христо Г. Данов №37

Град

Пловдив

Пощенски код

4000

Държава

България

Място/места за контакт

Отдел Център по безопасност на труда

Телефон

0882 834018

На вниманието на

Николай Иванов

Адрес за електронна поща

Факс

032 278502

Интернет адрес/и (в приложимите случаи)

Основен адрес на възложителя (URL):

www.evn.bg

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile.aspx>

Електронен достъп до документи (URL):

<http://www.evn.bg/Za-nas/Obshtestveni-porachki/Sist--za-predvariteln-podbor-2.aspx>

Електронно подаване на кандидатури и заявления за участие (URL):

Моля, използвайте приложение А за предоставяне на по-подробна информация.

Допълнителна информация може да бъде получена от:

☒ Горепосоченото/ите място/места за контакт

☐ Друго (моля, попълнете приложение А.I)

Допълнителни документи могат да бъдат получени от:

☐ Горепосоченото/ите място/места за контакт

☒ Друго (моля, попълнете приложение А.II)

Заявленията за участие или кандидатурите трябва да бъдат изпратени на:

☐ Горепосоченото/ите място/места за контакт

☒ Друго (моля, попълнете приложение А.III)

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

☐ Железопътни услуги

☒ Електрическа енергия

☐ Градски железопътни, трамвайни,



☐ Проучване и добив на газ или нефт ☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива ☐ Вода ☐ Пощенски услуги	тролейбусни или автобусни услуги ☐ Пристанищни дейности ☐ Летищни дейности ☐ Друго (моля, пояснете): _____
--	--

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възложители
 Възложителят извършва покупка от името на други възложители (ако да, информация за тези възложители може да бъде предоставена в приложение А) Да ☐ Не ☒

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА СИСТЕМА

II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя
 Доставка на преносими заземители, изолационни щанги и указатели за напрежение, по позиции,
 Позиция 1: Преносими заземители 110 kV,
 Позиция 2: Преносими заземители 20 kV,
 Позиция 3: Преносими заземители ВЛ 1000 V,
 Позиция 4: Преносим заземител за закрити ел.уредби 1000 V,
 Позиция 5: Преносим заземител за каб. шкаф до 1000 V,
 Позиция 6: Преносим заземители за ВКЛ с усукан изолиран проводник до 1000 V,
 Позиция 7: Фазоуказателни щанги,
 Позиция 8: Еднополюсен фазосравнител 20kV,
 Позиция 9: Щанга за измерване на габарит до 110kV,
 Позиция 10: Изолационна телескопична щанга за приспособления до 30 kV,
 Позиция 11: Изолационни (манипулационни) щанги за 20 kV,
 Позиция 12: Електрически изолационен компаунд.

II.2) Вид на поръчката (изберете само една категория – строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

☐ Строителство	☒ Доставки	☐ Услуги
		Категория услуга No Моля, вижте приложение В2 относно категориите услуги

II.3) Описание на строителството, услугите или стоките, които трябва да бъдат възложени посредством квалификационната система
 Позиция 1 – Преносими заземители 110 kV, Позицията е съставна и се състои от два компонента
 (i. Заземител преносим (пофазен) ВЛ 110 kV, ii. Щанга изолираща за заземител преносим (пофазен) ВЛ 110 kV)
 – Техническа спецификация ЕВН България – 29/02 от 01.01.2015г.
 Позиция 2 – Преносими заземители 20 kV, Позицията е съставна и се състои от два компонента
 (i. Заземител преносим ВЛ 20kV, ii. Заземител преносим за закрити ел.уредби 20 kV)
 – Техническа спецификация ЕВН България – 29/02 от 01.01.2015г.
 Позиция 3 – Преносими заземители ВЛ 1000 V, Позицията е съставна и се състои от два компонента
 (i. Заземител преносим ВЛ 1000 V, ii. Шунт за ВЛ до 1000 V)
 – Техническа спецификация ЕВН България – 29/02 от 01.01.2015г.
 Позиция 4 – Преносим заземител за закрити ел.уредби 1000 V



- Техническа спецификация ЕВН България – 29/02 от 01.01.2015г.
Позиция 5 – Преносим заземител за каб. шкаф до 1000 V
- Техническа спецификация ЕВН България – 29/02 от 01.01.2015г.
Позиция 6 – Преносим заземители за ВЛ с усукан изолиран проводник до 1000 V
- Техническа спецификация ЕВН България – 29/02 от 01.01.2015г.
Позиция 7 – Фазоуказателни щанги, Позицията е съставна и се състои от четири компонента
(i. Фазоуказателни щанги за напрежение 6 кV, ii. Фазоуказателни щанги за напрежение 10 кV, iii. Фазоуказателни щанги за напрежение 20 кV, iv. Фазоуказателни щанги за напрежение 110 кV)
- Техническа спецификация ЕВН България – 48/01 от 01.01.2015г.
Позиция 8 – Еднополюсен фазосравнител 20кV
- Техническо описание 111/01 от 01.01.2015г..
Позиция 9- Щанга за измерване на габарит до 110кV
- Техническо описание 118/01 от 01.01.2015г..
Позиция 10- Изолационна телескопична щанга за приспособления до 30 кV
- Техническо описание 150/01 от 01.01.2015г..
Позиция 11- Изолационни (манипулационни) щанги за 20 кV
- Техническо описание 112/01 от 01.01.2015г..
Позиция 12- Електрически изолационен компаунд
- Техническо описание 149/01 от 01.01.2015г..

За всяко едно изделие, описано в съответната обособена позиция съгласно предмета на поръчката, има подробна техническа спецификация (ТС) или техническо описание (ТО), които са неразделна част от процедурната документация.

В случай, че дадена обособена позиция съдържа няколко изделия, то кандидатът задължително трябва да е в състояние да предложи всички изделия от обособената позиция в заявлението си за участие.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

	Основен речник	Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект	35113000	

II.5) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Да ☐ Не ☐

(Използвайте този раздел толкова пъти, колкото е необходимо)

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия за участие

III.1.1) Квалифициране за системата

(Когато тази информация е в голям обем и се основава на документи, с които разполагат заинтересованите изпълнители на доставки, строителство или услуги, достатъчно е обобщение на основните условия и методи и позоваване на тези документи)

Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на тяхното квалифициране:

Методи, съгласно които ще бъде проверявано всяко от тези условия:



1. Списък с пълно и коректно изброяване на приложените документи 2. Подписани и подпечатани от кандидата: проекто-договор, ведно с търговски условия за Доставка на преносими заземители, изолационни щанги и указатели за напрежение, по позиции, Техническата спецификация и/или Техническото описание на изделието по позицията за която се участва, общи условия на закупуване на дружествата от групата на EVN и клауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN. Изисквания за юридическото състояние: 3. Документи, удостоверяващи правосубектността на кандидата. 4. Декларация № 1 чрез лицата по Чл.47, ал.4 за липса на обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и ал 5 от ЗОП (за липса на	1. Списък от кандидата с пълно и коректно изброяване на приложените документи 2. Подписани и подпечатани от кандидата: проекто-договор, ведно с търговски условия за Доставка на преносими заземители, изолационни щанги и указатели за напрежение, по позиции, Техническата спецификация и/или Техническото описание на изделието по позицията за която се участва, общи условия на закупуване на дружествата от групата на EVN и клауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN. 3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато кандидатът е физическо лице; за чуждестранните лица – съответен еквивалентен документ за регистрация, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя в официален превод. Споразумение/договор за създаване на обединение (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – Споразумението/договорът за създаване на обединение следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие. В споразумението се посочва представляващият обединението. 4. Декларация от Кандидата
--	--



обстоятелствата по Чл.48 за чуждестранни физически и юридически лица) 5. Декларация № 2 чрез лицата по Чл.47, ал.4 за липса на обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП 6. Декларация № 3 чрез лицата по Чл.47, ал.4 за обстоятелствата по чл. 56, ал. 1, т. 11 и т.12 от ЗОП 7. Декларация № 4 чрез лицата по Чл.47, ал.4 за обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП, когато е приложима 8. Декларация № 5 от подизпълнител, когато е приложима. Изисквания за технически възможности и квалификация: 9. Кандидатът трябва да разполага с признат опит в изпълнението на подобни с предмета на поръчката доставки. 10. Предлагащите от кандидата изделия трябва да изпълняват изцяло минималните технически изисквания на Възложителя към изделията, посочени в съответната	5. Декларация от Кандидата 6. Декларация от Кандидата 7. Декларация от Кандидата, когато е приложима 8. Декларация от Кандидата, когато е приложима 9. Доказва се с предоставяне на списък на извършените доставки, през последните 3 години от датата на подаване на заявлението за участие, еднакви или сходни с предмета на поръчката, в зависимост от обособената позиция, за която кандидатът кандидатства. В списъка се включва информация за стойностите, датите и получателите на доставките, и се придружава от доказателство за реализираната доставка за всяка една от позициите в списъка. Доказателство за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или се посочва публичен регистър в който е публикувана информация за доставката. 10. Доказва се с предоставяне на подписана и печатана техническа спецификация респективно техническо описание, при участие на
---	---



техническа спецификация, респективно техническо описание (от Поз.1 до Поз.12 включително), както и в съответната техническа анкетна карта (от Поз.1 до Поз.11 включително). 11. Кандидатът трябва да предостави на Възложителя напълно окомплектовани мостри за всяка една обособена позиция, за която кандидатства, респективно на всички изделия от позицията за която кандидатства. Всяка предоставена мостра трябва да отговаря изцяло на минималните технически изисквания на Възложителя към стоките, посочени в съответната техническа спецификация или техническо описание и в съответната техническа анкетна карта – неразделна част от документацията за участие. 12. Кандидатът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9000 или еквивалентна. Формулярът за обявление на обществената поръчка е физически ограничен до определен брой символи. Пълната информация се съдържа в документацията за участие, която е налична на профила на купувача на адрес: http://www.evn.bg/Za-nas/Obshtestveni-porachki/Sist-za-predvariteln-podbor-2.aspx	Кандидата по позициите от Поз.1 до Поз.12 и попълнена, подписана и подпечатана техническа анкетна карта за изделията, при участие на Кандидата по позициите от Поз.1 до Поз.11, както и изисканите в тях документи. 11. Доказва се с приемо-предавателен протокол (ППП) за предадена мостра на Възложителя, като PPP се добавя към документите към заявлението за участие. Мострите трябва да отговарят изцяло на посочените в съответната техническа спецификация или техническо описание изисквания. 12. Доказва се с предоставяне на заверено копие на актуален сертификат за внедрена система за управление ISO 9000 или аналогичен, съгласно въведената при кърндидата система. Формулярът за обявление на обществената поръчка е физически ограничен до определен брой символи. Пълната информация се съдържа в документацията за участие , която е налична на профила на купувача на адрес: http://www.evn.bg/Za-nas/Obshtestveni-porachki/Sist-za-predvariteln-podbor-2.aspx
III.1.2) Информация относно запазени поръчки (в приложимите случаи) ☐ Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила ☐ Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места	



РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.1) Критерии за възлагане****IV.1.1) Критерии за възлагане (ако са известни)**

- ☒ Най-ниска цена
или
- ☐ икономически най-изгодна оферта с оглед на
- ☐ посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, когато определянето на тежест е невъзможно поради очевидни причини)
 - ☐ критериите, посочени в спецификациите, в поканата за предлагане на оферта или за договаряне

Критерии**Тежест****IV.1.2) Информация относно електронен търг**

Ще се използва електронен търг Да ☐ Не ☒

(ако да, ако е уместно) Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.2) Административна информация**IV.2.1) Референтен номер на досието, определен от възложителя (в приложимите случаи)**

C-15-SB-D-137

IV.2.2) Срок на действие на квалификационната система

Срок на действие:

от 22/07/2015 дд/мм/гггг до 22/07/2018 дд/мм/гггг

- ☐ Неограничен срок на действие
- ☐ Друго

IV.2.3) Информация относно подновяванията (в приложимите случаи)

Подновяване на квалификационната система Да ☐ Не ☒

(ако да) необходими формалности за оценяване дали са спазени изискванията:

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз**

Една или повече поръчки, обхванати от квалификационната система, са във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да ☐ Не ☐

(ако да) Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

VI.2) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

Изпълнителите по настоящата система за предварителен подбор ще бъдат избирани следвайки актуалните разпоредби на ЗОП измежду допуснатите участници в системата за предварителен подбор, към момента на възникване на необходимост за изпълнение на предмета



на системата за предварителен подбор.

Условия за получаване на документацията за участие:

Документацията е налична безплатно в профила на купувача на адрес:

<http://www.evn.bg/Za-nas/Obshtestveni-porachki/Sist--za-predvariteln-podbor-2.aspx>

При условие, че кандидат желае да получи документацията на хартиен носител, то същата се заплаща на цена от 20,00 лв. без ДДС.

Начин на плащане - по IBAN BG42 STSA 9300 0012 808281 и BIC STSABGSF при банка ДСК клон Пловдив. Обявената цена е без включен ДДС.

Достъп и получаване - между 13:00 и 16:00 часа в гр.Пловдив, ул.Хр.Г.Данов № 37 стая 104 след представяне на документ с изписан референтен номер на поръчката (в т.IV.2.1.), удостоверяващ извършено плащане на документация;

Документацията може да бъде изпратена на кандидата и чрез куриер за негова сметка след изпращане на копие от документ удостоверяващ извършено плащане, данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията на факс 032/ 278500

VI.3) Процедури по обжалване

VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес

бул. Витоша № 18

Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

Факс
02 9807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)

Официално наименование

Пощенски адрес

Град

Пощенски код

Държава

Телефон

Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):



VI.3.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VI.3.2 ИЛИ при необходимост рубрика VI.3.3) Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби: Съгласно чл.120 и следващите от ЗОП /Глава единадесета - Обжалване/		
VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби		
Официално наименование		
Пощенски адрес		
Град	Пощенски код	Държава
	Телефон	
Адрес за електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление 22/07/2015 дд/мм/гггг		

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

I) Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация		
Официално наименование		
Национален идентификационен № (ЕИК)		
Пощенски адрес		
Град	Пощенски код	Държава
Място/места за контакт	Телефон	
На вниманието на		
Адрес за електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
II) Адреси и места за контакт, от които може да бъдат получени допълнителни документи		
Официално наименование		
ЕВН България Електроразпределение ЕАД		
Национален идентификационен № (ЕИК)		
Пощенски адрес		
ул. Христо Г. Данов №37		
Град	Пощенски код	Държава
Пловдив	4000	България



Място/места за контакт	Телефон 0882 833810	
На вниманието на Румяна Вършилова		
Адрес за електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
III) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени заявленията за участие и кандидатурите		
Официално наименование ЕВН България Електроразпределение ЕАД		
Национален идентификационен № (ЕИК) 115552190		
Пощенски адрес ул. Христо Г. Данов №37		
Град Пловдив	Пощенски код 4000	Държава България
Място/места за контакт Деловодство	Телефон 032 304305	
На вниманието на Георги Стойнов		
Адрес за електронна поща	Факс	
Интернет адрес (URL):		
IV) Адрес на другия възложител, от името на когото възложителят извършва покупка		

(Използвайте приложение А, раздел IV толкова пъти, колкото е необходимо)

ПРИЛОЖЕНИЕ В2 - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ**Категории услуги, посочени в раздел II: Обект на поръчката****Директива 2004/17/ЕО**

Категория №(1)	Предмет
1	Услуги по поддръжка и ремонт
2	Услуги на сухопътния транспорт(2), включително услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги, с изключение на превоз на поща
3	Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари, с изключение на превоз на поща
4	Превоз на поща по суша(3) и по въздух
5	Далекосъобщителни услуги
6	Финансови услуги: а) застрахователни услуги, б) банкови и инвестиционни услуги(4)
7	Компютърни и свързаните с тях услуги
8	Услуги за научноизследователска и развойна дейност(5)
9	Счетоводни и одиторски услуги, водене на книги
10	Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
11	Консултантски услуги по управление(6) и свързани с тях услуги
12	Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова архитектура; свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с технически изпитвания и анализи
13	Рекламни услуги
14	Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти
15	Издателски услуги и услуги по печат срещу възнаграждение или по договор
16	Услуги по събиране и третиране на отпадъци, включително канализационни води; санитарни и сходни услуги
Категория №(7)	Предмет
17	Услуги на хотели и ресторанти



18	услуги на железопътния транспорт
19	Услуги на водния транспорт
20	Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта
21	Юридически услуги
22	Услуги по набиране и предоставяне на работна сила(8)
23	Детективски и охранителни услуги, с изключение на услуги с брониран автомобили
24	Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение
25	Услуги на здравеопазването и социалните дейности
26	Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията
27	Други услуги

(1) Категории услуги по смисъла на член 31 и приложение XVII А към Директива 2004/17/ЕО.

(2) С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.

(3) С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.

(4) С изключение на финансови услуги във връзка с издаването, продажбата, покупката или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти, и услуги на централни банки. Също така се изключват: услугите, включващи придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, на земя, съществуващи сгради или друго недвижимо имущество, или във връзка с права върху такива. Договорите за финансови услуги, които са сключени едновременно със, преди или след договора за придобиване или наем, независимо от тяхната форма, обаче се подчиняват на правилата на директивата.

(5) С изключение на услуги за научноизследователска и развойна дейност, различни от тези, при които ползите възникват изключително в полза на възлагащия орган за негова употреба при провеждането на собствените му дейности, при условие че предоставената услуга е изцяло платена от възлагащия орган.

(6) С изключение на услуги по арбитраж и помирение.

(7) Категории услуги по смисъла на член 32 и приложение XVII Б към Директива 2004/17/ЕО.

(8) С изключение на трудови договори.

